

Договор: РД-02-29-269/08.07.2013г. между МРР и НИСИ-ЕООД,
с предмет: „Анализ на действащите нормативни актове в областта на сградите за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата и предложение на нов нормативен акт”

Проект за Нормативен акт

„Анализ на действащите нормативни актове в областта на сградите за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата и предложение на нов нормативен акт”

СТАНОВИЩЕ

на членовете на комисия създадена със заповед
№ КИИП-251/София 11.11.2013г. от НПС”ОВКХТТГ”

Коментар:

1. В предложеният анализ не са цитирани навсякъде от какви наредби и норми са взети текстове за изисквания за микроклимат и за ОВК инсталации.
 2. Не навсякъде е указано параметрите на микроклимата дали са за зимен или летен период.
 3. Не става ясно дали за учебните сгради и детски градини се изисква вентилация и климатизация.
 4. Има изисквания за параметри за микроклимат само за някои помещения в сградите.
 5. Не са използвани изисквания за микроклимат и за ОВК инсталации за проектиране на болнични заведения от общ тип и амбулаторно-поликлинични заведения(БСА-1987г.)
 6. Към Наредба №3 от 08.05.2013г. на Министерство на здравеопазването имаме възражения за изискванията за ОВК инсталации:
 - за микроклимат ;
 - не е ясно указано за какви сгради(нови, съществуващи или) се отнася тази наредба;
 - изискванията за кратност на въздухообмена за някои помещения са много високи (операционни и др.)
 7. Ако въведеме задължително вентилация и климатизация за учебните сгради и детски градини и сградите за здравеопазване ,това трябва да се отнася както за нови сгради така и за съществуващи сгради.
- Имат ли финансови средства държавата и общините да си позволят такива разходи?

8. Така както е предложена наредбата не трябва да се съгласува, защото са събрани наредби и норми, в един документ, като някои от тях са много стари и не трябва да се използват, а някои от тях си противоречат.

Предложения:

1. В тези норми да останат най-общите изисквания за ОВК инсталации.

Да се напишат препратки към Наредбите 7 и 15, касаещи (ОВК и ЕЕ)

2. Изискванията за микроклимат, пресен въздух, кратност на въздухообмена, ниво на звуково налягане в сградите за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата да се взимат от "Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия".

В настоящата Наредба № 15 за гореописаните сгради няма такива пълни изисквания.

Подготвили сме предложение за промяна към Наредба № 15 в което да има таблици за всеки тип сграда: с изискванията за микроклимат, пресен въздух, кратност на въздухообмена за отделните помещения във всяка сграда.

Тези предложения са на база „Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации“ от 1986 г.

3. Препоръчваме всички наредби или стандарти, които касаят инвестиционното проектиране и са издания на други министерства, първо да бъдат съгласувани с МИП и всички заинтересовани организации и чак тогава да бъдат приемани.

Наредба № 3 от 08.05.2013 г. на Министерство на здравеопазването е точно такъв пример.

4. Предложеният анализ да се раздели на няколко наредби по видове сгради.

Такива са и руските „СНИП“ и германските „DIN“.

Най-добре е да се вземат за база чужди стандарти, които да се преведат и след това ако е нужно да се допълват.

5. Да предложим на Министерство на инвестиционното проектиране (МИП) да състави комисия (или работна група) за прецизиране и доработване на тази наредба, където представители на КИИП да участват и да изложат предложенията си.

Председател на комисия инж. М. Толев

съгласно заповед на КИИП №251/11.2013