




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Изх. № СТ-13...*20*...*933*
.....*24.02.2023*.....

ДО
ИНЖ. СТАНИМИР НИКОЛОВ
Email: str_28@abv.bg

Относно: Запитване по електронна поща от инж. Станимир Николов.

УВАЖАЕМИ ИНЖ. НИКОЛОВ,

В Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ е постъпило и заведено с вх. № СТ-13-01-830/09.02.2023г. Ваше запитване за изразяване на становище относно актуалността на писмо с изх. № СТ-3400-08-400/26.11.2013г. на ДНСК и относимостта му към проектите решения съгласно разпоредбата на чл. 147, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Във връзка с горното, Ви уведомяваме следното:

В писмо с изх. № СТ-3400-08-400/26.11.2013г. на ДНСК, в съответствие с действащата към тогавашния момент нормативна уредба, е изразено следното становище:

За строежи, попадащи в хипотезата на чл. 147, ал. 1 от ЗУТ, за които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж, но се изисква представяне на становище на инженер - конструктор с указания за изпълнението им, не е необходимо становището да бъде подпечатано от лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, и съответно за тях не е налице необходимост от сключване на договор с лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“. Отбелязано е, че същото се отнася и за становищата на инженер —

конструктор относно състоянието на конструкцията на даден обект, когато становището не се придружава от технически или работен инвестиционен проект по част „Конструктивна“.

С обнародването на ЗИД на ЗУТ (ДВ. бр.6 от 20.01.2023г.) понятието „конструктивно становище“ в чл. 147, ал. 2 от ЗУТ е заменено с понятието „проектно решение“.

Съгласно чл.147, ал.2 от ЗУТ, за строежите по чл.147, ал.1, т.1, 3, 4, 5, 6, 7 и 17 от ЗУТ се представя проектно решение на инженер-конструктор с указания за изпълнението им, а в случаите по т.14 - се представят проектни решения на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и проектно решение, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа. За строежите по ал.1, т.14а се представят проектно решение на инженер-конструктор и/или електроинженер с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и допълнително споразумение към договора за достъп и пренос, сключено между крайния клиент и оператор на електропреносната или на съответната електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа.

Проектното решение на инженер - конструктор с указания за изпълнението му (по чл.147, ал.2 от ЗУТ) е извън обхвата на разпоредбата на чл.142, ал. 10 от ЗУТ. Същото не представлява част от инвестиционен проект и за него не се изготвя оценка за съответствието му с основните изисквания към строежите.

Проектното решение се изготвя, подписва и подпечатва от технически правоспособно лице с ограничена или пълна проектантска правоспособност.

Във връзка с горното и съгласно разпоредбите на ЗУТ, при разглеждане на искане за издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 147, ал. 1 от ЗУТ, за строежите, изброени в чл. 147, ал. 2 от ЗУТ, не се изисква проектно решение да бъде подпечатано от лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, както и не следва същото да бъде придружено с доклад и оценка за съответствие от лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“.

Отбелязваме изрично, че извън обхвата на чл. 147, ал. 2 от ЗУТ:

1. Становищата на инженер – конструкторите относно състоянието на конструкцията на даден обект, когато становището не се придружава от технически или работен инвестиционен проект по част „Конструктивна“, също не следва да бъдат подпечатвани от лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“ и за тях не се извършва оценка за съответствие по реда на чл. 142, ал.10 от ЗУТ.

2. Конструктивните становища, изискуеми като доказателство, че с предвидените за извършване строителни и монтажни работи /СМР/ не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата, не се подпечатват от лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“ и за тях не следва да бъде извършена оценка за съответствие по реда на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ.

С уважение,



АРХ. ДЕЛИЯНА ПАНАЙОТОВА

Началник на ДНСК