



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Изх. № СТ-696-01-579.....

23. 03. 2022



ДО

ИНЖ. МАРИН ГЕРГОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КИИП

(на Ваш № КИИП-ЦУ-033/08.03.2022 г.)

КОПИЕ

МИНИСТЕРСТВО

НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно: Искане от инж. Марин Гергов, председател на УС на КИИП

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРГОВ,

В Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), с вх. № СТ-696-03-399/09.03.2022г., е постъпило Ваше искане за предоставяне на указания за свързване на фотоволтаични централи (инсталации) до 1 MW с електропреносната мрежа.

Във връзка с искането приложено Ви изпращаме становище изх. № СТ-696-01-163/04.03.2022г. на ДНСК, потвърдено с писмо към № 08-00-215-(2)/14.03.2022г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Приложение: съгласно текста – 4 стр.



арх. **Делия Панайотова**

Зам.-началник на Дирекция за

национален строителен контрол



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Изх. № СТ-696- 01.163.....

..... П 4 -03- 2022.....

ДО

МИНИСТЕРСТВО

НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

(към Ваш № 08-00-215/17.02.2022 г.)

Относно: Запитване от арх. Иван Ениманев – главен архитект на община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), с вх. № СТ-696-02-439/18.02.2022г., чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), е постъпило запитване от арх. Иван Ениманев – главен архитект на община Русе, относно определяне на категорията на кабелните линии, по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи, свързващи фотоволтаичните електроцентрали (ФЕЦ) и фотоволтаичните инсталации (ФВИ) за производство на електроенергия с разпределителните и преносните мрежи на електротехническата инфраструктура.

Във връзка с поставените въпроси изразяваме следното становище, в границите на компетентност на ДНСК по ЗУТ:

Съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ строежите се категоризират от първа до шеста категория, в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация. Електропроводите над 110 kV, до 110 kV и до 35 kV включително, представляват строежи от първа, втора и трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б“, т. 2, буква „б“ и т. 3, буква „б“ от ЗУТ, съответно чл. 2, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 2, т. 1 и чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

Съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 2003г., отклоненията за присъединяване на строежите към общите мрежи на техническата инфраструктура, включително

абонатни станции, водомерни шахти, разпределителни табла, локални пречиствателни съоръжения и др., са от категорията на съответния строеж.

Видно от горното, кабелната линия (електропровода) от ФЕЦ, респ. ФВИ до разпределителното табло (електромера за отчитане на произведената енергия на границата на имота) включително, е строеж от категорията на съответната централа/инсталация за производство на електроенергия.

Електропроводът от разпределителното табло на ФЕЦ, респ. ФВИ до един или няколко потребители на произведената електроенергия, или до разпределителните и преносните електропроводи, е част от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и се категоризира като строеж от трета категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ, съответно чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

С уважение,

.....
инж. Лиляна Петрова

*Началник на Дирекция за
национален строителен контрол*





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

**Заместник-министър на регионалното развитие и
благоустройството**

**ДО
АРХ. ИВАН ЕНИМАНОВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
НА ОБЩИНА РУСЕ**

**КОПИЕ
ИНЖ. ЛИЛЯНА ПЕТРОВА
НАЧАЛНИК НА ДИРЕКЦИЯ ЗА
НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ**

/Към Ваш СТ-696-01-163/04.03.2022 г./

На Ваш № 04-03-11/14.02.2022 г. / Към наш № 08-00-215-[1]/04.03.2022 г.

ОТНОСНО: Запитване от арх. Иван Ениманов – гл. архитект на община Русе.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕНИМАНОВ,

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството е постъпило Ваше запитване, с което е отправен въпрос относно определяне на категорията на кабелните линии, по Закона за устройство на територията и Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, свързващи фотоволтаичните електроцентрали с разпределителните и преносните мрежи на електротехническата инфраструктура.

Във връзка с анализиране на нормативната уредба и на установената административна практика е изискано становище от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), предвид възложените ѝ функции да упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа, както и контрол на действията на участниците в

инвестиционния процес за спазването на разпоредбите по устройство на територията за всички категории строежи на територията на Република България.

Във връзка с изложеното, приложено Ви изпращаме копие от писмо изх. № СТ-696-01-163/04.03.2022 г. на ДНСК, съдържащо становище по поставените от Вас въпроси, което поддържа.

Приложение: Съгласно текста.

СТЕФАН АСПАРУХОВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

Формат на електронен подпис: .p7s