

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

**Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и бр. 89 от 2014 г.; изм., бр. 8 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2016 г., бр. 1 от 2017 г. и бр. 63 от 2018 г.)**

§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 4 след думите „монтажни работи“ се добавя „в съществуващи обекти или части от тях“.

§ 2. В чл. 3, ал. 1 думите „системи за пожароизвестяване и пожарогасене“ се заменят с „пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации“.

§ 3. В чл. 4, ал. 4 след думата „височина“ се поставя запетая и се добавя „определена съгласно чл. 24 от ЗУТ“.

§ 4. В чл. 5, ал. 2 думите „обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.“ се заменят с „ДВ, бр. 14 от 2015 г.“.

§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:  
„(1) За осигуряване на безопасността при пожар строежите, пожарните сектори и помещенията в зависимост от функционалната им пожарна опасност се подразделят на класове и подкласове съгласно табл. 1.“
2. Таблица 1 се изменя така:

„Таблица 1

| Клас на функционална пожарна опасност (КФПО) | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Подклас | Видове строежи, пожарни сектори и помещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ф1                                           | Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи/услуги и туризма – за постоянно и временно (в т.ч. денонощно) обитаване/настаняване, които се ползват от хора на различна възраст и с различно физическо състояние и в които има спални помещения | Ф1.1    | Детски заведения (детски градини и ясли); заведения за социални услуги (за деца в риск, за деца и юноши с физически увреждания, за деца и юноши с психично заболяване или забавено умствено развитие, за постоянно и временно пребиваване на деца и пълнолетни лица с увреждания); лечебни/здравни заведения (за болнична помощ, в т.ч. болници за активно лечение, за долекуване, продължително лечение и за рехабилитация; амбулатории за първична или специализирана медицинска помощ в случаите, когато включват детски консултации, центрове за спешна медицинска помощ, за трансфузионна хематология, за психично здраве, за кожно-венерически заболявания, комплексни онкологични центрове, диспансери, диализни центрове, домове за медико-социални грижи за деца и пълнолетни лица, в т.ч. домове за стари хора, хосписи, тъканни банки и др.) |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ф1.2    | Туристически/курортни сгради с места за настаняване (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, апартаментни хотели, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къмпинги, туристически хижи; туристически учебни центрове; туристически спални); сгради за временно обитаване (общжития; спални корпуси в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Клас на функционална пожарна опасност (КФПО) | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Подклас | Видове строежи, пожарни сектори и помещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ф1.3    | санаториални заведения, спални корпуси в казарми, затвори, поправителни домове, затворнически общежития и др.)<br>Многофамилни жилищни сгради; туристически/курортни сгради с места за настаняване (вилни сгради – многофамилни, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала); складове с обща площ до 200 m <sup>2</sup> към жилища в жилищни сгради; ателиета в жилищни сгради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ф1.4    | Еднофамилни жилищни сгради, вилна сграда – еднофамилна, бунгало, складове с обща площ до 200 m <sup>2</sup> към жилищна сграда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ф2                                           | Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата; сгради и съоръжения за спорт и развлечения; многофункционални зали с точно определен брой места за сядане                                                                                                                                                                                                  | Ф2.1    | Кинозали; концертни, оперни, театрални и други подобни зали; многофункционални зали; библиотеки и читалища; центрове за научно-техническа информация; обществени клубове, циркови зали, спортни сгради, зали и съоръжения с трибуни; други видове сгради с точно определен брой места за сядане в закрити помещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ф2.2    | Музеи, художествени галерии (изложбени зали), панаирни палати, танцови зали, дискотеки, казина, зали за забавни игри, клубове/ателиета по интереси, зали за музика, видеозали, игрални зали и др. под. в закрити помещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ф2.3    | Строежи от подклас Ф2.1, на открито, в т.ч. преместваеми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ф2.4    | Строежи от подклас Ф2.2, на открито                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ф3                                           | Сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, транспорта, вероизповеданията с култово и религиозно предназначение, здравеопазването, съобщенията и услугите; сгради за административно обслужване, сгради и съоръжения за спорт и развлечения (с помещения, в които броят на очакваните посетители е по-голям от броя на обслужвания персонал) | Ф3.1    | Търговски центрове, базари и покрити пазари, универсални и специализирани магазини                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ф3.2    | Сгради и помещения за обществено хранене                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ф3.3    | Приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, приемни сгради на яхтени пристанища, станции на въжени линии и др. под.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ф3.4    | Помещения за посетители на сгради за административно обслужване (административни сгради, банкови и небанкови финансови институти, обслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, правителствени сгради, сгради на съда, прокуратурата и др.) и помещения за обществено обслужване в областта на услугите (сгради за битови услуги, сгради за граждански ритуали, обществени бани и сауни) и за обществено обслужване с култово и религиозно предназначение (храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги, крематориуми, обредни домове и др.) с неопределен брой места за сядане, лечебни заведения за извънболнична помощ (амбулатории за първична или специализирана медицинска помощ без детски консултации, в т.ч. медицински центрове и диагностично-консултативни центрове, дентални центрове, амбулатории за здравни грижи) |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ф3.5    | Спортно-оздравителни комплекси и спортни сгради, зали и съоръжения без трибуни за зрители; детски центрове с увеселителни съоръжения, естради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Клас на функционална пожарна опасност (КФПО) | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Подклас | Видове строежи, пожарни сектори и помещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ф4                                           | Сгради за обществено обслужване в областта на образованието и сгради за административно обслужване (сгради на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и др.), чиито помещения се използват в продължение на определен период през денонощието и в тях присъстват постоянно хора с определена възраст и физическо състояние, запознати с планировката на сградите | Ф4.1    | Училища (неспециализирани и специализирани, профилирани и професионални гимназии), учебни заведения (без детски градини), включително за следучилищни занимания, центрове за подкрепа за личностно развитие, социални учебно-професионални заведения, учебно-производствени центрове, колежи, висши учебни заведения, учебни заведения за повишаване на квалификацията |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ф4.2    | Сгради за административно обслужване, сгради на информационни и редакционно-издателски организации, сгради за научноизследователска дейност, комутационни, радиорелейни, телевизионни, базови и телефонни станции; битови помещения; кухни към заведения за хранене и към офиси                                                                                        |
| Ф5                                           | Производствени сгради и съоръжения, сгради и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване (складо-ви, селскостопански и горскостопански сгради, бензиностанции и газостанции, помещения и съоръжения с постоянен режим на работа)                                                                                                                                            | Ф5.1    | Производствени сгради и съоръжения, технологични инсталации, производствени и лабораторни помещения, ремонтни бази, автобази, отоплителни централи, електроцентрали, закрити електрически (разпределителни) уредби, електроподстанции, трансформаторни постове и подстанции, помпени станции, пречиствателни станции и др. под.; сгради на научноекспериментални бази  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ф5.2    | Складови сгради и съоръжения, хангари и депа, паркинги, гаражи (без техническо обслужване и ремонт), архивохранилища                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ф5.3    | Бензиностанции и газостанции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ф5.4    | Селскостопански и горскостопански сгради без постройки със стопанско предназначение на допълващо застрояване в урегулирани поземлени имоти и постройки до 35 m <sup>2</sup> в землищата извън границите на населените места и селищните образувания в земеделски и в горски територии                                                                                  |

**Забележки:**

1. Видовете сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването и социалните грижи/услуги, административното обслужване, туризма, спорта и развлеченията, търговията, общественото хранене, транспорта, съобщенията и услугите, културата и изкуствата, вероизповеданията, производствените сгради и съоръжения, сградите и съоръженията за стопанско и инфраструктурно обслужване са съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) и в съответствие със специалните закони в съответните области.

2. Непосочените в табл. 1 съоръжения, сгради, пожарни сектори и помещения с подобно функционално предназначение, като съоръженията, сградите, пожарните сектори и помещенията от класове Ф1 – Ф5, се отнасят към съответния клас.“

3. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Сградите, пожарните сектори, помещенията, откритите технологични инсталации и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 в зависимост от пожаро- и експлозивоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси се подразделят на категории по пожарна опасност съгласно табл. 2.“

## 4. Таблица 2 се изменя така:

„Таблица 2

| Категория по пожарна опасност | Пожарна характеристика и свойства на получаваните, обработваните, използваните, съхраняваните и складираните вещества, материали и продукти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Вид на производствените процеси и предназначение на цеховете, технологичните инсталации, помещенията и складовете                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ф5А                           | <p>Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:</p> <p>1. Горими газове, включително втечнени горими газове</p> <p>2. Течности с пламна температура, по-малка или равна на 28 °С (бензин, лигроин, ацетон, толуол, пиридин, етилов алкохол, дихлоретан, диоксан, етилбензол и др.)</p> <p>3. Вещества и продукти, които се запалват или взривяват при взаимодействието им с вода или с кислород от въздуха</p> <p>Когато веществата по т. 1 и 2 са в количества, които при възможно най-тежка аварийна ситуация може да образуват концентрация до 10 % включително от долната им експлозивна граница в свободния обем на помещението, помещението се отнася към категория по пожарна опасност Ф5В.</p> | <p>*Цехове, инсталации, помещения и складове, в които се използват метален натрий или калий, бариев прекис, алуминиева пудра и бял фосфор; *Сгради и помещения за преработка и съхраняване на радиоактивни отпадъци (РАО), съдържащи уран; *Баратни и ксантогенаторни цехове и отделения за преестерификация и поликондензация при производството на химични влакна; *Цехове, инсталации, помещения и складове за обработка, получаване и съхраняване на акрилонитрил; *Производства, свързани с употребата, получаването, съхраняването и регенерацията на серовъглерод; *Цехове и инсталации за първична обработка на нефт и газ (демулсия, стабилизация, сероочистка и др. под.); *Основни цехове за получаване на синтетичен каучук; *Водородни и ацетиленови станции; *Цехове, инсталации, помещения и складове за обработка, получаване и съхраняване на дивинил; *Цехове и инсталации за производство на ацетатна коприна; *Производства, свързани с бензинови екстракции; *Цехове и инсталации за хидриране, дестилация и газоотделяне при производството на течни горива; *Инсталации за рекулерация и ректификация на органични разтворители с пламна температура 28 °С и по-малка от 28 °С; *Технологични инсталации, помпени станции, складове за бензин, разтворители и други течности с пламна температура 28 °С и по-малка от 28 °С; *Бояджийски помещения и камери, в които като разтворител се използва леснозапалима течност; *Основни цехове за производство на антипиретици; *Помещения и складове за нитроцелулозни ленти; *Цехове за улавяне и разделяне на коксовия газ при коксохимичното производство и др.; *Помещения за зареждане и съхраняване на киселинни и алкални акумулатори с отделяне на експлозивоопасни концентрации от водород; *Помещения за производство на амоняк; *Инсталации за производство, съхранение и употреба на биогаз; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория по пожарна опасност Ф5А</p> |
| Ф5Б                           | <p>Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:</p> <p>1. Течности с пламна температура от 28 до 55 °С включително (керосин, газ-зъл, ксилол, хлорбензол, оцетна киселина, оцетен анхидрид и др.)</p> <p>2. Течности, нагreti при условията на производство, получаване, обработване, използване и съхранение над пламната им температура</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>*Цехове за производство, употреба и съхраняване на целулоид, нафталин, червен фосфор, дифенил, калциев карбид, антрацен; *Цехове за получаване на въглищен прах; *Цехове, в които се отделя производствен въглищен прах; *Мелници, силози и обслужващите ги транспортни и други съоръжения за експлозивоопасни прахове (брашно, захар, нишесте, соя, фуражни смеси, сenni брашна, прес-прахове, сапунени, пластмасови и други видове прахове); *Полировъчни помещения, цехове и отделения за шлифование на дърво, бакелит и други горими материали; *Помпени станции за течности с пламна температура над 28 до 55 °С включително; *Станции за промиване и изпарване на цистерни и други съдове за течности с пламна температура над 28 до 55 °С включително; *Цехове за амониево-селитрено производство; *Производство и съхраняване на сира и други подобни продукти; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория по пожарна опасност Ф5Б</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Категория по пожарна опасност | Пожарна характеристика и свойства на получаваните, обработваните, използваните, съхраняваните и складираните вещества, материали и продукти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Вид на производствените процеси и предназначение на цеховете, технологичните инсталации, помещенията и складовете                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               | <p>3. Горими прахове или летящи частици с долна експлозивна граница (ДЕГ), помалка или равна на 65 g/m<sup>3</sup></p> <p>Когато веществата по т. 1, 2 и 3 са в количества, които при възможно най-тежка аварийна ситуация може да образуват концентрация до 10 % включително от долната им експлозивна граница в свободния обем на помещението, помещението се отнася към категория по пожарна опасност Ф5В.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ф5В                           | <p>Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:</p> <p>1. Течности с пламна температура, по-висока от 55 °С (анилин, асфалт, мазут, глицерин, етиленгликол, формалин, масла, креозот и др.)</p> <p>2. Горими прахове или летящи частици с ДЕГ, по-голяма от 65 g/m<sup>3</sup> (прах – цинков, целулознолигнинен, ацетилцелулозен, от карбамидформалдехидна смола и др.)</p> <p>3. Технологични процеси, при които обработката на продукти се извършва при температура до 180 °С включително и които не се отнасят към категория по пожарна опасност Ф5А или Ф5Б</p> <p>4. Твърди горими вещества и материали</p> <p>5. Негорими вещества, опаковани в горим амбалаж, с изключение на такива, опаковани в чували</p> <p>6. Горими материали в насипно и пакетирано състояние</p> <p>Когато веществата по т. 1 – 6 са разположени на площ и в обем, непревишаващи 10 % от площта и обема на помещението, но</p> | <p>*Дъскорезни, гатерни, моделиерски, тапицерски отделения, помещения за заготовка, основни и други цехове и складове на дърводобивната и дървообработващата промишленост;</p> <p>*Основни и спомагателни цехове, помещения и складове на текстилната, шивашката, кожарската, кожухарската, обувната, хранително-вкусовата, тютюневата, целулозно-хартиената и полиграфическата промишленост; *Цехове за обработка на памук, лен, коноп и дървесни влакна и др. под. и складови помещения за тяхното съхранение; *Помещения за производство, ремонт и съхранение на електронно-общителна техника;</p> <p>*Цехове за производство на ацетатни филмови ленти, CD, DVD и складове за тяхното съхранение; *Ремонтни помещения и работилници за разпределителни устройства с прекъсвачи, трансформатори и друг вид апаратура, съдържащи повече от 60 kg машинно или трансформаторно масло в едно съоръжение; *Сгради и съоръжения на огневи сушилни (за тютюн, зърно, памук и др.); *Селскостопански сгради за съхранение на груб фураж (сено, слама); *Помещения за съхраняване на зърно в насипно състояние; *Сушилни, пресуквачни и сортировъчни цехове при производството на химични влакна;</p> <p>*Цехове за обработка на пластмаси и на готов синтетичен каучук (отделения за сушене, рязане и опаковане); *Сгради на помпени станции за горими течности с пламна температура над 55 °С; *Сгради за ремонт, поддържане и възстановяване на железопътния подвижен състав; *Помещения за електрокари и мотокари; *Автосервизи; *Хангари и помещения за техническо обслужване и ремонт на летателна техника (самолети, хеликоптери); *Гаражи за леки и тежки моторни превозни средства; *Машинни отделения за хладилници и хладилни инсталации (хладилни камери), други апарати, съоръжения и проводни за употреба на амоняк; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория по пожарна опасност Ф5В</p> |

| Категория по пожарна опасност | Пожарна характеристика и свойства на получаваните, обработваните, използваните, съхраняваните и складираните вещества, материали и продукти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Вид на производствените процеси и предназначение на цеховете, технологичните инсталации, помещенията и складовете                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               | не повече от 200 m <sup>2</sup> – когато не е осигурена автоматична пожарогасителна инсталация (ПГИ), или 1000 m <sup>2</sup> – при осигурена локална автоматична ПГИ за площта, на която са разположени горимите материали, помещението се отнася към категория по пожарна опасност Ф5Г или Ф5Д                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ф5Г                           | <p>Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:</p> <p>1. Негорими вещества и материали в горещо или нажежено състояние, при които се отделя лъчиста топлина, искри или пламък, и такива с температура на обработка, по-висока от 180 °С, които не се отнасят към категория по пожарна опасност Ф5А или Ф5Б</p> <p>2. Горими течности, газове и твърди материали (прахове), които се използват като гориво при гарантирано наличие на постоянно действащ източник на запалване</p> | <p>*Леярни и топилни цехове, пещни отделения и помещения с контактни пещи; *Електромашинни отделения; помещения за регенерация на живак; *Цехове за производство на стъкло и др. под., ковачници; *Депа за парни машини; цехове за горещо валцуване на метали; *Помещения за изпитване на двигатели с вътрешно горене; *Цехове за термично обработване на метали; *Котелни помещения на газово гориво; *Котелни помещения на течно и твърдо гориво; *Ремонтни помещения и работилници за разпределителни устройства с прекъсвачи, трансформатори и друг вид апаратура, съдържащи не повече от 60 kg машинно или трансформаторно масло в едно съоръжение; *Монтажно-заваръчни цехове и др. под.; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория по пожарна опасност Ф5Г; *Съоръжения за напрежение над 1000 V</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ф5Д                           | <p>Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:</p> <p>1. Негорими вещества и материали</p> <p>2. Горими вещества и материали в мокри технологични процеси</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>*Механични цехове за студена обработка на метали (с изключение на магнезиевите сплави), смесване на руда, содово производство (с изключение на пещните отделения); *Продухвателни и компресорни станции за въздух или други негорими газове; *Цехове за регенерация на киселини; *Инструментални цехове; студено шамповане и валцуване на метали; *Добиване и студена обработка на минерали, руди, сол и други негорими материали; *Цехове за мокри процеси в текстилната и хартиената промишленост; *Цехове за преработка на месо, риба, млечни продукти, плодове и зеленчуци; *Помещения за пепел и сгурия, помпени и водоприемни устройства към електростанциите, хлоратни и въгледвуокисни инсталации, водни охладителни кули, помпени станции за негорими течности; *Отделения за приготвяне и съхраняване на неорганични добавки към амони-ево-селитреното производство; *Отделения за съхраняване на негорими киселини и др. под.; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория по пожарна опасност Ф5Д; *Електромашинни помещения и електросъоръжения за напрежение до 1000 V без горивен резервоар, несъдържащи горимо машинно или трансформаторно масло</p> |

*Забележки:*

1. Под „свободен обем на помещението“ се разбира 80 % от неговия геометричен обем.

2. Към газовете се отнасят всички вещества, които при нормални условия имат температура на кипене, по-ниска или равна на 20 °C.

3. Мокри технологични процеси са процесите, при които горими вещества са овлажнени до степен, която не позволява възникване на горим процес.

4. Непосочените в табл. 2 сгради, пожарни сектори, помещения, технологични инсталации и съоръжения с подобна пожарна характеристика на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси като тези от категория по пожарна опасност Ф5А – Ф5Д се отнасят към съответната категория.

5. Помещения, пожарни сектори и сгради, в които се съхраняват негорими течности или хранителни продукти в бутилирано или консервирано състояние (вода, бира, безалкохолни напитки, вино и др. под.), се отнасят към категория по пожарна опасност Ф5Д.

§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думите „затварящи устройства, отваряеми прозорци и прегради на конвейерни системи“ се заменят с „отваряеми прозорци и затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи“.

2. В ал. 5 думите „затварящите устройства, отваряемите прозорци или преградите на конвейерни системи“ се заменят с „отваряемите прозорци или затварящите устройства за конвейери и релсови транспортни системи“.

3. Създават се ал. 7 и 8:

„(7) Вратите, капачите, отваряемите прозорци и затварящите устройства за конвейери и релсови транспортни системи в пожарозащитните прегради (с изключение на хоризонталните пожарозащитни прегради и хоризонталните прегради на пожарните сектори) следва да бъдат с клас по устойчивост на огън при двустранно огнево въздействие. Останалите врати, капаци, отваряеми прозорци и затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи, за които има изисквания да притежават определен клас по устойчивост на огън с посочени критерии Е/Е1, може да бъдат с класификация по устойчивост на огън при едностранно огнево въздействие, ако е предвидено да бъдат монтирани на места, където няма огнево въздействие от страната, от която те са класифицирани без огнево въздействие.

(8) Системите за уплътняване на отвори, през които преминават тръбопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации през пожарозащитните прегради (с изключение на хоризонталните пожарозащитни прегради и хоризонталните прегради на пожарните сектори), както и за уплътняване на линейни

фуги, пресичащи пожарозащитните прегради (с изключение на хоризонталните пожарозащитни прегради и хоризонталните прегради на пожарните сектори), следва да бъдат с клас по устойчивост на огън при двустранно огнево въздействие.“

§ 7. В чл. 10, ал. 1 думата „Решенията“ се заменя с „делегираните регламенти“.

§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) в т. 1 означението „2Т“ се заменя с „Н“;

б) в т. 2 числото „520“ се заменя с „500“;

в) в т. 4 числото „590“ се заменя с „550“;

г) в т. 5 числото „620“ се заменя с „600“, а означението „2Т“ се заменя с „Н“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Допуска се използването на пожарнезащитени стоманени конструкции за сгради или части от тях съгласно ал. 1, за които е допустима V степен на огнеустойчивост, както и за:

1. сгради или части от тях съгласно ал. 1 (и с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m) от категория по пожарна опасност Ф5Д – без ограничения в максимално допустимата площ на сградата или пожарния сектор;

2. едноетажни сгради или части от тях съгласно ал. 1 от категория по пожарна опасност Ф5Г – с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 10 500 m<sup>2</sup>;

3. едноетажни сгради или части от тях съгласно ал. 1 от категория по пожарна опасност Ф5В – с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 1500 m<sup>2</sup>, а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена петкратно;

4. едноетажни сгради или части от тях съгласно ал. 1 от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 – с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 500 m<sup>2</sup>, а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена двукратно.

5. двуетажни сгради или части от тях съгласно ал. 1 (и с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m) от:

а) подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4 и Ф3.1 – с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 400 m<sup>2</sup>;

б) подкласове на функционална пожарна опасност Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4, Ф3.5 и Ф4.2 – с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 200 m<sup>2</sup>.“

3. Таблица 3 се изменя така:

„Таблица 3

| Степен на огнеустойчивост на сградите | Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите |                                |                       |                                         |                                   |                   |                               |                                     |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       | колони и рамки                                                    | външни и вътрешни носещи стени | вътрешни носещи стени | стени на евакуационни коридори и фойета | междуетажни преградни конструкции | стени на стълбища | площадки и рамена на стълбища | покрив със защита съгласно колона 6 | покрив без защита съгласно колона 6 |
| 1                                     | 2                                                                 | 3                              | 4                     | 5                                       | 6                                 | 7                 | 8                             | 9                                   | 10                                  |
| Критерии за огнеустойчивост           | R                                                                 | REI                            | EI                    | EI                                      | REI                               | EI                | R                             | R или RE                            | R или RE                            |
| I                                     | 120                                                               | 120                            | 30                    | 60                                      | 90                                | 120               | 90                            | не се нормира                       | 60                                  |
| II                                    | 90                                                                | 90                             | 30                    | 60                                      | 60                                | 90                | 60                            | не се нормира                       | 45                                  |
| III                                   | 45                                                                | 45                             | 15                    | 30                                      | 45                                | 45                | 45                            | не се нормира                       | 30                                  |
| IV                                    | 30                                                                | 30                             | 15                    | 15                                      | 15                                | 30                | 30                            | не се нормира                       | 15                                  |
| V                                     | не се нормира                                                     |                                |                       |                                         |                                   |                   |                               |                                     |                                     |

*Забележки:*

1. Когато подземните етажи в сградите са повече от един, конструктивните елементи на подземните етажи се изпълняват с огнеустойчивост, съответстваща на допустимата за сградата, но не по-ниска от изискващата се за сгради от II степен на огнеустойчивост.

2. Изискването за класа по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени конструктивните елементи, е съгласно чл. 14, ал. 10.

3. Минималните изисквания към конструктивните елементи на външните открити евакуационни стълбища са определени в чл. 51.

4. За сгради с максимална височина на пребиваване на хора до 15 m се разрешава стълбищата да бъдат изпълнени от пожаронезащитени стоманени конструкции, ако стълбищата в сградите от I до IV степен на огнеустойчивост са затворени в шахти с минимална огнеустойчивост на стените REI 120 и със защита на отворите в шахтите със самозатварящи се димоуплътнени врати или капаци с огнеустойчивост EI 90.

5. За външни носещи стени вместо критериите за огнеустойчивост REI се допуска използването на критериите REW с определените класове по колона 3.

6. За едноетажни сгради с метални носещи конструкции минималната огнеустойчивост на хоризонталните носещи елементи (греди и ригели) се приема по колона 10.

7. При двуетажни и многоетажни сгради минималната огнеустойчивост на вертикалните конструктивни елементи, носещи само покрива, се определя по колона 10.

8. Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на междинните нива и полунива по чл. 13, ал. 7, т. 2, както и на стълбищата, водещи към тях, в случай че през същите нива и стълбища не преминават евакуационни пътища от съседни етажи.

9. Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на етажи по чл. 13, ал. 7, т. 3 с площ до 100 m<sup>2</sup>, както и на стълбищата, водещи към тях, в случай че през същите етажи и стълбища не преминават евакуационни пътища от съседни етажи.

10. В строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 се допуска да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на стълбища, които свързват не повече от два етажа и са предназначени за евакуация на не повече от 5 човека.

11. Когато покривът е предвиден със защита с преградна конструкция съгласно колона 6, но в същата преградна конструкция е предвиден отвор, отворът се защитава с врата или капак с минимална огнеустойчивост, съответстваща на огнеустойчивостта на преградната конструкция.

12. Елементите, които не са част от конструкцията на сградата, но с тях са обособени помещения и/или междинни нива и полунива с обща площ над 200 m<sup>2</sup> в обема на пожарния сектор, следва да бъдат с огнеустойчивост по табл. 3, съответстваща на изискващата се огнеустойчивост за конструктивните елементи на сградата (или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1), в която са разположени (с изключение на стелажите, както и на пътеки за обслужване на съоръжения).

13. Асансьорите се предвиждат в асансьорни шахти, проектирани с плътни стени с минимална огнеустойчивост съгласно колона 7 (с изключение на фасадните стени). Допуска се асансьорите да не бъдат предвидени в асансьорни шахти или да не се нормира огнеустойчивостта на стените на асансьорните шахти, когато асансьорите са разположени в обема на стълбищни клетки, проектирани съгласно чл. 47, както и в случаите, при които асансьорите свързват 2 етажа. Изискванията за огнеустойчивостта на остъкляванията на панорамните асансьори към атриуми са определени в чл. 304, а изискванията за проектиране на асансьорите

в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m – в раздел II на глава тринадесета.“

4. Създават се ал. 5 – 8:

„(5) Необходимата огнеустойчивост на вертикални и хоризонтални стоманени връзки в сгради или части от тях съгласно ал. 1 се определя в зависимост от тяхното предназначение, както следва:

1. вертикалните връзки, които участват в осигуряването на общата устойчивост на сградата или част от нея съгласно ал. 1, се предвиждат с минимална огнеустойчивост, съответстваща на изискващата се огнеустойчивост за колоните и рамките, а хоризонталните връзки, които участват в осигуряването на общата устойчивост на сградата или част от нея съгласно ал. 1 – с минимална огнеустойчивост, съответстваща на изискващата се огнеустойчивост за съответните междуетажни конструкции/покриви;

2. стоманените връзки, които участват в осигуряването на местна и обща устойчивост на отделни елементи или поемат натоварвания от тях, се предвиждат с минимална огнеустойчивост, съответстваща на изискващата се огнеустойчивост за укрепваните от тях елементи.

(6) За сгради от III и IV степен на огнеустойчивост строителните конструктивни елементи с класове по реакция на огън D – F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, които са защитени с огнезащитна облицовка, се приемат с огнеустойчивост, както следва:

1. REI 60 – за външните и вътрешните носещи стени и за междуетажните преградни конструкции, защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост  $K_2$  60 и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2;

2. EI 60 – за стените на стълбища и стените на асансьорни шахти, защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост  $K_2$  60 и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2;

3. R 60 – за площадките и рамената на стълбища, защитени от всички страни с огне-

защитна облицовка с огнеустойчивост  $K_2$  60 и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2;

4. REI 30 – за външните и вътрешните носещи стени и междуетажните преградни конструкции, защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост  $K_2$  30 и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2, както и за покривите, защитени от долната страна с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост  $K_2$  30 и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2;

5. EI 30 – за външните и вътрешните носещи стени, стените на евакуационни коридори и фойета, стените на стълбища и стените на асансьорни шахти, защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост  $K_2$  30 и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2;

6. R 30 – за площадките и рамената на стълбища, защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост  $K_2$  30 и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2.

(7) Когато в пространството между строителните конструктивни елементи по ал. 6 и техните огнезащитни облицовки са предвидени изолационни продукти, същите са с клас по реакция на огън не по-нисък от A2.

(8) За предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар в сградите от I до IV степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m се предвижда една от мерките съгласно т. 1 от приложение № 8.“

§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори (с изключение на тези от КФПО Ф5) в зависимост от максималната височина на пребиваване на хора, степента на огнеустойчивост и броя на етажите на сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) се определя съгласно табл. 4.“

2. Таблица 4 се изменя така:

„Таблица 4

| Клас и под-<br>клас на функ-<br>ционална<br>пожарна<br>опасност на<br>сградата или<br>пожарния<br>сектор |      | Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор, m <sup>2</sup>                                                         |                                                                              |      |      |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|
|                                                                                                          |      | допустим брой на надземните етажи (максимална височина на пребиваване на хора) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 | степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 |      |      |     |     |
|                                                                                                          |      |                                                                                                                                   | I                                                                            | II   | III  | IV  | V   |
| 1                                                                                                        | 2    | 3                                                                                                                                 | 4                                                                            | 5    | 6    | 7   | 8   |
| Ф1                                                                                                       | Ф1.1 | 1                                                                                                                                 | 6000                                                                         | 4500 | 2250 | 600 | 300 |
|                                                                                                          |      | 2                                                                                                                                 | 3000                                                                         | 2250 | 1200 | НД* | НД* |
|                                                                                                          |      | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                          | 3000                                                                         | 2250 | 600  | НД* | НД* |
|                                                                                                          |      | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                          | 3000                                                                         | 2250 | НД*  | НД* | НД* |

| Клас и под-<br>клас на функ-<br>ционална<br>пожарна<br>опасност на<br>сградата или<br>пожарния<br>сектор |      | Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор, m <sup>2</sup>                                                         |                                                                                          |       |       |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-----|
|                                                                                                          |      | допустим брой на надземните етажи (максимална височина на пребиваване на хора) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 | степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1             |       |       |      |      |     |
|                                                                                                          |      |                                                                                                                                   | I                                                                                        | II    | III   | IV   | V    |     |
| 1                                                                                                        | 2    | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                        | 5     | 6     | 7    | 8    |     |
|                                                                                                          |      | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m (при условията на чл. 313)                                                  | 2200                                                                                     | НД*   | НД*   | НД*  | НД*  |     |
|                                                                                                          | Ф1.2 | 1                                                                                                                                 | 4000                                                                                     | 3000  | 1500  | 800  | 400  |     |
|                                                                                                          |      | 2                                                                                                                                 | 2200                                                                                     | 2000  | 1000  | 400  | 200  |     |
|                                                                                                          |      | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                          | 2200                                                                                     | 2000  | 800   | НД*  | НД*  |     |
|                                                                                                          |      | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                          | 2200                                                                                     | 2000  | НД*   | НД*  | НД*  |     |
|                                                                                                          |      | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                                                             | 2200                                                                                     | НД*   | НД*   | НД*  | НД*  |     |
|                                                                                                          | Ф1.3 | 1                                                                                                                                 | 4000                                                                                     | 3000  | 1500  | 800  | 400  |     |
|                                                                                                          |      | 2                                                                                                                                 | 2200                                                                                     | 2000  | 1000  | 400  | 200  |     |
|                                                                                                          |      | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                          | 2200                                                                                     | 2000  | 800   | НД*  | НД*  |     |
|                                                                                                          |      | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                          | 2200                                                                                     | 2000  | НД*   | НД*  | НД*  |     |
|                                                                                                          |      | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                                                             | 2200                                                                                     | НД*   | НД*   | НД*  | НД*  |     |
|                                                                                                          | Ф1.4 | 1                                                                                                                                 | 4000                                                                                     | 3000  | 1500  | 800  | 400  |     |
|                                                                                                          |      | 2                                                                                                                                 | 2200                                                                                     | 2000  | 1000  | 400  | 200  |     |
|                                                                                                          |      | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                          | 2200                                                                                     | 2000  | 800   | НД*  | НД*  |     |
|                                                                                                          |      | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                          | 2200                                                                                     | 2000  | НД*   | НД*  | НД*  |     |
|                                                                                                          |      | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                                                             | 2200                                                                                     | НД*   | НД*   | НД*  | НД*  |     |
|                                                                                                          | Ф2   | Ф2.1                                                                                                                              | 1                                                                                        | 20000 | 15000 | 2000 | 1000 | 500 |
|                                                                                                          |      |                                                                                                                                   | 2                                                                                        | 10000 | 7500  | 1500 | НД*  | НД* |
|                                                                                                          |      |                                                                                                                                   | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 5000  | 3750  | 1000 | НД*  | НД* |
|                                                                                                          |      |                                                                                                                                   | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                 | 4000  | 3000  | НД*  | НД*  | НД* |
| с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                                    |      |                                                                                                                                   | 2200                                                                                     | НД*   | НД*   | НД*  | НД*  |     |
| Ф2.2                                                                                                     |      | 1                                                                                                                                 | 4000                                                                                     | 3000  | 1500  | 500  | 200  |     |
|                                                                                                          |      | 2                                                                                                                                 | 2200                                                                                     | 1500  | 800   | НД*  | НД*  |     |
|                                                                                                          |      | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                          | 2200                                                                                     | 1500  | 400   | НД*  | НД*  |     |
|                                                                                                          |      | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                          | 2200                                                                                     | 1500  | НД*   | НД*  | НД*  |     |
|                                                                                                          |      | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                                                             | 2200                                                                                     | НД*   | НД*   | НД*  | НД*  |     |
| Ф2.3                                                                                                     |      | -                                                                                                                                 | не се ограничава                                                                         |       |       |      |      |     |
| Ф2.4                                                                                                     |      | -                                                                                                                                 | не се ограничава                                                                         |       |       |      |      |     |

| Клас и под-<br>клас на функ-<br>ционална<br>пожарна<br>опасност на<br>сградата или<br>пожарния<br>сектор |      | Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор, m <sup>2</sup>                                                         |                                                                              |       |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----|
|                                                                                                          |      | допустим брой на надземните етажи (максимална височина на пребиваване на хора) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 | степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 |       |      |      |     |
|                                                                                                          |      |                                                                                                                                   | I                                                                            | II    | III  | IV   | V   |
| 1                                                                                                        | 2    | 3                                                                                                                                 | 4                                                                            | 5     | 6    | 7    | 8   |
| ФЗ                                                                                                       | ФЗ.1 | 1                                                                                                                                 | 20000                                                                        | 15000 | 5000 | 1000 | 500 |
|                                                                                                          |      | 2                                                                                                                                 | 10000                                                                        | 7500  | 4000 | 500  | 100 |
|                                                                                                          |      | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                          | 7500                                                                         | 4000  | 1000 | НД*  | НД* |
|                                                                                                          |      | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                          | 4000                                                                         | 3000  | НД*  | НД*  | НД* |
|                                                                                                          |      | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                                                             | 2200                                                                         | НД*   | НД*  | НД*  | НД* |
|                                                                                                          | ФЗ.2 | 1                                                                                                                                 | 4000                                                                         | 3000  | 1500 | 600  | 400 |
|                                                                                                          |      | 2                                                                                                                                 | 2200                                                                         | 1500  | 800  | 200  | 100 |
|                                                                                                          |      | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                          | 2200                                                                         | 1500  | 400  | НД*  | НД* |
|                                                                                                          |      | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                          | 2200                                                                         | 1500  | НД*  | НД*  | НД* |
|                                                                                                          |      | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                                                             | 2200                                                                         | НД*   | НД*  | НД*  | НД* |
|                                                                                                          | ФЗ.3 | 1                                                                                                                                 | 20000                                                                        | 3000  | 1500 | 800  | 400 |
|                                                                                                          |      | 2                                                                                                                                 | 10000                                                                        | 1500  | 1000 | 200  | 100 |
|                                                                                                          |      | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                          | 7500                                                                         | 1500  | 500  | НД*  | НД* |
|                                                                                                          |      | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                          | 4000                                                                         | 1500  | НД*  | НД*  | НД* |
|                                                                                                          |      | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                                                             | 2200                                                                         | НД*   | НД*  | НД*  | НД* |
|                                                                                                          | ФЗ.4 | 1                                                                                                                                 | 4000                                                                         | 3000  | 1500 | 800  | 400 |
|                                                                                                          |      | 2                                                                                                                                 | 2200                                                                         | 1500  | 1000 | 200  | 100 |
|                                                                                                          |      | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                          | 2200                                                                         | 1500  | 500  | НД*  | НД* |
|                                                                                                          |      | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                          | 2200                                                                         | 1500  | НД*  | НД*  | НД* |
|                                                                                                          |      | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                                                             | 2200                                                                         | НД*   | НД*  | НД*  | НД* |
|                                                                                                          | ФЗ.5 | 1                                                                                                                                 | 4000                                                                         | 3000  | 1500 | 800  | 400 |
|                                                                                                          |      | 2                                                                                                                                 | 2200                                                                         | 1500  | 1000 | 200  | 100 |
|                                                                                                          |      | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                          | 2200                                                                         | 1500  | 500  | НД*  | НД* |
|                                                                                                          |      | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                          | 2200                                                                         | 1500  | НД*  | НД*  | НД* |
|                                                                                                          |      | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                                                             | 2200                                                                         | НД*   | НД*  | НД*  | НД* |

| Клас и под-клас на функционална пожарна опасност на сградата или пожарния сектор | Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор, m <sup>2</sup>                                                         |                                                                                          |      |                                                                              |      |     |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|
|                                                                                  | допустим брой на надземните етажи (максимална височина на пребиваване на хора) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 |                                                                                          |      | степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 |      |     |     |   |
|                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                          |      | I                                                                            | II   | III | IV  | V |
| 1                                                                                | 2                                                                                                                                 | 3                                                                                        | 4    | 5                                                                            | 6    | 7   | 8   |   |
| Ф4                                                                               | Ф4.1                                                                                                                              | 1                                                                                        | 5000 | 4000                                                                         | 1500 | 800 | 200 |   |
|                                                                                  |                                                                                                                                   | 2                                                                                        | 4000 | 3000                                                                         | 1000 | НД* | НД* |   |
|                                                                                  |                                                                                                                                   | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 3000 | 2000                                                                         | НД*  | НД* | НД* |   |
|                                                                                  |                                                                                                                                   | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                 | 2200 | 1500                                                                         | НД*  | НД* | НД* |   |
|                                                                                  |                                                                                                                                   | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                    | 2200 | НД*                                                                          | НД*  | НД* | НД* |   |
|                                                                                  | Ф4.2                                                                                                                              | 1                                                                                        | 5000 | 4000                                                                         | 1500 | 800 | 400 |   |
|                                                                                  |                                                                                                                                   | 2                                                                                        | 4000 | 3000                                                                         | 1000 | 200 | 100 |   |
|                                                                                  |                                                                                                                                   | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 3000 | 2000                                                                         | 500  | НД* | НД* |   |
|                                                                                  |                                                                                                                                   | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                 | 2200 | 1500                                                                         | НД*  | НД* | НД* |   |
|                                                                                  |                                                                                                                                   | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                    | 2200 | НД*                                                                          | НД*  | НД* | НД* |   |
|                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                          |      |                                                                              |      |     |     |   |
|                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                          |      |                                                                              |      |     |     |   |
|                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                          |      |                                                                              |      |     |     |   |
|                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                          |      |                                                                              |      |     |     |   |
|                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                          |      |                                                                              |      |     |     |   |

Забележка. НД\* означава „Не се допуска“.

3. Създава се ал. 2:

„(2) Когато сградите или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 (с изключение на тези от КФПО Ф5) включват само подземни и/или полуподземни етажи, задължителната им степен на огнеустойчивост, както и максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори се определят съгласно табл. 4 като за сгради с един надземен етаж.“

4. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Когато не са посочени конкретни изисквания в съответните раздели, максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори от КФПО Ф5, в зависимост от максималната височина на пребиваване на хора, броя на етажите и степента на огнеустойчивост на сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) се определя съгласно табл. 6.“

5. Таблица 6 се изменя така:

„Таблица 6

| Категория по пожарна опасност на сградата или пожарния сектор | Допустим брой на етажите (максимална височина на пребиваване на хора) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 | Степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 | Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор, m <sup>2</sup> |                                                            |                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                          |                                                                              | едноетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1               | двуетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1 | многоетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1 |
| 1                                                             | 2                                                                                                                        | 3                                                                            | 4                                                                         | 5                                                          | 6                                                            |
| Ф5А                                                           | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                                                    | НД*                                                                          | НД*                                                                       |                                                            |                                                              |
|                                                               | 6 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                     | I                                                                            | не се ограничава                                                          | 2000                                                       | 2000                                                         |
|                                                               | 1                                                                                                                        | II                                                                           | 5200                                                                      | НД*                                                        | НД*                                                          |

| Категория по пожарна опасност на сградата или пожарния сектор | Допустим брой на етажите (максимална височина на пребиваване на хора) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 | Степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 | Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор, m <sup>2</sup> |                                                            |                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                          |                                                                              | едноетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1               | двуетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1 | многоетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1 |
| 1                                                             | 2                                                                                                                        | 3                                                                            | 4                                                                         | 5                                                          | 6                                                            |
| Ф5Б                                                           | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                                                    | НД*                                                                          | НД*                                                                       |                                                            |                                                              |
|                                                               | 6 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                     | I                                                                            | не се ограничава                                                          |                                                            |                                                              |
|                                                               | 3 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                     | II                                                                           | 7800                                                                      | 5200                                                       | 3500                                                         |
| Ф5В                                                           | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                                                    | I                                                                            | 2200                                                                      |                                                            |                                                              |
|                                                               | 9 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                     | I                                                                            | не се ограничава                                                          |                                                            |                                                              |
|                                                               | 6 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                     | II                                                                           | 10500                                                                     | 7800                                                       | 5200                                                         |
|                                                               | 3 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                     | III                                                                          | 3500                                                                      | 2500                                                       | 2200                                                         |
|                                                               | 1                                                                                                                        | IV                                                                           | 2000                                                                      | НД*                                                        | НД*                                                          |
|                                                               | 1                                                                                                                        | V                                                                            | 1200                                                                      | НД*                                                        | НД*                                                          |
| Ф5Г                                                           | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                                                    | I                                                                            | 2200                                                                      |                                                            |                                                              |
|                                                               | с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително                                                         | II                                                                           | не се ограничава                                                          |                                                            |                                                              |
| Ф5Д                                                           | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                                                    | I                                                                            | 2200                                                                      |                                                            |                                                              |
|                                                               | 9 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                     | II                                                                           | не се ограничава                                                          |                                                            |                                                              |
|                                                               | 3 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                     | III                                                                          | 5200                                                                      | 3500                                                       | 3500                                                         |
|                                                               | 2 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                     | IV                                                                           | 3500                                                                      | 2200                                                       | НД*                                                          |
|                                                               | 2 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                     | V                                                                            | 2200                                                                      | 1200                                                       | НД*                                                          |

Забележка. НД\* означава „Не се допуска“.

6. Алинея 4 се изменя така:

„(4) За едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф5 с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително се допуска площите по табл. 6 да бъдат увеличени двукратно за категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б и петкратно за останалите категории по пожарна опасност при осигуряване на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация за цялата площ на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация).“

7. Създава се нова ал. 5:

„(5) Допуска се проектиране на мелници от категория по пожарна опасност Ф5Б от I степен на огнеустойчивост на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 и с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m, като максималната площ на сградата или пожарния сектор е 2200 m<sup>2</sup>.“

8. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:

„(6) Когато в сградата или пожарния сектор се предвиждат помещения с различен клас или подклас на функционална пожарна опасност, сградата или пожарният сектор се проектира с площ, която удовлетворява изискванията за функционалното предназначение на всеки от класовете (подкласовете), заемащ площ повече

от 25 % от площта на всички помещения в сградата или пожарния сектор.“

9. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея:  
а) основният текст се изменя така:

„(7) При определяне на максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори в броя на етажите на сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) се допуска да не бъдат включвани:“;

б) точка 3 се изменя така:

„3. етажи, всеки от които е с площ до 25 % от площта на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 – за сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1.“

§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4:

а) точка 2 се изменя така:

„2. за подови покрития –  $A1_{FL}$ ,  $A2_{FL}$ ,  $B_{FL}$ ,  $C_{FL}$ ,  $D_{FL}$ ,  $E_{FL}$  и  $F_{FL}$ .“

б) точка 5 се изменя така:

„5. за строителни продукти за покриви и покривни покрития –  $B_{ROOF}(t1)$ ,  $F_{ROOF}(t1)$ ,  $B_{ROOF}(t2)$ ,  $F_{ROOF}(t2)$ ,  $B_{ROOF}(t3)$ ,  $C_{ROOF}(t3)$ ,  $D_{ROOF}(t3)$ ,  $F_{ROOF}(t3)$ ,  $B_{ROOF}(t4)$ ,  $C_{ROOF}(t4)$ ,  $D_{ROOF}(t4)$ ,  $E_{ROOF}(t4)$  и  $F_{ROOF}(t4)$ .“

2. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Информация за строителните продукти, за които не се изисква изпитване съгласно Решение 96/603/ЕО, изменено с Решение 2000/605/ЕО и с Решение 2003/424/ЕО, Решение 2000/553/ЕО, Решение 2003/43/ЕО, изменено с Решение 2003/593/ЕО, с Решение 2006/673/ЕО и с Решение 2007/348/ЕО, Решение 2005/403/ЕО, Решение 2005/610/ЕО, изменено с Делегиран регламент (ЕС) 2017/1227 на Комисията, Решение 2006/213/ЕО, изменено с Делегиран регламент (ЕС) 2024/1399 на Комисията, Решение 2006/600/ЕО, Решение 2010/81/ЕС, Решение 2010/82/ЕС, Решение 2010/83/ЕС, Решение 2010/85/ЕС, Решение 2010/737/ЕО, Решение 2010/738/ЕО, Делегиран регламент (ЕС) № 1292/2014 на Комисията, Делегиран регламент (ЕС)

№ 1293/2014 на Комисията, Делегиран регламент (ЕС) 2017/1228 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2017/2293 на Комисията, поправен с Поправка ОВ, L 7, 12.1.2018 г., е дадена в приложение № 6.“

3. Създава се нова ал. 11:

„(11) Допуска се строителните конструктивни елементи за сгради от III степен на огнеустойчивост да бъдат проектирани с класове по реакция на огън D – F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, ако:

1. външните и вътрешните носещи стени, стените на стълбища, стените на асансьорни шахти, междуетажните преградни конструкции и площадките и рамената на стълбища, с посочените класове по реакция на огън, са защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост  $K_2 60$  и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2;

2. външните и вътрешните неносещи стени и стените на евакуационни коридори и фойейта, с посочените класове по реакция на огън, са защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост  $K_2 30$  и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2;

3. покривите, с посочените класове по реакция на огън, са защитени от долната страна с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост  $K_2 30$  и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2.“

4. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея след думата „въздухопроводи“ се поставя запетая и се добавя „димоотводи на вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина“.

5. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и се изменя така:

„(13) Класовете по реакция на огън на продукти за покрития на вътрешни повърхности в сградите или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 (стени, тавани, подове и колони) са определени в табл. 7.“

6. Таблица 7 се изменя така:

„Таблица 7

| Клас по реакция на огън на покрития за вътрешни повърхности в сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) |                |                           |          |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------|---------------------------------------------|
| Клас (подклас) на функционална пожарна опасност на помещението/пространството                                    | Елемент        | Степен на огнеустойчивост |          |                                             |
|                                                                                                                  |                | I и II                    | III      | IV и пожаронезащитени стоманени конструкции |
| 1                                                                                                                | 2              | 3                         | 4        | 5                                           |
| Ф1.1, Ф1.2<br>до 50 човека включително                                                                           | Стени и тавани | B-s2, d1                  | C-s2, d1 | D-s2                                        |
|                                                                                                                  | Подове         | -                         | -        | -                                           |
| Ф1.1, Ф1.2<br>над 50 човека                                                                                      | Стени и тавани | B-s1, d0                  | C-s1, d0 | D-s1                                        |
|                                                                                                                  | Подове         | -                         | -        | -                                           |
| Ф2, Ф3, Ф4<br>≤ 300 m <sup>2</sup>                                                                               | Стени и тавани | D-s2                      | D-s2     | D-s2                                        |
|                                                                                                                  | Подове         | -                         | -        | -                                           |

| Клас по реакция на огън на покрития за вътрешни повърхности в сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) |                                     |                           |                     |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Клас (подклас) на функционална пожарна опасност на помещението/пространството                                    | Елемент                             | Степен на огнеустойчивост |                     |                                             |
|                                                                                                                  |                                     | I и II                    | III                 | IV и пожаронезащитени стоманени конструкции |
| 1                                                                                                                | 2                                   | 3                         | 4                   | 5                                           |
| Ф2, Ф3, Ф4<br>> 300 m <sup>2</sup> до 1000 m <sup>2</sup>                                                        | Стени и тавани                      | C-s2, d1                  | C-s1, d0            | D-s2                                        |
|                                                                                                                  | Подове                              | -                         | -                   | -                                           |
| Ф2, Ф3, Ф4<br>> 1000 m <sup>2</sup>                                                                              | Стени и тавани                      | C-s1, d0                  | C-s1, d0            | C-s1, d0                                    |
|                                                                                                                  | Подове                              | D <sub>FL</sub> -s1       | D <sub>FL</sub> -s1 | -                                           |
| Ф5А, Ф5Б                                                                                                         | Стени и тавани                      | B-s1, d0                  | C-s1, d0            | C-s1, d0                                    |
|                                                                                                                  | Подове                              | A2 <sub>FL</sub>          | A2 <sub>FL</sub>    | A2 <sub>FL</sub>                            |
| Ф5В, Ф5Г, Ф5Д<br>≤ 300 m <sup>2</sup>                                                                            | Стени и тавани                      | B-s1, d0                  | C-s1, d0            | D-s2                                        |
|                                                                                                                  | Подове                              | D <sub>FL</sub> -s1       | D <sub>FL</sub> -s1 | -                                           |
| Ф5В, Ф5Г, Ф5Д<br>> 300 m <sup>2</sup>                                                                            | Стени и тавани                      | B-s1, d0                  | C-s1, d0            | C-s1, d0                                    |
|                                                                                                                  | Подове                              | C <sub>FL</sub> -s1       | C <sub>FL</sub> -s1 | C <sub>FL</sub> -s1                         |
| В подпокривни пространства:                                                                                      |                                     |                           |                     |                                             |
| – използваеми: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5                                                                                | Подове                              | B <sub>FL</sub>           | B <sub>FL</sub>     | D <sub>FL</sub> -s1                         |
|                                                                                                                  | Стени, тавани/ограждащи повърхности | B-s1, d0                  | B-s1, d0            | -                                           |
| – неизползваеми: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5                                                                              | Подове                              | B <sub>FL</sub>           | E <sub>FL</sub>     | E <sub>FL</sub>                             |
|                                                                                                                  | Стени, тавани/ограждащи повърхности | D                         | D                   | -                                           |
| В подземни етажи: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5                                                                             | Стени и тавани                      | C-s1, d1                  | C-s1, d1            | D-s1, d2                                    |
|                                                                                                                  | Подове                              | D <sub>FL</sub> -s1       | D <sub>FL</sub> -s1 | D <sub>FL</sub> -s1                         |
| В помещения за технически инсталации: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5                                                         | Стени и тавани                      | B-s1, d0                  | C-s1, d0            | D-s2                                        |
|                                                                                                                  | Подове                              | D <sub>FL</sub> -s1       | D <sub>FL</sub> -s1 | -                                           |
|                                                                                                                  | Подове на котелни помещения         | A2 <sub>FL</sub>          | A2 <sub>FL</sub>    | A2 <sub>FL</sub>                            |
| В евакуационни стълбищни клетки: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5                                                              | Стени и тавани                      | B-s1, d0                  | B-s1, d0            | C-s1, d0                                    |
|                                                                                                                  | Подове                              | B <sub>FL</sub> -s1       | B <sub>FL</sub> -s1 | C <sub>FL</sub> -s1                         |
| По други пътища за евакуация: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5                                                                 | Стени и тавани                      | B-s1, d0                  | C-s1, d0            | C-s1, d0                                    |
|                                                                                                                  | Подове                              | D <sub>FL</sub> -s1       | E <sub>FL</sub>     | -                                           |

*Забележки:*

- Допуска се до 10 %, но не повече от 50 m<sup>2</sup> от площта на стенните повърхности да имат покритие, което не отговаря на съответния клас на функционална пожарна опасност съгласно табл. 7.
- В помещения с автоматична ПГИ, за които по табл. 7 се изисква клас по реакция на огън В на покритията за стени и тавани, се разрешава използване на покрития с клас С.
- Изискванията на табл. 7 се прилагат и за класовете по реакция на огън на полагащите топлоизолационни продукти по вътрешните повърхности в сградите или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1, както и за класовете по реакция на огън на външното покритие на същите топлоизолационни продукти.
- Допълнителната класификация d се прилага само за тавани.
- Стените включват и частите от тавана, с ъгъл на наклона, по-голям от 70° спрямо хоризонтална равнина.
- Таваните включват и частите от стените, с ъгъл на наклона, по-малък от 70° спрямо хоризонтална равнина.
- Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1, А2, В, С и D за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас Е на покритията.
- Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1, А2, В и С за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас D на покритията.
- Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1, А2 и В за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас С на покритията.
- Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1 или А2 за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас В на покритията.

11. Покритията (с изключение на огнезащитните покрития), полагани по колоните на сградите, следва да бъдат с клас по реакция на огън, съответстващ на изисквания се такъв за покритията по стените, като при прилагане на т. 1 от забележките площите на същите се сумират към площите на покритията по стените.“

7. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и се изменя така:

„(14) Класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 (с изключение на сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.1.“

8. В табл. 7.1:

а) в анетката след думите „Степен на огнеустойчивост на сградите“ се добавя „или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1)“;

б) в забележките т. 1 и 2 се изменят така:

„1. Допуска се за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огнеустойчивост, както и за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I и II степен на огнеустойчивост.

2. Допуска се за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I и II степен на огнеустойчивост.“

9. Досегашната ал. 14 става ал. 15 и се изменя така:

„(15) Класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 от клас на функционална пожарна опасност Ф5 (с изключение на сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.2.“

10. В табл. 7.2:

а) в анетката след думите „Степен на огнеустойчивост на сградите“ се добавя „или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1)“;

б) в забележките т. 1 се изменя така:

„1. Допуска се за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни

повърхности, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I, II и III степен на огнеустойчивост.“

11. Създава се нова ал. 16:

„(16) Когато в сградата или частта от нея (съгласно чл. 12, ал. 1) се предвиждат помещения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 и Ф5, класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външните повърхности на сградата или частта от нея (съгласно чл. 12, ал. 1), допустимите площи и начинът на разделянето им се проектират така, че да удовлетворяват изискванията за функционалното предназначение на всеки от класовете на функционална пожарна опасност, заемащ площ повече от 25 % от площта на всички помещения.“

12. Досегашната ал. 15 става ал. 17 и в нея основният текст се изменя така:

„(17) За сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф1, които са с три и повече надземни етажа (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m) и с топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D – F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, освен изискванията по ал. 14.“

13. Досегашната ал. 16 става ал. 18 и в нея думите „ал. 15“ се заменят с „ал. 17“.

14. Досегашната ал. 17 става ал. 19 и в нея думите „ал. 16“ се заменят с „ал. 18“.

15. Досегашната ал. 18 става ал. 20 и се изменя така:

„(20) В случаите по ал. 17, т. 4, буква „а“ топлоизолацията в участъка на щурцове на отворите се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън A1 или A2, с външно покритие с клас по реакция на огън A1 или A2 и с прикрепващи устройства от продукти съгласно ал. 18 или 19. Същите изисквания се прилагат и за топлоизолацията по вътрешната рамка на отворите в случаите по ал. 17, т. 4, буква „б“.“

16. Досегашната ал. 19 става ал. 21 и в нея думите „ал. 15“ се заменят с „ал. 17“.

17. Досегашната ал. 20 става ал. 22.

18. Досегашната ал. 21 става ал. 23 и в нея думите „ал. 20“ се заменят с „ал. 22“, а думите „евакуационни стълбища“ се заменят с „открити стълбища за евакуация“.

19. Досегашната ал. 22 става ал. 24 и се изменя така:

„(24) Външното покритие на системите за топлоизолация по ал. 14 и 15, на ивиците по ал. 18 и на топлоизолацията по ал. 20 и 22 се изпълнява с обща дебелина не по-малко от 4 mm, като изискванията по отношение на класа му по реакция на огън се прилагат за основното покритие (положено директно върху топлоизолационния продукт) и финишното

покрите (оформящо завършващия слой на топлоизолационната система). Не се ограничава класът по реакция на огън на фасадни бои с дебелина до 1 mm.“

20. Досегашната ал. 23 става ал. 25 и в нея думите „ал. 15 – 19“ се заменят с „ал. 17 – 21“, думата „строежи“ се заменя със „сгради“, а думите „височина до 28 m“ се заменят с „максимална височина на пребиваване на хора до 25 m“.

21. Досегашната ал. 24 става ал. 26 и в нея думите „ал. 13 – 18, 20, 21 и 23“ се заменят с „ал. 14 – 20, 22, 23 и 25“.

22. Досегашната ал. 25 става ал. 27.

23. Досегашната ал. 26 става ал. 28 и се изменя така:

„(28) Допуска се изискванията на ал. 14 и 15 да не се изпълняват за покриви, ако същите притежават следните класове при излагане на въздействие на външен огън:

1. за сгради от I и II степен на огнеустойчивост –  $V_{ROOF}(t4)$ ;

2. за сгради от III и IV степен на огнеустойчивост –  $V_{ROOF}(t4)$  или  $C_{ROOF}(t4)$ .“

24. Досегашната ал. 27 става ал. 29 и се изменя така:

„(29) В строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на подкласове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф4.1) се допуска използването на неносещи фасадни панели с клас по реакция на огън, който не съответства на ал. 10, при условие че до 100 m<sup>2</sup> площите се разделят с ивица с ширина 0,2 m с клас по реакция на огън не по-нисък от A2. Това разделяне може да не се изпълнява за строежи от КФПО Ф5 с категория по пожарна опасност Ф5Д.“

25. Досегашната ал. 28 става ал. 30 и се изменя така:

„(30) В сградите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 от I и II степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m се допуска покривите да бъдат изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън B – D, при условие че са защитени до огнеустойчивост REI (EI) 60 със строителни продукти с клас по реакция на огън A1 или A2. В този случай техническите съоръжения при разполагането им в неизползваемото от хора пространство се отделят с прегради с огнеустойчивост EI 30 и с клас по реакция на огън A1 или A2. За сградите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 от III степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m се допуска покривите да бъдат изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън D, при изпълнение на същите условия.“

26. Досегашната ал. 29 става ал. 31 и се изменя така:

„(31) При проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасади на сгради от

I до IV степен на огнеустойчивост и наличие на две остъкления (двойна фасада) се предвиждат мерки за пожарна безопасност съгласно т. 2 от приложение № 8.“

27. Досегашната фиг. 1Й се заличава.

28. Таблица 7.3 се отменя.

29. Създава се ал. 32:

„(32) При проектиране на сгради с вентилируеми фасади се предвиждат мерки за пожарна безопасност съгласно т. 3 от приложение № 8.“

30. Досегашната ал. 30 става ал. 33 и се изменя така:

„(33) Отворите, през които преминават тръбопроводи, кабели и други комуникации през преградите по чл. 122, ал. 1 и чл. 316, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.“

31. Създава се ал. 34:

„(34) При проектиране на стени и покриви на сгради с изолационни панели тип „сандвич“ с двустранно метално покритие конструктивните елементи, за които е предвидено да бъдат закрепени сандвич-панелите, се проектират минимум със същия клас по устойчивост на огън както стените и покривите.“

§ 11. В чл. 15 се създават ал. 3 и 4:

„(3) При проектиране на пожарозащитни прегради с изолационни панели тип „сандвич“ с двустранно метално покритие конструктивните елементи, за които е предвидено да бъдат закрепени сандвич-панелите, се проектират минимум със същия клас по устойчивост на огън както пожарозащитните прегради.

(4) Топлоизолацията в участъците на огнеустойчивите елементи и огнеустойчивите фасади по т. 4.1 и 4.2 от приложение № 8, както и в участъците на ивиците по чл. 20, ал. 2, се изпълнява с клас по реакция на огън A1 или A2 и с външно покритие с клас по реакция на огън A1 или A2. За външното покритие на същата топлоизолация се прилагат изискванията на чл. 14, ал. 24.“

§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „отделяне на“ се заличават;

б) създава се нова т. 1:

„1. разделяне на сградата на допустими площи на пожарните сектори, определени в съответните раздели;“

в) досегашната т. 1 става т. 2 и в нея в началото се добавя „отделяне на“;

г) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея в началото се добавя „отделяне на“;

д) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея в началото се добавя „отделяне на“.

2. В ал. 4 думите „врати и“ се заменят с „димоуплътнени врати или“.

3. Създава се нова ал. 5:

„(5) Шахтите на асансьори, свързващи във вертикално направление два и повече пожар-


ни сектора в една сграда, са с минимална огнеустойчивост REI (EI) 120 и със защита на отворите в тях с шахтни врати на асансьора с огнеустойчивост не по-малка от EI 90. Обслужващите шахти, свързващи във вертикално направление два и повече пожарни сектора в една сграда, са с минимална огнеустойчивост REI (EI) 120 и със защита на отворите в тях с врати или капаци с огнеустойчивост EI 90.“

4. Досегашните ал. 5 – 7 стават съответно ал. 6 – 8 и се изменят така:

„(6) Отворите във вертикалните прегради на пожарния сектор се проектират с обща площ, която не превишава 25 % от площта на съответната преграда, а тези в хоризонталните прегради – с обща площ до 10 % от площта на съответната преграда. За защита на отворите в преградите на пожарния сектор се предвиждат

самозатварящи се врати, капаци или затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи с минимална огнеустойчивост EI 90. Остъкляванията в преградите на пожарния сектор се предвиждат неотваряеми и с минимална огнеустойчивост EI 120. В преградите на пожарния сектор не се разрешава монтирането на отваряеми прозорци.

(7) Изискванията на ал. 4 не се отнасят за стълбища, свързващи пожарни сектори по ал. 1, т. 4 с разположените над тях пожарни сектори, в случай че на нивото на прилежащия терен са осигурени отделяне на стълбището със стена с огнеустойчивост REI (EI) 120 и самостоятелен евакуационен изход през самозатваряща се димоуплътнена врата с огнеустойчивост EI 90 (фиг. 2).



1 - стени с минимална огнеустойчивост REI (EI) 120

2 - самозатваряща се димоуплътнена врата с минимална огнеустойчивост EI 90

Фиг. 2

(8) Допуска се в рамките на сграда или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 с определена функционална пожарна опасност да се проектират помещения с друга функционална пожарна опасност (с изключение на такива от категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б) без отделянето им по ал. 1, т. 2 и 3, по чл. 22, ал. 2 или по чл. 662, ако общата им етажна площ е не повече от 25 % от площта на етажa, но не повече от 200 m<sup>2</sup>, както и в случаите, при които сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 е едноетажна и е с площ до 400 m<sup>2</sup>.“

5. Досегашната фиг. 2 се заличава.

6. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.

7. Създават се ал. 11 и 12:

„(11) За предотвратяване на разпространението на горенето при пожар между пожарните сектори, разположени един над друг или един до друг, се предвижда една от мерките съгласно т. 4 от приложение № 8.

(12) Вертикалните прегради на пожарните сектори в най-горния етаж на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 се проектират по такъв начин, че да преминават в непрекъснат вертикален план през подпокривното пространство и при достигане на покрива да изпълняват изискванията за брандмауер съгласно чл. 19, ал. 3, т. 1 – 3.“

§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „въздухопроводи“, запетаята след нея и думите „и прегради на пожарни сектори“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „и преградите на пожарни сектори“ се заличават.

§ 14. Член 18 се изменя така:

„Чл. 18. Вратите, капациите, отваряемите прозорци и затварящите устройства за конвейери и релсови транспортни системи в пожарозащитните прегради, към които се поставя изискване за самозатваряне, трябва да удовлетворяват клас за самозатваряне най-малко:

1. C1 – за затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи и за врати с предназначение съгласно БДС EN 13241 „Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт, технически характеристики“, които при нормална експлоатация са задържани в отворено положение от устройства за задържане в отворено положение със способност за освобождаване;

2. C3 – за вратите извън тези по т. 1, за капациите и за отваряемите прозорци.“

§ 15. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „Брандмауерът“ се добавя „е стена на сграда, която“.

2. В ал. 2:

а) точка 1 се изменя така:

„1. разделяне на сгради, които са допрени/ долепени една до друга;“

б) създава се т. 2:

„2. разделяне на сградите на части съгласно чл. 12, ал. 1;“

в) в т. 3 числото „406“ се заменя с „20“.

3. В ал. 3:

а) точка 3 се изменя така:

„3. сгради с покриви, изпълнени с изолационни панели тип „сандвич“ с двустранно метално покритие и с топлоизолация от продукти с класове по реакция на огън В – F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, брандмауерът се проектира така, че да ги пресича, без да излиза извън покрива, като се предвижда разделителна ивица, изпълнена от продукти с клас по реакция не по-нисък от A2, с ширина от двете му страни не по-малка от 0,9 m;“

б) създава се т. 4:

„4. сгради или крила от сгради, разделени с брандмауер в мястото на долепване под ъгъл, по-голям или равен на 135°, достига до външните стени, като за предотвратяване на разпространението на огъня между разделените части се изпълнява огнеустойчив елемент съгласно т. 4.1.2 от приложение № 8.“

4. Създава се ал. 4:

„(4) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 брандмауерът се проектира в непосредствена близост до мястото на дилатационната (земетръсната) fuga на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1, като разделените с брандмауер сгради или части от тях следва да са проектирани като независими конструктивни блокове.“

§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Отворите в брандмауера се проектират с обща площ, която не превишава 10 % от площта му. За защита на отворите в брандмауера се предвиждат самозатварящи се врати, капаци или затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи с минимална огнеустойчивост EI 90. Остъкляванията в брандмауера се предвиждат неотваряеми и с минимална огнеустойчивост EI 120. В брандмауера не се разрешава монтирането на отваряеми прозорци.“


2. В ал. 4 т. 1 и 2 се изменят така:

„1. стената на по-високото крило (сграда) се проектира като брандмауер в рамките на контура на долепване и във вертикално направление на 5 m над покрива на по-ниското крило (сграда); ако разликата във височините на двете крила (сгради) е по-малка от 5 m, се допуска брандмауерът да бъде проектиран в рамките на контура на долепване и във вертикално направление на разстояние 0,6 m над покривното покритие на по-високото крило (сграда) и над разположените на разстояние до 2 m от него части, изпъкнали над покрива (капандури, оберлихти и др.), или

2. стената на по-ниското крило (сграда) е брандмауер и покривът на крилото (сградата) е изпълнен от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2 и е с минимална огнеустойчивост REI 60 (и със защита на отворите в покрива до огнеустойчивост EI 60) в частта на разликата във височините между двете крила (сгради), но не по-малко от 5 m и не повече от 15 m; вертикалните конструктивни елементи, носещи същия покрив, се проектират с минимална огнеустойчивост R 60 по цялата височина на крилото (сградата).“

3. Създават се ал. 6 – 9:

„(6) В случай че сгради (или сграда и съоръжение) са разположени на разстояние, по-малко от 5 m помежду си, и е предвиден брандмауер за намаляване на минималното разстояние между тях, за предотвратяване на разпространението на огъня между тях се предвижда една или повече от мерките, показани на фиг. 2В. При сгради със скатни покриви стрехите в участъците на огнеустойчивите ивици от фасадните стени се изпълняват съгласно ал. 2, т. 3.




1 - брандмауер

2 - ивица от фасадната стена с огнеустойчивост EI (EW) 60 от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2 и със защита на отворите в нея до същата огнеустойчивост

Фиг. 2В

(7) В случай че сгради (или сграда и съоръжение) са разположени на разстояние 5 m или повече помежду си и е предвиден брандмауер за намаляване на минималното разстояние между тях, брандмауерът се проектира по един от начините, показани на фиг. 2Г.



1 - брандмауер

X - необходимо разстояние между двете сгради (или между сградата и съоръжението)

X' - разстояние между двете сгради (или между сградата и съоръжението), по-малко или равно на X


Фиг. 2Г

(8) В случай че е предвиден брандмауер за намаляване на минималното разстояние между сгради с различна височина, разположени на разстояние една от друга, за предотвратяване на разпространението на огъня между сградите се предвиждат следните мерки:

1. стената на по-високата сграда се проектира като брандмауер в рамките на проекцията на контура на по-ниската сграда върху по-високата сграда (фиг. 2Д, букви „а“, „б“ и „в“) и във вертикално направление на 5 m над височината на покрива на по-ниската сграда, ако разликата във височините на двете сгради е по-малка от 5 m, се допуска брандмауерът да бъде проектиран в рамките на проекцията на контура на по-ниската сграда върху по-високата сграда и във вертикално направление

на разстояние 0,6 m над покривното покритие на по-високата сграда и над разположените на разстояние до 2 m от него части, изпъкващи над покрива (капандури, оберлихти и др.), или

2. стената на по-ниската сграда е брандмауер и покривът на сградата е изпълнен от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2 и е с минимална огнеустойчивост REI 60 (и със защита на отворите в покрива до огнеустойчивост EI 60) в частта на разликата във височините между двете сгради (като се изважда разстоянието между сградите), но не повече от 15 m (фиг. 2Д, буква „г“). Вертикалните конструктивни елементи, носещи същия покрив, се проектират с минимална огнеустойчивост R 60 по цялата височина на сградата.



1 - брандмауер

2 - покрив с огнеустойчивост REI 60 (със защита на отворите в него до огнеустойчивост EI 60) от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2

H - височина на сградата/съоръжението

X - необходимо разстояние между двете сгради (или между сградата и съоръжението)

Y - разлика във височините на сградите (или на сградата и съоръжението), но не повече от 15 m

Фиг. 2Д

(9) При предвиждане на брандмауер за намаляване на минималното разстояние между сградата и съоръжение с различна височина, за предотвратяване на разпространението на огъня между сградата и съоръжението се предвиждат следните мерки:

1. в случай че сградата е по-висока от съоръжението – стената на сградата от страната на съоръжението се проектира като брандмауер в рамките на проекцията на контура на съоръжението върху сградата (фиг. 2Д, букви „а“, „б“ и „в“) и във вертикално направление на 5 m над най-високата точка на съоръжението; ако разликата във височините на сградата и съоръжението е по-малка от 5 m, се допуска брандмауерът да бъде проектиран в рамките на проекцията на контура на съоръжението върху сградата и във вертикално направление на разстояние 0,6 m над покривното покритие на сградата и над разположените на разстояние до 2 m от него части, изпъкващи над покрива (капандури, оберлихти и др.), или

2. в случай че съоръжението е по-високо от сградата – стената на сградата от страната на съоръжението се проектира като брандмауер в рамките на проекцията на контура на съоръжението върху сградата и покривът на сградата се предвижда от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с минимална огнеустойчивост REI 60 (и със защита на отворите в покрива до огнеустойчивост EI 60) в частта на разликата във височините между сградата и съоръжението (като се изважда разстоянието между сградата и съоръжението), но не повече от 15 m (фиг. 2Д, буква „г“); вертикалните конструктивни елементи, носещи същия покрив, се проектират с минимална огнеустойчивост R 60 по цялата височина на сградата.“

§ 17. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) В едноетажни сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5.1 се допуска замяната на брандмауери и вертикални прегради на пожарни сектори с пожарозащитни зони.“

2. В ал. 3 думите „таванните екрани“ се заменят с „димните прегради“.

§ 18. В чл. 22 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Пожарозащитните стени се предвиждат за отделяне на помещения от различен клас на функционална пожарна опасност (с изключение на помещенията по чл. 16, ал. 1, т. 2 и помещенията от категория по пожарна опасност Ф5Д), както и за отделяне на производства с различна категория по пожарна опасност Ф5А – Ф5Г.“

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) За защита на отворите в пожарозащитните стени се предвиждат самозатварящи се врати, капаци, отваряеми прозорци

или затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи с минимална огнеустойчивост EI 60. Остъкляванията в пожарозащитните стени се предвиждат с минимална огнеустойчивост EI 60.“

§ 19. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:

„(1) Отворите в хоризонталните пожарозащитни прегради се защитават със самозатварящи се врати, капаци или затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи с огнеустойчивост най-малко EI 60.“

§ 20. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Пожарозащитните преддверия се предвиждат за осигуряване на незадимяване на стълбищните клетки в сградите с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m и за отделяне на помещенията с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, когато те имат технологична или друга връзка със съседни помещения от друга категория или друг клас на функционална пожарна опасност или имат връзка с евакуационни пътища и др. В обема на преддверието се осигурява постоянно повишено налягане не по-малко от 30 Pa. Допуска се вентилационните системи за създаване на повишено налягане да се задействат автоматично от газсигнализатор, разположен в помещенията с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, при достигане на концентрация на опасното вещество 20 % от ДЕГ в свободния обем на помещението, а в останалите случаи – от автоматична пожароизвестителна система.

(2) Конструктивните елементи на пожарозащитните преддверия се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост REI (EI) 60. Отворите за преминаване през тях се защитават със самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 60. При директен достъп на врата на асансьор към пожарозащитно преддверие същата се предвижда с огнеустойчивост EI 60, без изисквания за самозатваряне и димоуплътненост.“

2. В ал. 3 след думите „посоката на“ се добавя „движение при“.

3. Създава се ал. 4:

„(4) Вентилационните системи за създаване на повишено налягане в пожарозащитните преддверия се оразмеряват при спазване изискванията на БДС EN 12101-13 „Системи за управление на дим и топлина. Част 13: Системи за диференциално налягане (PDS). Методи за проектиране и изчисляване, монтаж, изпитване за приемане, рутинно изпитване и поддържане“.“

§ 21. Заглавието на глава шеста се изменя така:

**„ПЪТИЩА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ ЦЕЛИ И СЪТЪЛБИ ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“**

§ 22. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 1:

„(1) Пътища за противопожарни цели се осигуряват за всички сгради с площ над 35 m<sup>2</sup>, както и за всички производствени и складови съоръжения.“


2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея се добавя изречение второ: „Към пътищата за противопожарни цели се приравняват и улиците и алеите.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:

„(3) Пътищата за противопожарни цели се проектират с настилка, оразмерена за автомобил с минимално натоварване 100 kN/ос за всякакви атмосферни условия.“


4. Създават се нови ал. 4 – 6:

„(4) Пътищата за противопожарни цели се проектират по такъв начин, че проекцията на всяка част от обслужваното от тях съоръжение върху терена и проекцията на всяка част от външните стени (с изключение на калканните стени) на първия етаж на обслужваната от тях сграда върху терена да бъде на разстояние не повече от 90 m от близката страна на път за противопожарни цели. Разстоянието се определя от външната страна на сградата/съоръжението по възможен маршрут за полагане на шлангова линия (фиг. 2Е).



1 - път за противопожарни цели  
2, 3 - възможни маршрути за полагане на шлангова линия

а)




1 - път за противопожарни цели  
2, 3 - възможни маршрути за полагане на шлангова линия  
4 - ограда

б)



1 - път за противопожарни цели  
2, 3 - възможни маршрути за полагане на шлангова линия

в)



1 - път за противопожарни цели  
X - разстояние до близката страна на пътя за противопожарни цели

г)

**Фиг. 2Е**

(5) Допуска се разстоянието по ал. 4 да бъде увеличено на 135 m, ако в цялата сграда или в цялото съоръжение е предвидена автоматична пожарогасителна инсталация.

(6) В случаите, при които поради сложни теренни или геоложки условия няма възможност за изпълнение на изискванията на ал. 4 или 5, за осигуряване на пожарната безопасност на строежите се прилагат други мерки и технически решения в инвестиционното проектиране след приемането им с мотивирано решение на експертния съвет по чл. 7, ал. 1 или 3, при условие че с тях се гарантира пожарната безопасност на строежа.“

5. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 7 и 8 и се изменят така:

„(7) Задънените пътища за противопожарни цели с дължина над 45 m (с изключение на задънените улици по чл. 81, ал. 1 от ЗУТ с дължина до 100 m) завършват с площадка (уширение) с размери най-малко 12 m x 12 m, осигуряваща обръщането на пожарните автомобили в обратна посока.

(8) Пътищата за противопожарни цели се проектират с ширина най-малко 3,5 m. За сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б с площ, по-голяма от 500 m<sup>2</sup>, пътищата за противопожарни цели се проектират с ширина най-малко 6 m.“

6. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и в нея след думата „пътя“ се добавя „за противопожарни цели“.

7. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и се изменя така:

„(10) В района на железопътни гари по дължина на коловозното развитие пътищата за противопожарни цели се проектират, както следва:

1. при по-малко от 10 коловоза – едностранно на коловозите;

2. при 10 и повече коловоза – двустранно през 10 коловоза.“

8. Досегашната ал. 7 става ал. 11.

9. Създават се ал. 12 и 13:

„(12) За осигуряване на достъп на пожарни автомеханични стълби или подемници до сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се предвиждат площадки съгласно чл. 335.

(13) Изискванията за пътищата за противопожарни цели за фотоволтаични електрически централи с наземни фотоволтаични модули са регламентирани в чл. 350б, т. 3.“

§ 23. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Производствените площадки с площ над 5 ha (с изключение на площадките на фотоволтаичните електрически централи с наземни фотоволтаични модули) трябва да имат най-малко два входа с ширина и височина най-малко 4,5 m. Ако размерът на страна на площадката е по-голям от 1000 m, от същата страна се осигуряват най-малко два входа със същата ширина и височина и с разстояние между тях не повече от 1500 m.“


§ 24. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст след думата „височина“ се поставя запетая и думите „на kota корниз“ се заменят с „определена съгласно чл. 24 от ЗУТ“.

б) точки 1 и 2 се изменят така:

„1. за сгради с височина съгласно чл. 24 от ЗУТ до 20 m – вертикални (с ъгъл на наклон между 75° и 90°), с ширина 0,6 m и с междинни площадки на разстояние не повече от 10 m; междинните площадки се предвиждат с минимална дължина 80 cm; покривните и междинните площадки се обезопасяват с парапет с минимална височина 120 cm; стълбите с единична височина на рамото над 3 m се обезопасяват с предпазни ограждения със светъл вътрешен размер (светъл диаметър или светла дължина и ширина) 800 mm – фиг. 2Ж:



Фиг. 2Ж

2. за сгради с височина съгласно чл. 24 от ЗУТ над 20 m – наклонени под ъгъл, по-малък от 60°, с минимална ширина на стълбищното рамо 0,7 m и с не повече от 12 стъпала в стълбищно рамо; стъпалата се предвиждат с ширина не по-малка от 0,16 m и височина не по-голяма от 0,25 m; всички стъпала се предвиждат с еднаква ширина и височина, с изключение на най-долното стъпало, започващо от нивото на прилежащия терен, за което се допуска намаляване на височината с не повече от 15 %; междинните площадки на стълбите се предвиждат с ширина, равна на широчината на стълбищното рамо; между стълбищните рамена се проектира просвет („стълбищно огледало“) с ширина най-малко 75 mm, с цел осигуряване на възможност за изтегляне на пожарни шлангове; площадките и рамената на стълбите се обезопасяват с парапети с минимална височина 120 cm.“

2. В ал. 2 се добавя изречение второ: „Стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности се проектират от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2.“

3. В ал. 3 думите „пожарните стълби“ се заменят със „стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности“.

4. Създава се нова ал. 4:

„(4) Вертикалните стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности се проектират при спазване на изискванията на ал. 1 – 3, като по отношение на останалите характеристики за тяхното проектиране (в т.ч. разстояние между стъпалата, разстояние между монтажните скоби, височина на монтаж на стълбата спрямо прилежащия терен, височина на монтаж на предпазното ограждение спрямо прилежащия терен, разстояние между стълбата и стената, разстояние между стълбата и препятствия, изнесени извън стената, носимоспособност на стълбата и на предпазното ограждение, закрепване на монтажните скоби и др.) се спазват изискванията на БДС EN ISO 14122-4 „Безопасност на машини. Стационарни средства за достъп до машините. Част 4: Фиксирани стълби“.“

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) До стълбата по ал. 1 се предвижда сухотръбие с тръба с диаметър два цола от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2, с изводи за всеки етаж и на покрива на сградата, със спирателна арматура и със съединители „Щорц“. Съединителят на захранващата тръба на сухотръбието се проектира на височина от 80 до 120 cm от нивото на терена. Спирателната арматура на сухотръбието се проектира на максимално разстояние 30 cm от външния габарит на стълбата или площадките към нея. Сухотръбието трябва да издържа на налягане не по-малко от 12 bar.“

§ 25. В чл. 32 се правят следните допълнения:

1. В ал. 3 изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „като вратите в тях в допълнение към изискванията по чл. 22, ал. 4 трябва да бъдат и димоуплътнени“.

2. В ал. 4, т. 2 след означението „REI“ се добавя „(EI)“.

§ 26. В чл. 35, т. 2 думите „височината на“ се заменят с „максималната височина на пребиваване на хора в“.

§ 27. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „застроената площ“ се заменят с „площта на помещението (етажа)“.

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Когато в инвестиционния проект за гараж е определен броят на моторните превозни средства, максималният брой на хората в гаража се определя при следния норматив:

1. едно моторно превозно средство за двама човека;

2. за гаражи, разположени в сгради от КФПО Ф1, подклас Ф1.3 или Ф1.4 – едно моторно превозно средство за един човек.“

3. Създава се ал. 7:

„(7) За гаражи, при които паркирането на моторните превозни средства се извършва на две или повече нива в рамките на един етаж, при определянето на максималния брой на хората на този етаж по ал. 6 се отчита броят на моторните превозни средства, предвидени на едно ниво на платформата.“

4. В таблица 8 текстът на номер по ред 2 се изменя така:

|    |                                                                                                                                                           |      |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 2. | Строежи за обществено обслужване в областта на културата и изкуството от подклас Ф2.1, музеи, художествени галерии, игрални зали и казина от подклас Ф2.2 | 1,35 |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|

“

§ 28. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:


1. В ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:

„1. от помещенията на етажи с директни изходи на кота терен, водещи непосредствено навън или в евакуационен коридор, фойе или стълбище със самостоятелен изход навън;


2. от помещенията на който и да е етаж към евакуационен коридор или проход, завършващ със стълбище или непосредствено в стълбище, което на етажите по т. 1 има директен изход навън или има изход през фойе, евакуационен коридор или проход, отделени от етажните пространства чрез стени с огнеустойчивост съгласно колона 5 на табл. 3, но не по-малко от EI 30 и със самозатварящи се димоуплътнени врати;“.

2. В ал. 2 думата „коридорите“ се заменя с „евакуационните коридори“.

3. Фигури 3 и 4 се изменят така:



Фиг. 3



Фиг. 4

4. Създават се ал. 6 – 9:

„(6) Места за паркиране и места за съхранение на материали, оборудване и други подобни извън сградите се предвиждат на разстояние най-малко 1,5 m от крайните евакуационни изходи от сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) с възможност за едновременно пребиваване на над 100 човека.

(7) Не се разрешава по евакуационните пътища в сградите (с изключение на евакуационните пътища в помещенията) да се предвиждат горимо оборудване и горими материали.

(8) Допуска се в евакуационни коридори и фойета с алтернативна евакуация (при наличие на пътища за евакуация в две или повече посоки) да бъдат предвидени горими мебели и обзавеждане (с изключение на шкафове/стелажи с документи и гардероби за дрехи), ако са изпълнени следните условия:

1. горимите мебели и обзавеждане са разположени по такъв начин, че да не се намалява широчината на евакуационните пътища под нормативно изискващата се и да не се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;

2. горимите мебели и обзавеждане са разположени на групи с площ до 10 m<sup>2</sup>, като отделните групи отстоят една от друга на разстояние най-малко 4 m.

(9) При предвиждане на ученически и детски шкафчета в евакуационни коридори и/или фойета на детски градини и ясли от подклас на функционална пожарна опасност

Ф1.1 или на училища и центрове за подкрепа за личностно развитие от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1 се спазват изискванията на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.“

§ 29. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3, т. 2 думата „инсталация“ се заменя със „система“.

2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Това изискване не се прилага за гардеробни помещения и санитарни помещения (бани и тоалетни) в жилища.“

3. В ал. 5 след думата „краен“ се добавя „евакуационен“.

§ 30. В чл. 41 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“.

2. В основния текст на ал. 2 думата „помещенията“ се заменя с „помещението“.

3. В ал. 5 думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“.

§ 31. В чл. 42 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „класове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2“ се заменят с „клас на функционална пожарна опасност Ф5“, а думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“.

2. В ал. 2 думите „класове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2“ се заменят с „клас на функционална пожарна опасност Ф5“.

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) За помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5, предназначени за повече от 200 човека, се проектират най-малко три евакуационни изхода, всеки от които с минимална светла широчина 0,9 m, или два евакуационни изхода, всеки от които с минимална светла широчина 1,2 m. Минималната сумарна широчина на евакуационните изходи от същите помещения се определя съгласно чл. 41, ал. 4.“

4. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Евакуационните стълбища от етажерките в помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б и откритите площадки над нивото на прилежащия терен с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се отделят със стени с огнеустойчивост I 30.“

§ 32. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 2 – 4 се изменят така:

„(2) Брави тип „антипаник“ съгласно БДС EN 1125 „Строителен обков. Антипаник заключващи устройства, задвижвани с хоризонтален лост за използване в аварийни изходи. Изисквания и методи за изпитване“ се предвиждат на всички странично окачени на панти врати на евакуационните изходи

по пътищата за евакуация от помещения за повече от 100 човека, включително до крайните евакуационни изходи и по маршрутите за над 100 човека.

(3) Допуска се вратите по пътя за евакуация, с изключение на вратите, монтирани на крайните евакуационни изходи, да не бъдат оборудвани с брави тип „антипаник“, ако не са предвидени фиксиращи и заключващи устройства.

(4) Допуска се вратите на балкони и площадки, на евакуационните изходи от помещения от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д и на евакуационните изходи от помещения и сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4, в които пребивават едновременно не повече от 15 човека, както и вратите на евакуационните изходи от складове с площ до 200 m<sup>2</sup> и от санитарно-хигиенни помещения да се отварят обратно на посоката на движение при евакуация.“

2. В ал. 8 думите „изходите по пътищата за евакуация“ се заменят с „евакуационните изходи“.

3. В ал. 9:

а) в основния текст думите „Разрешават се“ се заменят с „Допускат се хоризонтално“;

б) в т. 2 след предлога „от“ се добавя „под-класове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 и от“.

4. Алинеи 10 и 11 се изменят така:

„(10) За крайните евакуационни изходи (включително и за такива с предвидено преддверие – виндфанг) на строежи за обществено обслужване от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 се разрешават хоризонтално плъзгащи се (отварящи се встрани) врати, ако е осигурено автоматично и ръчно привеждане на вратата в отворено положение при отпадане на електрическото захранване и при задействане на пожароизвестителната система, когато за помещението/сградата се изисква такава система, или ако в непосредствена близост има дублиращи, странично окачени отварящи се навън врати с необходимата единична и сумарна ширина. За евакуационните изходи от непосочените в ал. 9 помещения се разрешават хоризонтално плъзгащи се (отварящи се встрани) врати, ако са изпълнени условията по предходното изречение.

(11) Вертикално плъзгащи се и сгъваеми/нагъващи се врати може да бъдат предвидени на евакуационни изходи от помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5 с възможност за едновременно пребиваване на до 50 човека, ако в крилата им е предвидена вградена окачена на панти врата, която е с необходимата ширина. В този случай прагът на окачената на панти врата се допуска да бъде с височина до 15 cm.“

5. Създава се нова ал. 12:

„(12) Вертикално плъзгащи се и сгъваеми/нагъващи се врати може да бъдат предвидени на евакуационни изходи от гаражни клетки от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 за не повече от 5 автомобила, ако са осигурени с възможност за ръчно привеждане в отворено положение от вътрешната страна при отпадане на електрическото захранване.“

6. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думата „Разрешават“ се заменя с „Допускат“, а след думите „въртящи се“ се добавя „около централна ос“.

7. Досегашната ал. 13 става ал. 14.

8. Създават се ал. 15 – 19:

„(15) Не се разрешава да бъдат предвиждани системи или устройства за заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация в строежи в работно време и в извънработно време, когато в тях пребивават хора.

(16) Допуска се изискването по ал. 15 да не се изпълнява за вратите по пътищата за евакуация (с изключение на вратите по ал. 2 с брави тип „антипаник“), ако е изпълнено най-малко едно от следните условия:

1. заключените врати се освобождават от сигнал на автоматична пожароизвестителна система, като в непосредствена близост отвътре до вратата се разполага ръчен пожароизвестител; времето на закъснение от задействането на ръчния пожароизвестител до освобождаването на заключените врати не трябва да надвишава 15 s;

2. осигурено е автоматично отключване (разблокиране) на вратата при отпадане на електрическото захранване, както и при натискане на бутон, разположен върху крилото на вратата или в непосредствена близост отвътре до вратата; времето на закъснение от задействането на бутона, както и от отпадането на електрическото захранване до пълното освобождаване (отключване/разблокиране) на вратата не трябва да надвишава 15 s;

3. заключването (блокирането в затворено положение) на вратите е предвидено посредством електрическа система съгласно БДС EN 13637 „Строителен обков. Електрически системи за управление и използване на аварийни изходи. Изисквания и методи за изпитване“ и са изпълнени условията по ал. 17.

(17) Допуска се изискването по ал. 15 да не се изпълнява за вратите по ал. 2 с брави тип „антипаник“, ако заключването (блокирането в затворено положение) на вратите е предвидено посредством електрическа система съгласно БДС EN 13637 „Строителен обков. Електрически системи за управление и използване на аварийни изходи. Изисквания и методи за изпитване“ и са изпълнени следните условия:

1. електрическата система се задейства при отпадане на електрическото захранване, както и при натискане на инициращ елемент тип

бутон, разположен върху крилото на вратата или в непосредствена близост отвътре до вратата; инициращият елемент може да бъде вграден и в бравата на вратата;

2. времето на закъснение от задействането на инициращия елемент, както и от отпадането на електрическото захранване до пълното освобождаване (отключване/разблокиране) на вратата, не надвишава 15 s – за строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф4 и подкласове Ф3.1, Ф3.3 и Ф3.4, както и за детски градини и ясли от подклас Ф1.1, домове за стари хора и хосписи от подклас Ф1.1 и заведения за социални услуги за деца и юноши със забавено умствено развитие от подклас Ф1.1;

3. времето на закъснение от задействането на инициращия елемент и от отпадането на електрическото захранване до пълното освобождаване (отключване/разблокиране) на вратата не надвишава 1 s – за строежи извън тези по т. 2;

4. когато в допълнение към начина на задействане по т. 1 е предвидено към електрическата система да бъде подаван сигнал от автоматична пожароизвестителна система, пълното освобождаване (отключване/разблокиране) на вратите следва да бъде осигурено и при изпълнение на едно от условията по т. 4.2.3 от БДС EN 13637 „Строителен обков. Електрически системи за управление и използване на аварийни изходи. Изисквания и методи за изпитване“.

(18) В случаите по ал. 16, т. 2 и 3 и ал. 17, когато е предвидено закъснение над 1 s от задействането на инициращия елемент или от отпадането на електрическото захранване до пълното освобождаване (отключване/разблокиране) на врата по път за евакуация, закъснението се взема предвид при определянето на изчислителното време за евакуация по чл. 58 и при изчисляването на разполагаемото време за безопасно бягство по чл. 63а, ал. 1. Същите изисквания се прилагат и в случаите по ал. 16, т. 1, когато е предвидено закъснение над 1 s от задействането на ръчния пожароизвестител до освобождаването на заключените врати от автоматичната пожароизвестителна система.

(19) Изискванията на ал. 2, 15, 16, 17 и 18 не се прилагат за вратите на евакуационните изходи в затвори, психиатрични заведения и др. под.“


§ 33. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“.

2. В ал. 2:


а) точки 1 и 2 се изменят така:

„1. 20 m от която и да е точка до евакуационен изход (фиг. 7) при път за евакуация в една посока;



Фиг. 7

2. 40 m от която и да е точка до евакуационен изход (фиг. 8) при пътища за евакуация в две или повече посоки (алтернативни евакуационни пътища);




Алтернативни евакуационни пътища са осигурени от т. В, тъй като ъгълът ABC е по-голям или равен на 45° и в тази връзка, дължината на евакуационния път ВА или ВС (който от двата е по-къс) не трябва да надвишава 40 m.

Фиг. 8“


б) досегашните фиг. 7 и 8 се заличават.  
в) създава се т. 3:

„3. при помещение с два или повече евакуационни изхода, в което има местоположения с еднопосочна евакуация – дължината, определена на фигури 8А и 8Б, като дължината на евакуационния път с еднопосочна евакуация не трябва да надвишава 20 m, а дължината на евакуационния път при наличие на алтернативни евакуационни пътища не трябва да надвишава 40 m.



1. Алтернативни евакуационни пътища са осигурени от т. С, тъй като ъгълът ACB е по-голям или равен на 45° и в тази връзка, дължината на евакуационния път СА или СВ (който от двата е по-къс) не трябва да надвишава 40 m;
2. Алтернативни евакуационни пътища не са осигурени от т. D, тъй като ъгълът ADB е по-малък от 45° и в тази връзка, дължината на евакуационния път DB не трябва да надвишава 20 m;
3. Алтернативен евакуационен път не е осигурен и от т. E, съответно дължината на евакуационния път EB не трябва да надвишава 20 m.

Фиг. 8А



При алтернативни евакуационни пътища, които не са достъпни от начална точка (участък с еднопосочна евакуация):

1. От т. С не е осигурен алтернативен евакуационен път, тъй като се намира в участък с еднопосочна евакуация. В тази връзка, дължината на евакуационния път СВ не трябва да надвишава 20 m;
2. От т. В са осигурени алтернативни евакуационни пътища, тъй като ъгъл ABD е по-голям или равен на 45°. Дължината на евакуационния път СВА или CBD (който от двата е по-къс) не трябва да надвишава 40 m.

Фиг. 8Б“


3. В ал. 3:

а) в основния текст думата „превишава“ се заменя с „надвишава“;


б) създава се т. 3:

„3. дължината, определена на фигура 8Б – при пътища за евакуация в две или повече посоки (алтернативни евакуационни пътища), при които има участък с еднопосочна евакуация, като дължината на участъка с еднопосочна евакуация от вратата на най-отдалеченото помещение до мястото с възможност за алтернативна евакуация не трябва да надвишава 20 m, а общата дължина на евакуационния път от вратата на най-отдалеченото помещение до вход в съседна защитена зона, в съседна безопасна зона или в евакуационно стълбище не трябва да надвишава 40 m.“

4. Фигури 9 и 10 се изменят така:



Фиг. 9



Фиг. 10“

5. Създава се ал. 5:

„(5) При евакуационни стълбища, които не са отделени в стълбищни клетки, за вход в евакуационното стълбище се приема първото стъпало на стълбищното рамо по посоката на движение при евакуация.“

6. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Допуска се евакуационният път от който и да е точка на помещения от категория по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д да се проектира с дължина при пътища за евакуация в две или повече посоки не по-голяма от 100 m, измерена до краен евакуационен изход и с дължина при път за евакуация в една посока не по-голяма от 50 m, измерена до краен евакуационен изход, ако са изпълнени следните условия:

1. помещенията са разположени в едноетажна сграда (или едноетажна част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1) от същата категория по пожарна опасност;

2. сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 е изпълнена от I, II степен на огнеустойчивост или от пожаронезащитена стоманена конструкция.“

7. Създават се ал. 7 и 8:

„(7) Допуска се евакуационният път от който и да е точка на помещения от категория по пожарна опасност Ф5В до краен евакуационен изход да се проектира с дължина не по-голяма от 60 m при пътища за евакуация в две или повече посоки и с дължина не по-голяма от 30 m при път за евакуация в една посока, ако са изпълнени следните условия:

1. помещенията са разположени в едноетажна сграда (или едноетажна част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1) от категория по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г или Ф5Д;

2. сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 е от I степен на огнеустойчивост;

3. осигурени са автоматична пожароизвестителна система и автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изискват такива) за цялата площ на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1.

(8) Допуска се евакуационният път от който и да е точка на бани, сауни, басейни, спа центрове и други подобни от подклас Ф3.4 да се проектира с дължина при пътища за евакуация в две или повече посоки не по-голяма от 100 m, измерена до краен евакуационен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1, 2 или 4, и с дължина при път за евакуация в една посока не по-голяма от 50 m, измерена

до краен евакуационен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1, 2 или 4.“

§ 34. В чл. 45 се правят следните изменения:  
1. В ал. 5:

а) в т. 1 думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“;

б) в т. 2 думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“.

2. В ал. 11 думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“.

§ 35. В чл. 46 се правят следните изменения:  
1. В ал. 1:

а) основният текст се изменя така:

„(1) Най-малко две защитени (безопасни) зони с възможност за поетажно преместване на хората при пожар или авария от едната в другата зона на всеки етаж се предвиждат за следните сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1):“;

б) в т. 1, буква „б“ думите „със застроена площ“ се заменят със „с площ на сградата или пожарния сектор“;

в) в т. 2 думата „строежи“ се заменя със „сгради“, а думите „със застроена площ“ се заменят със „с площ на сградата или пожарния сектор“;

г) в т. 4 думите „със застроена площ“ се заменят със „с площ на сградата или пожарния сектор“.

2. В ал. 2 думата „строежите“ се заменя със „сградите“.

§ 36. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 накрая се добавя „съгласно чл. 25“;

б) точка 2 се изменя така:

„2. при директен достъп от помещения в подземни етажи от категория по пожарна опасност Ф5В и всички помещения от други класове на функционална пожарна опасност, в които се употребяват и/или съхраняват горими вещества и материали – чрез самозатваряща се димоуплътнена врата с огнеустойчивост не по-малка от EI 60;“

в) в т. 3 след думите „самозатваряща се“ се добавя „димоуплътнена“;

г) в т. 4 думите „димоуплътнена самозатваряща се“ се заменят със „самозатваряща се димоуплътнена“.

2. В ал. 2 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

3. Създава се ал. 7:

„(7) За сгради, за които се изисква отделяне на евакуационните стълбища в стълбищни клетки и е предвиден директен достъп на асансьорни шахти в обема на помещения, асансьорните шахти се отделят от помещенията чрез шахтни врати на асансьора с огнеустойчивост не по-малка от EI 60.“

§ 37. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в основния текст след думите „функционална пожарна опасност“ се поставя запетая и се добавя „в сгради от пожаронезащитени стоманени конструкции от категория по пожарна опасност Ф5Д“;

б) точки 2 и 3 се изменят така:

„2. димен люк, разположен в покритието или непосредствено под него за отдимяване при пожар, с аеродинамична площ, представляваща 5 % от застроената площ на стълбищната клетка, но не по-малка от 1,0 m<sup>2</sup>; димният люк се предвижда с класификация по огнеустойчивост минимум B<sub>300</sub> 30 и с минимален клас по реакция на огън Cd0, отварящ се от устройства, разположени на всеки етаж в непосредствена близост до входа/вховете в стълбището, работещ и при изключване на електрозахранването, или;

3. защита на обема на стълбищната клетка при пожар чрез създаване на повишено налягане не по-малко от 30 Pa; системата за повишено налягане се задейства от автоматична пожароизвестителна система, а когато не е осигурена такава – от устройства, разположени на всеки етаж в непосредствена близост до входа/вховете в стълбището.“

2. В ал. 3 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

§ 38. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) основният текст се изменя така:

„(1) Външните открити стълбища за евакуация (с изключение на стълбищата, обслужващи сгради от допустима IV или V степен на огнеустойчивост), свързващи във вертикално направление два и повече етажа, се проектират от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2. В случай че не са изпълнени условията по чл. 47, ал. 3, т. 1 или 2, при проектирането на същите външни открити стълбища се спазват следните изисквания:“

б) в т. 1 думата „помещенията“ се заменя с „останалата част на сградата“;

в) точка 3 се изменя така:

„3. на изходите към стълбището се предвиждат самозатварящи се врати с огнеустойчивост най-малко EI 30; това изискване не се прилага за врати към външни открити стълбища, водещи само надолу (т.е. за вратите на най-горните нива на стълбищата), ако покрай същите врати не преминават евакуационни пътища от други евакуационни изходи.“

2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „като височината на стъпалото е не по-голяма от 0,25 m“.

§ 39. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст на ал. 1 думите „или криволинейни“ се заличават.

2. В основния текст на ал. 2 думите „или криволинейни“ се заличават.

3. Създава се ал. 4:

„(4) При евакуацията на 16 – 50 човека по стълбища, които не са вити (спираловидни), но включват стъпала с форма в хоризонталната проекция, различна от правоъгълната, се прилагат следните изисквания:

1. светлата широчина на стъпалото по вътрешната ходова линия (на разстояние 0,30 m навътре от най-тесната част на стъпалото или от проекцията на ограничаващия го парапет) е не по-малка от 0,23 m;

2. светлата широчина на стълбищното рамо е най-малко 1,2 m;

3. от външната страна на стълбищното рамо се предвижда предпазен парапет.“

**§ 40.** Основният текст на чл. 53, ал. 3 се изменя така:

„(3) Коридорите с еднопосочна евакуация и с дължина над 10 m (от вратите на най-отдалечените помещения до мястото с възможност за алтернативна евакуация) се отделят от прилежащите им помещения със самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост не по-малка от:“

**§ 41.** В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точка 1 се изменя така:

„1. в сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4), при които броят на хората в най-населения етаж е повече от 50 и/или броят на хората в сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 е повече от 100; за същите сгради (или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1) се допуска да не бъде проектирано аварийно евакуационно осветление в помещения с възможност за едновременно пребиваване на до 15 човека, с изключение на помещенията по ал. 5, т. 8;“

б) създават се т. 4 и 5:

„4. в помещения с възможност за едновременно пребиваване на над 15 човека, разположени в подземни етажи на строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4);

5. в евакуационни коридори и фойета, разположени в подземни етажи на строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4).“

2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „като се предвиждат светещи знаци, съдържащи пиктограма“.

3. В ал. 4 думите „Приложно осветление“ се заменят с „Приложения на осветлението“.

4. В ал. 5:

а) в основния текст след думите „се разполагат“ се добавя „най-малко“;

б) в т. 9 думите „бутоните за пожароизвестяване“ се заменят с „ръчните пожароизвестители“.

**§ 42.** В чл. 56 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „следните технически средства и сигнали“ се заличават;

б) точки 1 и 2 се изменят така:

„1. системи за гласово сигнализиране, в т.ч. с възможност за излъчване на предварително записани съобщения – за строежи от всички класове на функционална пожарна опасност, в които е предвидено поне едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 100 човека, с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4, за сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m – с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4 от първа група, и за сгради от всички класове на функционална пожарна опасност с атриуми;

2. системи за звукова сигнализация на всеки етаж – за строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф5, оборудвани с пожароизвестителни системи.“

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Системите за гласово сигнализиране се проектират при спазване изискванията на СД CEN/TS 54-32 „Пожароизвестителни системи. Част 32: Планиране, проектиране, монтиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане на система за гласово сигнализиране на тревога“. Когато строежът е оборудван с пожароизвестителна система, задействането на системата за гласово сигнализиране се извършва чрез пожароизвестителната система, а когато строежът не е оборудван с пожароизвестителна система, задействането на системата за гласово сигнализиране се извършва чрез ръчно управление на системата за гласово сигнализиране.

(3) Пожароизвестителните системи и системите за звукова сигнализация се проектират при спазване изискванията на СД CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, монтиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“.

**§ 43.** В чл. 57 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст след думите „газообразно гориво“ се добавя „непосредствено“;

б) в т. 1 накрая се добавя „(с изключение на евакуационни пътища в помещения)“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Изискването по ал. 2 не се прилага за помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.2, ако същите са със стенно прозрачно остъкление с площ не по-малка от 10 % от площта на пода и от всеки подземен и полуподземен етаж са осигурени най-малко два евакуационни изхода, водещи към независими евакуационни пътища съгласно чл. 32, ал. 5.“

**§ 44.** В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„(1) За строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4, предназначени за повече от 400 човека, както и за строежи от клас Ф5, предназначени за повече от 200 човека, се определя изчислителното време за евакуация по следните методи:

1. метод „дължина на евакуационния път“ – за помещения, предназначени за не повече от 50 човека;

2. метод „специфична пропускателна способност на участъците от евакуационния път“ – за помещения, предназначени за повече от 50 човека.“

2. Създава се ал. 2:

„(2) Определянето на изчислителното време за евакуация по методите по ал. 1 се извършва при спазване на изискванията на приложение № 8а.“

§ 45. В анетката на табл. 9 към чл. 59 думите „на производството“ се заличават.

§ 46. В чл. 60 се правят следните изменения:

1. В основния текст на ал. 1 думите „строежи с височина до 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m“.

2. В ал. 4 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

§ 47. В чл. 61, ал. 2 думата „уведомяване“ се заменя със „сигнализиране“.

§ 48. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думата „изходи“ се заменя с „врати/отвори“.

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Специфичната пропускателна способност и скоростта на движение при гранична плътност на човешкия поток за врати/отвори с широчина, по-малка от 1,6 m, се определят съгласно табл. 12. Максималната стойност на СПС за врати/отвори е 199,1 чов./m.min.“

3. В ал. 6 се добавя изречение второ: „Скоростта на движение и СПС в наклонени участъци, при които наклонът се преодолява със стъпала, се определят както при движение по стълбища.“

4. Таблици 11 и 12 се изменят така:

„Таблица 11

| Плътност на човешкия поток, чов./m <sup>2</sup> | Хоризонтални участъци |                 | Движение по стълбища |                 |                |                 | Врати/Отвори, по-широки от 1,6 m |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|                                                 | скорост, m/min        | СПС, чов./m.min | надолу               |                 | нагоре         |                 | скорост, m/min                   | СПС, чов./m.min |
|                                                 |                       |                 | скорост, m/min       | СПС, чов./m.min | скорост, m/min | СПС, чов./m.min |                                  |                 |
| 1                                               | 2                     | 3               | 4                    | 5               | 6              | 7               | 8                                | 9               |
| 0,1                                             | 100                   | 10              | 100                  | 10              | 60             | 6               | 100,00                           | 10              |
| 0,5                                             | 100                   | 50              | 100                  | 50              | 60             | 30              | 100,00                           | 50              |
| 1                                               | 80,14                 | 80,1            | 95,3                 | 95,3            | 52,67          | 52,7            | 87,30                            | 87,3            |
| 1,5                                             | 68,18                 | 102,3           | 79,13                | 118,7           | 45,25          | 67,9            | 75,33                            | 113             |
| 2                                               | 59,69                 | 119,4           | 67,6                 | 135,2           | 39,99          | 80              | 66,85                            | 133,7           |
| 2,5                                             | 53,11                 | 132,8           | 58,68                | 146,7           | 35,9           | 89,8            | 60,28                            | 150,7           |
| 3                                               | 47,73                 | 143,2           | 51,4                 | 154,2           | 32,57          | 97,7            | 54,87                            | 164,6           |
| 3,5                                             | 43,18                 | 151,1           | 45,23                | 158,3           | 29,75          | 104,1           | 50,34                            | 176,2           |
| 4                                               | 39,24                 | 157             | 39,88                | 159,5           | 27,3           | 109,2           | 46,40                            | 185,6           |
| 4,5                                             | 35,77                 | 160,9           | 35,18                | 158,3           | 25,15          | 113,2           | 42,91                            | 193,1           |
| 5                                               | 32,66                 | 163,3           | 30,96                | 154,8           | 23,22          | 116,1           | 39,82                            | 199,1           |
| 5,5                                             | 29,85                 | 164,2           | 27,15                | 149,3           | 21,47          | 118,1           | 35,35                            | 194,4           |
| 6                                               | 27,28                 | 163,7           | 23,67                | 142             | 19,88          | 119,3           | 32,02                            | 192,1           |
| 6,5                                             | 24,92                 | 162             | 20,46                | 133             | 18,42          | 119,7           | 29,03                            | 188,7           |
| 7                                               | 22,73                 | 159,1           | 17,5                 | 122,5           | 17,06          | 119,4           | 26,30                            | 184,1           |
| 7,5                                             | 20,7                  | 155,2           | 14,75                | 110,6           | 15,8           | 118,5           | 23,81                            | 178,6           |
| 8                                               | 18,79                 | 150,3           | 12,16                | 97,3            | 14,62          | 116,9           | 21,54                            | 172,3           |
| 8,5                                             | 17                    | 144,5           | 9,74                 | 82,8            | 13,51          | 114,8           | 19,45                            | 165,3           |
| 9                                               | 15,32                 | 137,9           | 7,44                 | 67              | 12,46          | 112,2           | 9,44                             | 85              |
| 9,1                                             | 14,99                 | 136,4           | 7,01                 | 63,8            | 12,26          | 111,6           | 9,34                             | 85              |
| 9,2 (гранична)                                  | 14,67                 | 135             | 6,57                 | 60,4            | 12,06          | 111             | 9,24                             | 85              |

Таблица 12

| Широчина на вратата/отвора, m                                                       | 0,6  | 0,7  | 0,8  | 0,9  | 1    | 1,1  | 1,2  | 1,3  | 1,4  | 1,5  | 1,6  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| СПС, чов./m.min (при плътност на човешкия поток 9,2 чов./m <sup>2</sup> – гранична) | 47,5 | 51,3 | 55   | 58,8 | 62,5 | 66,3 | 70   | 73,8 | 77,5 | 81,3 | 85   |
| Скорост, m/min (при плътност на човешкия поток 9,2 чов./m <sup>2</sup> – гранична)  | 5,16 | 5,58 | 5,98 | 6,39 | 6,79 | 7,21 | 7,61 | 8,02 | 8,42 | 8,84 | 9,24 |

§ 49. Създава се чл. 63а:

„Чл. 63а. (1) За строежите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4, предназначени за повече от 400 човека, както и за строежи от клас Ф5, предназначени за повече от 200 човека, се допуска да не бъдат спазени изискванията на чл. 58 – 63, ако се използват компютърни модели, с които да бъдат изчислени разполагаемото време за безопасно бягство (ASET) и необходимото време за безопасно бягство (RSET) и да бъде доказано, че ASET е по-голямо от RSET.

(2) Допускането по ал. 1 се прилага след даване на съгласие от експертния съвет по чл. 7, ал. 1 или 3, при условие че с направените изчисления се гарантира безопасната евакуация от строежа.“

§ 50. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст след думите „повече от 100 човека“ се поставя запетая и се добавя „както и от помещения с култово и религиозно предназначение от подклас Ф3.4 с повече от 100 места за сядане“;

б) в т. 1 думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“;

в) в т. 4 думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“.

2. В ал. 2, т. 1 означението „C-d0, s1“ се заменя с „C-s1, d0“.

3. Създава се ал. 3:

„(3) В случай че за комбинацията от продуктите за облицоване и пълнеж на тапицирани столове по ал. 2 е извършено изпитване по БДС EN 1021-1 „Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 1: Източник на запалване: тлееща цигара“ и БДС EN 1021-2 „Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 2: Източник на запалване: газов пламък, сравним със запалена клечка кибрит“ и няма установено запалване при разрастващо се тлеене и запалване чрез горене с пламък след приключване на изпитването, не се нормира класът по отношение реакцията на огън на отделните продукти, влизащи в състава на същата комбинация.“

§ 51. Създава се чл. 65:

„Чл. 65. Дървените елементи на сцени в строежи от подклас Ф2.1 се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от C.“

§ 52. В чл. 71, ал. 3 думите „височина над 28 m“ се заменят с „максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

§ 53. Член 73 се изменя така:

„Чл. 73. Вентилационни системи за създаване на повишено налягане в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се проектират при спазване изискванията на чл. 326.“

§ 54. Член 74 се изменя така:

„Чл. 74. Частите на сградата съгласно чл. 12, ал. 1 се проектират със самостоятелни вентилационни и климатични инсталации.“

§ 55. Член 75 се изменя така:

„Чл. 75. За подземните складови помещения с площ над 10 m<sup>2</sup> от категория по пожарна опасност Ф5В, в които съгласно глава девета не се изисква ВСОДТ (за помещенията и обслужващия ги коридор), се предвижда възможност за естествено отвеждане на дима посредством отвор (остъкление) на външна стена или към шахта, с геометрична площ на отвора и на шахтата (когато има такава) не по-малка от 1 % от площта на пода или принудителна смукателна ВСОДТ с кратност на въздухообмена не по-малко от 3 h<sup>-1</sup>. Принудителната смукателна ВСОДТ се предвижда с възможност за ръчно задействане извън помещенията. Когато шахтата е в обема на сградата, същата се предвижда с минимална огнеустойчивост EI 60, без отвори към съседни помещения, като се допуска тя да обслужва повече от едно подземно складово помещение, ако са осигурени клапи за управление на дима.“

§ 56. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст накрая се добавя „е изпълнено едно от условията“;

б) точка 2 се изменя така:

„2. при неработеща принудителна вентилация концентрацията на водород в свободния обем на помещението не надвишава 10 % от долната му експлозивна граница и е осигурена естествена вентилация;“

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Необходимият минимален дебит ( $V_{вз}$ ) в m<sup>3</sup>/h на вентилационната уредба се определя по формулата:

$$V_{вз} = \frac{2,5 \cdot V_{H_2} \cdot \Psi}{C_{ДЕГ}} \cdot 100,$$

където:

$\Psi$  е коефициент на неравномерност на отделянето и разпространението на водород във въздуха на помещението ( $\Psi \geq 5$ );

CДЕГ – долната експлозивна граница на водорода, %.“

§ 57. В чл. 77 ал. 2 се изменя така:

„(2) На отвора на сцени в зрителни зали с повече от 800 места се монтира пожарозащитна завеса с огнеустойчивост най-малко EI 90. Спускането на пожарозащитната завеса се предвижда най-малко от две места със скорост не по-малка от 0,2 m/s, като освен механично се предвижда и ръчно спускане със звуков сигнал.“

§ 58. Член 79 се изменя така:

„Чл. 79. В помещения с електрически машини, апарати и съоръжения, когато те имат технологична или друга връзка със съседни помещения със зони „0“, „1“ и „2“ по чл. 268,

се проектира приточна вентилация за осигуряване на повишено налягане не по-малко от 30 Pa или се извършва определяне на зоните по чл. 268 в тези помещения и всички електрически машини, апарати и съоръжения в тях се предвиждат с необходимата защита в зависимост от зоната, в която попадат.“

§ 59. В табл. 13 към чл. 83, ал. 1 текстът на номер по ред 1 се изменя така:

|    |        |   |   |   |   |
|----|--------|---|---|---|---|
| 1. | Амоняк | - | - | 7 | - |
|----|--------|---|---|---|---|

§ 60. В чл. 84, ал. 1 думите „клас по“ се заменят с „клас на“, а думите „експлозивна атмосфера в обем, по-голям от 5 % от“ се заменят с „концентрация на газа над 10 % от долната му експлозивна граница в“.

§ 61. В чл. 85, ал. 1 числото „10“ се заменя с „20“.

§ 62. В чл. 90 се правят следните изменения:  
1. В основния текст думите „камери или“ се заличават.

2. Точка 3 се отменя.

§ 63. В чл. 91, ал. 1 думите „и камери“ се заличават.

§ 64. В чл. 94 се правят следните изменения:  
1. В ал. 1, т. 2 думите „клас по“ се заменят с „клас на“.

2. В ал. 2 думите „производствени помещения от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д“ се заменят с „помещения от различен клас на функционална пожарна опасност (с изключение на помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б)“.

§ 65. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „проектират с“ се добавя „евакуационни“.

2. В ал. 2 думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“.

§ 66. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „проектират с“ се добавя „евакуационни“ и след думата „преддверие“ се добавя „съгласно чл. 25“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Евакуационните изходи на вентилационни помещения с площ до 100 m<sup>2</sup> може да бъдат ориентирани към обслужваните помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, при условие че във вентилационните помещения е предвидено електрическо оборудване със защита като тази на обслужваните помещения и е осигурено дистанционно устройство за управление на вентилацията извън двете помещения.“

§ 67. Членове 97 и 98 се отменят.

§ 68. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „от материали“ се заличават.

2. В ал. 4 думите „класове по“ се заменят с „класове на“, а думите „и преградите на пожарни сектори“ се заличават.

3. В ал. 6 думите „и прегради на пожарни сектори“ се заличават.

4. Алинея 7 се изменя така:

„(7) При транзитно преминаване на огнеустойчиви въздухопроводи през пожарни сектори или помещения и етажи, разделени с пожарозащитни прегради (с изключение на брандмауерите), се допуска да не се предвиждат пожарни клапи в местата на пресичане на преградите, ако въздухопроводите са с огнеустойчивост (при класификация отвътре навън и отвън навътре), съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичаните прегради.“

§ 69. В чл. 102, ал. 2 думите „за въздух или дим“ се заличават.

§ 70. В чл. 107 думата „възвивоопасни“ се заменя с „експлозивоопасни“.

§ 71. Създават се чл. 111 и 112:

„Чл. 111. (1) При проектиране на смукателни вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти, при които е предвидено преминаване на елементи на инсталациите през междуетажните преградни конструкции на сградите, се спазва едно от следните изисквания:

1. въздухопроводите на смукателните вентилационни инсталации извън кухненските помещения са с минимална огнеустойчивост (с критерий EI и класификация отвътре навън), съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичаните от тях междуетажни преградни конструкции съгласно колона 6 на табл. 3, но не по-малка от EI 30 (i → o);

2. въздухопроводите на смукателните вентилационни инсталации извън кухненските помещения са разположени във вентилационна шахта с минимална огнеустойчивост (с критерий EI и класификация отвътре навън), съответстваща на нормативната огнеустойчивост за пресичаните междуетажни преградни конструкции съгласно колона 6 на табл. 3, но не по-малка от EI 30 (i → o);

3. отвеждането на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти извън кухненските помещения, се извършва към вентилационна шахта сифонен тип с минимална огнеустойчивост (с критерий EI и класификация отвътре навън), съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичаните междуетажни преградни конструкции съгласно колона 6 на табл. 3, но не по-малка от EI 30 (i → o).

(2) Пожарозащитни прегради (с изключение на брандмауерите) може да бъдат пресичани от въздухопроводи и вентилационни шахти по ал. 1, при условие че въздухопроводите/шахтите са с огнеустойчивост (при класификация отвътре навън и отвън навътре), съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичаната преграда, и преминават транзитно през помещенията и етажите, разделени с пожарозащитни прегради. Не се разрешава на въздухопроводите по ал. 1 да бъдат монтирани пожарни клапи.

(3) Въздухопроводите на смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти, както и вентилационните шахти по ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 се предвиждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. В шахтите по ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 не се разрешава да преминават други въздухопроводи, както и тръбопроводи, кабели, съоръжения и комуникации.

(4) Не се разрешава смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти, да се свързват към комините на сградите, към вентилационните шахти или въздухопроводите на санитарните помещения, както и към всякакви други вентилационни инсталации.

(5) Допуска се отвеждането на газове и пари, получени в резултат на температурна обработка на хранителни продукти, да се предвиди към вентилационна шахта съгласно ал. 1 – 3, проектирана в общо тяло с комин на сграда, ако няма връзка между вентилационната шахта и димоходите на комина и са спазени изискванията за необходимата огнеустойчивост на шахтата и на комина.

Чл. 112. (1) Смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти от професионални/търговски кухни, се проектират като самостоятелни инсталации за всяка кухня.

(2) Не се разрешава смукателните вентилационни инсталации по ал. 1 да се свързват към смукателни вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти от кухни в жилища.

(3) Не се разрешава смукателните вентилационни инсталации по ал. 1 да бъдат проектирани с гъвкави въздухопроводи.

(4) Изхвърлянето от смукателните вентилационни инсталации по ал. 1 на газовете и парите, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти, се предвижда на разстояние не по-малко от 0,5 m от конструктивни елементи и покрития с класове по реакция на огън В – F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

(5) При проектиране на смукателни вентилационни инсталации по ал. 1 с въздухопроводи извън сгради същите въздухопроводи се предвиждат с минимална огнеустойчивост EI 30 (i → o).

(6) Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на въздухопроводите по ал. 5, ако са разположени на разстояние най-малко 1,5 пъти еквивалентния диаметър на въздухопровода, но не по-малко от 0,3 m от конструктивни елементи и покрития с класове по реакция на огън В – F

или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.“

§ 72. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5:

а) точка 1 се изменя така:

„1. помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4, помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 с категория по пожарна опасност Ф5В, при площ на помещението и плътност на топлинно натоварване, попадащи в обхвата на критериите в колона 1 (за прозрачни помещения) или колона 2 (за безпрозрачни помещения) на табл. 14;“

б) в т. 5 думите „класове по“ се заменят с думите „класове на“;

в) създава се т. 7:

„7. етажни евакуационни пътища по чл. 327 в сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m.“

2. В ал. 7 след думите „пожарогасителни инсталации“ се поставя запетая и се добавя „помещения с пожарогасителни инсталации с пяна за обемно гасене“.

§ 73. В чл. 116, ал. 3 думите „кота корниз“ се заменят с „височина“.

§ 74. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 след думите „не по-малка от“ се добавя „изискваната по чл. 123“.

2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:

„1. приточни отвори с площ, осигуряваща скорост на постъпващия въздух в помещението не по-голяма от 5 m/s; когато приточните отвори обслужват повече от един ДУ, оразмеряването им се извършва за най-големия ДУ, или“.

§ 75. В чл. 118, ал. 1 думите „равномерно в рамките на помещението, като“ се заменят с „така, че“, а думите „на височина най-малко 1 m“ се заличават.

§ 76. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:

1. Аlineи 1 – 3 се изменят така:

„(1) Вентилаторите за отвеждане на дима и топлината с механично задвижване се предвиждат с минимална класификация по огнеустойчивост F<sub>300</sub> 60. Захранващите кабели се предвиждат с класификация Р (РН) 60 или със защита със строителни продукти, осигуряващи огнеустойчивост EI 60 в сгради, за които е допустима I и II степен на огнеустойчивост и с класификация Р (РН) 30 или със защита със строителни продукти, осигуряващи огнеустойчивост EI 30 в сгради, за които е допустима III и IV степен на огнеустойчивост или пожаронезащитена стоманена конструкция. Захранващите кабели на останалите елементи на естествените и принудителните ВСОДТ (димни люкове, приточни отвори, димни прегради, табла за управление и др.) трябва да са с класификация Р (РН) 30 или

да бъдат защитени със строителни продукти, осигуряващи огнеустойчивост EI 30.

(2) Димоотводите на ВСОДТ за транспортиране на димни продукти директно навън от помещението и клапите за управление на дима се предвиждат с минимална огнеустойчивост в зависимост от необходимата степен на огнеустойчивост на сградата, както следва:

1.  $E_{600}$  60 – за сгради от I и II степен на огнеустойчивост;

2.  $E_{600}$  30 – за сгради от III и IV степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции.

(3) Димоотводите на ВСОДТ за транспортиране на димни продукти през съседни помещения и клапите за управление на дима се предвиждат с минимална огнеустойчивост в зависимост от необходимата степен на огнеустойчивост на сградата, както следва:

1. EI 60 – за сгради от I и II степен на огнеустойчивост;

2. EI 30 – за сгради от III и IV степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции.“

2. В ал. 4 думата „Въздухопроводите“ се заменя с „Димоотводите“, а думата „контрол“ се заменя с „управление“.

3. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) Долният ръб на отворите на смукателната принудителна ВСОДТ се предвижда над незадимяемата зона на димния участък.


(6) Изхвърлянето на дима от смукателните принудителни ВСОДТ се проектира на разстояние:

1. не по-малко от 0,5 m от конструктивни елементи и покрития с класове по реакция на огън В – F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, и


2. най-малко 5 m в хоризонтално направление от приточните отвори/мястото на засмукване на чист въздух на ВСОДТ или най-малко 3 m във вертикално направление от приточните отвори/мястото на засмукване на чист въздух на ВСОДТ.“

§ 77. В чл. 120 ал. 1 и 2 се изменят така:


„(1) Височината на помещенията/димните участъци се определя от пода до тавана на помещенията/димните участъци, като окачените тавани не се вземат предвид в случаите, при които отворите в тях са повече от 25 % от площта им. При помещения/димни участъци с наклонен таван и/или под за височина на помещението/димния участък се приема средната височина на помещението/димния участък, а за помещения/димни участъци с части от тавана и/или пода с различна височина за височина на помещението/димния участък се приема височината, изчислена като среднопретеглена стойност. Примери за начина на определяне на височината на помещенията/димните участъци са представени на фиг. 18а.




$$H = \frac{h1 + h2}{2}$$



$$H = \frac{h1.L1 + h2.L2}{L1 + L2}$$



$$H = \frac{h1.L1 + h2.L2 + h3.L3 + h4.L4}{L1 + L2 + L3 + L4}$$



$$H = \frac{h1.L1 + h2'.L2}{L1 + L2}$$

H - височина на помещението/димния участък

Фиг. 18а

(2) При отвори в окачени тавани с площ, по-малко от 25 % от площта им, за осигуряване на ефективно отвеждане на дима и топлината се предвиждат направляващи канали с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 от окачения таван към устройствата по чл. 113, ал. 2.“

**§ 78.** В чл. 121 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината се управляват от централи с възможност за автономна работа в продължение на 72 часа. Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината се проектират с възможност за ръчно дистанционно и автоматично задействане. Автоматичното задействане на вентилационната система за отвеждане на дима и топлината се предвижда от пожароизвестителна система, проектирана при спазване изискванията на чл. 56, ал. 3. В случай че в помещението са проектирани два и повече ДУ, се предвиждат технически решения за гарантиране задействането на ВСОДТ в ДУ, в който е възникнал пожар.“

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината се захранват с електрическа енергия като потребители от първа категория с автоматично превключване на захранването съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.). Вторият независим източник следва да осигурява електрозахранване на ВСОДТ в продължение на не по-малко от 60 min в сгради от I и II степен на огнеустойчивост и 30 min в сгради от III и IV степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции.“

3. В ал. 5 думата „изхода“ се заменя с „всеки изход“.

**§ 79.** В чл. 122, ал. 1, т. 1 означението „D 30“ се заменя с „D<sub>600</sub> 30“.

**§ 80.** В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Когато един вентилатор с механично задвижване на смукателна принудителна ВСОДТ обслужва повече от един ДУ, дебитът му може да бъде сведен до този, изискван за най-големия ДУ, при осигуряване на отвеждане на дима и топлината от всеки ДУ посредством димоотводи/шахти на ВСОДТ, снабдени с клапи за управление на дима.“

2. В ал. 5, т. 2 думите „осреднената височина“ се заменят с „височината по чл. 120, ал. 1“, а думата „помещението“ се заменя с „помещението/димния участък“.

3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Димните участъци се проектират така, че максималната височина на незадимяемата

зона да бъде не повече от 80 % от височината на ДУ. Минималната височина на незадимяемата зона се приема не по-малко от 50 % от височината на ДУ.“

**§ 81.** В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Специфичните изисквания за проектиране на вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината от етажни евакуационни пътища в сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m са определени в чл. 327.“

3. В забележките към табл. 14 точка 6 се изменя така:

„6. При наличие на окачени тавани с площ на отворите в тях, по-малка от 25 % от площта им, за отстраняване на дима и топлината в окачения таван към направляващия канал се проектира отвор с геометрична площ, два пъти по-голяма от геометричната площ на димния люк.“

**§ 82.** В чл. 126 се създава ал. 2:

„(2) Изискванията по ал. 1, т. 6 и 10 не се прилагат за инсталации с газови лъчисти нагреватели съгласно БДС EN 419 „Недомакински окачени светещи лъчисти нагреватели, захранвани с газово гориво. Безопасност и енергийна ефективност“, разположени в горната част на помещението, при осигуряване на разстояние от излъчвателите до горими материали и конструкции съгласно инструкциите на производителя.“

**§ 83.** В чл. 127 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „на устойчивост на огън“ се заменят със „за устойчивост на огън и/или контрол на дима“ и се поставя запетая.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Допускат се метални комини, които не отговарят на изискванията по ал. 1, при условие че те са проектирани на разстояние най-малко 1,5 пъти еквивалентния диаметър на комина, но не по-малко от 0,3 m от конструктивни елементи и покрития с класове по реакция на огън В – F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.“

**§ 84.** Член 128 се отменя.

**§ 85.** В чл. 130 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „димоотводен канал“ се заменят с „димоход на комин“.

2. В ал. 2 думите „димоотводен канал“ се заменят с „димоход на комин“.

**§ 86.** В чл. 131, ал. 1 думите „Димоотводните канали“ се заменят с „Димоходите“.

**§ 87.** В чл. 134 думата „димоотводните“ се заменя с „димоходните“.

§ 88. В чл. 135 думата „Димоотводните“ се заменя с „Димоходните“ и след думата „тръби“ се добавя „по чл. 134“.

§ 89. В чл. 149, ал. 2 думите „и прегради на пожарни сектори“ се заличават.

§ 90. В чл. 151 ал. 3 се изменя така:

„(3) За захранване на отоплителните инсталации на животновъдни сгради се разрешава течното гориво с обем до 5 m<sup>3</sup> да се съхранява в отделни помещения с вертикални и хоризонтални прегради с огнеустойчивост REI (EI) 60 и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2. Вратите на помещенията се предвиждат самозатварящи се с огнеустойчивост най-малко EI 45.“

§ 91. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „по функционална“ се заменят с „на функционална пожарна“.

2. В ал. 2 думите „по функционална“ се заменят с „на функционална пожарна“.

3. В ал. 4 думите „от I и II степен на огнеустойчивост или в сгради, изпълнени от стоманени незащитени конструкции“ се заменят със „с конструктивни елементи от продукти с клас по реакция на огън A1 или A2“.

§ 92. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след означението „REI“ се добавя „(EI)“.

2. Основният текст на ал. 5 се изменя така:

„(5) За захранване на котелните помещения се допуска в подземните етажи и в етажите с директен изход на нивото на терена в сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4, проектирани от I и II степен на огнеустойчивост, да се съхраняват ГТ в самостоятелни помещения, както следва:“

§ 93. В чл. 161 се правят следните изменения:

1. След думите „части от тях“ запетаята се заличава и думите „отделени с брандмауер“ се заменят със „съгласно чл. 12, ал. 1“.

2. В ал. 3 думите „Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.)“ се заменят с „Наредба № РД-02-20-2 от 2024 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 61 от 2024 г.)“.

§ 94. В чл. 162 се правят следните изменения:

1. В т. 4 след думите „части от тях“ запетаята се заличава и думите „отделени с брандмауер“ се заменят със „съгласно чл. 12, ал. 1“.

2. В т. 6 след думите „части от тях“ запетаята се заличава и думите „отделени в пожарен сектор“ се заменят със „съгласно чл. 12, ал. 1“.

§ 95. Член 166 се изменя така:

„Чл. 166. (1) Минималното налягане на водопроводите за пожарогасене на проектната кота на прилежащия терен в критичната при

пожар точка (за разклонени водопроводни мрежи и за склучени водопроводни мрежи, приети в хидравлично отношение за разклонени) или в критичния пожарен хидрант (за склучени водопроводни мрежи) се определя за случай на пожар и максимално часово водопотребление.

(2) Водопроводите за пожарогасене за сгради с до два надземни етажа се оразмеряват за минимално налягане на проектната кота на прилежащия терен в критичната при пожар точка/критичния пожарен хидрант най-малко 0,14 МПа за населени места с до 100 000 жители и най-малко 0,18 МПа за населени места с над 100 000 жители.

(3) Водопроводите за пожарогасене за сгради с три и повече надземни етажа се оразмеряват за минимално налягане на проектната кота на прилежащия терен в критичната при пожар точка/критичния пожарен хидрант не по-малко от:

1. за сгради с три надземни етажа – 0,18 МПа;

2. за сгради с четири надземни етажа – 0,22 МПа;

3. за сгради с пет и повече надземни етажа – 0,26 МПа.“

§ 96. В чл. 170 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „разстояние един от друг“ се заменят с „хоризонтално разстояние един от друг във всички посоки“;

б) в т. 1 след думата „жители“ се добавя „и за селищни образувания“.

2. Създават се нови ал. 2 и 3:

„(2) Пожарните хидранти се разполагат по протежение на изискващите се пътища за противопожарни цели на разстояние не повече от 15 m от тях.

(3) Хоризонталното разстояние между пожарните хидранти, предвидени на площадковите водопроводи за пожарогасене, е не повече от 100 m.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5 и се изменят така:

„(4) Пожарните хидранти се разполагат на разстояние от строежите, както следва:

1. до 300 m от жилищни сгради (от подкласове Ф1.3 и Ф1.4) с обем до 1000 m<sup>3</sup>;

2. до 200 m от жилищни сгради (от подкласове Ф1.3 и Ф1.4) с обем над 1000 до 3000 m<sup>3</sup>;

3. до 80 m от сгради с клас на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф5 (с изключение на сградите по т. 1 и 2) и от открити технологични съоръжения.

(5) Разстоянията по ал. 1 и 3 се определят по дължина на пътя за противопожарни цели, а разстоянията по ал. 4 – по дължина на пътя за достъп до строежа или по дължина на пътя за противопожарни цели. Когато строежът е разделен с брандмауери на части

съгласно чл. 12, ал. 1, пожарните хидранти се разполагат на разстоянието по ал. 4 от всяка от същите части.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) Надземните пожарни хидранти се предвиждат с минимум два изпускателни отвора с номинален диаметър на всеки от тях не по-малък от 65 mm или с един изпускателен отвор с номинален диаметър не по-малък от 100 mm. Изпускателните отвори се оборудват със съединители „Щорц“.“

6. Създават се ал. 8 и 9:

„(8) Надземните пожарни хидранти се монтират по такъв начин, че височината от нивото на прилежащия терен до центъра на

изпускателните отвори на хидранта да бъде в границите от 60 до 120 cm.

(9) Около всеки пожарен хидрант се осигурява свободно пространство от не по-малко от 0,9 m, а пред съединителите на изпускателните отвори на надземните пожарни хидранти – не по-малко от 1,5 m.“

§ 97. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„(1) В урбанизираните територии броят на едновременните пожари и разходът на вода за пожарогасене в зависимост от броя на жителите се определят съгласно колони 3, 4 и 5 от табл. 15.“

2. Таблица 15 се изменя така:

„Таблица 15

| № по ред | Брой на жителите в урбанизираната територия | Брой на едновременните пожари | Разход на вода за един пожар, l/s | Общ разход на вода за всички пожари, l/s | Разход на вода за главни водопроводни клонове, l/s |                           | Общ разход на вода за второстепенни клонове l/s |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                             |                               |                                   |                                          | при един главен клон                               | при повече главни клонове |                                                 |
| 1        | 2                                           | 3                             | 4                                 | 5                                        | 6                                                  | 7                         | 8                                               |
| 1.       | До 5000                                     | 1                             | 5                                 | 5                                        | 5                                                  | 5                         | 2,5                                             |
| 2.       | Над 5000 до 10 000                          | 1                             | 10                                | 10                                       | 10                                                 | 7,5                       | 5                                               |
| 3.       | Над 10 000 до 30 000                        | 2                             | 10                                | 20                                       | 20                                                 | 15                        | 5                                               |
| 4.       | Над 30 000 до 100 000                       | 2                             | 20                                | 40                                       | 40                                                 | 30                        | 5                                               |
| 5.       | Над 100 000 до 250 000                      | 3                             | 30                                | 90                                       | 90                                                 | 60                        | 10                                              |
| 6.       | Над 250 000 до 1 000 000                    | 4                             | 30                                | 120                                      | 120                                                | 80                        | 10                                              |
| 7.       | Над 1 000 000                               | 5                             | 30                                | 150                                      | 150                                                | 100                       | 10                                              |

“

3. Създават се ал. 2 – 7 с табл. 15а:

„(2) При оразмеряване на разклонени водопроводни мрежи на урбанизирани територии или на сключени водопроводни мрежи, приети в хидравлично отношение за разклонени, разходът на вода за главните и второстепенните водопроводни клонове се определя съгласно колони 6, 7 и 8 от табл. 15.

(3) При оразмеряване на сключени водопроводни мрежи на урбанизирани територии общият разход на вода за всички пожари се определя в зависимост от броя на жителите в урбанизираната територия съгласно колони 3 от табл. 15а.

(4) В случаите, когато водопроводната мрежа на урбанизираната територия е зонирана (по смисъла на наредбата по чл. 161, ал. 3), броят на едновременните пожари и разходът на вода за пожарите във всяка зона се определят в зависимост от броя на жителите в зоната съгласно колони 4, 5, 6 и 7 от табл. 15а.

(5) При водоснабдителна система на урбанизирана територия със зони със собствени напорно-регулирущи съоръжения, които зони не са свързани помежду си, необходимият общ разход на вода за всички пожари в урбанизираната територия е сума от необходимите общи разходи на вода за всички пожари в тези зони.

(6) В случаите, когато сключената водопроводна мрежа на урбанизираната територия с определен брой жители не е зонирана, броят на едновременните пожари и разходът на вода за един пожар в урбанизираната територия се определят съгласно изискванията от табл. 15а, отнасящи се за най-голямата зона от урбанизирана територия с такъв брой жители.

(7) При оразмеряване на сключени водопроводни мрежи броят на едновременно действащите съседни пожарни хидранти за гасене на един пожар, както и разходът на вода за пожар на всеки хидрант се определят съгласно колони 8 и 9 от табл. 15а.

Таблица 15а

| № по ред | Брой на жителите в урбанизираната територия | Необходим общ разход на вода за всички пожари в урбанизираната територия, l/s | Брой на жителите в зоната | Брой на едновременните пожари в зоната | Необходим разход на вода за един пожар в зоната, l/s | Необходим общ разход на вода за всички пожари в зоната, l/s | Брой на едновременно действащите съседни пожарни хидранти в зоната, които осигуряват необходимия разход на вода за един пожар | Съчетание на необходимите пожарни хидранти със съответния разход на вода за един пожар |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                           | 3                                                                             | 4                         | 5                                      | 6                                                    | 7                                                           | 8                                                                                                                             | 9                                                                                      |
| 1.       | До 5000                                     | 5                                                                             | До 5000                   | 1                                      | 5                                                    | 5                                                           | 1                                                                                                                             | 1 бр. – 5 l/s                                                                          |
| 2.       | Над 5000 до 10 000                          | 10                                                                            | До 10 000                 | 1                                      | 10                                                   | 10                                                          | 2                                                                                                                             | 2 бр. – 5 l/s                                                                          |
| 3.       | Над 10 000 до 30 000                        | 20                                                                            | До 10 000                 | 1                                      | 10                                                   | 10                                                          | 2                                                                                                                             | 2 бр. – 5 l/s                                                                          |
|          |                                             |                                                                               | Над 10 000                | 2                                      | 10                                                   | 20                                                          | 2                                                                                                                             | 2 бр. – 5 l/s                                                                          |
| 4.       | Над 30 000 до 100 000                       | 40                                                                            | До 30 000                 | 1                                      | 20                                                   | 20                                                          | 4                                                                                                                             | 4 бр. – 5 l/s                                                                          |
|          |                                             |                                                                               | Над 30 000                | 2                                      | 20                                                   | 40                                                          | 4                                                                                                                             | 4 бр. – 5 l/s                                                                          |
| 5.       | Над 100 000 до 250 000                      | 90                                                                            | До 30 000                 | 1                                      | 30                                                   | 30                                                          | 3                                                                                                                             | 3 бр. – 10 l/s                                                                         |
|          |                                             |                                                                               | Над 30 000 до 100 000     | 2                                      | 30                                                   | 60                                                          | 3                                                                                                                             | 3 бр. – 10 l/s                                                                         |
|          |                                             |                                                                               | Над 100 000               | 3                                      | 30                                                   | 90                                                          | 3                                                                                                                             | 3 бр. – 10 l/s                                                                         |
| 6.       | Над 250 000 до 1 000 000                    | 120                                                                           | До 30 000                 | 1                                      | 30                                                   | 30                                                          | 3                                                                                                                             | 3 бр. – 10 l/s                                                                         |
|          |                                             |                                                                               | Над 30 000 до 100 000     | 2                                      | 30                                                   | 60                                                          | 3                                                                                                                             | 3 бр. – 10 l/s                                                                         |
|          |                                             |                                                                               | Над 100 000 до 250 000    | 3                                      | 30                                                   | 90                                                          | 3                                                                                                                             | 3 бр. – 10 l/s                                                                         |
|          |                                             |                                                                               | Над 250 000               | 4                                      | 30                                                   | 120                                                         | 3                                                                                                                             | 3 бр. – 10 l/s                                                                         |
| 7.       | Над 1 000 000                               | 150                                                                           | До 30 000                 | 1                                      | 30                                                   | 30                                                          | 3                                                                                                                             | 3 бр. – 10 l/s                                                                         |
|          |                                             |                                                                               | Над 30 000 до 100 000     | 2                                      | 30                                                   | 60                                                          | 3                                                                                                                             | 3 бр. – 10 l/s                                                                         |
|          |                                             |                                                                               | Над 100 000 до 250 000    | 4                                      | 30                                                   | 120                                                         | 3                                                                                                                             | 3 бр. – 10 l/s                                                                         |
|          |                                             |                                                                               | Над 250 000               | 5                                      | 30                                                   | 150                                                         | 3                                                                                                                             | 3 бр. – 10 l/s                                                                         |

**Забележки:**

1. За урбанизирани територии с над 100 000 жители, когато водопроводната мрежа е зонирана и са предвидени зони с до 10 000 жители, в които сградите са с не повече от три надземни етажа, се допуска за всяка от същите зони да се предвиди един пожар с разход на вода 20 l/s. Този разход на вода се осигурява от два едновременно действащи съседни пожарни хидранта с разход 10 l/s.

2. При оразмеряване съгласно табл. 15а се спазват следните изисквания:

а) зоните се оразмеряват с разходи на вода за пожар съгласно табл. 15а преди оразмеряването на захранващите ги водопроводи; определените при оразмеряването минимални необходими налягания на входа на зоните се вземат предвид впоследствие при оразмеряването на захранващите водопроводи и при определянето на необходимите захранващи налягания на напорно-регулирущите съоръжения;

б) необходимият общ разход на вода за пожар за водопроводите, които захранват повече от една зона, се получава въз основа на общия брой на жителите на захранваните от тези водопроводи зони;

в) оразмеряването на водопроводите, които захранват повече от една зона и необходимите налягания в тях (в т.ч. котите на напорно-регулирущите съоръжения), се извършва за оразмерителен случай на неблагоприятно съчетание на разходи на вода за пожар в зоните съгласно табл. 15а и при спазване на изискванията на буква „б“;

г) при оразмерителния случай на неблагоприятно съчетание на разходите на вода за пожар за водопровод, захранващ повече от една зона или цялата урбанизирана територия, за спазване на изискванията на буква „б“ и чл. 171, ал. 3 се допуска в определена зона да се вземат по-малки разходи на вода за пожар от посочените в табл. 15а;

д) с цел в цялата мрежа да бъдат осигурени налягания със стойности съгласно изискванията на чл. 166 се извършват проверки на случаи с разход на вода за пожарогасене в различни точки от нея; в резултат на тези проверки се извършват необходимите промени (увеличаване на диаметри на водопроводни участъци и др.), както и се установява критичният случай, при който налягането в хидрантите е най-малко.“

§ 98. Създава се чл. 171а:

„Чл. 171а. При оразмеряване на площадкови водопроводи за пожарогасене посредством изчисления може да се определят разходи на вода от пожарен хидрант, които са различни от посочените в табл. 15а.“

§ 99. В чл. 172 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „производствената площадка“ се заменят с „площадката“.
2. Антетката на таблица 16 се изменя така:

| Степен на огнеустойчивост на сградата | Категория по пожарна опасност на сградата или пожарния сектор | Разход на вода за един пожар, l/s, при обем на сградата или пожарния сектор, m <sup>3</sup> |         |          |          |          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
|                                       |                                                               | ≤ 3 000                                                                                     | ≤ 5 000 | ≤ 20 000 | ≤ 50 000 | > 50 000 |
| 1                                     | 2                                                             | 3                                                                                           | 4       | 5        | 6        | 7        |

§ 100. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „сгради“ се добавя „или пожарни сектори“, а след думата „сградите“ се добавя „или пожарните сектори“.

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Разходът на вода за пожарогасене за сградите или пожарните сектори по ал. 1 със застроен обем до 3000 m<sup>3</sup> се приема 10 l/s, а разходът на вода за пожарогасене за сградите или пожарните сектори от подкласове Ф1.3 и Ф1.4 със застроен обем до 1000 m<sup>3</sup> се приема 5 l/s.

(3) Разходът на вода за външно пожарогасене на главния корпус на топлоелектрически централи се приема най-малко 25 l/s. За складовете за въглища, разположени на територията на топлоелектрическите централи, се осигурява разход най-малко 10 l/s, като водата се подава от хидранти.“

§ 101. В чл. 174 антетката на таблица 17 се изменя така:

| Степен на огнеустойчивост на сградата | Категория по пожарна опасност на сградата или пожарния сектор | Разход на вода за един пожар, l/s, при обем на сградата или пожарния сектор, m <sup>3</sup> |          |          |          |          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                       |                                                               | ≤ 3000                                                                                      | ≤ 10 000 | ≤ 20 000 | ≤ 50 000 | > 50 000 |
| 1                                     | 2                                                             | 3                                                                                           | 4        | 5        | 6        | 7        |

§ 102. Член 176 се изменя така:

„Чл. 176. (1) Разходът на вода за пожарогасене на сгради, разделени на пожарни сектори, се приема за пожарния сектор в сградата, за който е определен най-големият разход на вода за пожарогасене.

(2) При предвиждане на автоматична пожарогасителна инсталация в цялата сграда, целия пожарен сектор или цялото съоръжение разходът на вода за пожарогасене по този раздел на сградата, пожарния сектор или съоръжението се намалява с 50 %.“

§ 103. Член 179 се изменя така:

„Чл. 179. (1) Броят на едновременните пожари в производствените, складовите и селскостопанските обекти се определя, както следва:

1. един пожар за обекти с площ на територията до 1,5 km<sup>2</sup>;

2. два пожара за обекти с площ на територията, по-голяма от 1,5 km<sup>2</sup>, като общият разход на вода се определя на базата на две сгради, за които в съответствие с табл. 16 и 17 се изисква най-голям разход на вода.

(2) В случай на комбинирано противопожарно водоснабдяване на населено място или селищно образувание и производствен, складов или селскостопански обект, разположен извън

населеното място/селищното образувание, броят на едновременните пожари се определя, както следва:

1. за урбанизирани територии с по-малко от 10 000 жители или селищни образувания и за обекти с площ на територията, по-малка от 1,5 km<sup>2</sup> – един пожар (в обекта или урбанизираната територия/селищното образувание – по най-големия разход);

2. за урбанизирани територии от 10 000 до 30 000 жители и за обекти с площ на територията, по-малка от 1,5 km<sup>2</sup> – два пожара (един в обекта и един в урбанизираната територия);

3. за урбанизирани територии с по-малко от 30 000 жители и за обекти с площ на територията, по-голяма от 1,5 km<sup>2</sup> – два пожара (или и двата в обекта или и двата в урбанизираната територия – по най-големия разход);

4. за урбанизирани територии с повече от 30 000 жители – броят на едновременните пожари за урбанизираната територия се определя по табл. 15, а за обектите – по ал. 1; общият воден разход се определя от сумата на по-големия необходим разход (в обекта или урбанизираната територия) и 50 % от по-малкия необходим разход (в обекта или урбанизираната територия).

(3) При определяне на необходимия разход на вода за пожарите по ал. 1 и 2 се отчита едновременно работата на всички консуматори в производствения, складовия или селскостопанския обект, свързани към водопровода, в т.ч. на пожарните хидранти, сградните водопроводни инсталации за пожарогасене, пожарогасителните инсталации с вода и др.“

§ 104. В чл. 180, ал. 2 думите „на производство“ се заличават.

§ 105. В чл. 181 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „с външни хидранти“ се заличават.

2. В ал. 3 след думата „сгради“ се добавя „или пожарни сектори“.

3. Таблица 17а се изменя така:

„Таблица 17а

| № по ред | Клас на функционална пожарна опасност на сградата или пожарния сектор | Площ, m <sup>2</sup>  | Необходим противопожарен запас от вода, m <sup>3</sup> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                     | 3                     | 4                                                      |
| 1.       | Ф1 – Ф4                                                               | $S^1 \leq 120$        | 14                                                     |
| 2.       | Ф1.3                                                                  | $S^1 \leq 200$        | 14                                                     |
| 3.       | Ф1 – Ф4                                                               | $120 < S^1 \leq 1000$ | 22                                                     |
| 4.       | Ф5                                                                    | $S^1 \leq 500$        | 22                                                     |
| 5.       | Ф1 – Ф4                                                               | $S^1 > 1000$          | 36                                                     |
| 6.       | Ф5                                                                    | $500 < S^1 \leq 1000$ | 36                                                     |
| 7.       | Открити технологични съоръжения                                       | $30 < S^2 \leq 1500$  | 36                                                     |
|          |                                                                       | $S^2 > 1500$          | 54                                                     |

Забележки:

<sup>1)</sup> Площта S е сумата от застроените площи на етажите в сградата или сумата от площите на етажите в рамките на пожарния сектор.

<sup>2)</sup> Площта S е площта на площадката, заета от технологичните съоръжения, или площта на проекцията им върху площадката, на която те са разположени.“

§ 106. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При самостоятелно водоснабдяване за пожарогасене необходимите водни количества за пожарогасене се осигуряват от резервоар за пожарогасене с две водни камери или от два резервоара. Всеки от самостоятелните резервоари или всяка от водните камери трябва:

1. да осигурява съхраняване на не по-малко от 50 % от необходимия обем вода за пожарогасене;

2. да бъде свързан/а поотделно със самостоятелна тръбна връзка и монтиран на нея спирателен кран, провеждащи цялото водно количество за пожарогасене до обединяващ смукателен колектор; това изискване не се прилага, когато за водоснабдяване са предвидени подвижни мото- или електропомпи;

3. да бъде осигурен/а с тръба за вентилация.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Допуска се необходимите водни количества за пожарогасене, определени съгласно чл. 181, ал. 3, да бъдат съхранявани в резервоар с една водна камера, с осигурена тръба за вентилация.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думата „Разрешава“ се заменя с „Допуска“ и след думите „стопански нужди“ се добавя „при спазване изискванията на ал. 1 или 2“.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) Резервоарите за съхраняване на вода за пожарогасене се осигуряват срещу замръзване, а в тези с открито водно огледало нормалното водно ниво на запълване се предвижда най-малко 0,5 m над нивото на необходимия воден обем за пожарогасене.“

§ 107. В чл. 183, ал. 2 след думите „допълнителен обем“ се добавя „в резервоара“.

§ 108. В чл. 184 се създава ал. 5:

„(5) Допуска се изискванията на алинея 2 и 4 да не бъдат спазени за строежи от подкласове Ф1.3 и Ф1.4 с обем до 1000 m<sup>3</sup>, при условие че са предвидени съоръжения за водочерпене (подвижни или стационарни мото- или електропомпи) и устройства за пълнене на пожарни автомобили, които са изнесени в непосредствена близост до уличната регулационна линия, като е осигурена възможност пожарните автомобили да бъдат пълнени с вода, без да е необходимо да навлизат в имота.“

§ 109. В чл. 191, ал. 1 думите „обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.“ се заменят с „ДВ, бр. 53 от 2005 г.“.

§ 110. В чл. 193 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думата „класове“ се заменя с „подкласове“;

б) в т. 3 думата „класове“ се заменя с „подкласове“;

в) в т. 5 думата „клас“ се заменя с „подклас“;

г) в т. 6 думите „строежи от подклас“ се заменят със „сгради от подкласове“, а думите

„височина до 28 m“ се заменят с „максимална височина на пребиваване на хора до 25 m“;

д) в т. 8 думите „строежи от класове Ф1 – Ф4“ се заменят със „сгради от класове Ф1 – Ф4 (с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4)“;

е) точка 9 се изменя така:

„9. затворени гаражи (от подклас Ф5.2) за до десет моторни превозни средства в гаража, отворени гаражи (от подклас Ф5.2), както и сервиси (от подклас Ф5.1) за до пет работни поста;“

2. Аlineя 2 се изменя така:

„(2) Сградна водопроводна инсталация за пожарогасене се предвижда и в производствени или складови помещения с площ над 200 m<sup>2</sup> от категория по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б или Ф5В, разположени в сгради по ал. 1, т. 2, 6 или 8, в сервиси с над пет работни поста, разположени в същите сгради, в затворени гаражи с над 10 моторни превозни средства в гаража, разположени в сгради по ал. 1, т. 2 или 8, както и в затворени гаражи с над 10 моторни превозни средства на етаж или в гаражна клетка, разположени в сгради по ал. 1, т. 6.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) За изчислителна площ на гаражната клетка по ал. 2 при определяне на необходимостта от проектиране на сградни водопроводни инсталации за пожарогасене се приема площта между стени с минимална огнеустойчивост съгласно колона 4 на табл. 3 в зависимост от необходимата степен на огнеустойчивост на сградата. Вътрешните преградни стени се предвиждат без отвори, с изключение на такива, защитени до изискващата се минимална огнеустойчивост на стената, както и отвори, в които са монтирани плътни врати.“

§ 111. Член 195 се изменя така:

„Чл. 195. В производствени и складови сгради и помещения от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В с два и повече едновременно действащи пожарни крана, както и в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m от II, III и IV група, сградните водопроводни инсталации за пожарогасене се проектират склучени.“

§ 112. Член 196 се изменя така:

„Чл. 196. (1) Пожарни кранове съгласно БДС EN 671-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 2: Инсталации с плосък маркуч (шланг)“ се предвиждат на водопроводи с диаметър най-малко 2 цола със съединител „Щорц“.

(2) Пожарни кранове съгласно БДС EN 671-1 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 1: Макари с полутвърд маркуч“ може да бъдат предвидени и на водопроводи с по-малък диаметър от 2 цола при осигуряване на необходимите налягане и разход на вода за пожарогасене.“

§ 113. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „вестибюли, коридори“ се заменят с „коридори, фойетата“.

2. Аlineя 2 се изменя така:

„(2) В случаите, при които евакуационните стълбища са отделени в стълбищни клетки при спазване изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или 4, пожарните кранове се разполагат в коридорите, фойетата или преддверията, в непосредствена близост до входа в стълбището.“

§ 114. В чл. 199 се правят следните изменения:

1. Таблица 19 се изменя така:

„Таблица 19

| № по ред | Видове сгради (помещения) според функционалното им предназначение                                                   | Брой на едновременно действащите пожарни кранове | Разход на вода за пожарен кран, l/s |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                   | 3                                                | 4                                   |
| 1.       | Производствени сгради и помещения:                                                                                  |                                                  |                                     |
|          | а) с площ до 400 m <sup>2</sup> включително                                                                         | 1                                                | 2,0                                 |
|          | б) с площ, по-голяма от 400 m <sup>2</sup>                                                                          | 2                                                | 2,0                                 |
| 2.       | Електропроизводствени предприятия:                                                                                  |                                                  |                                     |
|          | а) водно- и топлоелектрически централи                                                                              | 2                                                | 2,0                                 |
|          | б) атомни електрически централи                                                                                     | 2                                                | 5,0                                 |
| 3.       | Складове:                                                                                                           |                                                  |                                     |
|          | а) с не повече от 2 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> горими материали и с площ до 400 m <sup>2</sup> включително      | 1                                                | 2,0                                 |
|          | б) с не повече от 2 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> горими материали и с площ, по-голяма от 400 m <sup>2</sup>       | 2                                                | 2,5                                 |
|          | в) с повече от 2 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> горими материали и с площ, по-малка или равна на 400 m <sup>2</sup> | 2                                                | 2,5                                 |
|          | г) с повече от 2 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> горими материали и с площ, по-голяма от 400 m <sup>2</sup>          | 4                                                | 2,5                                 |

| № по ред | Видове сгради (помещения) според функционалното им предназначение                                                                                                              | Брой на едновременно действащите пожарни кранове | Разход на вода за пожарен кран, l/s |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                              | 3                                                | 4                                   |
| 4.       | Сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m:                                                                                                                  |                                                  |                                     |
|          | а) от I група                                                                                                                                                                  | 1                                                | 2,5                                 |
|          | б) от II, III и IV група                                                                                                                                                       | 2                                                | 2,5                                 |
| 5.       | Сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 (административни сгради и сгради за битови услуги, общежития, хотели, учебни и здравни сгради, детски заведения и др.) | 1                                                | 2,0                                 |
| 6.       | Театри, кинотеатри, клубове, културни домове и др. със зрителни зали:                                                                                                          |                                                  |                                     |
|          | а) с по-малко от 500 места                                                                                                                                                     | 1                                                | 2,0                                 |
|          | б) от 501 до 800 места                                                                                                                                                         | 2                                                | 2,5                                 |
|          | в) с над 800 места                                                                                                                                                             | 3                                                | 2,5                                 |
| 7.       | Сгради (помещения) с автоматична пожарогасителна инсталация                                                                                                                    | 1                                                | 2,5                                 |
| 8.       | Гаражи без автоматична пожарогасителна инсталация                                                                                                                              | 2                                                | 2,5                                 |

“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Водните количества за пожарогасене по ал. 1 с пожарни кранове се осигуряват при продължителност на пожарогасенето най-малко 1 час.“

§ 115. В чл. 200 думите „спринклерните или дренчерните инсталации“ се заменят с „пожарогасителните инсталации с вода“.

§ 116. Член 202 се изменя така:

„Чл. 202. В сгради, в които налягането на външната водоснабдителна мрежа е недостатъчно за действието на високоразположените и най-отдалечените (критични) пожарни кранове, за повишаване на налягането се предвиждат помпи с дистанционно (от крановете) автоматично или ръчно включване.“

§ 117. В чл. 207 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) В сгради с три и повече надземни етажа и с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m (с изключение на сградите от подклас Ф1.4) се предвиждат сухотръбни с тръба с диаметър два цола, изпълнени съгласно изискванията на чл. 192, с изводи със спирателни кранове и съединители „Щорц“, разположени в непосредствена близост до входа в евакуационните стълбища на всеки етаж. На етажното ниво за достъп на спасителни екипи в непосредствена близост до изхода от сградата се предвижда извод със спирателен кран и съединител „Щорц“ за захранване с вода на сухотръбието от пожарен автомобил.

(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за сгради, за които съгласно чл. 193 се изискват сградни водопроводни инсталации за пожарогасене, както и за сгради, за които такива инсталации не се изискват, но въпреки това

са осигурени в сградата при спазване на изискванията на този раздел. Изискването по ал. 1 не се прилага и за отделни етажи от сгради, в които са предвидени сградни водопроводни инсталации за пожарогасене, осигуряващи покритие на цялата етажна площ при спазване на изискванията на този раздел.“

2. В ал. 3:

а) в основния текст думите „строежи с височина“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора“, а думите „тип „щорц““ се заменят с „„Щорц““;

б) точка 5 се изменя така:

„5. на нивото на прилежащия терен се предвижда възможност за свързване на пожарен автомобил към зонираните сухотръбни инсталации посредством колектор със спирателни кранове, комплектуван със съединители „Щорц“ тип В съгласно БДС 2841-2 „Пожарни съединители. Част 2: Съединители „Щорц“ с вътрешна резба“.“

§ 118. В чл. 211 думата „високонпорни“ се заличава.

§ 119. Член 214 се изменя така:

„Чл. 214. За пожарогасене на ЛЗТ и ГТ се използва въздушно-механична пяна на основата на пенообразователи за пяна за повърхностно прилагане при съответния вид течност (полярна или неполярна). Инсталациите за пожарогасене на резервоари с ЛЗТ и ГТ се проектират при спазване изискванията на БДС EN 13565-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане“.“

§ 120. В чл. 215 ал. 3 се изменя така:

„(3) Интензивността на подаване на въздушно-механична пяна в зависимост от вида

на горящия неполярен нефтопродукт е не по-малка от определената в табл. 20.“

§ 121. В чл. 224 ал. 1 се изменя така:

„(1) Лафетните струйници се монтират на водопроводна мрежа с необходимия разход и налягане надземно, на вишки или на технологични площадки. Лафетните струйници с ръчно насочване, монтирани на вишки, се осигуряват с водни завеси за защита на операторите.“

§ 122. Член 225 се изменя така:

„Чл. 225. Лафетните струйници се защитават от водопровод с налягане, определено въз основа на изчисления, но не по-малко от 0,5 МПа.“

§ 123. Членове 228 и 229 се изменят така:

„Чл. 228. За пожарогасене и охлаждане на апаратите и съоръженията, разположени на площадките на открити етажерки с височина (определена в абсолютни мерки от котата на средното ниво на прилежащия терен до котата на най-горната подова конструкция на етажерката), по-голяма от 20 m, се предвиждат пожарни кранове. Водоснабдителната мрежа се защитава срещу замръзване с топлоизолация или с шахта с изпразнителен кран за източване на водата през зимата.

Чл. 229. На външните технологични инсталации с височина (определена в абсолютни мерки от котата на средното ниво на прилежащия терен до котата на най-горната подова конструкция на технологичната инсталация), по-голяма от 10 m, се предвиждат сухотръбия с диаметър най-малко 3 цола, разположени в близост до стълбище, на разстояние до 80 m едно от друго. На технологични етажерки сухотръбията са най-малко два броя. На всеки етаж по сухотръбията се монтират спирателни кранове със съединител „Щорц“, с касета с шланг и струйник и с изпразнителни устройства в най-ниската точка.“

§ 124. Основният текст на чл. 234, ал. 1 се изменя така:

„(1) За пожарозащита на колонните апарати на външни технологични инсталации с височина (определена в абсолютни мерки от котата на средното ниво на прилежащия терен до най-високата част на съоръжението) до 30 m се предвиждат лафетни струйници на платформи извън обваловката и противопожарно оборудване за хранването им. За колонните апарати на външни технологични инсталации с височина, по-голяма от 30 m, се осигурява комбинирана пожарозащита, както следва:“

§ 125. В чл. 235 ал. 3 се изменя така:

„(3) Всеки водоем или шахта се защитава срещу замръзване. Водоемът и шахтата се проектират с обходен път и с площадка с настилка съгласно чл. 27, ал. 3 с размери най-малко 12 m x 12 m за осигуряване на достъп на пожарните автомобили.“

§ 126. В чл. 236, ал. 2 думите „(ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.)“ се заличават.

§ 127. В чл. 240 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „врати и капаци“ се заменят с „врати или капаци“.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) За групово изключване на хранването на токовете кръгове за консуматорите с прекъснат (неденоношен) режим на работа в строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4) се предвиждат автоматични прекъсвачи или автоматизирани системи за управление на сгради (BMS).“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) Пожароизвестителните системи, пожарогасителните инсталации, системите за гласово сигнализиране, системите за създаване на повишено налягане или подналягане, аварийните вентилационни инсталации, вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища и помпите за противопожарни нужди се защитават с електрическа енергия като потребители от първа категория с автоматично превключване на хранването съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.“

§ 128. В чл. 243 думите „Евакуационното и аварийното“ се заменят с „Аварийното евакуационно и аварийното работно“.

§ 129. В чл. 244, ал. 2 след думите „складове за“ се добавя „горими“.

§ 130. В чл. 246 ал. 1 се изменя така:

„(1) Корпусите на електрически табла в строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2 се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Допуска се крайните разпределителни електрически табла на отделни помещения в строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2 да бъдат изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от С или V-0.“

§ 131. В чл. 248, ал. 1, т. 2 съкращението „ДКГВ“ се заменя с „ДЕГ“.

§ 132. Основният текст на чл. 268, ал. 2 се изменя така:

„(2) Зоните по табл. 26 се определят и класифицират по методиките и изчисленията, дадени в БДС EN IEC 60079-10-1 „Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери“ и БДС EN 60079-10-2 „Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация на райони. Експлозивни прахови атмосфери“, или се определят при спазване на следните минимални изисквания:“

§ 133. В основния текст на чл. 271, ал. 1 след думите „БДС EN“ се добавя „IEC“.

§ 134. В чл. 274 в примерната маркировка за съоръженията, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, думите „Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. за

сближаване на законодателствата на държавите членки относно оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера“ се заменят с „Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера“.

§ 135. В чл. 290 се правят следните изменения и допълнения:

1. Основният текст на ал. 2 се изменя така:

„(2) В помещението по ал. 1 се предвижда газсигнализаторна инсталация, която се задейс-

тва при достигане на концентрация на газа във въздуха 10 % от ДЕГ с подаване на звуков сигнал и при достигане на концентрация на газа във въздуха не повече от 20 % от ДЕГ:“.

2. В ал. 3 след думата „димоходите“ се добавя „и шахтите“.

§ 136. В чл. 292 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Когато не са посочени конкретни изисквания в съответните раздели, минималните разстояния от отделно стоящи трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби до помещения и открити съоръжения с експлозивоопасни зони са съгласно табл. 35.“

2. Таблица 35 се изменя така:

„Таблица 35

| № по ред | Помещения и открити съоръжения с експлозивоопасни зони, до които се определя разстоянието                                                                                                         | Разстояние, m, от отделно стоящи трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби |                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                   | закрити                                                                                       | открити                                 |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                             | 4                                       |
| I.       | С тежки или втечнени горими газове:                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                         |
| 1.       | Помещения със стени с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 без отвори към трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби и без изхвърляне на газове от смукателната вентилация | 10                                                                                            | 15                                      |
| 2.       | Помещения с отвори към трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби и външни експлозивоопасни съоръжения                                                                          | 20                                                                                            | 30                                      |
| 3.       | Резервоари (газголдери)                                                                                                                                                                           | 80                                                                                            | 100                                     |
| II.      | С леки горими газове, леснозапалими и горими течности, горим прах или летящи частици:                                                                                                             |                                                                                               |                                         |
| 4.       | Помещения със стени с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 без отвори към трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби и без изхвърляне на газове от смукателната вентилация | не се нормира                                                                                 | 0,8 до открито монтирани трансформатори |
| 5.       | Помещения с отвори към трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби и външни експлозивоопасни съоръжения                                                                          | 6                                                                                             | 15                                      |
| 6.       | Естакади с открито наливане или изливане на горими течности с пламна температура, по-висока от 55 °С                                                                                              | 30                                                                                            | 60                                      |
| 7.       | Естакади със закрито наливане или изливане на ЛЗТ                                                                                                                                                 | 15                                                                                            | 25                                      |
| 8.       | Резервоари с ЛЗТ                                                                                                                                                                                  | 30                                                                                            | 60                                      |
| 9.       | Резервоари (газголдери) с ГГ                                                                                                                                                                      | 40                                                                                            | 60                                      |
| 10.      | Резервоари с ГГ                                                                                                                                                                                   | 20                                                                                            | 40                                      |

“

§ 137. Заглавието на глава тринадесета се изменя така:

„СГРАДИ С АТРИУМИ И СГРАДИ С МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА ПРЕБИВАВАНЕ НА ХОРА НАД 25 МЕТРА“

§ 138. В чл. 301 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При проектирането на сгради с атриум, преминаващ през три и повече етажа, се спазват и изискванията по този раздел.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) При определяне на броя на етажите, през които преминава атриумът, се допуска да не бъдат включвани междинни нива, полунива и етажи съгласно чл. 13, ал. 7, т. 2 и 3.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея накрая се добавя „от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1“.

4. Създава се ал. 4:

„(4) Не се разрешава проектирането на атриуми в сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 с максимална височина на пребиваване на хора над 18 m, както и в общежития и пансиони от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.2 с максимална височина на пребиваване на хора над 18 m.“

§ 139. В чл. 302 ал. 2 се изменя така:

„(2) Покритията (с изключение на огнезащитните покрития) по стени, колони, тавани и подове в обема на атриума и приобщеното към него пространство се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2 (A2<sub>FL</sub>).“

§ 140. В чл. 303 ал. 1 се изменя така:

„(1) Носещата конструкция на остъкления и други прозрачни покрития в покривната част на атриума се проектира с минимална огнеустойчивост R 30.“

§ 141. В чл. 304 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Остъкляванията на стълбищните клетки към атриума се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от A2 и с огнеустойчивост най-малко EI 30.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) Остъкляванията на панорамните асансьори към атриума се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от A2 и с огнеустойчивост най-малко E 30.“

§ 142. Член 306 се отменя.

§ 143. В чл. 308 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думата „строежа“ се заменя със „сградата“;

б) в т. 1 думата „инсталация“ се заменя със „система“;

в) в т. 6 думите „уведомяване в строежа“ се заменят със „сигнализиране в сградата“.

2. В ал. 2 думата „строежа“ се заменя със „сградата“.

3. В ал. 3 т. 3 се изменя така:

„3. в случаите, когато се изисква осигуряване на принудителна вентилационна система за отвеждане на дима и топлината от всеки етаж, места за принудително подаване на чист въздух се предвиждат и в близост до покрива на атриума.“

4. В ал. 5 думите „обединен от“ се заменят с „през който преминава“.

5. В ал. 6 думата „автоматична“ се заменя с „автоматични ПИС и“.

§ 144. Заглавието на раздел II от глава тринадесета се изменя така:

„Сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 метра“.

§ 145. В чл. 309 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

2. Алинея 2 се отменя.

3. В ал. 3 думата „строежите“ се заменя със „сградите“, а думите „строежа с височина над 28 m“ се заменят със „сградата с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

§ 146. В чл. 310 се правят следните изменения:

1. Основният текст се изменя така:

„Чл. 310. Сградите или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се категоризират по групи с цел степенуване на мерките за обезопасяването им, както следва:“.

2. В т. 1 числото „28,01“ се заменя с „25,01“.

§ 147. В чл. 311 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Сградите или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се проектират от I степен на огнеустойчивост, като максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори се определя съгласно изискванията, регламентирани в съответните раздели.“

2. В ал. 2 думата „строежите“ се заменя със „сградите“ и навсякъде числото „240“ се заменя със „180“.

§ 148. Член 312 се изменя така:

„Чл. 312. (1) В обемите на сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m (с изключение на сградите по чл. 13, ал. 5) не се разрешават производствени процеси и складове от категория по пожарна опасност Ф5А или Ф5Б.

(2) Разрешава се използването на горими газове за захранване на газови уреди (котли, агрегати и др.) и на локални газови инсталации за кухненските трактове на ресторанти и заведения за обществено хранене при спазване изискванията на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.“

§ 149. В чл. 313 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „строежи“ се заменя със „сгради“, а думите „височина над 28 m“ се заменят с „максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Допуска се проектирането на сгради по ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора до 50 m, при условие че строежът е разделен на две или повече безопасни зони, като оразмеряването на зоните се извършва при спазване изискванията на чл. 46, ал. 2 и за всяка безопасна зона са предвидени независимо стълбище за евакуация и асансьор за пожарникари съгласно чл. 323.“

**§ 150.** В чл. 314 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата „строежи“ се заменя със „сгради“, а думата „строежа“ се заменя със „сградата“.

2. В ал. 3 думата „строежи“ се заменя със „сгради“, а думата „строежа“ се заменя със „сградата“.

**§ 151.** В чл. 315 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) В подземните етажи на сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се предвиждат гаражи (паркинги), изолирани от частите на сградата посредством стени и междуетажна конструкция от продукти с минимален клас по реакция на огън A2 и с минимална огнеустойчивост REI 120 (EI 120) за сгради от I, II и III група и REI 180 (EI 180) за сгради от IV група и осигурени с необходимия брой евакуационни изходи.“

2. В ал. 2 след думата „гаражи“ се добавя „единствено“.

3. В ал. 3 думите „строеж с височина над 28 m“ се заменят със „сграда с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

4. В ал. 4 думите „отдимиаване и топлоотвеждане“ се заменят с „отвеждане на дима и топлината при пожар“.

**§ 152.** В чл. 316, ал. 1 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

**§ 153.** В чл. 317, ал. 1 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

**§ 154.** В чл. 318 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Всеки етаж (включително подземните и полуподземните етажи) в сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се проектира с най-малко два евакуационни изхода, водещи към независими евакуационни пътища съгласно чл. 32, ал. 5. Евакуационните изходи от етаж се проектират по такъв начин, че всеки от пребиваващите на етаж да има достъп до най-малко два независими евакуационни пътя.“

2. В ал. 2:

а) основният текст се изменя така:

„(2) Проектиране на един евакуационен изход от всеки етаж в сграда или част от нея

съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се допуска в следните случаи:“

б) създават се т. 5 и 6:

„5. за междинни нива и полунива по чл. 13, ал. 7, т. 2;

6. за етажи, в които са разположени единствено горните нива на мезонети.“

3. В ал. 4 след думата „етажи“ и запетаята след нея се добавя „горната повърхност на настилката на“.

**§ 155.** В чл. 319 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“, а думите „дим, топлина и токсични газове“ се заменят с „дим и топлина“;

б) в т. 3 навсякъде след думите „самозатварящи се“ се добавя „димоуплътнени“;

в) точка 4 се изменя така:

„4. за сгради от всички групи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 и за сгради от II, III и IV група от класове на функционална пожарна опасност Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 стълбищата се изолират от подземните етажи посредством две последователни пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25 или достъпът до подземния етаж се осъществява извън стълбището на частта от сградата с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m (през самостоятелни стълбища);“

г) в т. 5 думите „две последователни самозатварящи се дымоуплътнени врати, като едната от тях може да е врата на асансьора“ се заменят с „преддверие, като вратата от преддверието към стълбището се предвижда самозатваряща се дымоуплътнена“;

д) в т. 6 думата „строежи“ се заменя със „сгради“.

2. В ал. 2:

а) в основния текст думата „строежи“ се заменя със „сгради“ и след думата „спазване“ се добавя „на изискванията на ал. 3 или“;

б) в т. 1 думите „строежа с височина над 28 m“ се заменят със „сградата с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

3. В ал. 3 думата „строежи“ се заменя със „сгради“.

4. В ал. 4 думата „строежи“ се заменя със „сгради“, а думата „вестибюли“ се заменя с „фоайета“.

5. Алинея 5 се изменя така:

„(5) За сгради от всички групи с вътрешни евакуационни стълбища системите за повишено налягане (в пожарозащитните преддверия съгласно чл. 25, стълбищата и асансьорните шахти), вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища (на етаж, на който е възникнал пожар), аварийното евакуационно осветление и системите за гласово сигнала

лизиране се задействат от автоматичната пожароизвестителна система.“

6. Създава се ал. 6:

„(6) Евакуационните стълбища в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се проектират в стълбищни клетки, които са изцяло затворени към околната среда. Не се разрешава проектиране на външни открити стълбища за евакуация от сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m.“

**§ 156.** В чл. 320 се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Асансьорните шахти и машинните помещения на асансьори се проектират с плътни стени с минимален клас по реакция на огън A2 и с огнеустойчивост най-малко EI 120 за сгради от I, II и III група и EI 180 за сгради от IV група.

(2) За сгради и части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m (с изключение на жилищните сгради от I група с директно естествено осветено евакуационно стълбище) се проектира най-малко един асансьор за евакуация на пострадали и за бърз достъп на спасителните екипи (асансьор за пожарникари), обслужващ всички етажи на сградата. Асансьорът се предвижда със специален пусков ключ така, че при възникване на пожар да може да бъде задействан от спасителните екипи.“

2. Алинея 3 се отменя.

**§ 157.** В чл. 321 след думата „отделят“ се добавя „от тях“.

**§ 158.** В чл. 323 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите „за противопожарни и аварийно-спасителни цели“ се заменят със „за пожарникари по чл. 320, ал. 2“.

2. Точка 1 се изменя така:

„1. електрозахранването на асансьора се предвижда като за потребител от първа категория с автоматично превключване на захранването съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; вторият независим източник следва да осигурява електрозахранване на асансьора в продължение на не по-малко от 180 min;“.

3. В т. 3 числото „240“ се заменя със „180“.

4. В т. 5 числото „240“ се заменя със „180“ и накрая се добавя „съгласно чл. 25“.

5. Точка 6 се изменя така:

„6. кабината на асансьора се предвижда с минимална ширина 1100 mm и минимална дълбочина 2100 mm;“.

6. Създава се т. 7:

„7. минималната товароподемност на асансьора е 1000 kg.“

**§ 159.** В чл. 325 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За възпрепятстване проникването на дим и топлина в евакуационните стълбища и асансьорните шахти във:

1. сгради от I и II група:

а) се проектира вентилационна система за създаване на повишено налягане в стълбищата и асансьорните шахти, или

б) се проектират пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25 пред стълбищата и асансьорните шахти на всеки етаж, или

в) се проектират входи в стълбищата и асансьорните шахти през откритата въздушна зона;

2. сгради от III и IV група:

а) се проектират пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25 пред стълбищата на всеки етаж и вентилационна система за създаване на повишено налягане в самите стълбища, или се проектират входи в стълбищата през откритата въздушна зона (лоджия, тераса, галерия, проход), и

б) се проектират пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25 пред асансьорните шахти на всеки етаж и вентилационна система за създаване на повишено налягане в самите асансьорни шахти, или се проектират входи в асансьорните шахти през откритата въздушна зона;

3. сгради от всички групи с вътрешни евакуационни стълбища – се спазват изискванията на чл. 319, ал. 2 и 3.“

2. В ал. 3 думите „повишаване на налягането“ се заменят със „създаване на повишено налягане“.

**§ 160.** В чл. 326 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Оразмеряването на вентилационните системи за създаване на повишено налягане в стълбищата, асансьорните шахти и пожарозащитните преддверия съгласно чл. 25 се извършва при спазване изискванията на БДС EN 12101-13 „Системи за управление на дим и топлина. Част 13: Системи за диференциално налягане (PDS). Методи за проектиране и изчисляване, монтаж, изпитване за приемане, рутинно изпитване и поддържане“.“

2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинеи 3 – 5 се изменят така:

„(3) Задействането на вентилационните системи за създаване на повишено налягане, както и на вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища се извършва:

1. за сгради с пожароизвестителни системи – от пожароизвестителната система, като в непосредствена близост до входа в евакуационните стълбища на всеки етаж се предвиждат ръчни пожароизвестители;

2. за сгради без пожароизвестителни системи – от ръчни пускови бутони, предвидени в непосредствена близост до входа в евакуационните стълбища на всеки етаж.

(4) За осигуряване на защита срещу проникване на продукти на горенето местата на засмукване на въздух от вентилационните системи за създаване на повишено налягане се проектират при спазване изискванията на БДС EN 12101-13 „Системи за управление на дим и топлина. Част 13: Системи за диференциално налягане (PDS). Методи за проектиране и изчисляване, монтаж, изпитване за приемане, рутинно изпитване и поддържане“, както и на разстояние най-малко 3 m по-ниско от отверстието на системата за отвеждане на дим и топлина и на разстояние в хоризонтално направление най-малко 5 m от отверстието.

(5) За създаване на повишено налягане в стълбищата, асансьорните шахти и пожарозащитните преддверия съгласно чл. 25 се предвижда подаване на въздух в тях на всеки етаж, като въздухът се подава в горната част, в близост до тавана. В случай че са проектирани въздухопроводите за подаване на въздух, същите се предвиждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. За асансьорните шахти се допуска директно подаване на въздух в тях.“

4. В ал. 6 след думата „въздух“ се добавя „в стълбищата“.

**§ 161.** В чл. 327 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За етажните евакуационни пътища (коридори, фойета и преддверия) се проектират вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината, като димните люкове или вентилаторите за отвеждане на дима и топлината се предвиждат в най-отдалечените от етажните входове към стълбищата части на хоризонтално разстояние един от друг не повече от 20 m и с височина (на долната им част) най-малко 0,2 m над горния край на вратите на етажното ниво. Вентилационните шахти или димоотводите за принудително засмукване на продуктите на горене от всеки етаж и въздухопроводите за нагнетяване на чист въздух се предвиждат с огнеустойчивост най-малко EI 60, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.“

2. Създава се ал. 2:

„(2) Димоотводите на вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината по ал. 1 се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост съгласно чл. 119, ал. 2, т. 1 (при транспортиране на димни продукти директно навън) или съгласно чл. 119, ал. 3, т. 1 (при транспортиране на димни продукти през съседни помещения).“

3. Алинеи 3 – 5 се изменят така:

„(3) Вентилационната система за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища се задейства при спазване на изискванията на чл. 326, ал. 3. Когато

един вентилатор с механично задвижване на смукателна принудителна ВСОДТ обслужва повече от един етажен евакуационен път, дебитът му може да бъде сведен до този, изискван за най-големия етажен евакуационен път, при осигуряване на отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища посредством димоотвод или шахта, с предвидени клапи за управление на дима.

(4) Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища се проектират принудителни с кратност  $12 \text{ h}^{-1}$  или естествени с минимална аеродинамична свободна площ на димните люкове 1 % от площта на етажния евакуационен път.

(5) За компенсация на обема на отведените продукти на горене се проектира принудителна или естествена система за подаване на чист въздух с кратност или аеродинамична площ на приточните отвори съгласно ал. 4.“

4. Алинея 6 се отменя.

5. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Допуска се да не се предвижда вентилационна система за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища в сгради от всички класове на функционална пожарна опасност от I и II група при максимално разстояние от евакуационния изход на най-отдалеченото помещение до входа в пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25 или евакуационно стълбище не повече от 8 m, както и в сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 от I и II група с естествено осветени етажни евакуационни пътища (с остъкление с площ не по-малка от 5 % от площта на етажния евакуационен път).“

**§ 162.** В чл. 329 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

2. В ал. 2 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

**§ 163.** В чл. 330 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

2. В ал. 2 думата „строежи“ се заменя със „сгради“.

3. Алинеи 3 – 5 се изменят така:

„(3) При проектиране на двойни фасади и вентилируеми фасади се спазват изискванията съответно на чл. 14, ал. 31 и 32.

(4) За предотвратяване на разпространението на горенето при пожар между пожарните сектори в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се спазват изискванията на чл. 16, ал. 11.

(5) За предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар

в сградите с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се предвижда една от мерките съгласно т. 5 от приложение № 8.“

4. В ал. 6 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

5. В ал. 8 думата „строежа“ се заменя със „сградата“.

§ 164. В чл. 331 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

§ 165. В чл. 333 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

§ 166. Член 334 се изменя така:

„Чл. 334. Автоматична пожарогасителна инсталация се проектира за всички помещения (с изключение на санитарно-хигиенните помещения, вентилационните камери и др. под.) в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m съгласно приложение № 1.“

§ 167. В чл. 335 се правят следните изменения и допълнения:


1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„(1) За осигуряване на достъп до сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m (с пожарни автомеханични стълби или подемници) най-малко от едната страна на сградата се предвиждат площадка с размери най-малко 12,5 m x 15,0 m, която се сигнализира, и път до нея с широчина най-малко 3,50 m. Площадката и пътят до нея се предвиждат с настилка съгласно чл. 27, ал. 3.“

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) Откъм страната на площадката по ал. 1 не се разрешава разстоянието между ниската и високата част на сградата да е повече от 5 m.

(3) Разстоянието от близката страна на площадката по ал. 1 до проекцията върху терена на най-изпъкналата външна стена на сградата (фиг. 19) не трябва да бъде повече от 5 m.



1 - сграда с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m

2 - площадка с размери най-малко 12,5 m x 15 m

Фиг. 19“.

3. Досегашната фиг. 19 се заличава.

§ 168. В чл. 336 думите „от I или II степен на огнеустойчивост или от стоманени конструкции“ се заменят със „с конструктивни елементи от продукти с клас по реакция на огън A1 или A2“.

§ 169. В чл. 345 ал. 2 се изменя така:

„(2) Устройствата за управление и индикация на пожароизвестителните системи се предвиждат в помещението на блоковия или централния пулт за управление на електрическата централа.“

§ 170. В основния текст на чл. 346, ал. 1 думите „от I, II степен на огнеустойчивост или от пожаронезащитени стоманени конструкции“ се заменят със „с конструктивни елементи от продукти с клас по реакция на огън A1 или A2“.

§ 171. В чл. 350 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) В електрическите централи (с изключение на фотоволтаичните електрически централи) кабелите в системите за безопасност и кабелите в съоръженията, предназначени за производство, преобразуване, трансформация, пренос и разпределение на електрическа енергия, се предвиждат с клас по реакция на огън A<sub>ca</sub>, B1<sub>ca</sub>, B2<sub>ca</sub> или C<sub>ca</sub> или се полагат в тръби или затворени канали с минимален клас по реакция на огън A2.

(2) В кабелни съоръжения, електромашинни помещения или електрически помещения на електрически централи кабелите се предвиждат с клас по реакция на огън A<sub>ca</sub>, B1<sub>ca</sub>, B2<sub>ca</sub> или C<sub>ca</sub> или се полагат в тръби или затворени канали с минимален клас по реакция на огън A2.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) Допуска се изискванията по ал. 1 и 2 да не бъдат спазени, ако е изпълнено едно от следните условия:

1. кабелите са положени в непроходими подземни канали с минимален клас по реакция на огън A2;

2. кабелите са с минимална класификация P (PH) 30.“

§ 172. Създават се чл. 350a и 350b:

„Чл. 350a. (1) Фотоволтаичните електрически централи за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, предвидени за монтаж към сгради и постройки, в т.ч. върху покривите и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти, се изграждат при спазване на следните изисквания:

1. фотоволтаичните модули (панели) към покривите на сградите и постройките може да бъдат монтирани върху покрива или да бъдат вградени (интегрирани) в покрива;

2. фотоволтаичните модули се монтират върху покриви, които отговарят на едно от следните изисквания:

а) при покриви с външна топлинна изолация:

аа) топлоизолационният продукт е с клас по реакция на огън не по-нисък от A2, като

не се ограничава класът по реакция на огън на пароизолацията и хидроизолацията;

бб) топлоизолационният продукт е с клас по реакция на огън, по-нисък от A2, или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията му на огън и са спазени изискванията на чл. 14, ал. 14 – 16, 24, 26 и 27 или изискванията на чл. 14, ал. 28;

б) при покриви без външна топлинна изолация:

аа) външното покритие на покрива е с клас по реакция на огън не по-нисък от A2;

бб) хидроизолацията на покрива е с клас по реакция на огън, по-нисък от A2, или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията ѝ на огън и е положена върху повърхности с клас по реакция на огън A1 или A2;

вв) покривът е с клас при излагане на въздействие на външен огън не по-нисък от  $B_{ROOF}(t2)$ ,  $B_{ROOF}(t3)$  или  $B_{ROOF}(t4)$  за сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 от I и II степен на огнеустойчивост и с клас при излагане на въздействие на външен огън не по-нисък от  $C_{ROOF}(t2)$ ,  $C_{ROOF}(t3)$  или  $C_{ROOF}(t4)$  за сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 от III и IV степен на огнеустойчивост;

гг) няма ограничения за класа по реакция на огън на покритията на покриви на сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1, за които е допустима V степен на огнеустойчивост;

3. при фотоволтаични електрически централи с вградени в покрива фотоволтаични модули (независимо от общата инсталирана мощност на фотоволтаичната електрическа централа) топлоизолацията и пароизолацията на покрива (когато са предвидени такива) се

предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от A2;

4. фотоволтаичните модули се монтират върху фасади с външно покритие и с топлоизолация (когато е предвидена такава) с клас по реакция на огън не по-нисък от A2;

5. с цел осигуряване на охлаждане на фотоволтаичните модули, предвидени за монтаж върху покривите на сградите и постройките, модулите се разполагат на разстояние от покривното покритие не по-малко от определеното разстояние от техния производител;

6. при фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност до 20 kW включително, фотоволтаичните модули върху покривите на сградите и постройките се разполагат на разстояние не по-малко от 0,5 m от краищата (контура) на покрива, както и на разстояние не по-малко от 0,1 m от димни люкове, капандури и други елементи, излизащи над покрива (куполи, комини, шахти и др.);


7. при фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 20 kW фотоволтаичните модули върху покривите на сградите и постройките се разполагат при спазване на следните изисквания (фиг. 20):

а) разстоянието от фотоволтаичните модули до краищата (контура) на покрива е не по-малко от 1 m;

б) фотоволтаичните модули се разполагат на фигури с размери не по-големи от 40 m x 40 m;

в) разстоянието между фигурите по буква „б“ е не по-малко от 1,5 m;

г) разстоянието от фотоволтаичните модули до димни люкове, капандури и други елементи, излизащи над покрива (куполи, комини, шахти и др.), е не по-малко от 1 m;



Фиг. 20

8. не се разрешава разполагане на фотоволтаични модули над брандмауери и над вертикални прегради на пожарни сектори по чл. 16, ал. 12;

9. фотоволтаичните модули върху покривите на сградите и постройките се разполагат на разстояние не по-малко от 1 m от вертикалната равнина, преминаваща през близката страна на пожарозащитните прегради по т. 8 (фиг. 20);

10. не се разрешава монтиране на фотоволтаични модули:

а) в участъците на огнеустойчивите елементи по т. 4.1 и 5 от приложение № 8;

б) в участъците на огнеустойчивите фасади по т. 4.2 от приложение № 8;

в) в участъците от фасадите по чл. 14, ал. 22 и 23;

г) на разстояние, по-малко от 1 m, от евакуационни изходи;

11. фотоволтаичните модули в прилежащите към сградите и постройките поземлени имоти се монтират при спазване на следните изисквания:

а) конструкцията, върху която се монтират фотоволтаичните модули, е с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

б) фотоволтаичните модули се разполагат на фигури с размери не по-големи от 40 m x 40 m;

в) разстоянието между фигурите по буква „б“, както и разстоянието от същите фигури до сградите, постройките и съоръженията (с изключение на съоръженията от категория по пожарна опасност Ф5Д) в поземления имот и в съседните поземлени имоти, е не по-малко от 1,5 m;

12. инверторите на фотоволтаичните електрически централи (с изключение на микроинверторите за отделни фотоволтаични модули) се монтират върху конструкции с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 на височина не по-малко от 0,3 m от покрива/подовата настилка/терена;

13. при фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 20 kW инверторите се монтират на разстояние не по-малко от 1 m от конструктивни елементи и строителни продукти с класове по реакция на огън В – F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън;

14. при фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 20 kW, когато е предвидено разполагане на батерии за съхранение на енергия в помещения, същите помещения се отделят от останалата част на сградата с пожарозащитни стени и хоризонтални пожарозащитни прегради;

15. при преминаване на кабели за постоянен ток в сгради същите кабели се полагат в тръби или канали с минимален клас по реакция на огън А2 или се предвиждат със защита със строителни продукти, осигуряващи минимална огнеустойчивост EI 30;

16. за фотоволтаичните електрически централи на леснодостъпни места се предвиждат устройства за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток; когато инверторите имат леснодостъпни устройства с тази функция, не е необходимо осигуряване на допълнителни устройства;

17. устройствата по т. 16 за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток се обозначават със знаци съгласно Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

18. в табло, монтирано в непосредствена близост до вход на сградата/постройката, трябва да бъде осигурена документация с информация за местоположението на фотоволтаичните модули, инвертора, устройствата по т. 16 и допълнителна информация за фотоволтаичната електрическа централа, определена в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

(2) В непосредствена близост до всеки от входовете на сградите и постройките, към които са монтирани фотоволтаични електрически централи за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, се поставя знак съгласно Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, указващ наличието на фотоволтаична електрическа централа.

(3) Фотоволтаичните електрически централи за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, предвидени за монтаж върху покриви и стени на навеси, се приравняват към фотоволтаични електрически централи за производство на електрическа енергия от слънчева енергия към сгради и постройките.

Чл. 350б. Фотоволтаичните електрически централи с наземни фотоволтаични модули, с изключение на фотоволтаичните електрически централи по чл. 350а, се изграждат при спазване на следните изисквания:

1. конструкцията, върху която се монтират фотоволтаичните модули, е с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

2. фотоволтаични модули се разполагат на разстояние не по-малко от 4 m от сгради, постройките и съоръжения (с изключение на съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Д) и от надземни газопроводи за ГГ и надземни тръбопроводи за ЛЗТ и ГТ;

3. до входа/входовете на площадките на фотоволтаичните електрически централи се осигуряват пътища за противопожарни цели при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3, 7, 8 и 9;

4. трансформаторните постове и инверторите на фотоволтаичната електрическа централа се предвиждат върху настилка от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

5. в близост до входа/входовете по т. 3 се предвиждат устройства за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток на фотоволтаичната електрическа централа, както и табло с осигурена документация с информация за фотоволтаичната електрическа централа, определена в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.“

§ 173. В чл. 355, ал. 1 думите „закрити разпределителни уредби (ЗРУ)“ се заменят с „трансформаторите“.

§ 174. В чл. 363 думата „системи“ се заменя с „инсталации съгласно приложение № 1“.

§ 175. Член 367 се изменя така:

„Чл. 367. Вратите на затворените килии на маслените трансформатори и прекъсвачи (с изключение на вратите, водещи към околната среда) се проектират самозатварящи се с огнеустойчивост най-малко EI 30.“

§ 176. Заглавието на раздел IV от глава четиринадесета се изменя така:

„Открити и закрити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби и трансформатори“.

§ 177. В чл. 368, ал. 1 думата „материали“ се заменя с „продукти“.

§ 178. В чл. 369 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„(1) Сградите и помещенията, в които се монтира закрити разпределителни уредби, КРУ и трансформатори, се проектират с конструктивни елементи от продукти с клас по реакция на огън A1 или A2. Разрешават се външни ограждащи неносещи стени на сградите и помещенията към отделно стоящи и пристроени подстанции от панели с класове по реакция на огън B и C.“

2. Създава се ал. 2:

„(2) Максимално допустимата площ на сградите и на пожарните сектори, в които се монтира разпределителни уредби, КРУ и трансформатори, се определя съгласно чл. 12, ал. 4 и табл. 6.“

§ 179. В чл. 370 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Разстоянията от отделно стоящи трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби до сгради, помещения и съоръжения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се определя в съответствие с табл. 35. Разстоянията от трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби до междинни складове за бутилки с втечен горим газ с общ обем до 20 m<sup>3</sup> се определят в съответствие с табл. 64, а разстоянията от трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби до съоръжения на автоснабдителни станции и пунктове за пълнене на бутилки с пропан-бутан се определят

в съответствие с раздели XXIV, XXV, XXVI и XXVII от глава петнадесета.“

2. В ал. 2:

а) основният текст се изменя така:

„(2) Разстоянието от закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции до сгради от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, до съоръжения от категории по пожарна опасност Ф5В и Ф5Г, както и до сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4, в зависимост от степента на огнеустойчивост на сградите, е най-малко:“;

б) в т. 3 след думата „огнеустойчивост“ се добавя „или от пожаронезащитени стоманени конструкции, както и за съоръжения“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Минималните разстояния от напълнените с повече от 60 kg масло апарати на открити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби на открито, подстанции на открито и комплектни трансформаторни подстанции на открито до сгради от категория по пожарна опасност Ф5В и други съоръжения от същата категория по пожарна опасност са, както следва:

1. при I и II степен на огнеустойчивост на сградите, както и при съоръжения, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън A1 и A2 – 12 m;

2. при III степен на огнеустойчивост на сградите, както и при съоръжения, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън B и C – 16 m;

3. при IV и V степен на огнеустойчивост на сградите и при сгради с пожаронезащитени стоманени конструкции, както и при съоръжения, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън D – F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън – 20 m.“

4. В ал. 4 след означението „Ф5Д“ се добавя „и за съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Г“.

5. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Разстоянията по ал. 2 не се нормират, при условие че е изпълнено едно от следните условия:

1. стената на сградата, до която е предвидено електросъоръжението, е с огнеустойчивост REI (EI) 120 (без отвори или с пожарозащитени отвори посредством самозатварящи се врати или капаци с минимална огнеустойчивост EI 90) и превишава хоризонтално и вертикално с 1 m габарита на съоръжението;

2. сградата и електросъоръжението са разделени с брандмауер при спазване изискванията на чл. 19 и 20.“

6. В ал. 6, т. 1 след означението „REI“ се добавя „(EI)“.

7. Създават се ал. 8 и 9:

„(8) Разстоянието от закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции до открити паркинги за автомобили е не по-малко от 3 m.

(9) Разстоянията между трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции не се нормират, ако са спазени изискванията на чл. 406, ал. 1, т. 1.“

§ 180. В чл. 371 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Разрешава се пристрояване и встроиване на закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции към сгради от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б при спазване изискванията на чл. 291. Разрешава се пристрояване и встроиване на помещенията за закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции в сгради от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, както и в сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4, при условие че са отделени със стени, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120.“

2. В основния текст на ал. 2 думите „помещения за“ се заличават, а думите „уредби и трансформатори“ се заменят с „уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции непосредствено“.

§ 181. В чл. 372 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При встроени в сгради трансформаторни постове с маслонапълнени трансформатори отворите към съседни помещения се защитават до огнеустойчивост EI 60. Разрешава се свързване на помещенията за разпределителни уредби и табла ниско напрежение с евакуационен коридор в сградата посредством преддверия със стени с огнеустойчивост REI (EI) 120 и самозатварящи се врати с огнеустойчивост EI 60.“

2. В ал. 2 след думите „пост с“ се добавя „евакуационен“ и накрая се добавя „и самозатварящи се врати с клас по реакция на огън не по-нисък от А2“.

§ 182. В чл. 375 след думите „V степен на огнеустойчивост“ се добавя „и от пожаронезащитени стоманени конструкции“.

§ 183. В чл. 376 след думите „съседно помещение“ се добавя „в сграда“.

§ 184. Член 378 се отменя.

§ 185. В чл. 381 навсякъде след означението „REI“ се добавя „(EI)“.

§ 186. В чл. 382, ал. 3 думите „пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации“ се заменят с „пожарогасителни инсталации и пожароизвестителни системи“.

§ 187. Член 384 се отменя.

§ 188. В чл. 390 думата „възривоопасни“ се заменя с „експлозивоопасни“.

§ 189. В чл. 391, ал. 1 думата „възривоопасни“ се заменя с „експлозивоопасни“.

§ 190. Член 392 се изменя така:

„Чл. 392. Минималните разстояния от вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушни линии с напрежение над 1000 V, до сгради от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д от III, IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции и до сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 се определят в съответствие с табл. 38.

Таблица 38

| Напрежение на въздушната линия, от която се определя разстоянието | Минимално разстояние в m от вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушната линия, до: |    |                                                      |    |                                                                                        |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                   | производствени, селскостопански и складови сгради от категория по пожарна опасност и със степен на огнеустойчивост:   |    |                                                      |    | сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 със степен на огнеустойчивост: |                                                    |
|                                                                   | Ф5В                                                                                                                   |    | Ф5Г и Ф5Д                                            |    | I, II и III                                                                            | IV и V и от пожаронезащитени стоманени конструкции |
|                                                                   | III и IV и от пожаронезащитени стоманени конструкции                                                                  | V  | III и IV и от пожаронезащитени стоманени конструкции | V  |                                                                                        |                                                    |
| 1                                                                 | 2                                                                                                                     | 3  | 4                                                    | 5  | 6                                                                                      | 7                                                  |
| Над 1 до 20 kV                                                    | 4                                                                                                                     | 5  | 2                                                    | 3  | 3                                                                                      | 4                                                  |
| Над 20 до 110 kV                                                  | 5                                                                                                                     | 5  | 4                                                    | 4  | 4                                                                                      | 5                                                  |
| Над 110 до 220 kV                                                 | 8                                                                                                                     | 8  | 6                                                    | 6  | 6                                                                                      | 8                                                  |
| Над 220 до 400 kV                                                 | 10                                                                                                                    | 10 | 10                                                   | 10 | 10                                                                                     | 10                                                 |

§ 191. В чл. 393 думите „взривоопасни зони“ се заменят със „зони с експлозивна опасност“.

§ 192. В чл. 399 след думата „сградите“ се поставя запетая и думите „или на части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1)“ се заменят с „пожарните сектори“.

§ 193. Член 400 се изменя така:

„Чл. 400. Когато в сградите или пожарните сектори от клас на функционална пожарна опасност Ф5 има помещения с различна категория по пожарна опасност, те се категоризират, както следва:

1. сградата или пожарният сектор се приравнява към категория Ф5А, ако сумарната площ на помещенията от категория по пожарна опасност Ф5А в нея/него е повече от 5 % от площта на всички помещения или повече от 200 m<sup>2</sup>;

2. сградата или пожарният сектор може да не се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5А, ако общата площ на помещенията от категория Ф5А в нея/него не превишава 25 % от площта на всички помещения (и не повече от 1000 m<sup>2</sup>) и ако тези помещения са оборудвани с инсталации за автоматично пожарогасене;

3. сградата или пожарният сектор се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Б, ако са изпълнени едновременно следните две условия:

а) не се приравнява към категория Ф5А;

б) сумарната площ на помещенията от категории Ф5А и Ф5Б в нея/него е повече от 5 % от площта на всички помещения или повече от 200 m<sup>2</sup>;

4. сградата или пожарният сектор може да не се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Б, ако общата площ на помещенията от категории Ф5А и Ф5Б в нея/него не превишава 25 % от площта на всички помещения (и не повече от 1000 m<sup>2</sup>) и ако тези помещения са оборудвани с инсталации за автоматично пожарогасене;

5. сградата или пожарният сектор се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5В, ако са изпълнени едновременно следните две условия:

а) не се приравнява към категория Ф5А или Ф5Б;

б) сумарната площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В в нея/него е повече от 5 % (или 10 % – ако в сградата или пожарния сектор няма помещения от категории Ф5А и Ф5Б) от площта на всички помещения;

6. сградата или пожарният сектор може да не се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5В, ако общата площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В в нея/него не превишава 25 % от площта на всички помещения (и не повече от 3500 m<sup>2</sup>) и ако тези помещения са оборудвани с инсталации за автоматично пожарогасене;

7. сградата или пожарният сектор се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Г, ако са изпълнени едновременно следните две условия:

а) не се приравнява към категории Ф5А, Ф5Б или Ф5В;

б) сумарната площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г в нея/него е повече от 5 % от площта на всички помещения;

8. сградата или пожарният сектор може да не се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Г, ако е изпълнено поне едно от следните условия:

а) не се приравнява към категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В по т. 1 – 7 и в нея/него няма помещения от категория Ф5Г;

б) общата площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г в нея/него не превишава 25 % от площта на всички помещения (и не повече от 5000 m<sup>2</sup>) и помещенията от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В са оборудвани с инсталации за автоматично пожарогасене;

9. сградата или пожарният сектор се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Д, когато не се приравнява към категории Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г.“

§ 194. Член 401 се отменя.

§ 195. В чл. 404 се правят следните изменения:

1. В основния текст на ал. 1 след думата „производства“ се добавя „и складове“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Допускат се производства и складове в помещенията по ал. 1, т. 2 и в по-долните етажи на двуетажни и многоетажни сгради или в средните секции на едноетажни сгради, при условие че сградите са остъклени по подходящ начин. За едноетажни сгради се предвиждат леки покриви при спазване изискванията на чл. 402, ал. 2.“

§ 196. В чл. 405 се правят следните изменения и допълнения:

1. Таблица 39 се изменя така:

„Таблица 39

| № по ред | Степен на огнеустойчивост на сградите и категория по пожарна опасност на сградите и съоръженията | Минимално разстояние между сградите и съоръженията, m       |                                                           |     |    |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|----|
|          |                                                                                                  | от категории Ф5А и Ф5Б при степен на огнеустойчивост I и II | от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д при степен на огнеустойчивост |     |    |    |
|          |                                                                                                  |                                                             | I и II                                                    | III | IV | V  |
| 1        | 2                                                                                                | 3                                                           | 4                                                         | 5   | 6  | 7  |
| 1.       | I и II, от категории Ф5А и Ф5Б                                                                   | 6                                                           | 6                                                         | 8   | 10 | 12 |
| 2.       | I и II, от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д                                                              | 6                                                           | 4                                                         | 4   | 6  | 8  |
| 3.       | III, от категории Ф5В и Ф5Д                                                                      | 8                                                           | 4                                                         | 6   | 8  | 10 |
| 4.       | IV, от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д                                                                  | 10                                                          | 6                                                         | 8   | 10 | 12 |
| 5.       | V, от категории Ф5В и Ф5Д                                                                        | 12                                                          | 8                                                         | 10  | 12 | 14 |

“

2. В ал. 3 думите „може да“ се заличават.

3. В ал. 5 думата „незащитени“ се заменя с „пожаронезащитени“.

4. Създава се ал. 6:

„(6) Не се нормират разстоянията между съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Д, както и разстоянията от съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Д до сгради от всички категории по пожарна опасност.“

§ 197. В чл. 406 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него т. 1 се изменя така:

„1. сборът от площите на две и повече сгради не превишава допустимата площ на сграда, притежаваща най-опасната категория по пожарна опасност, най-ниската степен на огнеустойчивост, най-голямата височина по чл. 24 от ЗУТ, най-голямата височина на пребиваване на хора и най-голямата етажност от същите сгради, или;“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Изискванията по ал. 1, т. 1 не се прилагат за разстоянията от сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 до сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4.“

§ 198. В чл. 408 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Минималните разстояния от открити технологични инсталации и технологични инсталации под навеси до сгради и съоръжения се определят съгласно табл. 40.“

2. В таблица 40 текстът на номер по ред 8 се изменя така:

|    |                                                |    |  |
|----|------------------------------------------------|----|--|
| 8. | Складове за сира (под навеси) с вместимост до: |    |  |
|    | – 1000 t                                       | 10 |  |
|    | – 4000 t                                       | 15 |  |
|    | – 10000 t                                      | 25 |  |

“

§ 199. Създава се чл. 408а:

„Чл. 408а. (1) При проектиране на инсталации за производство, съхранение и употреба на биогаз, при които работното налягане на

биогаза във всеки компонент на инсталацията (в т.ч. и в компонентите за последващо използване на произведения биогаз, когато има такива) е по-малко от 0,1 bar, се допускат следните минимални разстояния:

1. от резервоари за съхранение на биогаз с височина до 7,5 m до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения с височина до 7,5 m, които не са част от инсталацията за биогаз – 6 m;

2. от резервоари за съхранение на биогаз с височина до 7,5 m до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения с височина над 7,5 m, които не са част от инсталацията за биогаз – разстояние, определено по формулата:

$$H = 0,4.N_1 + 3,$$

където:

Не минималното разстояние от резервоара за съхранение на биогаз до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения, които не са част от инсталацията за биогаз, m;

$N_1$  – височината на съседната сграда, открити технологична инсталация или съоръжение, която/което не е част от инсталацията за биогаз, m;

3. от резервоари за съхранение на биогаз с височина над 7,5 m до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения с височина до 7,5 m, които не са част от инсталацията за биогаз – разстояние, определено по формулата:

$$H = 0,4.N_2 + 3,$$

където:

Не минималното разстояние от резервоара за съхранение на биогаз до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения, които не са част от инсталацията за биогаз, m;

$N_2$  – височината на резервоара за съхранение на биогаз, m;

4. от резервоари за съхранение на биогаз с височина над 7,5 m до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения с височина над 7,5 m, които не са част от инсталацията за биогаз – разстояние, определено по формулата:

$$H = 0,4.H_1 + 0,4.H_2,$$

където:

Не минималното разстояние от резервоара за съхранение на биогаз до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения, които не са част от инсталацията за биогаз, m;

$H_1$  – височината на съседната сграда, откритата технологична инсталация или съоръжение, която/което не е част от инсталацията за биогаз, m;

$H_2$  – височината на резервоара за съхранение на биогаз, m;

5. от резервоари за съхранение на биогаз до помещения и съоръжения с огневи процеси (в т.ч. помещения с двигатели с вътрешно горене, котли и др.), които са част от инсталацията за биогаз – 6 m.

(2) Изпускателните тръби от предпазната и защитната арматура и факелите за изгаряне на биогаз от инсталациите по ал. 1 се проектират така, че биогазът да се отвежда:

1. на височина не по-малко от 3 m над околния терен, и

2. на височина не по-малко 1 m над покривите на съседните сгради и съоръжения или на разстояние не по-малко от 5 m от съседни сгради и пътища.“

§ 200. В чл. 412, ал. 3 числото „5,5“ се заменя с „4,5“.

§ 201. В чл. 414 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) В производствените сгради, колоните на стоманени етажерки за технологични апарати и съоръжения, съдържащи повече от 1 m<sup>3</sup> ГГ, ЛЗТ или ГТ, се проектират с огнеустойчивост R60, а хоризонталните носещи елементи – с огнеустойчивост R30.“

2. В ал. 3 думата „негорими“ се заличава и след думата „площадки“ се добавя „с настилки от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2“.

§ 202. В чл. 415 думите „и на стоманени конструкции“ се заличават.

§ 203. В чл. 419, ал. 1 означенията „EI (REI)“ се заменят с „REI (EI)“.

§ 204. В чл. 423, т. 1 думата „негорима“ се заличава и след думата „ограда“ се поставя запетая и се добавя „изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2“.

§ 205. Заглавието на раздел IV от глава петнадесета се изменя така:

„Тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1“.

§ 206. В чл. 436, ал. 1 след думите „Каналите за“ се добавя „технологични“.

§ 207. В чл. 437 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „тръбопроводи“ се заменя с „технологичните тръбопроводи“.

2. В ал. 2 след думите „приемно-предавателните“ се добавя „технологични“.

§ 208. Създава се нов чл. 438:

„Чл. 438. Пресичането с железопътни линии и пътища на преносните и разпределителните газопроводи за природен газ, газопроводите за втечнени въгледородни газове, нефтопроводите и нефтопродуктопроводите се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въгледородни газове и на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (ДВ, бр. 104 от 2004 г.).“

§ 209. Досегашният чл. 438 става чл. 439 и се изменя така:

„Чл. 439. (1) При подземно пресичане с железопътни линии технологичните тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ се полагат в предпазни кожуси от тръби или в канали, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Ъгълът на пресичане към оста на железопътната линия е не по-малък от 60°.

(2) Краищата на предпазните кожуси по ал. 1 се проектират на разстояние най-малко 3 m от най-близката релса.“

§ 210. Досегашният чл. 439 става чл. 439а и се изменя така:

„Чл. 439а. (1) При подземно пресичане с автомобилни пътища технологичните тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ се полагат в предпазни кожуси от тръби или в канали, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Ъгълът на пресичане е не по-малък от 60° към оста на пътя.

(2) Краищата на кожусите по ал. 1 се проектират на разстояние най-малко 2 m от края на пътното платно.“

§ 211. В чл. 441 думата „тръбопроводи“ се заменя с „технологичните тръбопроводи“.

§ 212. В основния текст на чл. 442 след думите „проектирането на“ се добавя „двуетажни и“.

§ 213. В чл. 446 думата „тръбопроводи“ се заменя с „технологичните тръбопроводи“.

§ 214. В чл. 449 навсякъде думата „тръбопроводи“ се заменя с „технологичните тръбопроводи“.

§ 215. Заглавието на раздел VII от глава петнадесета се изменя така:

„Сгради и помещения на хладилни камери от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1“.

§ 216. В чл. 466 се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Максимално допустимите площи на сградите или пожарните сектори на хладилните камери (с изключение на хладилните камери от пожаронезащитени стоманени конструкции) се определят по табл. 6.“

2. В ал. 4 думите „хладилници и хладилни инсталации“ се заменят с „хладилни камери“, а думите „от тях с брандмауери“ се заменят с „в пожарен сектор“.

3. В ал. 7:

а) в основния текст думата „незащитена“ се заменя с „пожаронезащитена“;

б) в т. 4 числото „19“ се заменя с „16“.

§ 217. В чл. 467 навсякъде думата „въздуховоди“ се заменя с „въздухопроводи“.

§ 218. В чл. 468 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „застроени площи между брандмауерите“ се заменят с „площи на сградите или пожарните сектори“.

2. В ал. 2 след думата „категории“ се добавя „по пожарна опасност“.

§ 219. В чл. 469 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „застроени площи между брандмауерите, на етажността“ се заменят с „площи на сградите или пожарните сектори“.

2. В ал. 3 означението „A2fl“ се заменя с „A2FL“.

§ 220. В чл. 470 се създава ал. 4:

„(4) Не се разрешава проектиране на криогенни съдове за втечнен кислород в помещения.“

§ 221. В чл. 472, ал. 4 след думите „V степен на огнеустойчивост“ се добавя „и от пожаронезащитени стоманени конструкции“.

§ 222. В чл. 488 се създава ал. 3:

„(3) При прилагане на изискванията по този раздел височината на сградите се определя съгласно чл. 24 от ЗУТ.“

§ 223. В чл. 489 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:

„(1) Максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори, предназначени за закрити складове за горими материали и изделия, както и за негорими материали и изделия в горима опаковка в зависимост от степента на огнеустойчивост, броя на етажите и височината на сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1), се определя съгласно табл. 44а.

Таблица 44а

| Допустим брой на етажите (височина по чл. 24 от ЗУТ) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 | Степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 | Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор, m <sup>2</sup> |                                                            |                                                            |                                                               |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                              | едноетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1               | двуетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1 | триетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1 | четириетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1 | пететажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1 |
| 1                                                                                                       | 2                                                                            | 3                                                                         | 4                                                          | 5                                                          | 6                                                             | 7                                                          |
| С височина над 28 m                                                                                     | НД*                                                                          |                                                                           |                                                            |                                                            |                                                               |                                                            |
| 5 (с височина до 28 m включително)                                                                      | I                                                                            | 5000                                                                      | 2400                                                       | 1800                                                       | 1500                                                          | 1200                                                       |
| 3 (с височина до 28 m включително)                                                                      | II                                                                           | 4000                                                                      | 1600                                                       | 1200                                                       | НД*                                                           | НД*                                                        |
| 2 (с височина до 15 m включително)                                                                      | III                                                                          | 3000                                                                      | 800                                                        | НД*                                                        | НД*                                                           | НД*                                                        |
| 1 (с височина до 8 m включително)                                                                       | IV                                                                           | 1800                                                                      | НД*                                                        | НД*                                                        | НД*                                                           | НД*                                                        |
| 1 (с височина до 8 m включително)                                                                       | V                                                                            | 800                                                                       | НД*                                                        | НД*                                                        | НД*                                                           | НД*                                                        |

Забележка. НД\* означава „Не се допуска“.

(2) Допуска се при предвиждане на автоматична ПГИ с вода за цялата площ на сградите или пожарните сектори, предназначени за закрити складове за горими материали и изделия, както и за негорими материали и изделия в горима опаковка (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация), да се прилагат следните максимално допустими площи на същите сгради или пожарни сектори:

1. за едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от V степен на огнеустойчивост с височина не повече от 8 m – 2400 m<sup>2</sup>;

2. за едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от IV степен на огнеустойчивост с височина не повече от 8 m, за едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огнеустойчивост с височина не повече от 15 m и за едноетажни сгради

или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I и II степен на огнеустойчивост с височина не повече от 28 m – 10 000 m<sup>2</sup>;

3. за двуетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огнеустойчивост с височина не повече от 15 m и за двуетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I и II степен на огнеустойчивост с височина не повече от 28 m – 8500 m<sup>2</sup>;

4. за триетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I и II степен на огнеустойчивост с височина не повече от 28 m – 6500 m<sup>2</sup>;

5. за четириетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I степен на огнеустойчивост с височина не повече от 28 m – 5000 m<sup>2</sup>;

6. за пететажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I степен на огнеустойчивост с височина не повече от 28 m – 4000 m<sup>2</sup>.

(3) Допуска се в едноетажни сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с височина до 8 m, предвидени от пожаронезащитени стоманени конструкции, да бъдат проектирани закрити складове за горими материали и изделия, както и за негорими материали и изделия в горима опаковка с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 1400 m<sup>2</sup>, а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена петкратно.“

2. Създават се нови ал. 4 – 6:

„(4) Не се ограничава площта на сградите или пожарните сектори, предназначени за складове за съхраняване на негорими материали, при условие че носещите конструктивни елементи на сградите или частите от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) са предвидени с клас по реакция на огън не по-нисък от A2, а останалите им конструктивни елементи – с клас по реакция на огън не по-нисък от C.

(5) Складовете, предназначени за съхраняване на негорими материали, предвидени в сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) с конструктивни елементи с по-ниски класове по реакция на огън от определените по ал. 4, се проектират, както следва:

1. в едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от V степен на огнеустойчивост – с допустима площ на сградата или пожарния сектор 2000 m<sup>2</sup>;

2. в едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от IV степен на огнеустойчивост – с допустима площ на сградата или пожарния сектор 3000 m<sup>2</sup>;

3. в едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огнеустойчивост – с допустима площ на сградата или пожарния сектор 4000 m<sup>2</sup>;

4. в двуетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огне-

устойчивост – с допустима площ на сградата или пожарния сектор 1500 m<sup>2</sup>.

(6) Разрешава се петкратно увеличаване на площите по ал. 5, при условие че се предвижда автоматична ПГИ с вода за цялата площ на сградата или пожарния сектор (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация).“

3. Досегашните ал. 4 – 6 стават съответно ал. 7 – 9 и се изменят така:

„(7) Складовете за съхраняване на горими материали и на негорими материали в горима опаковка, оборудвани с автоматизирани системи за складиране (без пряка работа на персонал), се проектират от I и II степен на огнеустойчивост с височина до 28 m без ограничение на площта на сградата или пожарния сектор. Същите може да се проектират и от пожаронезащитени стоманени конструкции, при условие че са осигурени с автоматична ПГИ.

(8) Складовете, които са с най-малко една изцяло отворена страна, площ до 2000 m<sup>2</sup> и дълбочина до 30 m, се приравняват към откритите складове.

(9) Складовете под навеси се приравняват към откритите складове.“

4. Досегашните ал. 7 – 9 стават съответно ал. 10 – 12.

5. Създава се ал. 13:

„(13) Разстоянието от силози с обща или единична вместимост до 5000 m<sup>3</sup> до сгради, свързани с производството и преработката на продуктите, не се нормира.“

§ 224. В чл. 490 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „навън или с“ се добавя „евакуационен“.

2. В ал. 2 след думите „навън или с“ се добавя „евакуационни“.

§ 225. В чл. 491 след думата „подземните“ се добавя „и полуподземните“, а думата „допуска“ се заменя с „допускат складове за“.

§ 226. Член 492 се изменя така:

„Чл. 492. За съхраняването на естествени и изкуствени текстилни влакна се проектират самостоятелни едноетажни складове с допустима площ на сградата или пожарния сектор и допустима височина съгласно чл. 489, ал. 1 и 3.“

§ 227. В чл. 493, ал. 1 след думата „ограда“ се поставя запетая и думите „от негорим материал“ се заменят с „изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2“.

§ 228. В чл. 496 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „негорими екрани“ се заменят с „екрани, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2“.

2. В ал. 2 думите „Негоримите екрани“ се заменят с „Екраните“.

§ 229. В таблица 45 към чл. 497 текстът на номер по ред 3 се изменя така:

|    |                                                                                                                                                                                            |   |    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|
| 3. | Хартия, текстил, пластмаса, каучук, талаш, стърготини, изрезки, дървен и пластмасов амбалаж; негорими материали в горима опаковка; открити площадки за груб фураж – сено, слама, царевичак | 8 | 10 | 15 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|

**§ 230.** В чл. 502 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Отпадъчната хартия, целулоза и полиетиленови отпадъци се складират балирани на фигури с маса до 50 тона, с височина до 4 м, като три фигури образуват една група. Разстоянието между фигурите е най-малко 10 м, а между групите – най-малко 20 м.“

2. В ал. 2 думата „материали“ се заменя с „продукти“.

§ 231. В чл. 503, ал. 2 думата „материали“ се заменя с „продукти“.

§ 232. В чл. 504, ал. 2 думата „материали“ се заменя с „продукти“.

§ 233. В чл. 509, ал. 1, т. 3 думите „БДС EN 13341:2006 „Термопластични статични резервоари за надземно съхранение на горива за битово отопление, керосин и дизелови горива. Резервоари от формуван чрез раздуване полиетилен, ротационно формуван полиетилен и полиамид 6, получен чрез анионна полимеризация. Изисквания и методи за изпитване“

се заменят с „БДС EN 13341 „Термопластични статични резервоари за надземно съхранение на горива за битово отопление, керосин и дизелови горива. Резервоари, формувани чрез раздуване от полиетилен, и резервоари, ротационно формувани от полиетилен и от полиамид 6, получен чрез анионна полимеризация. Изисквания и методи за изпитване“.

§ 234. В чл. 511, ал. 1 думата „материали“ се заменя с „продукти“.

§ 235. В чл. 519, т. 9 думите „производства от“ се заличават.

§ 236. В чл. 522, ал. 1 думите „с негорима стена“ се заменят със „с стена с клас по реакция на огън не по-нисък от A2“.

§ 237. В чл. 526 думите „негорим материал“ се заменят с „продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2“.

**§ 238.** В чл. 529 думите „трайна настилка“ се заменят с „настилка съгласно чл. 27, ал. 3“.

**§ 239.** В чл. 530, ал. 1 думите „стоманени пожарнезащитени“ се заменят с „пожарнезащитени стоманени“.

**§ 240.** В чл. 532 ал. 1 се отменя.

§ 241. В чл. 540 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Допуска се съхраняване на ЛЗТ и ГТ в помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 на сгради от I и II степен на огнеустойчивост.“

2. Таблица 54 се изменя така:

„Таблица 54

| № по ред | Начин на съхраняване                                                                                                  | Максимално количество на течностите в помещението, m <sup>3</sup> |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|          |                                                                                                                       | ЛЗТ                                                               | ГТ  |
| 1        | 2                                                                                                                     | 3                                                                 | 4   |
| 1.       | Във варели, туби, бидони и др. в отделни помещения с непосредствен изход навън на първия надземен етаж на сгради      | 20                                                                | 100 |
| 2.       | Във варели, туби, бидони и др. в отделни помещения в подземни или полуподземни етажи на сгради                        | Не се допуска                                                     | 2   |
| 3.       | Във варели, туби, бидони и др., без отделяне в самостоятелни помещения                                                | 0,5                                                               | 3   |
| 4.       | В резервоари, разположени в отделни помещения с непосредствен изход навън на първия надземен етаж на сгради           | Еднодневната потребност на цеха, но не повече от:<br>30 250       |     |
| 5.       | В резервоари, разположени в отделни помещения с непосредствен изход навън в подземни или полуподземни етажи на сгради | Не се допуска                                                     | 200 |
| 6.       | В резервоари, без отделяне в самостоятелни помещения                                                                  | 1                                                                 | 5   |

“

3. В ал. 3 след думите „помещения се проектират“ се добавя „самозатварящи се“.

4. Създава се ал. 7:

„(7) При проектиране на резервоари за гориво за котелни помещения се прилагат изискванията на чл. 154 и 155.“

**§ 242.** Член 542 се изменя така:

„Чл. 542. (1) Сградите на хранилищата за ЛЗТ и ГТ се проектират от I или II степен на огнеустойчивост.

(2) Допуска се сградите на хранилищата за ГТ да бъдат проектирани едноетажни от пожаронезащитени стоманени конструкции с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 1400 m<sup>2</sup>.

(3) Сградите на хранилищата от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се проектират с лесноразрушаващи се строителни елементи при спазване изискванията на чл. 402.“

§ 243. В чл. 544, ал. 1 думата „височина“ се заменя с „етажност“.

§ 244. Създава се чл. 545:

„Чл. 545. (1) Разстоянията от хранилища за ЛЗТ и ГТ до съседни сгради и съоръжения се определят съгласно чл. 405.

(2) За подземни и полуподземни хранилища се допуска разстоянията по ал. 1 да бъдат намалени при спазване на изискванията на чл. 518, ал. 1.

(3) Разстоянието между съседни хранилища за ЛЗТ и ГТ не се нормира, ако общата им вместимост не надвишава определената в чл. 547, ал. 1 и 2.“

§ 245. В чл. 548 след думата „разсредоточени“ се добавя „евакуационни“.

§ 246. В чл. 553 след думата „Железопътните“ се добавя „рампи“.

§ 247. В чл. 554, ал. 1 думите „с негорими стени“ се заменят със „с стени с клас по реакция на огън не по-нисък от А2“.

§ 248. В чл. 559, ал. 1 след думата „продукти“ предлогът „от“ се заменя със „с“.

§ 249. В чл. 566 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се добавя изречение второ: „Разстоянието от наливно-изливни устройства за течности с пламна температура до 28 °С включително и за ГТ до наливно-изливни устройства за течности с пламна температура над 28 °С, разположени на морски и езерни пристани, е най-малко 200 m.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За речните пристани разстоянията по ал. 1 са най-малко съответно 300, 200 и 300 m.“

3. Създава се ал. 7:

„(7) Разстоянията по ал. 1 и 2 може да бъдат намалени с 50 %, ако е осигурена блокировка, автоматично изключваща възможността за едновременна обработка на товари на съседните наливно-изливни устройства.“

§ 250. В чл. 567 навсякъде думите „работа с“ се заменят с „наливно-изливни устройства за“.

§ 251. В чл. 569 ал. 2 се отменя.

§ 252. Член 574 се изменя така:

„Чл. 574. Наливно-изливните устройства на пристаните и пирсове се оборудват с автоматизирани претоварни ръкави за предотвратяване изтичането на ЛЗТ, ГТ и ГГ при аварийно разкъсване на връзката с танкера.“

§ 253. Създава се чл. 574а:

„Чл. 574а. Когато е предвидено снабдяване на морски и речни плавателни средства с гориво и смазочни материали (корабно бункерование) на наливно-изливни пристани

и пристанища за обществен транспорт, минималните разстояния от местата за престой на автоцистерните с гориво и смазочни материали до съседните строежи се определят съгласно табл. 66, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 11.“

§ 254. В чл. 576 се правят следните допълнения:

1. В т. 1 след думата „втечнени“ се добавя „горими“.

2. В т. 3 след думата „инсталации“ се поставя запетая и се добавя „както и резервоари с обща вместимост до 50 m<sup>3</sup>“.

§ 255. В чл. 577, ал. 1 след думата „втечнени“ се добавя „горими“.

§ 256. В чл. 578, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст след думите „при условие че“ се добавя „е изпълнено едно от условията“.

2. В т. 3 думите „степен на защита“ се заменят с „категория на защита и температурен клас“, а думите „класа на взривоопасната зона“ се заменят със „зоната с експлозивна опасност“.

§ 257. В чл. 581 се създава ал. 3:

„(3) За складовете за втечнени горими газове от III категория се допуска да не бъде спазено разстоянието по ал. 2, т. 1, ако изпарителните инсталации са със съответната категория на защита и температурен клас в зависимост от зоната с експлозивна опасност, в която попадат, и монтажът на изпарителните инсталации е предвиден съгласно инструкциите за монтаж на производителя.“

§ 258. В чл. 582 ал. 2 се изменя така:

„(2) Допуска се в изпарителите на втечен горим газ да се използват електрически нагревателни прибори, при условие че са предвидени със съответната категория на защита и температурен клас в зависимост от зоната с експлозивна опасност, в която попадат.“

§ 259. В чл. 585, ал. 1 след думите „газове“ се добавя „до“.

§ 260. В чл. 586 след думата „сгъстени“ се добавя „горими“.

§ 261. В чл. 588, ал. 2 след означението „REI“ се добавя „(EI)“.

§ 262. В чл. 591 думите „в складове“ се заличават и след думата „газове“ се добавя „в складове“.

§ 263. В чл. 592 след думата „втечнени“ се добавя „горими“.

§ 264. В чл. 594 думите „подраздел „Складове за ЛЗТ и ГТ от I категория“ се заменят с „раздел XIII „Складове за ЛЗТ и ГТ от I категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2“.

§ 265. В чл. 595 след думата „вместимост“ се добавя „над 50“.

§ 266. В чл. 596 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „в складове“ се заличават и след думата „газове“ се добавя „в складове“.

2. Таблица 59 се изменя така:

„Таблица 59

| Обща вместимост на резервоарите за втечнени горими газове в складове от II категория, m³ | Максимална вместимост на резервоара, m³ | Минимално разстояние в m до резервоари: |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
|                                                                                          |                                         | надземни                                | подземни |
| 1                                                                                        | 2                                       | 3                                       | 4        |
| Хоризонтални резервоари:                                                                 |                                         |                                         |          |
| – над 50 до 100                                                                          | 100                                     | 60                                      | 30       |
| – от 101 до 150                                                                          | 150                                     | 80                                      | 40       |
| – от 151 до 200                                                                          | 200                                     | 100                                     | 50       |
| – от 201 до 300                                                                          | 200                                     | 115                                     | 60       |
| – от 301 до 400                                                                          | 400                                     | 130                                     | 65       |
| – от 401 до 1500                                                                         | 400                                     | 150                                     | 75       |
| Сферични резервоари:                                                                     |                                         |                                         |          |
| – до 1500                                                                                |                                         | 200                                     | -        |

- § 267. В чл. 598 се правят следните изменения и допълнения:
- Думите „в складове“ се заличават и след думата „газове“ се добавя „в складове“.
  - В таблица 61 текстът на номер по ред 2 се изменя така:

|    |                                                                              |    |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 2. | По-близката релса на железопътна линия за наливане на втечнени горими газове | 10 | 15 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----|----|

§ 268. Заглавието на раздел XXI от глава петнадесета се изменя така:

„Изисквания за складове за втечнени горими газове от III категория (резервоарни и бутилкови групови инсталации, както и резервоари с обща вместимост до 50 m³) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2“.

§ 269. Член 599 се изменя така:

„Чл. 599. Складовете от този раздел обхващат групови инсталации за съхраняване на втечнени горими газове в резервоари с обща вместимост до 50 m³ или бутилкови инсталации с три и повече бутилки, предназначени да захранват газови съоръжения и газови уреди с втечен горим газ, както и единични резервоари за съхраняване на втечнени горими газове с обща вместимост до 50 m³.“

§ 270. В чл. 600 ал. 3 се изменя така:

„(3) За надземни резервоари общата вместимост на резервоарните групови инсталации е до 20 m³, а за подземните резервоари – до 50 m³. Единичната вместимост на надземните резервоари, които са част от груповата инсталация, е до 10 m³, а на подземните резервоари – до 25 m³.“

§ 271. Създава се чл. 600а:

„Чл. 600а. (1) Единичните резервоари по чл. 599 се проектират надземни и подземни.

(2) За надземните единични резервоари максималната вместимост на резервоара е 20 m³, а за подземните единични резервоари максималната вместимост на резервоара е 50 m³.“

§ 272. В чл. 601 се правят следните изменения и допълнения:

- В ал. 1 след думата „инсталации“ се добавя „и от единични резервоари по чл. 600а“.
- Таблица 62 се изменя така:

„Таблица 62

| № по ред | Класификация по функционална пожарна опасност на строежа                                   | Минимални разстояния при обща вместимост на резервоарите, m³ |           |            |           |             |           |              |           |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|          |                                                                                            | до 2 вкл.                                                    |           | над 2 до 5 |           | над 5 до 10 |           | над 10 до 20 |           | над 20 до 50 |
|          |                                                                                            | под-земни                                                    | над-земни | под-земни  | над-земни | под-земни   | над-земни | под-земни    | над-земни | под-земни    |
| 1        | 2                                                                                          | 3                                                            | 4         | 5          | 6         | 7           | 8         | 9            | 10        | 11           |
| 1.       | Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 (с изключение на подклас Ф1.4) |                                                              |           |            |           |             |           |              |           |              |
| а)       | от I, II, III степен на огнеустойчивост                                                    | 5                                                            | 10        | 8          | 12        | 10          | 15        | 20           | 50        | 25           |

| № по ред | Класификация по функционална пожарна опасност на строежа                        | Минимални разстояния при обща вместимост на резервоарите, m³ |           |            |           |             |           |              |           |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|          |                                                                                 | до 2 вкл.                                                    |           | над 2 до 5 |           | над 5 до 10 |           | над 10 до 20 |           | над 20 до 50 |
|          |                                                                                 | под-земни                                                    | над-земни | под-земни  | над-земни | под-земни   | над-земни | под-земни    | над-земни | под-земни    |
| 1        | 2                                                                               | 3                                                            | 4         | 5          | 6         | 7           | 8         | 9            | 10        | 11           |
| б)       | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                           | 10                                                           | 15        | 12         | 20        | 15          | 25        | 20           | 50        | 25           |
| в)       | от IV, V степен на огнеустойчивост и от пожаро-незащитени стоманени конструкции | 10                                                           | 15        | 12         | 20        | 15          | 25        | 20           | 80        | 30           |
| 2.       | Строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.4                        | 3                                                            | 5         | 4          | 6         | 5           | 8         | 10           | 30        | 15           |
| 3.       | Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.4        |                                                              |           |            |           |             |           |              |           |              |
| а)       | от I, II, III степен на огнеустойчивост                                         | 5                                                            | 10        | 8          | 12        | 8           | 15        | 10           | 20        | 15           |
| б)       | от IV, V степен на огнеустойчивост и от пожаро-незащитени стоманени конструкции | 8                                                            | 12        | 8          | 15        | 8           | 20        | 10           | 25        | 15           |

3. В ал. 2 след думата „инсталации“ се добавя „и от единични резервоари по чл. 600а“.

§ 273. В чл. 603 след думата „инсталации“ се добавя „и от единичните резервоари по чл. 600а“, а думата „са“ се заменя с „е“.

§ 274. В чл. 604, ал. 1 след думата „газове“ се поставя точка и текстът до края се заличава.

§ 275. Таблица 64 към чл. 606 се изменя така:

„Таблица 64

| № по ред | Сгради, съоръжения и други обекти, до които се мерят разстоянията                                                                                                                                 | Минимални разстояния, m |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                       |
| 1.       | Сгради и съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Г (с употреба на открит огън)                                                                                                              | 30                      |
| 2.       | Сгради без употреба на открит огън:<br>а) I и II степен на огнеустойчивост<br>б) III и IV степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции<br>в) V степен на огнеустойчивост | 15<br>20<br>25          |
| 3.       | Сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4                                                                                                                                           | 40                      |
| 4.       | Открити складове за бичен дървен материал и др. под.                                                                                                                                              | 50                      |
| 5.       | Открити складове за въглища, кокс, дървени трупи и др. под.                                                                                                                                       | 30                      |
| 6.       | Открити складове за лен, коноп, сено, слама, юта и др. под.                                                                                                                                       | 60                      |
| 7.       | Сгради и съоръжения за обработка и съхранение на ЛЗТ и ГТ                                                                                                                                         | 100                     |
| 8.       | Горски и посевни участъци                                                                                                                                                                         | 40                      |
| 9.       | Закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции                                              | 20                      |
| 10.      | Открити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби на открито, трансформаторни подстанции на открито и комплектни трансформаторни подстанции на открито                            | 30                      |

| № по ред | Сгради, съоръжения и други обекти, до които се мерят разстоянията               | Минимални разстояния, m |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                                                                               | 3                       |
| 11.      | Въздушни електропроводи                                                         | 10 m от краен проводник |
| 12.      | Автомобилни пътища от републиканската пътна мрежа и улици                       | 20                      |
| 13.      | Трамвайни и тролейбусни линии                                                   | 30                      |
| 14.      | Железопътни линии:<br>а) за редовно движение<br>б) маневрени и вътрешнозаводски | 50<br>30                |
| 15.      | Шахти на подземни комуникации                                                   | 10                      |
| 16.      | Ограда на склада                                                                | 4                       |

“

§ 276. В чл. 607 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата „документи“ се заменя с „актове“.
2. В таблица 65 текстът на номер по ред 4 се изменя така:

|    |                                                                                                                                                                                                 |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 4. | Сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1:<br>а) със степен на огнеустойчивост I, II и III<br>б) със степен на огнеустойчивост IV и V и от пожаронезащитени стоманени конструкции | 30<br>50 | 20<br>40 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|

“

§ 277. В чл. 611 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 4:  
„4. станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород;“.
2. Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:  
„5. комплексни автоснабдителни станции с повече от един вид гориво по т. 1, 2, 3 и 4.“

§ 278. В чл. 612 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се ал. 2:  
„(2) Когато автоснабдителните станции са проектирани с ограда, тя се предвижда от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.“
2. В ал. 3 думите „на територията“ се добавя „и извън територията“.
3. В ал. 4 думите „застроена площ между брандмауерите“ се заменят с „площ на сградата или пожарния сектор“.
4. В ал. 5 думите „застроената площ между брандмауерите“ се заменят с „площта на сградата или пожарния сектор“.
5. В ал. 6 думите „клас по“ се заменят с „подклас на“, а думите „от клас“ се заменят с „от подкласове“.

§ 279. Член 615 се изменя така:

„Чл. 615. На територията на автоснабдителните станции електрическото оборудване на външните съоръжения, които не попадат в местата от трета група „Експлозивна опасност“ съгласно чл. 268, но са разположени на разстояние, по-малко от 10 m, от резервоарите, отдушните тръби, шахтите за отработени масла, съоръженията за пълнене на резервоарите, пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан, бутилковата група за природен газ, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стацио-

ниране на мобилна платформа с газобутилкава инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предпазната арматура, се предвижда с минимална степен на защита IP-44.“

§ 280. В чл. 616 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него след думата „електрозахранването“ се добавя „на колонките за зареждане на МПС с горива“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) За аварийно изключване на електрозахранването на зарядните точки за електрически превозни средства на територията на автоснабдителната станция се предвижда стоп-бутон, който се разполага на видно място до офис-касата.“

§ 281. Създават се чл. 617а и 617б:

„Чл. 617а. (1) Паркоместата на територията на автоснабдителната станция се проектират на разстояние не по-малко от 5 m от резервоарите, отдушните тръби, шахтите за отработени масла, съоръженията за пълнене на резервоарите, пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан, бутилковата група за природен газ, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стационариране на мобилна платформа с газобутилкава инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предпазната арматура.

(2) Паркоместата на територията на автоснабдителната станция, които са оборудвани със зарядни точки за електрически превозни средства, се проектират при спазване на изискванията на ал. 1 и на следните изисквания:

1. разстоянието от паркоместото до места от трета група „Експлозивна опасност“ съгласно чл. 268 е не по-малко от 5 m;

2. разстоянието от зарядната точка за електрически превозни средства до места от трета група „Експлозивна опасност“ съгласно чл. 268 е не по-малко от 10 m.

Чл. 617б. За осигуряване на пожарната безопасност станциите за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород, и комплексните автоснабдителни станции, включващи и зареждане с гориво водород, се проектират при спазване на изискванията на тази наредба и на Наредба № РД-02-20-2 от 2020 г. за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород (ДВ, бр. 86 от 2020 г.).“

§ 282. Член 618 се изменя така:

„Чл. 618. Бензиностанциите в населени места се проектират с общ обем на резервоарите до

200 m<sup>3</sup>, а бензиностанциите извън населени места или в поземлени имоти на стопански обекти – с общ обем до 400 m<sup>3</sup>. Разстоянието между съседни подземни резервоари за съхраняване на светли горива е най-малко 1 m.“

§ 283. В чл. 619 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 2 се изменя така:

„2. до строежи на територията на бензиностанцията – по т. 1, 2, 3, 5, 6 и 11 на табл. 6б;“

б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „но не по-малко от 10 m“.

2. В ал. 2 думата „Разрешава“ се заменя с „Допуска“ и след числото „6б“ се добавя „(с изключение на разстоянията до строежи на територията на бензиностанции за собствени нужди)“.

3. Таблица 6б се изменя така:

„Таблица 6б

| № по ред | Строежи                                                                                                                                                                   | Минимално разстояние, m |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                         | 3                       |
| 1.       | Сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m                                                                      | 20                      |
| 2.       | Сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                                                                                              | 40                      |
| 3.       | Сгради от IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции                                                                                    | 30                      |
| 4.       | Открити площадки за паркиране на автомобили                                                                                                                               | 15                      |
| 5.       | Складове и резервоари за ЛЗТ и ГТ                                                                                                                                         | 50                      |
| 6.       | Открити складове за дървен материал, горски местности и посевни участъци                                                                                                  | 30                      |
| 7.       | Железопътни линии                                                                                                                                                         | 15                      |
| 8.       | Трамвайни и тролейбусни линии                                                                                                                                             | 10                      |
| 9.       | Край на автомобилното платно на автомагистрали и пътища I клас от републиканската пътна мрежа                                                                             | 10                      |
| 10.      | Край на автомобилното платно на пътища и улична мрежа от други класове; пешеходни алеи и тротоари                                                                         | 5                       |
| 11.      | Разпределителни уредби, трансформаторни постове и подстанции:                                                                                                             |                         |
|          | а) закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции                   | 10                      |
|          | б) открити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби на открито, трансформаторни подстанции на открито и комплектни трансформаторни подстанции на открито | 20                      |

“

§ 284. Член 626 се изменя така:

„Чл. 626. От резервоарите за светли горива, шахтите на резервоарите, отдушните тръби, колонките за зареждане и съоръженията за пълнене на резервоарите се осигурява разстояние най-малко 3 m до границата на имота на бензиностанцията.“

§ 285. Създава се чл. 626а:

„Чл. 626а. (1) За бензиностанциите, предвидени на самообслужване (без обслужващ персонал), с изключение на бензиностанциите за собствени нужди, всички разстояния по този раздел се увеличават с 25 %.

(2) Пистолетите на колонките за зареждане на МПС със светли горива в бензиностанциите по ал. 1 трябва да бъдат без фиксиращи щифтове за задържане на спусъка на пистолета при зареждане и с автоматично спиране на зареждането при напълване на резервоара на МПС.“

§ 286. В чл. 628 накрая се добавя „(ДВ, бр. 64 от 2008 г.)“.

§ 287. В чл. 629 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „предохранителната“ се заменя с „предпазната“ и след думата „комуникации“ се добавя „на територията на газоснабдителната станция“.

2. В ал. 4 думата „предохранителната“ се заменя с „предпазната“.

§ 288. В чл. 630 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 2 се изменя така:

„2. до строежи на територията на газостанцията – по т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17 и 20 на табл. 67;“

б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „но не по-малко от 10 m“.

2. Таблица 67 се изменя така:

„Таблица 67

| № по ред | Съседни строежи, до които се определят разстоянията                                                                                                                       | Минимално разстояние, m |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                         | 3                       |
| I.       | От резервоарите на газоснабдителната станция до:                                                                                                                          |                         |
| 1.       | Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4, независимо от степента на огнеустойчивост                                                 | 50                      |
| 2.       | Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3, Ф1.4, Ф5.1 и Ф5.2 (с изключение на строежите по т. 4 и 5), както следва:                                     |                         |
|          | а) от I, II и III степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m                                                                          | 20                      |
|          | б) с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                                                                                                  | 40                      |
|          | в) от IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции                                                                                        | 30                      |
| 3.       | Строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4                                                                                                                  | 40                      |
| 4.       | Открити складове за:                                                                                                                                                      |                         |
|          | а) бичен дървен материал, дървени трупи, въглища и др. под.                                                                                                               | 30                      |
|          | б) лен, коноп, памук, сено, слама, юта, хартия, дървесни изрезки и др. под.                                                                                               | 60                      |
| 5.       | Складове и резервоари за ЛЗТ и ГТ                                                                                                                                         | 50                      |
| 6.       | Горски местности и посевни участъци                                                                                                                                       | 30                      |
| 7.       | Разпределителни уредби, трансформаторни постове и подстанции:                                                                                                             |                         |
|          | а) закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции                   | 10                      |
|          | б) открити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби на открито, трансформаторни подстанции на открито и комплектни трансформаторни подстанции на открито | 20                      |
| 8.       | Крайт на автомобилното платно на автомагистрала и пътища I клас от републиканската пътна мрежа                                                                            | 20                      |
| 9.       | Крайт на автомобилното платно на пътища и улична мрежа от други класове                                                                                                   | 10                      |
| 10.      | Трамвайни и вътрешнозаводски железопътни линии                                                                                                                            | 20                      |
| 11.      | Железопътни линии за редовно движение                                                                                                                                     | 50                      |
| 12.      | Открити площадки за паркиране на автомобили                                                                                                                               | 15                      |
| 13.      | Шахти на подземни комуникации, смукателни вентилационни отвори и др. под.                                                                                                 | 20                      |
| II.      | От колонките за зареждане на МПС и пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан до:                                                                                    |                         |
| 14.      | Сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m                                                                      | 20                      |
| 15.      | Сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m                                                                                                              | 40                      |
| 16.      | Сгради от IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции                                                                                    | 30                      |
| 17.      | Складове и резервоари за ЛЗТ и ГТ                                                                                                                                         | 50                      |
| 18.      | Улици, пътища, трамвайни и железопътни линии                                                                                                                              | 10                      |
| 19.      | Шахти на подземни комуникации и смукателни вентилационни отвори                                                                                                           | 20                      |
| 20.      | Разпределителни уредби, трансформаторни постове и подстанции:                                                                                                             |                         |
|          | а) закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции                   | 10                      |
|          | б) открити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби на открито, трансформаторни подстанции на открито и комплектни трансформаторни подстанции на открито | 20                      |

§ 289. В чл. 634 се правят следните изменения:

1. В основния текст на ал. 1 думите „и защитната“ се заличават.
2. В основния текст на ал. 2 думата „предохранителната“ се заменя с „предпазната“.
3. Таблица 68 се изменя така:

„Таблица 68

| № по ред | Съседни строежи, до които се определят разстоянията                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Минимално разстояние, m |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                       |
| 1.       | Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4, независимо от степента на огнеустойчивост                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50                      |
| 2.       | Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3, Ф1.4, Ф5.1 и Ф5.2 (с изключение на строежите по т. 4 и 5):<br>а) от I, II и III степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m<br>б) с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m<br>в) от IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции                         | 20<br>40<br>30          |
| 3.       | Строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30                      |
| 4.       | Открити складове за бичен дървен материал, дървени трупи, въглища, лен, коноп, памук, сено, слама, юта, хартия, дървесни изрезки и др. под.                                                                                                                                                                                                                                                           | 30                      |
| 5.       | Складове и резервоари за ЛЗТ и ГТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50                      |
| 6.       | Горски местности и посевни участъци                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30                      |
| 7.       | Разпределителни уредби, трансформаторни постове и подстанции:<br>а) закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции<br>б) открити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби на открито, трансформаторни подстанции на открито и комплектни трансформаторни подстанции на открито | 10<br>20                |
| 8.       | Краят на автомобилното платно на автомагистрала и пътища I клас от републиканската пътна мрежа                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                      |
| 9.       | Краят на автомобилното платно на пътища и улична мрежа от други класове; пешеходни алеи и тротоари                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                      |
| 10.      | Трамвайни и вътрешнозаводски железопътни линии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                      |
| 11.      | Железопътни линии за редовно движение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30                      |
| 12.      | Открити площадки за паркиране на автомобили                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                      |
| 13.      | Шахти на подземни комуникации, смукателни вентилационни отвори и др. под.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                       |

4. В ал. 3 думите „и защитната“ се заличават.

§ 290. В чл. 636 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „предохранителната“ се заменя с „предпазната“.
2. В ал. 3 думата „оградата“ се заменя с „границата на имота“.

§ 291. В чл. 639 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „предохранителната“ се заменя с „предпазната“.
2. В ал. 2 думите „пропан-бутан“ се заличават.

§ 292. В чл. 640 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) Съоръженията на комплексните автоснабдителни станции се проектират на разстояние от границата на имота на комплексната автоснабдителна станция съгласно чл. 626, чл. 629, ал. 4 и чл. 636, ал. 3.

(6) Разстоянието от комбиниранияте колонки за зареждане на МПС до границата на имота на комплексната автоснабдителна станция е не по-малко от 5 m.“

2. Таблица 69 се изменя така:

„Таблица 69“

| № по ред | Сгради и съоръжения на територията на комплексната авто-снабдителна станция                               | Резервоари (подземни) за светли горива | Резервоари (надземни) за светли горива | Надземни резервоари за пропан-бутан | Подземни резервоари за пропан-бутан с обем не повече от 10 m³ | Бутилкова група за природен газ | Площадка за мобилна платформа с газобутилка инсталация за природен газ | Компресор за природен газ | Колонка за зареждане на МПС (включително комбинирани-те) | Обслужваща сграда           | Шахти на подземни комуникации |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                         | 3                                      | 4                                      | 5                                   | 6                                                             | 7                               | 8                                                                      | 9                         | 10                                                       | 11                          | 12                            |
| 1.       | Резервоари (подземни) за светли горива                                                                    | 1                                      | табл. 46                               | диаметър на по-големия резервоар    | 1                                                             | 5                               | 5                                                                      | 5                         | 5                                                        | съгласно чл. 619            | 1                             |
| 2.       | Резервоари (надземни) за светли горива                                                                    | табл. 46                               | чл. 517                                | чл. 584, ал. 1, табл. 55            | чл. 584, ал. 1, табл. 55                                      | 10                              | 10                                                                     | 10                        | 5                                                        | 10                          | 5                             |
| 3.       | Надземни резервоари за пропан-бутан                                                                       | диаметър на по-големия резервоар       | чл. 584, ал. 1, табл. 55               | чл. 584, ал. 1, табл. 55            | диаметър на по-големия резервоар                              | 5                               | 5                                                                      | 5                         | 10                                                       | 15                          | 5                             |
| 4.       | Подземни с обем до 25 m³ или приравнени към подземни резервоари за пропан-бутан с обем не повече от 10 m³ | 1                                      | чл. 584, ал. 1, табл. 55               | 2                                   | 0,5                                                           | 5                               | 5                                                                      | 5                         | 5                                                        | 7,5                         | 5                             |
| 5.       | Бутилкова група за природен газ                                                                           | 5                                      | 10                                     | 5                                   | 5                                                             | -                               | -                                                                      | -                         | 5                                                        | 15                          | 1                             |
| 6.       | Площадка за мобилна платформа с газобутилка инсталация за природен газ                                    | 5                                      | 10                                     | 5                                   | 5                                                             | -                               | -                                                                      | 10                        | 5                                                        | 15                          | 1                             |
| 7.       | Пунктове за зареждане на бутилки с пропан-бутан                                                           | 5                                      | 10                                     | 5                                   | 5                                                             | 5                               | 5                                                                      | 5                         | 10                                                       | 10                          | 5                             |
| 8.       | Съоръжения за пълнене на резервоарите за светли горива                                                    | 1,5                                    | 5                                      | 5                                   | 5                                                             | 5                               | 5                                                                      | 5                         | 5                                                        | съгласно чл. 619            | 5                             |
| 9.       | Колонка за зареждане на МПС (включително комбинирани-те)                                                  | 5                                      | 5                                      | 10                                  | 5                                                             | 5                               | 5                                                                      | 5                         | 5                                                        | съгласно чл. 619, 629 и 636 | съгласно чл. 634              |

§ 293. В чл. 641, ал. 1 след думата „фураж“ се поставя запетая и се добавя „слънчоглед“ и след думата „зеленчуци“ се поставя запетая и се добавя „сградите за прикачен селскостопански инвентар“.

§ 294. В чл. 642, ал. 1 думите „Застроената площ между брандмауерите“ се заменят с „Максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори“.

§ 295. В чл. 643 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст на ал. 1 думите „застроената площ между брандмауерите“ се заменят с „площ на сградите или пожарните сектори“.

2. В ал. 2 думата „застроени“ се заличава.

3. Създава се ал. 5:

„(5) Разстоянието от силози за фураж, осигуряващ дневна дажба, до животновъдни сгради не се нормира.“

§ 296. В чл. 644, ал. 2 думите „открити складове навесен тип с“ се заменят със „складове, които са с най-малко една изцяло отворена страна, дълбочина до 30 m и“.

§ 297. В чл. 645, ал. 1 навсякъде след думата „Брандмауерите“ се поставя запетая и се добавя „стените на пожарните сектори“.

§ 298. В чл. 646 се правят следните изменения:

1. В основния текст думите „се допуска“ се заменят с „може да бъде предвидено“.

2. Точки 2 и 3 се изменят така:

„2. до 20 t – в сгради от III степен на огнеустойчивост, в сгради за свободно отглеждане на животни от IV и V степен на огнеустойчивост с най-малко една изцяло отворена страна, както и в сгради за свободно отглеждане на животни от пожаронезащитени стоманени конструкции с най-малко една изцяло отворена страна, при максимална площ на сградата или пожарния сектор до 600 m<sup>2</sup>; разстоянията между животновъдните и останалите сгради в стопанския двор по табл. 39 се увеличават с 25 %;

3. до 10 t – в сгради от III, IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции с максимална площ на сградата или пожарния сектор до 450 m<sup>2</sup>.“

§ 299. В чл. 650 се правят следните изменения:

1. Антетката на таблица 70 се изменя така:

| № по ред | Обекти, от които се мери разстоянието | Минимални разстояния в m до:                                                                                      |     |                                                    |                                                                           |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|          |                                       | животновъдни и спомагателни сгради от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д със степен на огнеустойчивост: |     |                                                    | складове и спомагателни сгради от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б |
|          |                                       | I и II                                                                                                            | III | IV и V и от пожаронезащитени стоманени конструкции |                                                                           |
| 1        | 2                                     | 3                                                                                                                 | 4   | 5                                                  | 6                                                                         |

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Складовете за обемист фураж, които са с най-малко една изцяло отворена страна и дълбочина до 30 m, се приравняват към откритите складове.“

§ 300. В чл. 651 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „евакуация“ се заменя с „извеждане“.

2. В ал. 3 думата „евакуация“ се заменя с „осигуряване на възможност за бързо извеждане“.

§ 301. Член 652 се изменя така:

„Чл. 652. Слънчевите тютюневи сушилници се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5В, като допустимата площ на сградите или пожарните сектори в зависимост от максималната височина на пребиваване на хора, броя на етажите и степента на огнеустойчивост на сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) се определят по табл. 6.“

§ 302. В чл. 654, ал. 2 предложът „с“ се заменя със „с“ със самозатварящи се“.

§ 303. В чл. 655 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думите „складове с обща“ се заменят със „склад с“.

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Складовите помещения за съхраняване на минерални торове с площ над 300 m<sup>2</sup> се проектират най-малко с два самостоятелни разсредоточени евакуационни изхода, като, когато са предвидени прозорци, те се проектират на северната фасада на помещението.“

§ 304. В чл. 656 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори с предназначение за гаражи в зависимост от максималната височина на пребиваване на хора, броя на етажите и степента на огнеустойчивост на сградата или частта от нея (съгласно чл. 12, ал. 1) се определя съгласно табл. 71.“

2. Таблица 71 се изменя така:

„Таблица 71

| Допустим брой на надземните етажи (максимална височина на пребиваване на хора) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 | Степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 | Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор с предназначение за гараж, m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                 | 2                                                                            | 3                                                                                                   |
| не се ограничава                                                                                                                  | I                                                                            | 5000                                                                                                |
| 9 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)                                                              | II                                                                           | 2000                                                                                                |
| 1                                                                                                                                 | III                                                                          | 500                                                                                                 |
| 1                                                                                                                                 | IV и пожарнезащитена стоманена конструкция                                   | 200                                                                                                 |
| 1                                                                                                                                 | V                                                                            | 100                                                                                                 |

“

3. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Допуска се проектирането на самостоятелни гаражи от пожарнезащитени стоманени конструкции с до три надземни етажа при спазване на следните изисквания:

1. максимална площ на сградата или пожарния сектор – 1000 m<sup>2</sup>;

2. изцяло отворени външни страни или външни стени, с площ на отворите в тях не по-малка от 90 % от общата им площ;

3. стълбищната клетка се отделя от обема на гаража със стени с минимална огнеустойчивост REI (EI) 90 и със самозатварящи се димоуплътнени врати с минимална огнеустойчивост EI 60.“

4. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Отворените гаражи се разделят чрез вертикални прегради съгласно чл. 16, ал. 2, 3 и 6 на площи на всяко ниво до 7000 m<sup>2</sup>.

(4) Автоматичните гаражи се разделят на пожарни сектори с брутен обем до 6000 m<sup>3</sup>.“

**§ 305.** Членове 657 – 659 се изменят така:

„Чл. 657. (1) При предвиждане на гаражи в подземни или полуподземни етажи на сгради конструктивните елементи на същите етажи се изпълняват с огнеустойчивост, съответстваща на допустимата за сградата, но не по-ниска от изискващата се за сгради от II степен на огнеустойчивост. В тези случаи максимално допустимата площ на пожарните сектори с предназначение за гараж се определя съгласно табл. 71 като за сграда със степен на огнеустойчивост, съответстваща на огнеустойчивостта на конструктивните елементи на гаража.

(2) Когато сградите или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 включват само подземни и/или полуподземни етажи, максимално допустимата площ на гаражите в тях се определя съгласно табл. 71 като за сгради с един надземен етаж.

Чл. 658. (1) Зарядните точки за електрически превозни средства в гаражите се монтират върху повърхности с клас по реакция не по-нисък от A2.

(2) Когато в гараж е проектирана пожароизвестителна система, се предвижда блокировка за осигуряване на автоматично изключване на електрическото захранване към зарядните точки за електрически превозни средства в гаража при задействане на пожароизвестителната система.

(3) В гаражите, предназначени за паркиране на повече от 10 МПС без отделянето им в гаражни клетки, разстоянието от паркомясто, оборудвано със зарядна точка с голяма мощност, до евакуационен изход е не по-малко от 5 m.

Чл. 659. (1) Когато са предвидени асансьори за вертикално или хоризонтално пренасяне на автомобили в гаражите, същите се захранват с електрическа енергия като потребители от първа категория с автоматично превключване на захранването съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. Вторият независим източник следва да осигурява електрозахранване на същите асансьори в продължение на не по-малко от 60 min. Ако в гаража е проектирана пожароизвестителна система и е предвидена блокировка, осигуряваща позициониране на асансьора с отворена врата на етаж с директен изход на нивото на терена при задействане на пожароизвестителната система, се допуска вторият независим източник да осигурява електрозахранване за времето, необходимо за еднократно придвижване на асансьора от най-отдалечения етаж.

(2) Изискванията на ал. 1 не се прилагат за автоматичните гаражи, както и за платформите по чл. 36, ал. 7.“

**§ 306.** В чл. 660 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „водещи непосредствено навън или в евакуационни стълбища“ се заменят със „съответстващи на чл. 37, ал. 1“.

2. В ал. 2, т. 1 думите „секторите по чл. 658“ се заменят с „пожарните сектори“.

§ 307. В чл. 662 думите „от съседните помещения посредством стени с огнеустойчивост най-малко EI 120 и самозатварящи се врати с огнеустойчивост EI 90“ се заменят с „в пожарен сектор“.

§ 308. Член 664 се изменя така:

„Чл. 664. Когато затворен гараж в строеж от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5.2 е предназначен и за паркиране на МПС с автомобилна газова уредба, се проектират зони за МПС с газови уредби. Зоните се осигуряват с газсигнализаторна система, която се задейства при достигане на концентрация на газа във въздуха 10 % от ДЕГ с подаване на звуков сигнал и при достигане на концентрация на газа във въздуха не повече от 20 % от ДЕГ включва аварийна вентилационна инсталация.“

§ 309. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.

2. В § 1:

а) в т. 4:

аа) в буква „б“ думите „съседните им стени“ се заменят със „съседните им външни страни“;

бб) в буква „в“ думата „стените“ се заменя с „външните стени“;

б) точка 8 се отменя;

в) в т. 10 числото „0,5“ се заменя с „5“;

г) точка 12 се изменя така:

„12. „Димоуплътнени врати“ са димозащитни врати с класификация за пропускане на дим  $S_a$  ( $S_{a3}$  или  $S_{a4}$ ) или  $S_{200}$  съгласно БДС EN 13501-2.“;

д) създава се т. 12а:

„12а. „Димоуплътнени капаци“ са капаци с класификация за пропускане на дим  $S_a$  ( $S_{a3}$  или  $S_{a4}$ ) или  $S_{200}$  съгласно БДС EN 13501-2.“;

е) в т. 23:

аа) в буква „а“ думата „стените“ се заменя с „външните стени“;

бб) в буква „в“ думите „съседните му стени“ се заменят със „съседните му външни страни“;

ж) създават се т. 28 – 56:

„28. „Пожарозащитни прегради“ са брандмауерите, преградите на пожарните сектори, пожарозащитните стени, хоризонталните пожарозащитни прегради, пожарозащитните зони и пожарозащитните преддверия.

29. „Пожарен сектор“ е затворено пространство, отделено от съседните пространства с пожарозащитни прегради съгласно чл. 16, ал. 2 и 3.

30. „Площ на пожарен сектор“ е площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на сградата (включително площта на балконите, лоджиите и терасите) и/или осовите линии на вертикалните пожарозащитни прегради на пожарния сектор към съседните пожарни сектори. Когато площите на етажите в рамките на пожарния сектор

са различни, площта на пожарния сектор е площта на етажа с най-голяма площ (в т.ч. подземни, полуподземни, надземни и тавански етажи) в рамките на пожарния сектор.

31. „Площ на сграда“ е площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на сградата (включително площта на балконите, лоджиите и терасите). Когато площите на етажите са различни, площта на сградата е площта на етажа с най-голяма площ (в т.ч. подземни, полуподземни, надземни и тавански етажи) от сградата.

32. „Максимална височина на пребиваване на хора“ е височината, определена в абсолютни мерки от котата на средното ниво на прилежащия терен за съответната ограждаща стена до котата на горната повърхност на настилка на подовата конструкция на най-горния етаж на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1. При разлика в котите на средното ниво на прилежащия терен за ограждащите стени на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 за максимална височина на пребиваване на хора се приема най-голямата височина, получена при определяне на височината съгласно предходното изречение за всяка от ограждащите стени. Допуска се при определяне на максималната височина на пребиваване на хора в сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 и подклас Ф5.1 да не бъдат включвани тавански етажи, в които са предвидени само технически и/или складови помещения.

33. „Окачена фасада“ е част от сградната обвивка, направена от рамкова конструкция, която обикновено се състои от вертикални и хоризонтални профили, свързани помежду си и закрепени към основната конструкция на сградата, и съдържащи вградени неотваряеми и/или отваряеми части, която осигурява всички изисквани функции на вътрешна или външна стена или на части от нея, без да допринася за носимоспособността или устойчивостта на основната конструкция на сградата. Окачената фасада е проектирана като самоносеща се конструкция, която пренася натоварвания от собствено тегло, полезни натоварвания, натоварвания от заобикалящата среда (вятър, сняг и др.) и сеизмично натоварване към основната конструкция на сградата.

34. „Двойна фасада“ е комплект окачена фасада, съдържаща вътрешен и външен слой и въздушна кухина, цялостно проектирана и поддържана като интегрирана система, която изпълнява функциите на комплект окачена фасада.

35. „Уплътнител по периметъра“ е уплътнител между окачената фасада и съседната конструкция, проектиран да поддържа функцията за разделяне при пожар и ако е подходящо,

да поеме определена степен на движение в линейната фуга.

36. „Вентилируема фасада“ е комплект за вертикална облицовка на външни стени на сгради, състоящ се от външна облицовка, механично закрепена към рамкова конструкция, фиксирана към външната стена на сградата. Върху външната стена на сградата може да бъде монтирана топлоизолация. Между външната облицовка и топлоизолацията или съответно между външната облицовка и външната стена на сградата (когато няма топлоизолация) има въздушно пространство за осигуряване на вентилиране.

37. „Външно открито стълбище“ е стълбище, което отговаря на едно от следните условия:

а) изцяло отворено е към околната среда най-малко от една от дългите му страни, с изключение на необходимите конструктивни колони, греди и парапети;

б) частично отворено е към околната среда от две съседни страни, като площта на отворите в стените от същите страни в рамките на всеки етаж е не по-малка от една втора от общата площ на тези страни в рамките на етажа.

38. „Вито (спираловидно) стълбище“ е стълбище, чиято ос е витлообразна (спираловидна) линия.

39. „Разполагаемо време за безопасно бягство (ASET)“ е изчислен интервал от време между времето на запалване на пожар и времето, при което условията стават такива, че обитателят в сградата се определя като недееспособен, т.е. не е в състояние да предприеме ефективни действия за бягство до безопасна зона.

40. „Необходимо време за безопасно бягство (RSET)“ е изчислен интервал от време, необходим на отделен обитател в сградата да се придвижи от местоположението си в момента на запалване на пожар до безопасна зона. Необходимото време за безопасно бягство е сума от времето за алармиране (т.е. интервалът от време между запалването на пожар, откриването на пожара и задействането на сигнализацията) и времето за евакуация (т.е. интервалът от време между времето на предаването на предупреждение за пожар на обитателите (задействането на сигнализацията) и времето, през което всички обитатели на сградата са в състояние да достигнат безопасна зона, като в този случай времето за евакуация включва два компонента – време преди придвижване и време за придвижване).

41. „Димоотвод“ е димоотвеждащ канал, който е част от смукателна вентилация на ВСОДТ, предназначен за пренасяне на дим и/или горещи газове далеч от източника на пожара.

42. „Огнеустойчив въздухопровод“ е вентилационен канал, който не е част от смука-

телна вентилация на ВСОДТ, предназначен за разпределяне или изтегляне на въздух и проектиран да осигурява определена степен на огнеустойчивост.

43. „Комин“ е структура, състояща се от ограждение или ограждения на димоход или димоходи, отвеждащ/и продуктите на горенето във външната атмосфера.

44. „Димоход на комин“ е канал на комин за отвеждане на продуктите от горенето към външната атмосфера.

45. „Димоходна тръба“ е компонент или компоненти, свързващ/и изхода на горивния уред и комина.

46. „Атриум“ е непрекъснато пространство, преминаващо през три или повече етажа в сградата (което не е задължително да бъде вертикално) и е частично или изцяло покрито в горната си част. Асансьорните, обслужващите и вентилационните шахти, шахтите за ескалатори, стълбищата, които са защитени съгласно чл. 47, ал. 1, и стълбищата, които отговарят на условията на чл. 47, ал. 3, т. 1 или 2, не се класифицират като атриуми.

47. „Мезонет“ е жилище на два или повече етажа, обединени функционално и пространствено посредством стълбище.

48. „Открита въздушна зона“ е зона, която отговаря на изискванията на чл. 325, ал. 2 и на едно от следните условия:

а) изцяло отворена е към околната среда най-малко от една от дългите ѝ страни, с изключение на необходимите конструктивни колони, греди и парапети;

б) частично отворена е към околната среда от две съседни страни, като площта на отворите в стените от същите страни е не по-малка от една втора от общата площ на тези страни.

49. „Кабелно съоръжение“ е инженерно съоръжение, предназначено за полагане на кабелни линии, към което се отнасят:

а) кабелна естакада – открито наземно или надземно, хоризонтално или наклонено по дължината си, проходимо или непроходимо линейно кабелно съоръжение;

б) кабелно помещение – закрито пространство в сградата, предназначено за полагане на кабелни линии;

в) кабелен тунел – закрито линейно съоръжение, в което кабелните линии се полагат върху носещи конструкции, свободно проходимо по цялата си дължина;

г) кабелен канал – покрито непроходимо линейно съоръжение, в което кабелните линии се полагат върху носещи конструкции и се обслужва след снемане на покритието;

д) кабелна канална система – непроходимо линейно съоръжение, състоящо се от канали (цеви) за полагане на кабелни линии и от обслужващи шахти, при което не се налага разкопаване за извършване на ремонти и полагане на допълнителни кабели; каналите

(цевите) са оформени директно в бетоново тяло или представляват съответни тръби, заложени при отливането му;

е) кабелна шахта – вертикално изградено преходно или непреходно помещение, покрито с подвижни плочи или неподвижни, снабдени с люк, предназначено за полагане, изтегляне, свързване и обслужване на кабелни линии.

50. „Инсталирана мощност“ е номиналната променливотокова мощност на фотоволтаичната електрическа централа за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, която се измерва в MW или kW.

51. „Фотоволтаична електрическа централа“ е съвкупност от фотоволтаични модули, инсталации, съоръжения и спомагателни стопанства, разположени върху поземлен имот, покривни и/или фасадни конструкции и свързани с технологични връзки, за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, независимо от общата им инсталирана мощност.

52. „Територия на склад за леснозапалими течности и горими течности“ е площта на поземления имот, в който са разположени съоръженията и обслужващите сгради на склада за леснозапалими течности и горими течности.

53. „Територия на склад за втечнени горими газове“ е площта на поземления имот, в който са разположени съоръженията и обслужващите сгради на склада за втечнени горими газове.

54. „Територия на склад за сгъстени горими газове“ е площта на поземления имот, в който са разположени съоръженията и обслужващите сгради на склада за сгъстени горими газове.

55. „Електрическо превозно средство“ е терминът, определен в чл. 2, т. 22 от Регламент (ЕС) № 2023/1804 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2023 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и за отмяна на Директива 2014/94/ЕС.

56. „Зарядна точка с голяма мощност“ и „Зарядна точка“ са термините, определени в чл. 2, т. 31 и 48 от Регламент (ЕС) № 2023/1804 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2023 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и за отмяна на Директива 2014/94/ЕС.“

3. Създава се § 1а:

„§ 1а. (1) За цитираните в наредбата стандарти и стандартизационни документи, които са датирани, се прилага цитираното издание на стандарта/стандартизационния документ. За недатираните стандарти и стандартизационни документи се прилагат действащите издания заедно с всички поправки, изменения и национални приложения към тях. За хармонизираните стандарти по смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета се прилага изданието, което е цитирано в Официален вестник на Европейския съюз.

(2) Когато в наредбата е цитиран стандарт или стандартизационен документ, който по време на действието на наредбата е отменен и заменен с друг стандарт или стандартизационен документ, се прилага заменящият стандарт/стандартизационен документ. Това се отнася и за хармонизиран стандарт, когато заменящият го стандарт е цитиран в Официален вестник на Европейския съюз.

(3) За цитираните европейски документи (регламенти, решения, актове) се прилага актуалната версия на документа, а при замяна на такъв документ – заменящият го европейски документ.“

§ 310. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 1  
към чл. 3, ал. 1

Пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации в зависимост от функционалната пожарна опасност на строежите

| № по ред | Сгради, помещения или съоръжения                          | Пожароизвестяване – начин на задействане                      | Пожарогасене – начин на задействане                             |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                         | 3                                                             | 4                                                               |
| 1.       | Производствени сгради, помещения и съоръжения от клас Ф5: |                                                               |                                                                 |
| 1.1.     | За производство и преработка на ГГ – от категория Ф5А:    |                                                               |                                                                 |
|          | а) открити                                                | Независимо от площта – ръчно                                  | Не се изисква                                                   |
|          | б) закрити                                                | С площ, по-голяма от 300 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично или ръчно |

| № по ред | Сгради, помещения или съоръжения                                                                                                                                                            | Пожароизвестяване – начин на действие                         | Пожарогасене – начин на действие                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                           | 3                                                             | 4                                                                       |
| 1.2.     | За производство и преработка на каучук, смоли, пластмаси, химични влакна; сгради, помещения и съоръжения на хранително-вкусовата, фуражната, фармацевтичната промишленост и битовата химия: |                                                               |                                                                         |
|          | а) при производства от категории Ф5А и Ф5Б                                                                                                                                                  | С площ, по-голяма от 300 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично или ръчно         |
|          | б) при производства от категория Ф5В                                                                                                                                                        | С площ, по-голяма от 700 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 1200 m <sup>2</sup> – автоматично                  |
|          | в) за съоръжения за термична обработка (пържене) на изделия от хранително-вкусовата промишленост и други от категория Ф5Г                                                                   | Не се изисква                                                 | С вместимост на съоръжението над 50 l – локално                         |
| 1.3.     | Сгради, помещения и съоръжения, в които използваните вещества и продукти се възпламеняват при контакт с вода или окислителни, от категория Ф5А                                              | С площ, по-голяма от 400 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно | Не се изисква                                                           |
| 1.4.     | За открито (извънкамерно) боядисване, шприцоване, полиране, заливане с лесно-запалими бои и лакове и за сушене – от категории Ф5А и Ф5Б                                                     | С площ, по-голяма от 300 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично                   |
| 1.5.     | Бояджийски вани, камери и сушилни – от категории Ф5А и Ф5Б                                                                                                                                  | Не се изисква                                                 | Локално за съоръжението – автоматично или ръчно                         |
| 1.6.     | Помпени помещения за ГГ, ЛЗТ и ГТ от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В                                                                                                                               | С площ, по-голяма от 100 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 300 m <sup>2</sup> – автоматично                   |
| 1.7.     | За целулоид и целулоидни изделия – от категория Ф5Б                                                                                                                                         | Не се изисква                                                 | С площ, по-голяма от 100 m <sup>2</sup> – автоматично дрен-черно        |
| 1.8.     | Батажни, за омагняване, даражни, прашни камери от категории Ф5Б и Ф5В                                                                                                                       | С площ, по-голяма от 300 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 750 m <sup>2</sup> – автоматично                   |
| 1.9.     | Предачни, тъкачни и други подобни цехове в текстилната промишленост от категории Ф5Б и Ф5В                                                                                                  | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 1200 m <sup>2</sup> – автоматично                  |
| 1.10.    | За производство на облекло, галантерия, обувки, кожени и кожухарски изделия – от категория Ф5В                                                                                              | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 1500 m <sup>2</sup> – автоматично                  |
| 1.11.    | За производство или обработка на изделия от дърво и дървесни продукти (мебели, шперплат, плоскости от дървесни частици и др.) – от категории Ф5Б и Ф5В                                      | С площ, по-голяма от 750 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 1500 m <sup>2</sup> – автоматично                  |
| 1.12.    | За обработка на тютюн и за производство на цигари; за обработка на билки – от категория Ф5В                                                                                                 | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 1200 m <sup>2</sup> – автоматично                  |
| 1.13.    | С маслени вани за закаляване – от категория Ф5В                                                                                                                                             | Не се изисква                                                 | С обем на ваната над 5 m <sup>3</sup> – локално                         |
| 1.14.    | Маслоподвали от категория Ф5В                                                                                                                                                               | С обем до 500 m <sup>3</sup> – автоматично и ръчно            | С обем над 500 m <sup>3</sup> – автоматично                             |
| 1.15.    | Транспортни естакади и галерии за транспортиране на горими насипни материали                                                                                                                | Не се изисква                                                 | Водна завеса в местата на пресипките и присъединяването им към сградите |

| № по ред | Сгради, помещения или съоръжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Пожароизвестяване – начин на задействане                                              | Пожарогасене – начин на задействане                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                     |
| 1.16.    | За опаковка и експедиция на:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |
|          | а) горими вещества и материали – от категория Ф5В                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Както за съответното производство                                                     | Както за съответното производство                                                     |
|          | б) негорими вещества и материали в горима опаковка, с изключение на такива, опаковани в чували – от категория Ф5В                                                                                                                                                                                                                                    | С площ, по-голяма от 1500 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно                        | С площ, по-голяма от 2000 m <sup>2</sup> – автоматично                                |
|          | в) вещества и материали по букви „а“ и „б“ в подземните етажи на сгради и помещения от категория Ф5В                                                                                                                                                                                                                                                 | Както за съответното производство, като допустимите площи и обеми се намаляват с 30 % | Както за съответното производство, като допустимите площи и обеми се намаляват с 30 % |
| 1.17.    | Печатници и книгоvezници от категория Ф5В                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно                         | С площ, по-голяма от 1200 m <sup>2</sup> – автоматично                                |
| 1.18.    | Сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m от подклас Ф5.1 и категория по пожарна опасност Ф5В                                                                                                                                                                                                                                     | За всички групи – автоматично и ръчно                                                 | За всички групи – автоматично                                                         |
| 1.19.    | За производство, монтаж и ремонт на електронни изделия – от категория Ф5В                                                                                                                                                                                                                                                                            | С площ, по-голяма от 100 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно                         | С площ, по-голяма от 1200 m <sup>2</sup> – автоматично                                |
| 1.20.    | Пристани и сухи докове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Не се изисква                                                                         | Конкретно за всеки обект – автоматично или ръчно                                      |
| 1.21.    | Проходими кабелни тунели, полуетажи и шахти на:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|          | а) атомни и топлоелектрически централи                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Не се изисква                                                                         | Независимо от мощността – автоматично                                                 |
|          | б) водноелектрически централи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Не се изисква                                                                         | С обща мощност над 1000 MW – автоматично                                              |
|          | в) подстанции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Не се изисква                                                                         | 400 kV и повече – автоматично                                                         |
| 1.22.    | Маслени трансформатори или трансформатори с друга горима изолационна течност                                                                                                                                                                                                                                                                         | Не се изисква                                                                         | 400 kV и повече или с 220 kV и с 200 MVA и повече – автоматично                       |
| 1.23.    | Цехови проходими кабелни тунели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Не се изисква                                                                         | С над 100 m дължина – автоматично                                                     |
| 1.24.    | Реактори                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Не се изисква                                                                         | 400 kV и повече – автоматично                                                         |
| 1.25     | Сгради и помещения за автосервизи или автомобилостроене – от категория Ф5В                                                                                                                                                                                                                                                                           | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно                         | С площ, по-голяма от 1500 m <sup>2</sup> – автоматично                                |
| 2.       | Общественообслужващи сгради от класове Ф1 – Ф4, гаражи и хангари от подклас Ф5.2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2.1.     | Сгради на централните и териториалните администрации (на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, на министерствата и техните регионални структури, на държавните агенции и техните регионални структури, на областните и общинските администрации), сгради на съда, прокуратурата и други административни сгради на съдебната власт | Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения – автоматично и ръчно       | Не се изисква                                                                         |

| № по ред | Сгради, помещения или съоръжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Пожароизвестяване – начин на задействане                                        | Пожарогасене – начин на задействане |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                               | 4                                   |
| 2.2.     | Сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването и социалните грижи: лечебни/здравни заведения за болнична помощ (в т.ч. болници за активно лечение, за долекуване, за продължително лечение и за рехабилитация), центрове за психично здраве с легла за лечебен престой, комплексни онкологични центрове с легла за продължително лечение, рехабилитация и палиативни грижи, диспансери с легла за лечение/престой, домове за стари хора и хосписи – от подклас Ф1.1                                                        | Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения – автоматично и ръчно | Не се изисква                       |
| 2.3.     | Сгради за обществено обслужване в областта на образованието и социалните услуги: детски заведения (детски градини и ясли), заведения за социални услуги (за деца в риск, за деца и юноши с физически увреждания, за деца и юноши с психично заболяване или забавено умствено развитие, за постоянно и временно пребиваване на деца и пълнолетни лица с увреждания) с площ над 100 m <sup>2</sup> – от подклас Ф1.1                                                                                                                         | Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения – автоматично и ръчно | Не се изисква                       |
| 2.4.     | Сгради за обществено обслужване в областта на образованието: училища (неспециализирани и специализирани, профилирани и професионални гимназии), учебни заведения (без детски градини), включително за следучилищни занимания, центрове за подкрепа за личностно развитие, социални учебно-професионални заведения, учебно-производствени центрове, колежи, висши учебни заведения, учебни заведения за повишаване на квалификацията, в които в пиковите часове на денонощието пребивават едновременно повече от 100 души – от подклас Ф4.1 | Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения – автоматично и ръчно | Не се изисква                       |
| 2.5.     | Сгради за обществено обслужване в областта на услугите и туризма: туристически/курортни сгради с места за настаняване (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, апартаментни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, туристически хижи; туристически учебни центрове и туристически спални); сгради за временно обитаване (общешития; спални корпуси в санаториални заведения, спални корпуси в интернати, казарми, затвори, поправителни домове, затворнически общешития и др.) с над 100 места – от подклас Ф1.2         | Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения – автоматично и ръчно | Не се изисква                       |
| 2.6.     | Сгради за временно обитаване (общешития; спални корпуси в санаториални заведения, спални корпуси в интернати, казарми, затвори, поправителни домове, затворнически общешития и др.) с три и повече етажа, извън тези по т. 2.5 – от подклас Ф1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Независимо от площта – ръчно                                                    | Не се изисква                       |

| № по ред | Сгради, помещения или съоръжения                                                                                                                                                                                                                      | Пожароизвестяване – начин на действие                                                                                                                                   | Пожарогасене – начин на действие                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                          |
| 2.7.     | Помещения и сгради за обществено обслужване: за обществено хранене (ресторанти и др. под.) от подклас Ф3.2:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
|          | а) с площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                            | Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения – автоматично и ръчно                                                                                         | Не се изисква                                                                                                                                                                                              |
|          | б) разположени в подземни етажи с площ, по-голяма от 300 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                               | Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения – автоматично и ръчно                                                                                         | Не се изисква                                                                                                                                                                                              |
| 2.8.     | Сгради за обществено обслужване в областта на търговията и услугите (търговски центрове, магазини и др. под. за обслужване на клиенти) – от подклас Ф3.1, приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари – от подклас Ф3.3 | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно                                                                                                           | С площ, по-голяма от 1500 m <sup>2</sup> – автоматична ПГИ с вода                                                                                                                                          |
| 2.9.     | Обекти за електронна техника:                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
|          | а) зали и помещения с електронна техника за обобщаване, обработка и съхранение на информация, ползвана от институциите по т. 2.1                                                                                                                      | Независимо от площта – автоматично и ръчно                                                                                                                              | Обемно – с автоматичен и ръчен пуск                                                                                                                                                                        |
|          | б) зали и помещения с електронна техника и компютърни зали, с изключение на залите и помещенията по буква „а“ с площ, по-голяма от 50 m <sup>2</sup>                                                                                                  | Независимо от площта – автоматично и ръчно                                                                                                                              | Не се изисква                                                                                                                                                                                              |
| 2.10.    | Сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m:                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
|          | а) сгради – от класове Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4                                                                                                                                                                                                                | За всички групи, навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения и помещенията от подклас Ф1.3 и Ф1.4 – автоматично и ръчно                                   | За II, III и IV група – навсякъде, с изключение на помещенията от подклас Ф1.3 и Ф1.4 и общите части към тях, за I група – в подземните етажи, когато в тях са разположени гаражи – автоматична ПГИ с вода |
|          | б) сгради – от подкласове Ф1.3 и Ф1.4                                                                                                                                                                                                                 | За всички групи с вътрешни евакуационни стълбища, както и за сгради от III и IV група – навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения – автоматично и ръчно | Не се изисква                                                                                                                                                                                              |
|          | в) сгради – от подкласове Ф1.3 и Ф1.4 от II група, извън тези по буква „б“                                                                                                                                                                            | Независимо от площта – ръчно                                                                                                                                            | Не се изисква                                                                                                                                                                                              |
| 2.11.    | Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството: кинозали, концертни, оперни, театрални и други зали, спортни сгради, многофункционални зали с места за сядане и др. под. – от подклас Ф2.1                                      | Със зали с повече от 100 места – автоматично и ръчно                                                                                                                    | Не се изисква                                                                                                                                                                                              |

| № по ред | Сгради, помещения или съоръжения                                                                                                                                                                                              | Пожароизвестяване – начин на задействане                      | Пожарогасене – начин на задействане                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.12.    | Сцени в сградите по т. 2.11                                                                                                                                                                                                   | С повече от 100 места в залата – автоматично и ръчно          | За зали от 200 до 800 места – водна дренчерна завеса на отвора на сцената към залата; за зали с повече от 800 места – спринклерна инсталация за джобовите и автоматична инсталация за разпръскване на вода за сцената |
| 2.13.    | Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството: музеи, художествени галерии, многофункционални зали без места за седане, панаирни палати и сгради – архитектурни и културни паметници – от подклас Ф2.2 | С площ, по-голяма от 300 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно | Не се изисква                                                                                                                                                                                                         |
| 2.14.    | Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството: библиотеки, читалища – от подклас Ф2.1, архивохранилища – от подклас Ф5.2                                                                               | С площ, по-голяма от 100 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично                                                                                                                                                                 |
| 2.15.    | Студия без предвидени места за публика – от подклас Ф4.2:                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|          | а) кино-, видео- и аудиостудия                                                                                                                                                                                                | С площ, по-голяма от 200 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично                                                                                                                                                                 |
|          | б) телевизионни студия                                                                                                                                                                                                        | С площ, по-голяма от 100 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 300 m <sup>2</sup> – автоматично                                                                                                                                                                 |
| 2.16.    | Хранилища за лентови, дискови и други видео- и звуконосители – от категория Ф5В                                                                                                                                               | С площ, по-голяма от 50 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно  | С площ, по-голяма от 100 m <sup>2</sup> – автоматично                                                                                                                                                                 |
| 2.17.    | Телевизионни и радиопредавателни помещения – от подклас Ф4.2                                                                                                                                                                  | С площ, по-голяма от 50 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно  | С площ, по-голяма от 100 m <sup>2</sup> – автоматично                                                                                                                                                                 |
| 2.18.    | Зали и помещения за телекомуникационни съоръжения – от подклас Ф4.2                                                                                                                                                           | Независимо от площта – автоматично и ръчно                    | С площ, по-голяма от 100 m <sup>2</sup> – автоматично                                                                                                                                                                 |
| 2.19.    | Помещения, в които са монтирани инвертори на фотоволтаични електрически централи по чл. 350а с обща инсталирана мощност над 20 kW – в сгради от всички класове на функционална пожарна опасност                               | Независимо от площта – автоматично и ръчно                    | Не се изисква                                                                                                                                                                                                         |
| 2.20.    | Надземни едноетажни затворени гаражи (подклас Ф5.2), самостоятелни или включени в партера на сгради с друго предназначение                                                                                                    | С площ над 1000 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно          | С площ над 3000 m <sup>2</sup> – автоматична ПГИ с вода                                                                                                                                                               |
| 2.21.    | Подземни едноетажни гаражи (подклас Ф5.2) – самостоятелни или включени в обема на сгради с друго предназначение                                                                                                               | С площ над 700 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно           | С площ над 1500 m <sup>2</sup> – автоматична ПГИ с вода                                                                                                                                                               |
| 2.22.    | Затворени гаражи (подклас Ф5.2), разположени на два и повече етажа – самостоятелни или включени в обема на сгради с друго предназначение                                                                                      | С площ над 500 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно           | С площ над 1000 m <sup>2</sup> – автоматична ПГИ с вода                                                                                                                                                               |

| № по ред | Сгради, помещения или съоръжения                                                                                                                        | Пожароизвестяване – начин на задействане                                                  | Пожарогасене – начин на задействане                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.23.    | Затворени автоматични гаражи и гаражи, при които паркирането на автомобилите се осъществява на две и повече нива, в рамките на един етаж (подклас Ф5.2) | С възможност за паркиране на над 25 автомобила независимо от площта – автоматично и ръчно | С възможност за паркиране на над 50 автомобила независимо от площта – автоматично                                                                                                                                                                                                 |
| 2.24.    | Отворени гаражи (подклас Ф5.2) – самостоятелни или включени в обема на сгради с друго предназначение                                                    | С площ над 1500 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно                                      | С площ над 5000 m <sup>2</sup> – автоматична ПГИ с вода                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.25.    | Хангари и помещения за техническо обслужване, ремонт и съхранение на летателни апарати – от категория Ф5В                                               | Не се изисква                                                                             | Независимо от площта – автоматично                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.26.    | Сгради за административно обслужване: административни сгради, офисни помещения, банкови и небанкови финансови институти – от подкласове Ф3.4 и Ф4.2     | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно                             | Не се изисква, ако не противоречи на друга точка от приложението                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.       | Закрити складове – от клас Ф5:                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.1.     | За горими материали – от категория Ф5В                                                                                                                  | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно                             | Както за съответното производство                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.2.     | За негорими материали в горима опаковка – от категория Ф5В                                                                                              | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно                             | С площ, по-голяма от 2000 m <sup>2</sup> – автоматично                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.3.     | За материали по т. 3.1 и 3.2, разположени в помещения на подземни етажи – от категория Ф5В                                                              | С площ, по-голяма от 250 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно                             | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.4.     | Високостелажни складове за материали по т. 3.1 и 3.2 – от категория Ф5В                                                                                 | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно                             | Независимо от площта – автоматично                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.5.     | Складове за театрални декори и реквизити – от категория Ф5В:                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | а) самостоятелни – от категория Ф5В                                                                                                                     | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно                             | С площ, по-голяма от 1000 m <sup>2</sup> – автоматично                                                                                                                                                                                                                            |
|          | б) в сградата на театъра – от категория Ф5В                                                                                                             | С площ, по-голяма от 300 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно                             | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.6.     | За съхраняване на горими музейни ценности, ценни художествени произведения, машини, апарати и продукти с особена важност – от категория Ф5В             | Не се изисква                                                                             | Независимо от площта – автоматично                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.7.     | За целулоид и целулоидни изделия – от категория Ф5В                                                                                                     | Не се изисква                                                                             | С площ, по-голяма от 50 m <sup>2</sup> – автоматично                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.8.     | За ЛЗТ и ГТ – от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В:                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | а) в резервоари                                                                                                                                         | Не се изисква                                                                             | За резервоари с единична вместимост от 500 до 10 000 m <sup>3</sup> – полустабилна инсталация за пожарогасене и стабилна инсталация за охлаждане; за резервоари с вместимост над 10 000 m <sup>3</sup> – стабилна инсталация за пожарогасене и охлаждане с дистанционно включване |

| № по ред | Сгради, помещения или съоръжения                                                                                       | Пожароизвестяване – начин на задействане                       | Пожарогасене – начин на задействане                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                      | 3                                                              | 4                                                      |
|          | б) в помещения                                                                                                         | С площ, по-голяма от 300 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно  | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично  |
| 3.9.     | За оптически, радио-телевизионни, електронни, телефонни и други подобни елементи и готова продукция – от категория Ф5В | С площ, по-голяма от 500 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно  | С площ, по-голяма от 1000 m <sup>2</sup> – автоматично |
| 3.10.    | За млечни и месни храни, плодове и зеленчуци в горима опаковка – от категория Ф5В                                      | С площ, по-голяма от 1500 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 2000 m <sup>2</sup> – автоматично |
| 3.11.    | За напитки:                                                                                                            |                                                                |                                                        |
|          | а) спиртни напитки – от категория Ф5В                                                                                  | С площ, по-голяма от 300 m <sup>2</sup> – автоматично и ръчно  | С площ, по-голяма от 700 m <sup>2</sup> – автоматично  |
|          | б) негорими течности в бутилирано състояние (вода, безалкохолни напитки, вина и бира и др. под.) – от категория Ф5Д    | Не се изисква                                                  | С площ, по-голяма от 3000 m <sup>2</sup> – автоматично |

*Забележки:*

1. При определяне на необходимостта от осигуряване на пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации сградите и помещенията, които не са дадени в приложението, се приравняват към сходни на тях.

2. Пожароизвестителните системи и пожарогасителните инсталации при задействането им подават светлинен и звуков сигнал в помещенията с постоянно дежурство и на фасадата на охраняваната сграда.

3. За изчислителна площ се приема площта между пожарозащитните прегради. Когато помещенията/пространствата не са разделени с пожарозащитни прегради, за изчислителна площ се приема сумата от площите на съответните помещения/пространства.

4. В помещенията с опасност от експлозия (без последващ пожар) не се предвиждат пожарогасителни инсталации.

5. Пожароизвестителните системи и пожарогасителните инсталации се проектират в съответствие с класа на електрическото оборудване в помещенията.

6. Когато в приложението не са изрично дадени типът на пожароизвестителните системи и пожарогасителните инсталации и видът на гасителното вещество (вода, пена, инертен газ, прах и др.), те се определят в зависимост от пожарната характеристика на използваните вещества и продукти и конструктивните особености на сградите и съоръженията. Когато технологичният процес е съпроводен с отделяне на прахове и газове, се предвиждат пожароизвестители, диференциращи димните продукти при пожар от тези, отделящи се при производството.

7. За сгради по т. 2.10, буква „а“ със смесено предназначение изискванията за изграждане на пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации се прилагат само за частите от тях, които са от подклас на функционална пожарна опасност, различен от Ф1.3 и Ф1.4. За частите от същите сгради, които са от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4, се осигурява пожароизвестителна система в общите им части с автоматично и ръчно задействане.

8. За строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4, за хранилища за плодове, зеленчуци, зърно, груб и концентриран фураж и други подобни продукти в насипно състояние, както и за инертни продукти не се изискват пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации.

9. В обхвата и съдържанието на проектите за пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации се предвиждат управление и блокировки на съответните продукти, съоръжения и системи, които да се задействат автоматично в случай на пожар.

10. Кабелите на пожароизвестителните системи и пожарогасителните инсталации се осигуряват със защита от пряко топлинно въздействие при пожар.

11. При проектиране на пожароизвестителни системи се спазват изискванията на чл. 56, ал. 3.

12. При проектиране на пожарогасителни инсталации се спазват изискванията на чл. 208, на серията стандарти БДС EN 15004 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества“, на СД CEN/TS 14816 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане“, на БДС ISO 6183 „Технически съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране“, на БДС EN 12416-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане“, на БДС EN 15276-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирани аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддръжка“ и на БДС EN 13565-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пена. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане“.

§ 311. Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 2  
към чл. 3, ал. 2

Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в сгради, помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи

| № по ред                                                                                          | Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ                                                                      | Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства | Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове |       | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас | Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | Возим пожарогасител (бр.)  |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                             | 6 kg                                             | 12 kg |                                               |                                                                         |                                                                     | с въглероден диоксид 30 kg | с прах 50 kg, за пожари от класове |
| 1                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                           | 4                                                | 5     | 6                                             | 7                                                                       | 8                                                                   | 9                          | 10                                 |
| I. ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ, ПОМЕЩЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНСТАЛАЦИИ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ |                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 1.                                                                                                | Предприятия за първоначална преработка на дървесината, за профилиране на дървен материал, разфасовъчни и др. под./Ф5.1                                                   | 150 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 2.                                                                                                | Дървообработващи производства, модели, мебелни, тапицерски и др. под., при които се използват пълнители, пластификатори, лепила и други свързващи вещества и лакове/Ф5.1 | 150 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 1 ABC |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 3.                                                                                                | Сушилни за дървен материал с използване на електрическа енергия/Ф5.1                                                                                                     | не повече от 2 камери                                       | 1 ABC                                            |       |                                               | 2 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                          | повече от 2 камери – за всяка камера                        | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 4.                                                                                                | Сушилни за дървен материал с използване на газови, течни или твърди горива/Ф5.1                                                                                          | не повече от 2 камери                                       |                                                  | 1 ABC |                                               | 2 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                          | повече от 2 камери – за всяка камера                        |                                                  | 1 ABC |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 5.                                                                                                | Помещения за шлифване и полиране на изделия от дървесина/Ф5.1                                                                                                            | 150 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 6.                                                                                                | Бояджийни, лакозаливни и други подобни помещения за горими материали/Ф5.1                                                                                                | 150 m <sup>2</sup>                                          | 1 BC                                             |       |                                               | 1 B                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 7.                                                                                                | Помещения за изготвяне и ремонт на горими изделия и амбалаж/Ф5.1                                                                                                         | 150 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 8.                                                                                                | Помещения за изготвяне на изделия и детайли с използване на горими материали (пластмаси, полиетилен, полиуретан и др.)/Ф5.1                                              | 150 m <sup>2</sup>                                          | 2 ABC                                            |       |                                               | 1 B                                                                     |                                                                     |                            |                                    |

| № по ред | Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ | Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства | Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове |       | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас | Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | Возим пожарогасител (бр.)  |                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                     |                                                             | 6 kg                                             | 12 kg |                                               |                                                                         |                                                                     | с въглероден диоксид 30 kg | с прах 50 kg, за пожари от класове |
| 1        | 2                                                                                                   | 3                                                           | 4                                                | 5     | 6                                             | 7                                                                       | 8                                                                   | 9                          | 10                                 |
| 9.       | Химически производства, свързани с обработка на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1                                       | 300 m <sup>2</sup>                                          | 2 BC                                             |       |                                               | 1 В                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            | 1 BC за помещение                  |
| 10.      | Помпени станции за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1                                                                    | 300 m <sup>2</sup>                                          | 2 BC                                             |       |                                               | 1 В                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            | 1 BC за помещение                  |
| 11.      | Екстракционни, ректификационни и реакторни помещения/Ф5.1                                           | на съоръжение                                               |                                                  | 1 BC  |                                               |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            | 1 BC за помещение                  |
| 12.      | Помещения с горивни уредби/Ф5.1                                                                     |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) на течено гориво                                                                                 | на уредба                                                   | 1 BC                                             |       |                                               | 1 В                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
|          | б) на газообразно гориво                                                                            | на уредба                                                   |                                                  | 1 BC  |                                               |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 13.      | Компресорни за ГТ/Ф5.1                                                                              | на два компресора                                           | 2 BC                                             | 1 BC  |                                               |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 14.      | Кислородни станции/Ф5.1                                                                             | 150 m <sup>2</sup>                                          |                                                  |       | 1                                             |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 15.      | Ацетиленови станции/Ф5.1                                                                            | 100 m <sup>2</sup>                                          | 1 BC                                             |       |                                               |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 16.      | Водородни станции/Ф5.1                                                                              | 100 m <sup>2</sup>                                          | 1 BC                                             |       |                                               |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 17.      | Помещения за приготвяне на бои, лакове, лепила и други подобни смеси с използване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1  | 150 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 1 BC  |                                               | 1 В                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            | 1 BC за помещение                  |
| 18.      | Сушилни към помещения за боядисване/Ф5.1                                                            | за всяко съоръжение                                         |                                                  |       | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 19.      | Участъци за промивка, обезмасляване на изделия и детайли с ЛЗТ и ГТ/Ф5.1                            | 150 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 1 BC  |                                               | 1 В                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 20.      | Помещения за металопокрития с използване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1                                           | 150 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 1 BC  |                                               | 1 В                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 21.      | Помещения за приготвяне и извършване на пропитка със състави, представляващи ЛЗТ и ГТ/Ф5.1          | 150 m <sup>2</sup>                                          | 2 BC                                             |       |                                               | 1 В                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 22.      | Помещения за консервация с използване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1                                              | 300 m <sup>2</sup>                                          | 2 ABC                                            |       |                                               | 1 В                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 23.      | Производства, свързани с употреба на метален натрий, алуминий и др. под./Ф5.1                       | 150 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 1 D   |                                               |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |

| № по ред | Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ                              | Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства | Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове |       | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас | Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | Возим пожарогасител (бр.)  |                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                  |                                                             | 6 kg                                             | 12 kg |                                               |                                                                         |                                                                     | с въглероден диоксид 30 kg | с прах 50 kg, за пожари от класове |
| 1        | 2                                                                                                                                | 3                                                           | 4                                                | 5     | 6                                             | 7                                                                       | 8                                                                   | 9                          | 10                                 |
| 24.      | Бояджийни, полировъчни и други подобни помещения в металообработващи обекти (алкални и алкалоземни метали)/Ф5.1                  | 150 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 2 D   |                                               |                                                                         |                                                                     | 1 на 500 m <sup>2</sup>    |                                    |
| 25.      | Също, по конвейерен метод на боядисване/Ф5.1                                                                                     | на всеки 15 m от конвейера                                  | 1 D                                              | 1 D   |                                               |                                                                         |                                                                     |                            | 1 D за помещение                   |
| 26.      | Монтажни и изпитвателни помещения в автомобилни, ремонтни и други подобни предприятия, автосервизи, ремонтни бази, автобази/Ф5.1 | 300 m <sup>2</sup>                                          | 2 ABC                                            |       |                                               | 1 B                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 27.      | Монтажни и ремонтни сгради и помещения за техническо обслужване на самолети и хеликоптери/Ф5.1                                   | 300 m <sup>2</sup>                                          |                                                  |       | 2                                             | 1 B                                                                     | 1 – тежък тип                                                       | 1                          |                                    |
| 28.      | Помещения за производство, ремонт и монтаж на радио-, телевизионни и други видове електронни елементи и детайли/Ф5.1             | 150 m <sup>2</sup>                                          |                                                  |       | 2                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 29.      | Ковашки и пресови производства/Ф5.1, работещи със:                                                                               |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) твърдо гориво                                                                                                                 | 1000 m <sup>2</sup>                                         |                                                  | 1 ABC |                                               | 2 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) течено гориво                                                                                                                 | на всяка инсталация                                         | 1 BC                                             |       |                                               | 1 B                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
|          | в) горим газ                                                                                                                     | на всяка инсталация                                         |                                                  | 1 BC  |                                               |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 30.      | Прокатни производства/Ф5.1                                                                                                       | 1000 m <sup>2</sup>                                         | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 31.      | Леярски производства/Ф5.1                                                                                                        | 1000 m <sup>2</sup>                                         |                                                  | 1 ABC | 1                                             |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 32.      | Заваръчни производства/Ф5.1                                                                                                      | 300 m <sup>2</sup>                                          | 2 ABC                                            |       |                                               | 1 B                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 33.      | Постоянни места за извършване на огневи работи/Ф5.1                                                                              | на обособено място                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 B                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 34.      | Временни места за извършване на огневи работи/Ф5.1                                                                               | на обособено място                                          |                                                  | 1 ABC |                                               | 1 B                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |

| № по ред | Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ      | Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства | Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове |       | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас | Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | Возим пожарогасител (бр.)  |                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                          |                                                             | 6 kg                                             | 12 kg |                                               |                                                                         |                                                                     | с въглероден диоксид 30 kg | с прах 50 kg, за пожари от класове |
| 1        | 2                                                                                                        | 3                                                           | 4                                                | 5     | 6                                             | 7                                                                       | 8                                                                   | 9                          | 10                                 |
| 35.      | Термични производства/Ф5.1:                                                                              |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) работещи с твърдо гориво                                                                              | 500 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 1 ABC |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) работещи с течено гориво                                                                              | на всяка инсталация                                         |                                                  | 1 BC  |                                               | 1 B                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
|          | в) работещи с горим газ                                                                                  | на всяка инсталация                                         |                                                  | 2 BC  |                                               |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 36.      | Сгради и помещения за байцване, шлифование и фосфатиране на материали/Ф5.1                               | 300 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 B                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 37.      | Механични цехове (помещения) за студена обработка, механо-монтажни, тенекеджийски цехове и др. под./Ф5.1 | 300 m <sup>2</sup>                                          |                                                  |       | 1                                             | 1 B                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 38.      | Конвейери за транспортиране на горими материали/Ф5.1                                                     | на всеки 15 m от конвейера                                  | 1 ABC                                            |       | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 39.      | Конвейери за транспортиране на пакетирани ЛЗТ и ГТ/Ф5.1                                                  | на всеки 15 m от конвейера                                  | 1 ABC                                            |       | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 40.      | Монтажни помещения с наличие на горими материали/Ф5.1                                                    | 300 m <sup>2</sup>                                          | 2 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 41.      | Вагоностроителни и ремонтни производства и вагонни депа/Ф5.1                                             | 300 m <sup>2</sup>                                          | 2 ABC                                            |       |                                               | 1 B                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 42.      | Електроремонтни помещения/Ф5.1                                                                           | 100 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 43.      | Помещения с маслени трансформатори, токоизправители и други подобни маслонапълнени съоръжения/Ф5.1       | 100 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 2 BC  |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 44.      | Помещения за КИП, командни пултове/Ф5.1                                                                  | 100 m <sup>2</sup>                                          |                                                  |       | 2                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 45.      | Производство на стоманобетонни елементи и строителни продукти; бетонови възли/Ф5.1                       | 1500 m <sup>2</sup>                                         | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 46.      | Производство на целулоза/Ф5.1:                                                                           |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) дървораздробяване                                                                                     | на всяка машина                                             | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) за обработка на целулозата (с изключение на мокрите процеси)                                          | 300 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |

| № по ред | Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ | Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства | Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове |       | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас | Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | Возим пожарогасител (бр.)  |                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                     |                                                             | 6 kg                                             | 12 kg |                                               |                                                                         |                                                                     | с въглероден диоксид 30 kg | с прах 50 kg, за пожари от класове |
| 1        | 2                                                                                                   | 3                                                           | 4                                                | 5     | 6                                             | 7                                                                       | 8                                                                   | 9                          | 10                                 |
| 47.      | Производство на хартия:                                                                             |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) машинни зали/Ф5.1                                                                                | 300 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) помещения за оформяне/Ф5.1                                                                       | 500 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 48.      | Текстилни предприятия/Ф5.1                                                                          |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) шивачни                                                                                          | 500 m <sup>2</sup>                                          | 2 ABC                                            |       | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) предачни                                                                                         | 500 m <sup>2</sup>                                          | 2 ABC                                            |       | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | в) сушилни                                                                                          | 500 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 1 ABC | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | г) багрилни                                                                                         | 500 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 49.      | Производство на стъклени и порцеланови изделия:                                                     |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) стъклопроизводство/Ф5.1                                                                          | 1000 m <sup>2</sup>                                         | 3 ABC                                            |       | 1                                             |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
|          | б) стъклоопакровка/Ф5.1                                                                             | 500 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 2 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | в) порцеланови изделия и опаковка/Ф5.1                                                              | 500 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 50.      | Керамични предприятия, работещи на твърдо гориво/Ф5.1                                               | 1000 m <sup>2</sup>                                         |                                                  |       | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 51.      | Също, работещи със:                                                                                 |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) течено гориво                                                                                    | за всяка пещ                                                |                                                  | 1 BC  |                                               | 1 B                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) газ                                                                                              | за всяка пещ                                                |                                                  | 2 BC  |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 52.      | Циментови производства/Ф5.1:                                                                        |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) производствени и други сгради, в които се работи с течено гориво                                 | 500 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 2 BC  |                                               | 1 B                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) производствени и други сгради, в които се работи с горим газ                                     | 500 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 3 BC  |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | в) опаковка на продукцията                                                                          | 500 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 53.      | Обогатителни производства за:                                                                       |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) надземни сгради/Ф5.1                                                                             | 1000 m <sup>2</sup>                                         | 2 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) сортировка и дробилни отделения/Ф5.1                                                             | 500 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | в) сушилни отделения/Ф5.1                                                                           | 300 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | г) флотационни отделения/Ф5.1                                                                       | 300 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | д) помещения за ремонт и зареждане на бензинови и акумулаторни лампи/Ф5.1                           | 150 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 B                                                                     |                                                                     |                            |                                    |

| № по ред | Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ | Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства | Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове |       | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас | Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | Возим пожарогасител (бр.)  |                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                     |                                                             | 6 kg                                             | 12 kg |                                               |                                                                         |                                                                     | с въглероден диоксид 30 kg | с прах 50 kg, за пожари от класове |
| 1        | 2                                                                                                   | 3                                                           | 4                                                | 5     | 6                                             | 7                                                                       | 8                                                                   | 9                          | 10                                 |
| 54.      | Брикетни производства/Ф5.1                                                                          | 500 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 2 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 55.      | Котелни:                                                                                            |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) за твърдо гориво/Ф5.1                                                                            | на всеки котел                                              | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) за течено гориво/Ф5.1                                                                            | на всеки котел                                              | 1 ВС                                             |       |                                               | 1 В                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
|          | в) за газообразно гориво/Ф5.1                                                                       | на всеки котел                                              | 1 ВС                                             | 1 ВС  |                                               |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 56.      | Естакади за подаване на въглища/Ф5.1                                                                | на 100 m                                                    |                                                  |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 57.      | Помещения за вентилация и отопление/Ф5.1                                                            | на помещение                                                | 1 ABC                                            |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 58.      | Трансформаторни постове/Ф5.1                                                                        |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) комплектни и отделно стоящи                                                                      | за трансформаторен пост                                     |                                                  | 1 ВС  | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) в сгради и пристроени, за помещенията на трансформаторите                                        | за помещение                                                |                                                  | 1 ВС  |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | в) в сгради и пристроени, за закрити разпределителни уредби (ЗРУ) средно напрежение                 | 20 m <sup>2</sup>                                           | 1 ВС                                             |       | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | г) в сгради и пристроени, за ЗРУ ниско напрежение до 1000 V                                         | 20 m <sup>2</sup>                                           |                                                  |       | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 59.      | Закрити и открити разпределителни уредби до 1000 V/Ф5.1                                             | на 50 m                                                     |                                                  |       | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 60.      | Машинни зали на електрически централи:                                                              |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) турбогенератори/Ф5.1                                                                             | на генератор                                                |                                                  | 1 ABC | 1                                             |                                                                         |                                                                     | 1                          |                                    |
|          | б) кондензаторни помещения/Ф5.1                                                                     | на помещение                                                |                                                  | 1 ВС  | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | в) командни зали и пултове за управление/Ф5.1                                                       | на зала                                                     |                                                  |       | 2                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | г) кабелни етажи (простори)/Ф5.1                                                                    | на помещение                                                | 2 ABC                                            |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | д) кабелни тунели/Ф5.1                                                                              | на 100 m                                                    |                                                  | 2 ABC |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 61.      | Закрити разпределителни уредби на трансформаторни подстанции                                        |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |

| № по ред | Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ                 | Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства | Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове |       | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас | Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | Возим пожарогасител (бр.)  |                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                     |                                                             | 6 kg                                             | 12 kg |                                               |                                                                         |                                                                     | с въглероден диоксид 30 kg | с прах 50 kg, за пожари от класове |
| 1        | 2                                                                                                                   | 3                                                           | 4                                                | 5     | 6                                             | 7                                                                       | 8                                                                   | 9                          | 10                                 |
|          | а) закрити трансформаторни площадки и уредби за високо напрежение/Ф5.1                                              | на площадка/уредба                                          |                                                  | 2ABC  | 2                                             |                                                                         | 1                                                                   |                            |                                    |
|          | б) клетки (килии) за маслонапълнени трансформатори за собствени нужди и устройства за изкуствен звезден център/Ф5.1 | на клетка                                                   |                                                  | 1ABC  |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | в) ЗРУ Ср.Н, партерен (долен) етаж/Ф5.1                                                                             | на 20 m от дължината на уредбата                            |                                                  |       | 2                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | г) ЗРУ Ср.Н, първи (горен) етаж/Ф5.1                                                                                | на 20 m от дължината на уредбата                            |                                                  |       | 3                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | д) комплектни разпределителни уредби/Ф5.1                                                                           | на 20 m от дължината на уредбата                            |                                                  |       | 2                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | е) кабелни помещения/Ф5.1                                                                                           | на 100 m <sup>2</sup>                                       |                                                  | 1 ABC | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | ж) командни и релейни зали/Ф5.1                                                                                     | на 50 m <sup>2</sup>                                        |                                                  |       | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 62.      | Открити разпределителни уредби на трансформаторни подстанции                                                        | за уредба                                                   |                                                  | 1 BC  | 2                                             |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            | 1 BC                               |
| 63.      | Помещения за ремонт, регенериране на масла, сушене на трансформатори и др. под.:                                    |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) маслорегенерационни/Ф5.1                                                                                         | на апарат                                                   |                                                  | 1 BC  |                                               |                                                                         |                                                                     |                            | 1 BC                               |
|          | б) помещения за центрофугиране и филтърпресоване на масла/Ф5.1                                                      | на помещение                                                |                                                  | 1 BC  |                                               | 1 B                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 64.      | Помещение за зареждане и съхранение на киселинни и алкални акумулатори/Ф5.1                                         | на 150 m <sup>2</sup>                                       |                                                  |       | 2                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 65.      | Помещения за агрегати за електрическа енергия/Ф5.1:                                                                 |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) с дизелово гориво                                                                                                | на агрегат                                                  | 2 ABC                                            |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) с ЛЗТ                                                                                                            | на агрегат                                                  | 1 ABC                                            |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | в) с ГГ                                                                                                             | на агрегат                                                  | 2 ABC                                            |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |

| № по ред | Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ              | Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства | Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове |       | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас | Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | Возим пожарогасител (бр.)  |                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                  |                                                             | 6 kg                                             | 12 kg |                                               |                                                                         |                                                                     | с въглероден диоксид 30 kg | с прах 50 kg, за пожари от класове |
| 1        | 2                                                                                                                | 3                                                           | 4                                                | 5     | 6                                             | 7                                                                       | 8                                                                   | 9                          | 10                                 |
| 66.      | Изпитвателни станции:                                                                                            |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) за електродвигатели/Ф5.1                                                                                      | 150 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 1 ABC | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) за двигатели с вътрешно горене/Ф5.1                                                                           | 150 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 1 ABC |                                               |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 67.      | Лаборатории, в които се използват ГТ и ЛЗТ/Ф5.1                                                                  | 100 m <sup>2</sup>                                          | 1 BC                                             |       | 1                                             | 1 В                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 68.      | Лаборатории за други цели/Ф5.1                                                                                   | за помещение с площ до 100 m <sup>2</sup>                   | 1 ABC                                            |       | 1                                             |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 69.      | Сондажни кули/Ф5.1                                                                                               | на кула                                                     |                                                  | 2 BC  |                                               | 1 В                                                                     | 2 – тежък тип                                                       |                            | 1                                  |
| 70.      | Операторни помещения, командни зали и др. под./Ф5.1                                                              | на помещение с площ до 300 m <sup>2</sup>                   |                                                  |       | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 71.      | Наливно-изливни естакади за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1                                                                        | на 15 m                                                     |                                                  | 1 BC  |                                               |                                                                         | 2 – тежък тип                                                       |                            | 1 BC на 100 m                      |
| 72.      | Наливно-изливни естакади за втечнени газове/Ф5.1                                                                 | на 15 m                                                     |                                                  | 1 BC  |                                               |                                                                         | 2 – тежък тип                                                       |                            | 1 BC                               |
| 73.      | Площадки на автоналивно-изливни устройства/Ф5.1                                                                  | 400 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 2 BC  |                                               | 2 В                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            | 1 BC на площадка                   |
| 74.      | Наливни колонки за варели и други подобни съдове/Ф5.1                                                            | до 4 бр.                                                    |                                                  | 2 BC  |                                               |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 75.      | Речни и морски пристанища за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1                                                                       | на пристан (пирс)                                           |                                                  | 2 BC  |                                               |                                                                         | 2 – тежък тип                                                       |                            | 1 BC                               |
| 76.      | Плаващи помпени станции за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1                                                                         | на станция                                                  |                                                  | 2 BC  |                                               |                                                                         | 2 – тежък тип                                                       |                            | 1 BC                               |
| 77.      | Полиграфическа промишленост. Помещение с печатащи съоръжения, за подвързия и експедиция на книжни изделия/Ф5.1   | 300 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       | 1                                             | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 78.      | Предприятия на кожухарската, обувната промишленост и др. под. (с изключение на помещенията с мокри процеси)/Ф5.1 | 200 m <sup>2</sup>                                          | 2 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 79.      | Тютюневи и ферментационни заводи, цигарени фабрики/Ф5.1                                                          | 500 m <sup>2</sup>                                          | 2 ABC                                            |       |                                               | 2 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 80.      | Мелници, нишестени производства и производства за фураж/Ф5.1                                                     | 150 m <sup>2</sup>                                          | 2 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |

| № по ред                                             | Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ | Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства | Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове |       | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас | Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | Возим пожарогасител (бр.)  |                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                     |                                                             | 6 kg                                             | 12 kg |                                               |                                                                         |                                                                     | с въглероден диоксид 30 kg | с прах 50 kg, за пожари от класове |
| 1                                                    | 2                                                                                                   | 3                                                           | 4                                                | 5     | 6                                             | 7                                                                       | 8                                                                   | 9                          | 10                                 |
| 81.                                                  | Маслодобивни предприятия/Ф5.1                                                                       | 150 m²                                                      |                                                  | 1 ABC |                                               | 1 В                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 82.                                                  | Строителни обекти:                                                                                  |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|                                                      | а) район на строителната площадка                                                                   | 500 m²                                                      | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|                                                      | б) вътре в сградите, които се строят                                                                | на етаж                                                     |                                                  |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|                                                      | в) при изграждане на промишлени комини                                                              | на комин                                                    | 4 ABC                                            |       |                                               | 2 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|                                                      | г) открити площадки за съхраняване на оборудване                                                    | 500 m²                                                      | 1 ABC                                            | 1 ABC |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|                                                      | д) закрити временни складове за оборудване                                                          | 300 m²                                                      | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|                                                      | е) при полагане на хидроизолация с битум                                                            | 1000 m²                                                     | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 В                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|                                                      | ж) фургони на строителните площадки                                                                 | на фургон                                                   | 1 ABC                                            |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|                                                      | з) временни канцеларии, общежития и др. под.                                                        | 150 m²                                                      | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 83.                                                  | Фургони и офис-контейнери/Ф5.1                                                                      | на фургон (контейнер)                                       | 1 ABC                                            |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 84.                                                  | Производство на хранителни продукти/Ф5.1                                                            | 300 m²                                                      |                                                  |       | 1                                             | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 85.                                                  | Хладилни камери/Ф5.1                                                                                | 200 m²                                                      | 2 ABC                                            |       |                                               | 2 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 86.                                                  | Работилници в учебни заведения:                                                                     |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|                                                      | а) дърводелни/Ф5.1                                                                                  | на помещение                                                | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|                                                      | б) металообработващи/Ф5.1                                                                           | на помещение                                                | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
|                                                      | в) шивални, книговезни и др. под./Ф5.1                                                              | на помещение                                                | 1 ABC                                            |       | 1                                             | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 87.                                                  | Хлебопекарни:                                                                                       |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|                                                      | а) на твърдо гориво/Ф5.1                                                                            | на пещ                                                      | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|                                                      | б) на течено гориво/Ф5.1                                                                            | на пещ                                                      | 1 ВС                                             |       |                                               | 1 В                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|                                                      | в) на газ/Ф5.1                                                                                      | на пещ                                                      | 1 ВС                                             | 1 ВС  |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|                                                      | г) на електричество/Ф5.1                                                                            | на пещ                                                      | 1 ABC                                            |       | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 88.                                                  | Помпени станции за вода/Ф5.1                                                                        | на станция                                                  |                                                  | 1 ВС  |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| II. ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ |                                                                                                     |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 1.                                                   | Административни сгради:                                                                             |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|                                                      | а) коридорна система/Ф4                                                                             | на 60 m                                                     | 1 ABC                                            |       | 1                                             | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|                                                      | б) некоридорна система/Ф4                                                                           | на етаж                                                     | 1 ABC                                            |       | 1                                             | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |

| № по ред | Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ     | Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства | Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове |       | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас | Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | Возим пожарогасител (бр.)  |                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                         |                                                             | 6 kg                                             | 12 kg |                                               |                                                                         |                                                                     | с въглероден диоксид 30 kg | с прах 50 kg, за пожари от класове |
| 1        | 2                                                                                                       | 3                                                           | 4                                                | 5     | 6                                             | 7                                                                       | 8                                                                   | 9                          | 10                                 |
| 2.       | Телефонни централи/Ф4.2                                                                                 | 100 m <sup>2</sup>                                          |                                                  |       | 2                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 3.       | Пощенски станции/Ф3.4:                                                                                  |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) коридорна система                                                                                    | на 60 m                                                     | 1 ABC                                            |       | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) некоридорна система                                                                                  | на етаж                                                     | 1 ABC                                            |       | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 4.       | Радиовъзли и радиотелеграфни апаратни/Ф4.2                                                              | на помещение с площ до 300 m <sup>2</sup>                   |                                                  |       | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 5.       | Електронноизчислителни центрове/Ф4.2                                                                    | 100 m <sup>2</sup>                                          |                                                  |       | 2                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 6.       | Телевизионни и радиостудия/Ф4.2                                                                         | 100 m <sup>2</sup>                                          |                                                  |       | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 7.       | Хотели, мотели, хостели, пансиони, почивни станции, хижи, туристически учебни центрове и др. под./Ф1.2: |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) коридорна система                                                                                    | на 60 m                                                     | 1 ABC                                            |       | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) некоридорна система                                                                                  | на етаж                                                     | 1 ABC                                            |       | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 8.       | Сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването и социалните грижи/Ф1.1:                 |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) коридорна система                                                                                    | на 60 m                                                     |                                                  |       | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) некоридорна система                                                                                  | на етаж                                                     |                                                  |       | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 9.       | Електролечебни, рентгенови кабинети и др. под./Ф1.1                                                     | на кабинет                                                  |                                                  |       | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 10.      | Дезинфекционни помещения/Ф1.1                                                                           | на помещение                                                | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 B                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 11.      | Аптеки/Ф3.1                                                                                             | 150 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 12.      | Сгради за обществено обслужване в областта на образованието/Ф4:                                         |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) коридорна система                                                                                    | на 60 m                                                     | 1                                                |       | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) некоридорна система                                                                                  | на етаж                                                     | 1                                                |       | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 13.      | Учебни кабинети, в които се използват ЛЗТ и ГТ/Ф4.1                                                     | на кабинет                                                  | 1 ABC                                            |       |                                               |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 14.      | Библиотеки, читални и др. под./Ф2.1                                                                     | 150 m <sup>2</sup>                                          |                                                  |       | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 15.      | Закрити физкултурни зали/Ф2.1                                                                           | на зала                                                     |                                                  |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 16.      | Помещения за съхраняване на спортно имущество/Ф5.2                                                      | 150 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |

| № по ред | Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ | Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства | Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове |       | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас | Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | Возим пожарогасител (бр.)  |                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                     |                                                             | 6 kg                                             | 12 kg |                                               |                                                                         |                                                                     | с въглероден диоксид 30 kg | с прах 50 kg, за пожари от класове |
| 1        | 2                                                                                                   | 3                                                           | 4                                                | 5     | 6                                             | 7                                                                       | 8                                                                   | 9                          | 10                                 |
| 17.      | Общежития и спални корпуси/Ф1.2                                                                     | на етаж                                                     | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 18.      | Затвори и затворнически общежития/Ф1.2:                                                             |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) коридорна система                                                                                | на 60 m                                                     |                                                  | 1     |                                               | 1 А<br>1 В                                                              |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) некоридорна система                                                                              | на етаж                                                     |                                                  | 1     |                                               | 1 А<br>1 В                                                              |                                                                     |                            |                                    |
| 19.      | Сгради за административно обслужване и за обществено ползване в областта на услугите:               |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) коридорна система/Ф3.4                                                                           | на 60 m                                                     | 1 ABC                                            |       | 1                                             | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) некоридорна система/Ф3.4                                                                         | на етаж                                                     | 1 ABC                                            |       | 1                                             | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 20.      | Детски заведения/Ф1.1                                                                               | на етаж                                                     | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 21.      | Художествени галерии, музеи, изложбени зали и др. под./Ф2.2                                         | 150 m <sup>2</sup>                                          |                                                  |       | 1                                             | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 22.      | Преместваеми обекти с гъвкаво покритие                                                              | 400 m <sup>2</sup>                                          | 2 ABC                                            |       |                                               | 2 А                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 23.      | Читалища, обществени и културни клубове и др. под. без сцени/Ф2.1                                   | 400 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 24.      | Дискотеки, казина и др. под./Ф2.2                                                                   | 400 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 25.      | Помещения с култово и религиозно предназначение/Ф3.4                                                | 300 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 26.      | Театрални зали, кинозали и концертни зали, читалища и др. под. със сцени/Ф2.1:                      |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) за сцената                                                                                       | за всеки джоб                                               |                                                  | 1 ABC | 1                                             | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) помещения за декори                                                                              | 50 m <sup>2</sup>                                           | 1 ABC                                            |       | 1                                             | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | в) помещения за артисти                                                                             | на етаж                                                     | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | г) осветителни галерии                                                                              | 20 m                                                        | 1 ABC                                            |       | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | д) прожекционни и спомагателни помещения                                                            | на комплекс                                                 | 1 ABC                                            |       | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | е) фойета и др. под.                                                                                | на етаж                                                     | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 27.      | Конферентни зали/Ф2.1                                                                               | 100 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 28.      | Зали и фойета, използвани за изложения с щандове:                                                   |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) коридорен тип/Ф2.1                                                                               | 20 m                                                        | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
|          | б) тип фойе/Ф2.1                                                                                    | 100 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |

| № по ред | Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ | Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства | Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове |       | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас | Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | Возим пожарогасител (бр.)  |                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                     |                                                             | 6 kg                                             | 12 kg |                                               |                                                                         |                                                                     | с въглероден диоксид 30 kg | с прах 50 kg, за пожари от класове |
| 1        | 2                                                                                                   | 3                                                           | 4                                                | 5     | 6                                             | 7                                                                       | 8                                                                   | 9                          | 10                                 |
| 29.      | Спортни зали/Ф2.1                                                                                   | 500 m²                                                      | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 30.      | Стадиони/Ф2.1                                                                                       | 1000 m²                                                     | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 31.      | Стрелбища/Ф2.1                                                                                      | 150 m²                                                      | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 32.      | Художествени, фото-графски ателиета и др. под./Ф2.2                                                 | 150 m²                                                      | 1 ABC                                            |       | 1                                             | 1 B                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 33.      | Ателиета за химическо чистене, боядисване и др. под./Ф3.4                                           | 150 m²                                                      | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 B                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 34.      | Гладачни, сушилни/Ф3.4                                                                              | 150 m²                                                      | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 35.      | Столове, ресторанти/Ф3.2                                                                            | 300 m²                                                      | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 36.      | Кухни:                                                                                              |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) на твърдо гориво/Ф4.2                                                                            | 150 m²                                                      | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 F                                                                     | 1                                                                   |                            |                                    |
|          | б) на електричество/Ф4.2                                                                            | също                                                        |                                                  |       | 1                                             | 1 F                                                                     | 1                                                                   |                            |                                    |
|          | в) на течно гориво/Ф4.2                                                                             | също                                                        |                                                  | 1 BC  |                                               | 1 F                                                                     | 1                                                                   |                            |                                    |
|          | г) на газ/Ф4.2                                                                                      | също                                                        |                                                  | 2 BC  |                                               | 1 F                                                                     | 1                                                                   |                            |                                    |
| 37.      | Супермаркети и универсални магазини/Ф3.1                                                            | 200 m²                                                      | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 38.      | Магазини за текстил, обувки, галантерия, кожарски изделия и др. под./Ф3.1                           | 100 m²                                                      | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 39.      | Книжарници/Ф3.1                                                                                     | 100 m²                                                      |                                                  |       | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 40.      | Магазини за бои, лакове, разтворители и други видове ЛЗТ/Ф3.1                                       | 100 m²                                                      |                                                  | 1 ABC |                                               | 1 B                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 41.      | Магазини за спиртни напитки/Ф3.1                                                                    | 100 m²                                                      | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 42.      | Магазини за пиротехнически изделия/Ф3.1                                                             | 100 m²                                                      | 1 ABC                                            |       | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 43.      | Сладкарници, закувални и др. под./Ф3.2                                                              | 150 m²                                                      | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 44.      | Помещения за въводни устройства и главни разпределителни електрически табла                         | на помеще-ние                                               | 1 ABC                                            |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 45.      | Фургони и офис-контейнери/Ф4.2                                                                      | на фургон (контейнер)                                       | 1 ABC                                            |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 46.      | Панаирни палати/Ф2.2                                                                                | 500 m²                                                      | 1 ABC                                            |       | 1                                             | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 47.      | Гардеробни/Ф4.2                                                                                     | 150 m²                                                      |                                                  |       |                                               | 1 A                                                                     |                                                                     |                            |                                    |

| № по ред                                                                                                                                                    | Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ | Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства | Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове |       | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас | Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | Возим пожарогасител (бр.)  |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                             | 6 kg                                             | 12 kg |                                               |                                                                         |                                                                     | с въглероден диоксид 30 kg | с прах 50 kg, за пожари от класове |
| 1                                                                                                                                                           | 2                                                                                                   | 3                                                           | 4                                                | 5     | 6                                             | 7                                                                       | 8                                                                   | 9                          | 10                                 |
| 48.                                                                                                                                                         | Къмпинги с площ:                                                                                    |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|                                                                                                                                                             | а) от 200 до 1000 m <sup>2</sup>                                                                    | на къмпинг                                                  | 1 ABC                                            | 1 ABC |                                               |                                                                         | 1                                                                   |                            |                                    |
|                                                                                                                                                             | б) над 1000 m <sup>2</sup>                                                                          | на всеки 1000 m <sup>2</sup>                                | 1 ABC                                            | 1 ABC |                                               |                                                                         | 1                                                                   |                            | 1 ABC на къмпинг                   |
| III. ХАНГАРИ И ДЕПА, ПАРКИНГИ, ГАРАЖИ, АВТОСНАБДИТЕЛНИ СТАНЦИИ, АРХИВОХРАНИЛИЩА, СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ, ЗАКРИТИ СКЛАДОВЕ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ/Ф5 |                                                                                                     |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 1.                                                                                                                                                          | Помещения за съхраняване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.2                                                           | 200 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 2 BC  |                                               | 2 В                                                                     | 2 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 2.                                                                                                                                                          | Складове за горими химикали/Ф5.2                                                                    | 200 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 1 ABC |                                               | 1 В                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 3.                                                                                                                                                          | Складове за киселини/Ф5.2                                                                           | 300 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 4.                                                                                                                                                          | Складове за калциев карбид/Ф5.2                                                                     | 100 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 5.                                                                                                                                                          | Складове за текстил, хартия и други подобни горими материали/Ф5.2                                   | 300 m <sup>2</sup>                                          | 2 ABC                                            |       |                                               | 2 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 6.                                                                                                                                                          | Складове за въглища/Ф5.2                                                                            | 500 m <sup>2</sup>                                          | 2 ABC                                            |       |                                               | 2 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 7.                                                                                                                                                          | Складове за хранителни продукти/Ф5.2                                                                | 500 m <sup>2</sup>                                          | 2 ABC                                            |       |                                               | 2 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 8.                                                                                                                                                          | Вещеви складове/Ф5.2                                                                                | 200 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 1 ABC |                                               | 2 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 9.                                                                                                                                                          | Складове за техническо имущество, резервни части и детайли/Ф5.2                                     | 500 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       | 1                                             | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 10.                                                                                                                                                         | Складове за негорими материали в горима опаковка/Ф5.2                                               | 500 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 11.                                                                                                                                                         | Складове за горими материали/Ф5.2                                                                   | 500 m <sup>2</sup>                                          | 2 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 12.                                                                                                                                                         | Складове за зърнени храни и брашно/Ф5.2                                                             | 500 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 2 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 13.                                                                                                                                                         | Складове за бутилки със сгъстени и втечнени горими газове/Ф5.2                                      | 200 m <sup>2</sup>                                          | 1 BC                                             | 2 BC  |                                               |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 14.                                                                                                                                                         | Складове за целулоза/Ф5.2                                                                           | 500 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 1 ABC |                                               | 2 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 15.                                                                                                                                                         | Складове за стъкло и за изделия от стъкло в горима опаковка/Ф5.2                                    | 500 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 2 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 16.                                                                                                                                                         | Складове за всички видове влакна/Ф5.2                                                               | 500 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 1 ABC |                                               | 2 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |

| № по ред | Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ                                                              | Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства | Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове |       | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас | Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | Возим пожарогасител (бр.)  |                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                  |                                                             | 6 kg                                             | 12 kg |                                               |                                                                         |                                                                     | с въглероден диоксид 30 kg | с прах 50 kg, за пожари от класове |
| 1        | 2                                                                                                                                                                | 3                                                           | 4                                                | 5     | 6                                             | 7                                                                       | 8                                                                   | 9                          | 10                                 |
| 17.      | Складове за кожени, качукови и пластмасови изделия/Ф5.2                                                                                                          | 500 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 1 ABC |                                               | 2 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 18.      | Складове за кибрит/Ф5.2                                                                                                                                          | 150 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 2 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 19.      | Складове към лечебни заведения:                                                                                                                                  |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) за лекарства и препарати, за ЛЗТ и ГТ/Ф5.2                                                                                                                    | 50 m <sup>2</sup>                                           | 1 BC                                             |       |                                               | 1 В                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
|          | б) за постелъчни и други горими материали/Ф5.2                                                                                                                   | на помещение                                                | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 20.      | Помещения за бутилки с ГГ/Ф5.2                                                                                                                                   | 100 m <sup>2</sup>                                          | 2 BC                                             |       |                                               |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 21.      | Навес за автомобили и строителна техника и материали/Ф5.2                                                                                                        | 500 m <sup>2</sup>                                          | 2 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 22.      | Гаражи/Ф5.2                                                                                                                                                      | 400 m <sup>2</sup>                                          | 2 ABC                                            |       |                                               |                                                                         | 1                                                                   |                            |                                    |
| 23.      | Открити площадки за автомобили/Ф5.2 – самостоятелни или на територията на обекти от класове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5 с площ: |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) от 200 до 1000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                 | на площадка                                                 | 1 ABC                                            | 1 ABC |                                               |                                                                         | 1                                                                   |                            |                                    |
|          | б) над 1000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                       | на всеки 1000 m <sup>2</sup>                                | 1 ABC                                            | 1 ABC |                                               |                                                                         | 1                                                                   |                            | 1 ABC на площадка                  |
| 24.      | Трамвайни и тролейбусни паркове/Ф5.2                                                                                                                             | 500 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 2 ABC |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 25.      | Локомотивни депа за:                                                                                                                                             |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) дизелови локомотиви/Ф5.2                                                                                                                                      | на 5 локомотива                                             |                                                  | 3 ABC |                                               | 1 В                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            | 1 ABC на депо                      |
|          | б) електровози/Ф5.2                                                                                                                                              | също                                                        |                                                  | 2 ABC |                                               |                                                                         |                                                                     |                            | 1 ABC на депо                      |
| 26.      | Летища:                                                                                                                                                          |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|          | а) хангари/Ф5.2                                                                                                                                                  | между два самолета                                          |                                                  | 2 ABC | 2                                             | 2 В                                                                     | 2 – тежък тип                                                       | 1 на хангар                | 1 ABC на хангар                    |
|          | б) местостоянки на самолети/Ф5.2                                                                                                                                 | на местостоянка                                             |                                                  | 1 ABC | 1                                             |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       | 1                          |                                    |
|          | в) съоръжения за заграждане на двигателите на самолетите/Ф5.1                                                                                                    | на всяко съоръжение                                         |                                                  | 1 ABC | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 27.      | Архиви/Ф5.2                                                                                                                                                      | 100 m <sup>2</sup>                                          |                                                  |       | 1                                             |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |

| № по ред                                  | Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ | Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства | Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове |       | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас | Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | Возим пожарогасител (бр.)  |                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                                           |                                                                                                     |                                                             | 6 kg                                             | 12 kg |                                               |                                                                         |                                                                     | с въглероден диоксид 30 kg | с прах 50 kg, за пожари от класове |
| 1                                         | 2                                                                                                   | 3                                                           | 4                                                | 5     | 6                                             | 7                                                                       | 8                                                                   | 9                          | 10                                 |
| 28.                                       | Фургони и офис-контейнери/Ф5.2                                                                      | на фургон (контейнер)                                       | 1 ABC                                            |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 29.                                       | Автоснабдителни станции/Ф5.3                                                                        |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
|                                           | а) за сградата                                                                                      | 50 m <sup>2</sup>                                           | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 В                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
|                                           | б) до 4 колонки                                                                                     |                                                             | 2 ВС                                             |       |                                               | 1 В                                                                     | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
|                                           | в) от 4 до 7 колонки                                                                                |                                                             | 3 ВС                                             |       |                                               | 1 В                                                                     | 2 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
|                                           | г) над 7 колонки                                                                                    |                                                             | 5 ВС                                             |       |                                               | 2 В                                                                     | 3 – тежък тип                                                       |                            | 1 ВС                               |
|                                           | д) за резервоара с газ                                                                              |                                                             | 1 ВС                                             | 2 ВС  |                                               |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |
| 30.                                       | Закрити складове за тревен фураж/Ф5.4                                                               | 600 m <sup>2</sup>                                          |                                                  |       |                                               | 2 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 31.                                       | Животновъдни сгради/Ф5.4                                                                            | на една сграда                                              | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 32.                                       | Птицевъдни сгради/Ф5.4                                                                              | също                                                        | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 33.                                       | Хранителни кухни за животни, фуражомелки и др. под./Ф5.4                                            | 400 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 2 А                                                                     | 1                                                                   |                            |                                    |
| 34.                                       | Доилни зали/Ф5.4                                                                                    | на зала                                                     | 2 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| 35.                                       | Навес за селскостопанска техника и материали/Ф5.4                                                   | 500 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            |       |                                               | 1 А                                                                     |                                                                     |                            |                                    |
| IV. ОТКРИТИ СКЛАДОВЕ/СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ |                                                                                                     |                                                             |                                                  |       |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 1.                                        | Складове за коноп, хартия и др./Ф5.2                                                                | 500 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 2 ABC |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 2.                                        | Складове за дървесни отпадъци/Ф5.2                                                                  | 600 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 2 ABC |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 3.                                        | Складове за дървен и пластмасов амбалаж/Ф5.2                                                        | 500 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 2 ABC |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 4.                                        | Складове за каменни въглища/Ф5.2                                                                    | 500 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 2 ABC |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 5.                                        | Складове за дървен материал/Ф5.2                                                                    | 500 m <sup>2</sup>                                          | 1 ABC                                            | 2 ABC |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 6.                                        | Складове за сено, слама и други видове фураж/Ф5.4                                                   | 600 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 2 ABC |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 7.                                        | Складове за горими материали в горима опаковка/Ф5.2                                                 | 500 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 2 ABC |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |

| № по ред | Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ          | Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства | Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове |       | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас | Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | Возим пожарогасител (бр.)  |                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                              |                                                             | 6 kg                                             | 12 kg |                                               |                                                                         |                                                                     | с въглероден диоксид 30 kg | с прах 50 kg, за пожари от класове |
| 1        | 2                                                                                                            | 3                                                           | 4                                                | 5     | 6                                             | 7                                                                       | 8                                                                   | 9                          | 10                                 |
| 8.       | Складове за негорими материали в горима опаковка/Ф5.2                                                        | 500 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 2 ABC |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 9.       | Складове за машини и съоръжения/Ф5.2                                                                         | 500 m <sup>2</sup>                                          |                                                  | 2 ABC |                                               |                                                                         |                                                                     |                            |                                    |
| 10.      | Складове с открити резервоари или бутилкови инсталации с вместимост над 1000 l, обслужващи котелни помещения |                                                             | 1 BC                                             | 2 BC  |                                               |                                                                         | 1 – тежък тип                                                       |                            |                                    |

**Забележки:**

1. За помещения с автоматична пожарогасителна инсталация не се изискват возими пожарогасители.  
2. При определяне на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари освен общата застроена площ се отчита и площта на отделните етажи, заети с различни производствени процеси.

3. Помещения, съоръжения, инсталации и обекти, които не са дадени в приложението, се приравняват към сходните на тях по пожарна опасност.

4. Продуктите за пожарогасене, с които се оборудват строежите, трябва да са с удостоверено съответствие съгласно изискванията на Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол (ДВ, бр. 62 от 2015 г.).

5. Класовете на пожарите са съгласно БДС EN 2 „Класификация на пожарите“.

6. Разрешава се за строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 със застроена етажна площ, по-малка от 100 m<sup>2</sup>, да се осигурява на всеки етаж по един прахов пожарогасител 6 kg за пожари от класове „А“, „В“ и „С“, а за едноетажни строежи от същите класове на функционална пожарна опасност със застроена площ, по-малка от 12 m<sup>2</sup> – един прахов пожарогасител 1 kg за пожари от класове „А“, „В“ и „С“ или по-голям, или един пожарогасител с въглероден диоксид 2 kg.

7. Допуска се замяната на един вид пожарогасител с друг, както следва:

а) пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg с прахов пожарогасител 3 kg (или повече) за пожари от класове „В“ и „С“ или „А“, „В“ и „С“;

б) пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l с прахов пожарогасител 12 kg за пожари от класове „А“, „В“ и „С“ (с изключение на пожарогасителите на водна основа за помещенията по т. II.36);

в) прахов пожарогасител 6 kg с прахов пожарогасител 12 kg за пожари от същите класове;

г) един пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l с два пожарогасителя на водна основа с вместимост по 6 l, предназначени за пожари от същите класове и разположени един до друг.

8. Ако е осигурен оперативен или оперативно-ремонтен персонал съгласно Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ, бр. 72 от 2004 г.), обслужващ сградите и съоръженията по т. I.58, букви „а“ и „б“ на непрекъснат сменен режим, се допуска изискващите се пожарогасители за тях да бъдат съхранявани при същия персонал, а когато няма непрекъснато дежурство на оперативен или оперативно-ремонтен персонал – изискващите се пожарогасители да бъдат включени към екипировката и техническото оборудване на оперативно-ремонтните бригади, обслужващи сградите/съоръженията.

9. За неотопляеми обекти и помещения изискващите се пожарогасители на водна основа се заменят с прахови пожарогасители 12 kg за пожари от класове „А“, „В“ и „С“.

**§ 312.** Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 3  
към чл. 4, ал. 1

Част „Пожарна безопасност“ на инвестиционния проект

Част „Пожарна безопасност“ на инвестиционния проект включва:

1. Обяснителна записка на фаза идеен проект, която съдържа:

1.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:

1.1.1. описание на функционалното предназначение на строежа, в т.ч. обемно-планировъчни и функционални показатели;

1.1.2. клас и подклас на функционална пожарна опасност, както и категория по пожарна опасност (когато е приложимо) на строежите и помещенията в тях; площ на сградата и на пожарните сектори; максимална височина на пребиваване на хора и височина съгласно чл. 24 от ЗУТ на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1;

1.1.3. степен на огнеустойчивост на строежа и огнеустойчивост на конструктивните му елементи – носимоспособност, непроницаемост, изолираща способност и други допълнителни критерии за определяне на огнеустойчивостта в зависимост от вида и предназначението на строежа;

1.1.4. пътища за противопожарни цели, площадки и стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, разстояния между сградите и съоръженията на територията на строежа и разстояния от тях до други сгради и съоръжения (в т.ч. до надземни и подземни инженерни проводни и др.);

1.1.5. класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни (стени, колони, тавани и подове) и външни повърхности;

1.1.6. осигурени условия за евакуация.

1.2. Активни мерки за пожарна безопасност:

1.2.1. необходимост от проектиране на пожарогасителни инсталации, пожароизвестителни системи, системи за гласово сигнализиране, вентилационни инсталации за предотвратяване на пожар (съгласно чл. 66), вентилационни системи за създаване на повишено налягане или подналягане, аварийни вентилационни инсталации и вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина в зависимост от вида и предназначението на строежа; външно и вътрешно водоснабдяване за пожарогасене; сухотръбция за вътрешно пожарогасене; аварийно евакуационно и аварийно работно осветление.

2. Графична част на фаза идеен проект, която съдържа:

2.1. графични материали (в т.ч. чертежи) с нанесени клас и подклас на функционална пожарна опасност, както и категория по пожарна опасност (когато е приложимо) на строежите и помещенията в тях; максимална височина на пребиваване на хора и височина съгласно чл. 24 от ЗУТ на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1;

2.2. графични материали с нанесени брандауери и разделяне на сградите на пожарни сектори (когато е приложимо);

2.3. графични материали с нанесени пътища за противопожарни цели (в т.ч. начинът, по който са спазени изискванията на чл. 27,

ал. 4 или 5) и площадки за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, разстояния между сградите и съоръженията на територията на строежа и разстояния от тях до други сгради и съоръжения (в т.ч. до надземни и подземни инженерни проводни и др.);

2.4. графични материали с параметри на евакуационните пътища и изходи.

3. Обяснителна записка на фаза технически и работен проект, която съдържа:

3.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:

3.1.1. проектни обемно-планировъчни и функционални показатели на строежа, в т.ч. стълбищни клетки (брой, разположение, изпълнение, осветеност), асансьорни шахти, отделяне на помещения на разпределителни електрически табла, складови и производствени помещения, помещения с различна функционална пожарна опасност, брой и размери на евакуационните изходи от сградата, размери на пътищата за евакуация, определяне на изчислителното време за евакуация (когато се изисква), отделяне на стълбищата в стълбищни клетки, осигуряване на пожарозащитни преддверия и др.;

3.1.2. клас и подклас на функционална пожарна опасност, както и категория по пожарна опасност (когато е приложимо) на строежите и помещенията в тях; площ на сградата и на пожарните сектори; максимална височина на пребиваване на хора и височина съгласно чл. 24 от ЗУТ на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1;

3.1.3. степен на огнеустойчивост на строежа и огнеустойчивост на конструктивните му елементи – проектни стойности на носимоспособността, непроницаемостта, изолиращата способност и на други допълнителни критерии за определяне на огнеустойчивостта на строежа в зависимост от вида и предназначението му, в т.ч. колони и рамки, външни и вътрешни носещи стени, вътрешни неносещи стени, стени на евакуационни коридори и фойета, междуетажни преградни конструкции, стени на стълбища, площадки и рамена на стълбища, покриви;

3.1.4. огнеустойчивост на обслужващи и вентилационни шахти, както и на стени на асансьорни шахти и шахти на стълбища;

3.1.5. огнеустойчивост на пожарозащитните прегради, както и на вратите, капаците, отваряемите прозорци и затварящите устройства за конвейери и релсови транспортни системи за защита на отвори в тях;

3.1.6. проектна огнеустойчивост и клас по реакция на огън на огнезащитаващите конструктивни елементи на сградата:

3.1.6.1. огнезащита на стоманени конструктивни елементи – начини на изпълнение на покритията в зависимост от вида на сечението на стоманените конструктивни елементи: отворени профили – I-профил;

Н-профил; U-профил; L-профил; Т-профил и др.; затворени профили – □ (правоъгълни, квадратни профили); О (кръгли профили) и др., факторът на масивност (коефициентът за масивност), технологията на нанасяне на огнезащитните състави, условията на излагане на въздействие, дебелината на грунда и финишното покритие (когато се изисква грунд и/или финишно покритие), дебелината на огнезащитния състав, броят нагривани страни на конструктивния елемент (съответно изпълнението на огнезащитата – четиристранно, тристранно и др.), минималният брой слоеве и др.;

3.1.6.2. повишаване на класа по реакция на огън и огнезащита на дървени конструктивни елементи – начини на изпълнение в зависимост от: технологията на нанасяне на покритията, разходната норма на огнезащитния състав, разходната норма на грунда и финишното покритие (когато се изисква грунд и/или финишно покритие), броя нагривани страни на конструктивния елемент (съответно изпълнението на огнезащитата – четиристранно, тристранно и др.), минималния брой слоеве и др.;

3.1.7. пътища за противопожарни цели, площадки и стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, разстояния между сградите и съоръженията на територията на строежа и разстояния от тях до други сгради и съоръжения (в т.ч. до надземни и подземни инженерни проводни и др.);

3.1.8. класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни (стени, колони, тавани и подове) и външни повърхности, за инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.) в зависимост от вида на сградата и предназначението на помещенията;

3.1.9. мерки за предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар в сградата;

3.1.10. мерки за пожарна безопасност при проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасадите на сгради;

3.1.11. мерки пожарна безопасност при проектиране на сгради с вентилируеми фасади;

3.1.12. мерки за предотвратяване на разпространението на горенето при пожар между пожарните сектори, разположени един над друг или един до друг;

3.1.13. мерки за пожарна безопасност при проектиране на отоплителни инсталации, общообменни вентилационни инсталации и смукателни вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти;

3.1.14. група опасност на помещенията, сградите, откритите съоръжения или части от тях по отношение на електрическите уредби и инсталации – места от първа група „Нормална пожарна опасност“, втора група „Повишена пожарна опасност“ и трета група „Експлозивна опасност“, определяне на класа на пожароопасните места, предвидена степен на защита на електрическите машини, съоръженията, осветителите и елементите на електрическите уредби и инсталации, определяне на зоните с експлозивна опасност, предвидена категория на защита и температурен клас на съоръженията, машините, апаратите и осветителите, попадащи в експлозивоопасните зони, начин на полагане на проводниците в експлозивоопасните зони.

3.2. Активни мерки за пожарна безопасност:

3.2.1. обемно-планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. вид на инсталацията, площи, които подлежат на защита с пожарогасителна инсталация, изчислителни стойности на оразмеряването на инсталацията, проектни водни количества, блокировки и др.;

3.2.2. обемно-планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителни системи и системи за звукова сигнализация в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. вид на системата, площи, които подлежат на защита с пожароизвестителна система и система за звукова сигнализация, местоположение на централата (устройството за управление и индикация), блокировки и др.;

3.2.3. обемно-планировъчни и функционални показатели за системи за гласово сигнализиране в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. площи, подлежащи на сигнализиране; захранване и задействане на системата и др.;

3.2.4. обемно-планировъчни и функционални показатели за вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. помещения и зони, подлежащи на димо- и топлоотвеждане, определяне на незадимяемата зона в помещенията, определяне на параметрите на димен участък и резервоар, кратност на въздухообмена на вентилационните системи за отвеждане на дим и топлина, размери и разположение на димни люкове и механични вентилатори, приточни отвори и места за подаване на чист въздух и др.;

3.2.5. обемно-планировъчни и функционални показатели за вентилационни инсталации за предотвратяване на пожар (съгласно чл. 66), вентилационни системи за създаване

на повишено налягане или подналягане и аварийни вентилационни инсталации – кратност на въздухообмена, начин на задействане, блокировки, осигуряване на приток на чист въздух и др.;

3.2.6. функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. местоположение и брой на пожарните хидранти, водопровод за пожарогасене, резервоар, водоизточник (обем), помпена станция, засмукване и възстановяване на водните количества, сградни водопроводни инсталации за пожарогасене, сухотръбни, инсталации за пожарогасене по време на изпълнението на строежа и др.;

3.2.7. функционални показатели за пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари, в т.ч. вид и брой на пожаротехническите средства за помещение, за етаж или за цялата сграда;

3.2.8. функционални показатели на аварийно евакуационно и аварийно работно осветление в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. минимална осветеност на пътищата за евакуация по основата линия на пода, места на разполагане на осветителните тела, захранване, минимална продължителност на работа и др.;

3.2.9. принципна схема на проектираните активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от пожароизвестителна система), начинът на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната им работа.

4. Графична част на фаза технически и работен проект, която съдържа:

4.1. графични материали (в т.ч. чертежи) с нанесени клас и подклас на функционална пожарна опасност, както и категория по

пожарна опасност (когато е приложимо) на строежите и помещенията в тях; максимална височина на пребиваване на хора и височина съгласно чл. 24 от ЗУТ на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1;

4.2. графични материали с нанесени брандмауери и разделяне на сградите на пожарни сектори (когато е приложимо);

4.3. графични материали с нанесени други пасивни мерки, спецификации на строителните продукти и защитата на конструктивните елементи, отнасящи се до безопасността при пожар, мерки за предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар в сградата, мерки за пожарна безопасност при проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасадите на сгради, мерки за пожарна безопасност при проектиране на сгради с вентилируеми фасади, мерки за предотвратяване на разпространението на горенето при пожар между пожарните сектори, разположени един над друг или един до друг, и др.;

4.4. графични материали с нанесени пътища за противопожарни цели (в т.ч. начинът, по който са спазени изискванията на чл. 27, ал. 4 или 5), площадки и стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, разстояния между сградите и съоръженията на територията на строежа и разстояния от тях до други сгради и съоръжения (в т.ч. до надземни и подземни инженерни проводни и др.);

4.5. графични материали с параметри на евакуационните пътища и изходи.

*Забележка.* Графичните материали за всяка от активните мерки за пожарна безопасност са елемент и се съдържат в отделните части на инвестиционния проект.“

§ 313. Приложение № 4 към чл. 10, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 4  
към чл. 10, ал. 1

Информация за класификацията по огнеустойчивост на строителните продукти

Съответните определения, изпитвания и критерии за експлоатационни показатели са описани или посочени в европейските стандарти за класификация на огнеустойчивостта, хармонизираните европейски стандарти за продукти, европейските стандарти за изпитване и съответните части от еврокодовете.

Ако за асиметрични елементи декларираният клас на елемента е валиден само от едната страна, класът трябва да бъде придружен от тази информация.

Означенията на критериите за огнеустойчивост са, както следва:

| Означение | Критерий за огнеустойчивост                    |
|-----------|------------------------------------------------|
| R         | Носимоспособност                               |
| E         | Непроницаемост                                 |
| I         | Изолираща способност                           |
| W         | Излъчване                                      |
| M         | Съпротивление при удар (механично въздействие) |
| C         | Самозатваряне (автоматично затваряне)          |

|       |                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C0-5  | Дълготрайност на самозатваряне:<br>Клас (C) Брой цикли<br>5 ≥ 200 000<br>4 ≥ 100 000<br>3 ≥ 50 000<br>2 ≥ 10 000<br>1 ≥ 500<br>0 ≥ 1 |
| S     | Пропускане на дим (в контекста на вентилационните системи)/Контрол на дима (в контекста на врати)                                    |
| P     | Непрекъснато подаване на енергия и/или на сигнали при стандартна крива време – температура                                           |
| PH    | Непрекъснато подаване на енергия и/или на сигнали при постоянна температура                                                          |
| G / O | Устойчивост на огън на сажди                                                                                                         |
| K     | Способност за защита срещу огън                                                                                                      |
| T     | Температурен клас, изразен в максимална температура на газа в °C (работна температура)                                               |
| D     | Устойчивост при постоянна температура                                                                                                |
| DH    | Устойчивост при стандартна крива време – температура                                                                                 |
| F     | Функционалност на вентилатори с механично задвижване за дим и топлина                                                                |
| B     | Функционалност на вентилатори на естествена тяга за дим и топлина                                                                    |

*Забележка.* Класовете на експлоатационните показатели са изразени в минути (min), освен ако не е посочено друго.

Класификации:

1. Носещи елементи без огнеизолираща (преградна) функция

|               |                                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за: | стени, подове, повдигнати подове, покриви, греди, колони, балкони, пешеходни мостове, стълбища                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и    | БДС EN 13501-2, БДС EN 1365-1,2,3,4,5,6, БДС EN 1366-6, БДС EN 1992-1-2, БДС EN 1993-1-2, БДС EN 1994-1-2, БДС EN 1995-1-2, БДС EN 1996-1-2, БДС EN 1999-1-2 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| R             | 15                                                                                                                                                           | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |

## 2. Носещи елементи с огнеизолираща (преградна) функция

|               |                                                                                                                                     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за: | стени                                                                                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и    | БДС EN 13501-2, БДС EN 1365-1, БДС EN 1992-1-2, БДС EN 1993-1-2, БДС EN 1994-1-2, БДС EN 1995-1-2, БДС EN 1996-1-2, БДС EN 1999-1-2 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация: |                                                                                                                                     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| RE            | 15                                                                                                                                  | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| REI           | 15                                                                                                                                  | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| REI-M         | 15                                                                                                                                  | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| REW           | 15                                                                                                                                  | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за: | подове и покриви, покривни прозорци, оберлихти и капаци                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и    | БДС EN 13501-2, БДС EN 1365-2, БДС EN 1992-1-2, БДС EN 1993-1-2, БДС EN 1994-1-2, БДС EN 1995-1-2, БДС EN 1999-1-2                                                                                                                                                                       |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация: |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| RE            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| REI           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| C             | Класификацията се използва, където е монтирано самозатварящо устройство и елементът или продуктът не е бил затварян ръчно за целите на изпитването.<br>Класификация C може да се допълва с цифрите от 0 до 5 в зависимост от броя на циклите на самозатваряне, получени при изпитването. |    |    |    |    |    |     |     |     |     |

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Отнася се за: | повдигнати подове             |
| Стандарт/и    | БДС EN 13501-2, БДС EN 1366-6 |
| Класификация: |                               |

[illegible]

|               |                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отнася се за: | тавани без собствена огнеустойчивост                                                                                |
| Стандарт/и    | БДС EN 13501-2, БДС EN 13381-1                                                                                      |
| Класификация: | използвани са същите термини както за защитаваания носещ елемент.                                                   |
| Забележки:    | Ако отговаря и на изискванията по отношение на „полуестествения пожар“, към класификацията се добавя символът „sp“. |

|               |                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отнася се за: | огнезащитни покрития (реактивни), обшивки (плочи и подложки), мазилки (спрейове), облицовки и прегради                                         |
| Стандарт/и    | БДС EN 13501-2, БДС EN 13381-2 до 8                                                                                                            |
| Класификация: | използвани са същите термини както за защитаваания носещ елемент.                                                                              |
| Забележки:    | За огнезащитни покрития, отговарящи на критерия по отношение на кривата на „бавно нагряване“, към класификацията се добавя символът „IncSlow“. |

|               |                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за: | прегради (вкл. прегради, включващи неизолирани части) и неотваряеми остъклявания                                                                                                                          |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и    | БДС EN 13501-2, БДС EN 1364-1, БДС EN 1992-1-2, БДС EN 1993-1-2, БДС EN 1994-1-2, БДС EN 1995-1-2, БДС EN 1996-1-2, БДС EN 1999-1-2                                                                       |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация: |                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| E             | 15                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI            | 15                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI-M          | 15                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EW            | 15                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Отнася се за: | ненатоварени покриви                                                                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация: |                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| E             | 15                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI            | 15                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EW            | 15                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Отнася се за: | прегради за защита на кухни                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация: |                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| E             | 15                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI            | 15                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки:    | Класификацията се допълва с отделен показател, ако преградите за защита на кухни удовлетворяват изпитването за внезапно излагане на въздействие.                                                          |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Отнася се за: | тавани със собствена огнеустойчивост                                                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и    | БДС EN 13501-2, БДС EN 1364-2                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация: |                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| EI            | 15                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки:    | Класификацията се допълва с „(a → b)“, „(b → a)“ или „(a ↔ b)“, за да се посочи дали елементът е изпитван и отговаря само на изискванията само отгоре или отдолу, или и на двете изисквания едновременно. |    |    |    |    |    |     |     |     |     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за: | уплътнения на линейни фуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и    | БДС EN 13501-2, БДС EN 1366-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| E             | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки:    | <p>Класификацията се допълва със следните символи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Н“ – хоризонтална носеща конструкция, или „V“ – вертикална носеща конструкция – вертикална фуга, или „Т“ – вертикална носеща конструкция – хоризонтална фуга;</li> <li>– „М“ – фабрично произведени, или „F“ – изработени на място, или „В“ – и двете;</li> <li>– „X“ – без движение, или „Mxxx“ – предизвикано движение [%], в допълнение индекс за посока на движението „lat“ – странично, „shear“ – срязване;</li> <li>– „W w1 to w2“ – показващо диапазона на широчината на фугата [mm] (w1 е по-малката широчина, а w2 е по-голямата).</li> </ul> |    |    |    |    |    |     |     |     |     |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за:                       | пожарозащитни комплекти врати, отваряеми прозорци (в стени и покриви), отваряеми оберлихти и капаци (включително такива, които включват остъкляване, затварящи устройства и друг вид строителен обков)                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и                          | БДС EN 13501-2, БДС EN 1634-1, БДС EN 1634-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| E                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EW                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| S <sub>200</sub>                    | в зависимост от изпълнените условия за провеждане на изпитванията                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| S <sub>a3</sub> или S <sub>a4</sub> | в зависимост от изпълнените условия за провеждане на изпитванията                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| C                                   | Класификацията C може да се използва, където е монтирано самозатварящо устройство и елементът или продуктът не е бил затварян ръчно за целите на изпитването. Класификация C може да се допълва с цифрите от 0 до 5 в зависимост от броя на циклите на самозатваряне, получени при изпитването.                                                                                                                           |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Забележки:                          | Класификацията EI се допълва с цифрата „1“ или „2“, за да се посочи коя дефиниция за изолация е използвана.<br>В случай че класификацията не обхваща двустранно изпитване на огън, това трябва да бъде ясно посочено.<br>Таблицата не се отнася за продукти за вентилация на дим.<br>Възможна е допълнителна класификация за контрол на дима на големи промишлени врати до граница на пропускане от 50 m <sup>3</sup> /h. |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Отнася се за:                       | затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и                          | БДС EN 13501-2, БДС EN 1366-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| E                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EW                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| C                                   | Класификацията C може да се използва, където е монтирано самозатварящо устройство и елементът или продуктът не е бил затварян ръчно за целите на изпитването. Класификация C може да се допълва с цифрите от 0 до 5 в зависимост от броя на циклите на самозатваряне, получени при изпитването.                                                                                                                           |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Забележки:                          | Класификацията EI се допълва с цифрата „1“ или „2“, за да се отбележи коя дефиниция за изолация е използвана. Класификацията EI се въвежда за тези случаи, при които опитният образец е тръба или канал без оценка на затварянето за конвейерната система. Устойчивата експлоатационна способност на всяко устройство за разчистване се обозначава с буквата „Г“.                                                         |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Отнася се за:                       | решетки за преминаване на въздух                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и                          | БДС EN 13501-2, БДС EN 1364-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| E                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EW                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки:                          | Към класификацията се добавя символът „resist flame“, ако в отворено състояние отговаря на критерия за цялостност.<br>Към класификацията се добавя символът „IncSlow“, ако отговаря на критерия на кривата „тлеене“.                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Отнася се за:                       | обслужващи канали и шахти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и                          | БДС EN 13501-2, БДС EN 1366-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| E                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Забележки: | Класификацията се допълва с „(i → o)“, „(o → i)“ или „(i ↔ o)“, за да се посочи дали елементът е изпитан и отговаря само на изискванията отвътре или отвън, или и на двете изисквания едновременно. Освен това с добавяне на символите „ve“ и/или „ho“ се посочва дали каналите и шахтите са подходящи за вертикално и/или за хоризонтално ползване. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за:                | комини                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Стандарт/и                   | БДС EN 13501-2, БДС EN 13216-1, БДС EN 1366-13                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Класификация:                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              | G + разстояние в mm (например G 50) или O + разстояние в mm (например O 50)                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| E                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15  | 20  | 30  | 45  | 60  | 90  | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15  | 20  | 30  | 45  | 60  | 90  | 120 | 180 | 240 | 360 |
| T (работна температура в °C) | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 |
| Забележки:                   | <p>Не се изисква разстояние за вградени продукти.</p> <p>Класификацията определя начина на изпитване на елемента и се отнася за пожар отвън „(o → i)“ или и от двете страни „(i ↔ o)“.</p> <p>„ve“ и/или „ho“ показват, че продуктът е предназначен за вертикална и/или хоризонтална употреба.</p> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|                |                                                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за:  | стенни и таванни обшивки                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и     | БДС EN 13501-2, БДС EN 14135                                                                                                                                            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация:  |                                                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| K <sub>1</sub> | 10                                                                                                                                                                      | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| K <sub>2</sub> | 10                                                                                                                                                                      | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки:     | С добавянето на цифрата „1“ или „2“ се посочва кои субстрати (долни пластове), критерии за поведение при пожар и правила за разширяване са използвани в класификацията. |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |

5. Продукти за употреба във вентилационни системи (с изключение на смукателна вентилация за дим и топлина)

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за: | огнеустойчиви въздухопроводи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и    | БДС EN 13501-3, БДС EN 1366-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| E             | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| S             | 10 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h) максимална скорост на пропускане по отношение на повърхността на въздухопровода по време на изпитването на огън.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Забележки:    | <p>Освен че трябва да отговарят на изискванията за непроницаемост (E), въздухопроводът трябва да постигне 15 m<sup>3</sup>/(m<sup>2</sup>h) максимална скорост на пропускане по отношение на повърхността на въздухопровода по време на изпитването на огън.</p> <p>Класификацията определя начина на изпитване на елемента и се отнася за пожар отвътре „(i → o)“ или отвън „(o → i)“, или и от двете страни „(i ↔ o)“.</p> <p>„ve“ и/или „ho“ показват, че продуктът е предназначен за вертикална и/или хоризонтална употреба.</p> <p>Класификацията трябва да посочва разликата в налягането, използвана при изпитването.</p> |    |    |    |    |    |     |     |     |     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за: | пожарни клапи                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и    | БДС EN 13501-3, БДС EN 1366-2                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация: |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| EI            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| E             | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| S             | 200 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ на напречното сечение на въздухопровода:<br>а) най-малкият размер при околна температура;<br>б) най-големият размер при околна температура и по време на изпитването за огън. |    |    |    |    |    |     |     |     |     |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Забележки:</b> | <p>Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (Е), клапата трябва:</p> <p>а) да бъде изпитана двустранно, и</p> <p>б) да постигне 360 m<sup>3</sup>/(m<sup>2</sup>h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ на напречното сечение на въздухопровода по време на изпитването на огън.</p> <p>„ve“ и/или „ho“ показват, че продуктът е предназначен за вертикална (например монтиран на стена) и/или хоризонтална (например монтиран подово) употреба.</p> <p>„Н“ показва, че клапата удовлетворява непроницаемост (Е) или непроницаемост и изолационна способност (EI) за класифицираното време с хоризонтална ос на геометрията.</p> <p>„V“ показва, че клапата удовлетворява непроницаемост (Е) или непроницаемост и изолационна способност (EI) за класифицираното време с вертикална ос на геометрията.</p> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Продукти, употребявани в електрически, силово управляващи и комуникационни сградни инсталации

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за: | пожарозащитни системи за кабелни системи и свързани с тях компоненти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и    | БДС EN 13501-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| P             | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки:    | <p>Класификацията трябва да включва:</p> <p>Вида на кабелите, които може да бъдат инсталирани в пожарозащитните системи, т.е. всеки стандартен кабел или само специфични кабели; и кабелните конфигурации, които може да бъдат защитени и тяхното работно напрежение, т.е.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– или за всички видове силови кабели (номинално напрежение 300/500 V) за работно напрежение до 230/400 V (трифазен променлив ток);</li> <li>– или за всички видове силови кабели (номинално напрежение 450/750 V до 0,6/1 kV) за работно напрежение до 400/690 V (трифазен променлив ток);</li> <li>– или за всички видове сигнални/управляващи кабели (номинално напрежение до 170 V) за работно напрежение до 110 V;</li> <li>– или за всяка възможна комбинация от горепосочените.</li> </ul> |    |    |    |    |    |     |     |     |     |

|                 |                                                                                                              |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за:   | незащитени електрически, силово управляващи и комуникационни кабели със собствена огнеустойчивост            |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация:   |                                                                                                              |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| P <sub>ca</sub> | 15                                                                                                           | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки:      | За силови и управляващи кабели трябва да бъде посочено за кои номинални напрежения се отнася класификацията. |    |    |    |    |    |     |     |     |     |

|                  |                                                                                                                                                                  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за:    | незащитени малки електрически, силово управляващи и комуникационни кабели със собствена огнеустойчивост (с диаметър < 20 mm и с размери на проводника ≤ 2,5 mm²) |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и       | БДС EN 13501-3, БДС EN 50200                                                                                                                                     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация:    |                                                                                                                                                                  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| РН <sub>са</sub> | 15                                                                                                                                                               | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки:       | За силови и управляващи кабели трябва да бъде посочено за кои номинални напрежения се отнася класификацията.                                                     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |

## 7. Продукти за употреба в системи за управление на дим и топлина

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за: | едносекторни димоотводи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и    | БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1,2, БДС EN 1366-9, БДС EN 12101-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| E600          | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| S             | 5 m³/(m²h) максимална скорост на изтичане по отношение на повърхността на димоотвода при околна температура и 5 m³/(m²h) максимална скорост на пропускане по отношение на повърхността на димоотвода по време на изпитването на огън.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Забележки:    | <p>Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (E), димоотводът трябва да постигне 10 m³/(m²h) максимална скорост на пропускане по отношение на повърхността на димоотвода по време на изпитване на огън.</p> <p>Класификацията се допълва от символа „single“, означаващ годност за приложение само при единичен пожарен сектор.</p> <p>Освен това с добавяне на символа „ve“ и/или „ho“ се посочва дали продуктът е подходящ за вертикално и/или за хоризонтално приложение вътре в сектора.</p> <p>С „500“, „1000“, „1500“ се показва, че продуктът е подходящ за използване до тези стойности на подналягане, измерени в Pa при околна температура.</p> |    |    |    |    |    |     |     |     |     |

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Отнася се за: | многосекторни огнеустойчиви димоотводи                         |
| Стандарт/и    | БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1,2, БДС EN 1366-8, БДС EN 12101-7 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Класификация: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| E             | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| S             | 5 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h) максимална скорост на изтичане по отношение на повърхността на димоотвода при околна температура и 5 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h) максимална скорост на пропускане по отношение повърхността на димоотвода по време на изпитването на огън.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Забележки:    | <p>Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (E), димоотводът трябва да постигне 10 m<sup>3</sup>/(m<sup>2</sup>h) максимална скорост на пропускане по отношение на повърхността на димоотвода по време на изпитване на огън.</p> <p>Класификацията се допълва от символа „multi“, означаващ годност за приложение при няколко пожарни сектора.</p> <p>Освен това с добавяне на символа „ve“ и/или „ho“ се посочва дали продуктът е подходящ за вертикално и/или за хоризонтално приложение.</p> <p>С „500“, „1000“, „1500“ се показва, че продуктът е подходящ за използване до тези стойности на подналягане, измерени в Pa при околна температура.</p> |    |    |    |    |    |     |     |     |     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за:    | едносекторни клапи за управление на дима                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и       | БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1, БДС EN 1366-10, БДС EN 12101-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| E <sub>600</sub> | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| S                | 200 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ на напречното сечение на димоотвода:<br>а) най-малкият размер при околна температура;<br>б) най-големият размер при околна температура и по време на изпитването за огън.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Забележки:       | <p>Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (E), едносекторната клапа за управление на дима трябва:</p> <p>а) да бъде изпитана двустранно;</p> <p>б) да премине изпитване за поддръжка на отварянето, и</p> <p>в) да постигне 360 m<sup>3</sup>/(m<sup>2</sup>h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ на напречното сечение на димоотвода по време на изпитването на огън:</p> <p>1. най-малкият размер при околна температура;</p> <p>2. най-големият размер при околна температура и по време на изпитването на огън.</p> <p>Класификацията се допълва от символа „single“, означаващ годност за употреба само при единичен пожарен сектор.</p> <p>Със символите „ved“, „vew“, „vedw“ и/или „hod“, „how“, „hodw“ се отбелязва, че клапите са подходящи за вертикална и/или за хоризонтална употреба заедно с монтиране в димоотвод или в стена/под, или в двете съответно.</p> <p>„Н“ показва, че едносекторна клапа за управление на дима може да задоволи непроницаемост (E) за класифицирания период/време с хоризонтална ос на геометрията.</p> <p>„V“ показва, че едносекторна клапа за управление на дима може да задоволи непроницаемост (E) за класифицирания период/време с вертикална ос на геометрията.</p> <p>С „500“, „1000“, „1500“ се показва, че продуктът е подходящ за употреба до тези стойности на подналягане, измерени в Pa при околна температура.</p> <p>С добавяне на „AA“ се показва употреба с устройства, които осигуряват автоматично активиране, а „MA“ показва употреба с устройства, които изискват ръчна намеса или осигуряват автоматично активиране.</p> <p>С добавяне на „C<sub>300</sub>“, „C<sub>10000</sub>“, „C<sub>MOD</sub>“ или „C<sub>300</sub>(N)“, „C<sub>10000</sub>(N)“, „C<sub>MOD</sub>(N)“ се показва, че продуктът е подходящ за употреба само в системи за управление на дим, напълно контролирани системи за управление на дима и системи за управление на дима в екологични системи или са модулиращи клапи за управление на дима, които са за употреба във всяка система, която има управление или променлива позиция, изпитана съответно под натоварване или без натоварване (N).</p> <p>С добавяне на „NOT 400/30“ (висока температура при работа) се посочва, че едносекторната клапа за управление на дима може да бъде отворена или затворена в границите на 30 min при температура, по-ниска от 400 °C.</p> |    |    |    |    |    |     |     |     |     |

|               |                                                                     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за: | многосекторни огнеустойчиви клапи за управление на дима             |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и    | БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1,2, БДС EN 1366-2,8,10, БДС EN 12101-8 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация: |                                                                     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| E             | 15                                                                  | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI            | 15                                                                  | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S          | 200 m³/(m²h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ на напречното сечение на дымоотвода:<br>а) най-малкият размер при околна температура;<br>б) най-големият размер при околна температура и по време на изпитването за огън.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Забележки: | Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (Е) и непроницаемост и изолираща способност (EI), многосекторната клапа за управление на дима трябва:<br>а) да бъде изпитана двустранно;<br>б) да премине изпитване за поддръжка на отварянето, и<br>в) да постигне 360 m³/(m²h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ на напречното сечение на дымоотвода по време на изпитването на огън:<br>1. най-малкият размер при околна температура;<br>2. най-големият размер при околна температура и по време на изпитването на огън.<br>Класификацията се допълва от символа „multi“, означаващ годност за употреба при няколко пожарни сектора.<br>Със символите „ved“, „vew“, „vedw“ и/или „hod“, „how“, „hodw“ се отбелязва, че клапите са подходящи за вертикална и/или за хоризонтална употреба заедно с монтиране в дымоотвод или в стена/под, или в двете съответно.<br>„Н“ показва, че многосекторна клапа за управление на дима може да задоволи непроницаемост (Е) или непроницаемост и изолираща способност (EI) за класифицирания период/време с хоризонтална ос на геометрията.<br>„V“ показва, че многосекторна клапа за управление на дима може да задоволи непроницаемост (Е) или непроницаемост и изолираща способност (EI) за класифицирания период/време с вертикална ос на геометрията.<br>С „500“, „1000“, „1500“ се показва, че продуктът е подходящ за употреба до тези стойности на подналягане, измерени в Ра при околна температура.<br>С добавяне на „АА“ се показва употреба с устройства, които осигуряват автоматично активиране, а „МА“ показва употреба с устройства, които изискват ръчна намеса или осигуряват автоматично активиране.<br>С добавяне на „C <sub>300</sub> “, „C <sub>1000</sub> “, „C <sub>MOD</sub> “ или „C <sub>300</sub> (N)“, „C <sub>1000</sub> (N)“, „C <sub>MOD</sub> (N)“ се показва, че продуктът е подходящ за употреба само в системи за управление на дим, напълно контролирани системи за управление на дима и системи за управление на дима в екологични системи или са модулиращи клапи за управление на дима, които са за употреба във всяка система, която има управление или променлива позиция, изпитана съответно под натоварване или без натоварване (N).<br>С добавяне на „НОТ 400/30“ (висока температура при работа) се посочва, че многосекторната клапа за управление на дима може да бъде отворена или затворена в границите на 30 min при температура, по-ниска от 400 °С. |

|                  |                                                 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|------------------|-------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за:    | димни прегради                                  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и       | БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1,2, БДС EN 12101-1 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация:    |                                                 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| D <sub>600</sub> | 15                                              | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| DN               | 15                                              | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |

|                  |                                                                                                   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за:    | вентилатори с механично задвижване за управление на дим и топлина, включително връзки (конектори) |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и       | БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1, БДС EN 12101-3, БДС ISO 834-1                                      |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация:    |                                                                                                   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| F <sub>200</sub> | 15                                                                                                | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| F <sub>300</sub> | 15                                                                                                | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| F <sub>400</sub> | 15                                                                                                | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| F <sub>600</sub> | 15                                                                                                | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| F <sub>842</sub> | 15                                                                                                | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |

|                  |                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Отнася се за:    | вентилатори на естествена тяга за управление на дим и топлина |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Стандарт/и       | БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1, БДС EN 12101-2                 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Класификация:    |                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
| B <sub>300</sub> | 15                                                            | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| B <sub>600</sub> | 15                                                            | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| B <sub>ө</sub>   | 15                                                            | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |

|            |                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Забележка: | С „Ө“ се означават условията на въздействие (температурата), по-високи от 300 °С. Тези продукти са предназначени да се отворят в случай на пожар и нямат класификация по непроницаемост (Е). |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Забележка. Позоваването на стандарти в настоящото приложение не е изчерпателно и същото е извършено с цел подпомагане на ползвателите на наредбата.“

§ 314. В приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:  
1. Антетката се изменя така:

| № по ред | Вид на конструкцията и елемента | Дебелина (най-малко сечение), mm | Огнеустойчивост R, E, I |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                               | 3                                | 4                       |

2. Текстът на номер по ред 2.2, буква „а“ се изменя така:

|      |                                                        |   |     |
|------|--------------------------------------------------------|---|-----|
| 2.2. | а) не повече от 75 % и с нормативно сечение 200/200 mm | - | 120 |
|------|--------------------------------------------------------|---|-----|

3. В номер по ред 4, колона 2 думите „силикатни, обикновени и кухи печени“ се заменят с „плътни керамични или силикатни“.

4. Създава се номер по ред 5:

|    |                                                               |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 5. | Зидани измазани шахти от плътни керамични или силикатни тухли | 120 | 120 |
|----|---------------------------------------------------------------|-----|-----|

§ 315. Приложение № 6 към чл. 14, ал. 8 се изменя така:

„Приложение № 6  
към чл. 14, ал. 8

Строителни продукти и елементи, за които не се изисква изпитване за определяне на класовете по отношение на реакцията им на огън

Таблица 1

Продукти от клас по реакция на огън А1

| № по ред | Строителен продукт                                                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                       |
| 1.       | Керамзит                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                       |
| 2.       | Експандиран перлит                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                       |
| 3.       | Експандиран вермикулит                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                       |
| 4.       | Минерална вата                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                       |
| 5.       | Пеностъкло                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                       |
| 6.       | Бетон                                                                                                                   | Готови смеси, сглобяеми армирани и предварително напрегнати продукти                                                                                                                                    |
| 7.       | Бетон с добавъчни продукти (плътни и леки минерални добавъчни продукти, без топлоизолация) в т.ч. за сглобяеми елементи | Може да съдържа примеси и добавки (PFA), оцветители и други продукти.                                                                                                                                   |
| 8.       | Автоклавни газобетонни елементи                                                                                         | Елементи, произведени от хидравлични свързващи вещества, като цимент и/или вар, комбинирани с фини продукти (силициеви материали, доменна шлака), продукти, образуващи шупли, в т.ч. сглобяеми елементи |
| 9.       | Фиброцимент                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                       |
| 10.      | Цимент                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                       |
| 11.      | Вар                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                       |

| № по ред | Строителен продукт                        | Описание                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.      | Доменна шлака/пулверизирана летлива пепел | -                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13.      | Минерални добавъчни продукти              | -                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.      | Желязо, стомана, неръждаема стомана       | В нераздробен вид                                                                                                                                                                                                                           |
| 15.      | Мед и медни сплави                        | В нераздробен вид                                                                                                                                                                                                                           |
| 16.      | Цинк и цинкови сплави                     | В нераздробен вид                                                                                                                                                                                                                           |
| 17.      | Алуминий и алуминиеви сплави              | В нераздробен вид                                                                                                                                                                                                                           |
| 18.      | Олово                                     | В нераздробен вид                                                                                                                                                                                                                           |
| 19.      | Гипс и гипсови мазилки                    | Може да съдържа добавки (забавители, пълнители, влакна, оцветители, гасена вар, вещества, задържащи въздух и вода, пластификатори), плътни добавъчни вещества (естествен или натрошен пясък), леки добавъчни вещества (перлит, вермикулит). |
| 20.      | Разтвор с неорганични свързващи вещества  | Разтвор за хастар/мазилка и разтвори за подова изравнителна замазка на база едно или повече неорганични свързващи вещества, като цимент, вар, цимент за зидария и гипс                                                                      |
| 21.      | Елементи от глина                         | Елементи от глина или други глинени продукти, със или без пясък, гориво или други добавки, в т.ч. тухли, плочки, павета и елементи от огнеупорна глина (например за облицовка на комини)                                                    |
| 22.      | Калциево-силикатни елементи               | Елементи, произведени въз основа на смес на вар и естествени силициеви продукти – пясък, силициев чакъл или камъни, или смес от тези продукти. Може да съдържат оцветители.                                                                 |
| 23.      | Продукти от естествен камък и шисти       | Обработен или необработен елемент, произведен от естествен камък (магмени, седиментни или метаморфозни скали) или шисти                                                                                                                     |
| 24.      | Гипсови елементи                          | Блокчета и други елементи от калциев сулфат и вода, които могат да съдържат влакна, пълнители, добавъчни продукти и други добавки и да са оцветени с пигменти.                                                                              |
| 25.      | Мозайка                                   | Готови бетонни мозаечни плочки и подови настилки, които се оформят на работната площадка                                                                                                                                                    |
| 26.      | Стъкло                                    | Топлинно уякчено, химически устойчиво, многослойно и армирано стъкло                                                                                                                                                                        |
| 27.      | Стъклокерамика                            | Стъклокерамика в кристална и остатъчна фаза на стъклото                                                                                                                                                                                     |
| 28.      | Керамика                                  | Продукти от пресован прах и екструдирани продукти (емайлени или неемайлени)                                                                                                                                                                 |

*Забележки:*

1. Строителните продукти се класифицират от клас А1, когато са:

а) произведени само от един или повече продукти по табл. 1 и нито един от тях не съдържа хомогенно разпределен органичен продукт, превишаващ с 1 % теглото или обема на строителния продукт (определяща е по-ниската стойност);

б) произведени от някои от продуктите по табл. 1 с покрития от неорганичен слой.

2. В случаите, когато продуктите са изработени чрез залепване на един или повече продукти по табл. 1, те се определят като продукти с клас по реакция на огън А1, при условие че количеството лепило е по-малко от 0,1 % от теглото или обема на продукта (определяща е по-ниската стойност).

3. Това приложение не се отнася за панелни (изолационни) продукти с един или повече органични слоеве, както и за продукти, съдържащи органични компоненти, които не са хомогенно разпределени (с изключение на случаите, в които се използва лепило).

Таблица 2

Стоманени плоскости с покритие от полиестер, използвани като единствена облицовка (без изолационна подложка) от клас по реакция на огън A1

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Номинална дебелина „t“ на стоманена плоскост с метално покритие (mm) | Профил                               | Клас по реакция на огън |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Стоманена плоскост с метално покритие, профилирана или плоска, с номинална дебелина t (mm), с изложена на огън повърхност, върху която е нанесено покритие от полиестер с максимална номинална дебелина 25 µm, съгласно съответната част от БДС EN 14782 и БДС EN 10169, ако масата на покритието не надвишава 70 g/m <sup>2</sup> и ОТП не е повече от 1,0 MJ/m <sup>2</sup> . Неизложената на огън повърхност на стоманената плоскост може да има органично покритие, при условие че дебелината му не е повече от 15 µm и ОТП не надвишава 0,7 MJ/m <sup>2</sup> . | $0,40 \leq t \leq 1,50$                                              | Плосък или профилиран <sup>(1)</sup> | A1                      |

Използвано съкращение: ОТП = общ топлинен потенциал.

<sup>(1)</sup> Лицето на профилираната (гофрираната) повърхнина не може да надвишава повече от два пъти цялата (покривна) повърхнина на продукта.

Таблица 3

Влакнестите гипсови отливки, подсилени с влакна от сизал или юта от клас по реакция на огън A1

| Продукт                     | Данни за продукта                                                                                                                                                                           | Минимална плътност (kg/m <sup>3</sup> ) | Клас по реакция на огън |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Влакнестите гипсови отливки | Продукт в съответствие с БДС EN 13815, съставен от гипсови отливки, смесени с вода и подсилени с равномерно разпръснати влакна от сизал или юта, които не надвишават 2,5 тегловни процента. | 1000                                    | A1                      |

Таблица 4

Изсъхващи на въздух фугиращи смеси от клас по реакция на огън A2

| Продукт <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Подробно описание на продукта за съединяваща система                                                                              | Максимално съдържание на органични вещества (% от теглото) | Клас по реакция на огън |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Фугиращи смеси за гипсови плочи, които се използват с хартиена съединяваща лента. Готова за употреба паста или прах за смесване с вода върху всякаква основа с клас най-малко A2-s1, d0 с дебелина най-малко 6 mm и плътност най-малко 700 kg/m <sup>3</sup> (с изключение на подови настилки) | Изсъхващи на въздух фугиращи смеси от типове 1A, 2A и 3A и хартиена съединяваща лента <sup>(2)</sup> според стандарт БДС EN 13963 | 7,0                                                        | A2-s1, d0               |

<sup>(1)</sup> Плътност във влажно състояние на съединяващата съставка най-малко 1,1 kg/l (1100 kg/m<sup>3</sup>).

<sup>(2)</sup> Максимална широчина на хартиената съединяваща лента: 55 mm; максимална маса на хартиената съединяваща лента на единица площ: 135 g/m<sup>2</sup>.

Таблица 5

Гипсокартонени плочи от класове по реакция на огън А2 и В

| Гипсокартонена плоча                                              | Номинална дебелина на плочата (mm) | Гипсова сърцевина             |                         | Грамаж на хартията <sup>(1)</sup> (g/m <sup>2</sup> ) | Субстрат                                                                                                                                                                                                                | Клас по реакция на огън (изключват се подовите покрития) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                    | Плътност (kg/m <sup>3</sup> ) | Клас на реакция на огън |                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| Съответстващи на БДС EN 520 (с изключение на перфорираните плочи) | ≥ 6,5 < 9,5                        | ≥ 800                         | A1                      | ≤ 220                                                 | Всяко изделие на дървена основа с плътност ≥ 400 kg/m <sup>3</sup> или всяко изделие с изискване за клас минимум A2-s1, d0                                                                                              | A2-s1, d0                                                |
|                                                                   |                                    |                               |                         | > 220 ≤ 320                                           |                                                                                                                                                                                                                         | B-s1, d0                                                 |
|                                                                   | ≥ 9,5                              | ≥ 600                         |                         | ≤ 220                                                 | Всяко изделие на дървена основа с плътност ≥ 400 kg/m <sup>3</sup> или всяко изделие с изискване за клас минимум A2-s1, d0 или всеки изолационен материал с изискване за клас E-d2, монтира се в съответствие с метод 1 | A2-s1, d0                                                |
|                                                                   |                                    |                               |                         | > 220 ≤ 320                                           |                                                                                                                                                                                                                         | B-s1, d0                                                 |

<sup>(1)</sup> Определя се в съответствие с БДС EN ISO 536 с не повече от 5 % съдържание на органични добавки.

#### Монтаж и фиксиране

Гипсокартонените плочи (оттук нататък наричани „гипсовите плочи“) се монтират и фиксират, като се използва един от следните три метода:

Метод 1 – Механично фиксиране към поддържаща основа

Гипсовите плочи или (при многопластовите системи) поне най-външният пласт на плочките се фиксират механично към метална основа (изработена от части, дадени по-подробно в БДС EN 14195) или към дървена основа (в съответствие с БДС EN 336 и БДС EN 1995-1-1).

В случаите, в които основата е снабдена с поддържащи подложки само в една посока, максималното разстояние между поддържащите подложки не може да превишава размера, равен на 50 пъти дебелината на гипсовите плочи.

В случаите, в които основата е снабдена с поддържащи подложки в две посоки, максималното разстояние между поддържащите подложки във всяка посока не може да превишава размера, равен на 100 пъти дебелината на гипсовите плочи.

Механичните фиксиращи елементи са винтове, скоби или пирони, които се закрепват, като преминават напречно на гипсовите плочи и се вкарват в основата в центрове, които не превишават 300 mm, измерени по дължината на всяка от поддържащите подложки.

Зад гипсовите плочи може да се остави или въздух, или изолиращ материал. За основа може да се използва някой от следните елементи:

а) всяко изделие на дървена основа с плътност ≥ 400 kg/m<sup>3</sup> или всяко изделие с изисквания за клас минимум А2-s1, d0 при гипсовите плочи с номинална дебелина ≥ 6,5 mm и < 9,5 mm и ≥ 800 kg/m<sup>3</sup> плътност на сърцевината, или

б) всяко изделие на дървена основа с плътност ≥ 400 kg/m<sup>3</sup> или всяко изделие с изисквания за клас минимум А2-s1, d0 при гипсовите плочи с номинална дебелина ≥ 9,5 mm и ≥ 600 kg/m<sup>3</sup> плътност на сърцевината, или

в) всеки изолационен материал с изискване за клас минимум Е-d2 при гипсовите плочи с номинална дебелина ≥ 9,5 mm и ≥ 600 kg/m<sup>3</sup> плътност на сърцевината.

Всяка fuga между съседни гипсокартонени плочи следва да е с луфт с широчина  $\leq 4$  mm. Тази разпоредба се прилага за всяка fuga независимо от това дали fugата ляга директно на елемент от поддържаща подложка, или не и независимо от това дали fugата е запълнена с фугиращ материал.

В случаи „а“ и „б“ всяка fuga между съседни гипсови плочки, която не ляга директно на елемент от поддържаща подложка и която е с широчина на луфта  $> 1$  mm, се запълва изцяло с фугиращ материал съгласно посоченото в БДС EN 13963 (останалите fugи може да си останат незапълнени).

В случай „в“ всички fugи между съседни гипсокартонени плочи се запълват изцяло с фугиращ материал съгласно посоченото в БДС EN 13963.

Метод 2 – Механично фиксиране към твърд субстрат на дървена основа

Гипсовите плочи се фиксират механично към твърд субстрат на дървена основа с плътност  $\geq 400$  kg/m<sup>3</sup>.

Между гипсовите плочи и субстрата не трябва да има кухина.

Елементите за механично фиксиране са винтове, скоби или пирони. Разстоянието между механичните елементи за фиксиране съответства на правилата, посочени по-горе в метод 1.

Всяка fuga между съседни гипсокартонени плочи следва да е с широчина на луфта  $\leq 4$  mm и може да се остави незапълнена.

Метод 3 – Механично фиксиране или свързване към твърд субстрат (система сухо закрепване)

Гипсовите плочи се фиксират директно към твърд субстрат с клас по класификация по реакция на огън минимум A2-s1, d0.

Гипсовите плочи могат да се закрепват с използване на винтове или пирони, които се фиксират, като преминават напречно на гипсовите плочи и влизат в твърдия субстрат, а могат и да се свързват към субстрата, като се използват свързки от лепило на гипсова основа съгласно посоченото в БДС EN 14496.

Във всички случаи, независимо от това дали свързванията са с винтове, пирони или лепило, следва да се спазва разстояние от максимум 600 mm между вертикалните и хоризонталните центрове.

Всички fugи между съседни гипсокартонени плочи може да се оставят незапълнени.

Таблица 6

Мазилки на основата на органични свързващи вещества и разтвори за външна и вътрешна мазилка от класове по реакция на огън A2 и B

| Продукти <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                        | Максимално съдържание на органични вещества <sup>(2)</sup><br>(тегловни %) | Максимална маса на единица площ <sup>(3)</sup><br>(kg/m <sup>2</sup> ) | Клас по реакция на огън |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Мазилки на основата на органични свързващи вещества, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 15824                                                                                           | $\leq 9,0$                                                                 | $\leq 4,0$                                                             | B-s2, d0                |
| Мазилки на основата на органични свързващи вещества, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 15824, и разтвори за външна и вътрешна мазилка, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 998-1 | $\leq 2,5$                                                                 | $\leq 6,0$                                                             | A2-s1, d0               |
|                                                                                                                                                                                                | $\leq 4,0$                                                                 | $\leq 4,0$                                                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                | $\leq 5,0$                                                                 | $\leq 2,0$                                                             |                         |

<sup>(1)</sup> Продукти, които се доставят под формата на паста или прах и се използват за външно и вътрешно покритие на стени, колони, преградни стени и тавани. Експлоатационните показатели на основите трябва да бъдат поне клас A2-s1, d0, а плътността не трябва да бъде по-малка от 525 kg/m<sup>3</sup>.

<sup>(2)</sup> Спрямо съдържанието на сухо вещество (съпоставимо с напълно изсъхналата мазилка, положена върху основата).

<sup>(3)</sup> Спрямо хидратирания продукт (във вид, годен за употреба).

Таблица 7

Дървесни плоскости от класове по реакция на огън B, D и E

| Продукт                                                   | БДС EN стандарт на продукта | Състояние след завършване <sup>(6)</sup> | Минимална плътност, kg/m <sup>3</sup> | Минимална дебелина, mm | Клас по реакция на огън (с изключение на настилки) | Клас по реакция на огън (за настилки) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Плоча от дървени частици, слепена с цимент <sup>(1)</sup> | БДС EN 634-2                | Без въздушна междина зад плоскостта      | 1000                                  | 10                     | B-s1, d0                                           | B <sub>FL</sub> -s1                   |

| Продукт                                                                                                                 | БДС EN<br>стандарт на<br>продукта  | Състояние след<br>завършване <sup>(6)</sup>                                                                 | Минимал-<br>на плът-<br>ност, kg/m <sup>3</sup> | Минимал-<br>на дебели-<br>на, mm | Клас по реакция<br>на огън (с изклю-<br>чение на настилки) | Клас по реак-<br>ция на огън<br>(за настилки) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Дървесновлак-<br>неща плоскост<br>твърда <sup>(1)</sup>                                                                 | БДС EN<br>622-2                    | Без въздушна<br>междина зад<br>дървената плос-<br>кост                                                      | 900                                             | 6                                | D-s2, d0                                                   | D <sub>FL</sub> -s1                           |
| Дървесновлак-<br>неща плоскост<br>твърда <sup>(3)</sup>                                                                 | БДС EN<br>622-2                    | Със затворена<br>въздушна меж-<br>дина не повече<br>от 22 mm зад<br>дървената плос-<br>кост                 | 900                                             | 6                                | D-s2, d2                                                   | -                                             |
| Плоча от дървени<br>частици <sup>(1)</sup> , <sup>(2)</sup> , <sup>(5)</sup>                                            | БДС EN<br>312                      | Без въздушна<br>междина зад<br>дървената плос-<br>кост                                                      | 600                                             | 9                                | D-s2, d0                                                   | D <sub>FL</sub> -s1                           |
| Дървесновлак-<br>неща плоскост<br>твърда и със сред-<br>на твърдост <sup>(1)</sup> ,<br><sup>(2)</sup> , <sup>(5)</sup> | БДС EN<br>622-2<br>БДС EN<br>622-3 |                                                                                                             |                                                 |                                  |                                                            |                                               |
| MDF плоскост <sup>(1)</sup> ,<br><sup>(2)</sup> , <sup>(5)</sup>                                                        | БДС EN<br>622-5                    |                                                                                                             |                                                 |                                  |                                                            |                                               |
| OSB плоскост <sup>(1)</sup> ,<br><sup>(2)</sup> , <sup>(5)</sup>                                                        | БДС EN<br>300                      |                                                                                                             |                                                 |                                  |                                                            |                                               |
| Шперплат <sup>(1)</sup> , <sup>(2)</sup> ,<br><sup>(5)</sup>                                                            | БДС EN<br>636                      | Без въздушна<br>междина зад<br>дървената плос-<br>кост                                                      | 400                                             | 9                                | D-s2, d0                                                   | D <sub>FL</sub> -s1                           |
| Плоскост от ма-<br>сивно дърво <sup>(1)</sup> ,<br><sup>(2)</sup> , <sup>(5)</sup>                                      | БДС EN<br>13353                    |                                                                                                             |                                                 | 12                               |                                                            |                                               |
| Лененовлакнеща<br>плоскост <sup>(1)</sup> , <sup>(2)</sup> , <sup>(5)</sup>                                             | БДС EN<br>15197                    | Без въздушна<br>междина зад<br>дървената плос-<br>кост                                                      | 450                                             | 15                               | D-s2, d0                                                   | D <sub>FL</sub> -s1                           |
| Плоча от дървени<br>частици <sup>(3)</sup> , <sup>(5)</sup>                                                             | БДС EN<br>312                      | Със затворена<br>или отворена<br>въздушна<br>междина не по-<br>вече от 22 mm<br>зад дървената<br>плоскост   | 600                                             | 9                                | D-s2, d2                                                   |                                               |
| MDF плоскост<br><sup>(3)</sup> , <sup>(5)</sup>                                                                         | БДС EN<br>622-2<br>БДС EN<br>622-3 |                                                                                                             |                                                 |                                  |                                                            |                                               |
| MDF <sup>(3)</sup> , <sup>(5)</sup>                                                                                     | БДС EN<br>622-5                    |                                                                                                             |                                                 |                                  |                                                            |                                               |
| OSB плоскост<br><sup>(3)</sup> , <sup>(5)</sup>                                                                         | БДС EN<br>300                      |                                                                                                             |                                                 |                                  |                                                            |                                               |
| Шперплат <sup>(3)</sup> , <sup>(5)</sup>                                                                                | БДС EN<br>636                      | Със затворена<br>или отворена<br>въздушна меж-<br>дина не повече<br>от 22 mm зад<br>дървената плос-<br>кост | 400                                             | 9                                | D-s2, d2                                                   |                                               |
| Плоскост от ма-<br>сивно дърво <sup>(3)</sup> , <sup>(5)</sup>                                                          | БДС EN<br>13353                    |                                                                                                             |                                                 | 12                               |                                                            |                                               |
| Плоча от дървени<br>частици <sup>(4)</sup> , <sup>(5)</sup>                                                             | БДС EN<br>312                      | Със затворена<br>въздушна меж-<br>дина зад дърве-<br>ната плоскост                                          | 600                                             | 15                               | D-s2, d0                                                   | D <sub>FL</sub> -s1                           |
| Дървесновлак-<br>неща плоскост,<br>със средна твър-<br>дост <sup>(4)</sup> , <sup>(5)</sup>                             | БДС EN<br>622-3                    |                                                                                                             |                                                 |                                  |                                                            |                                               |
| MDF плоскост<br><sup>(4)</sup> , <sup>(5)</sup>                                                                         | БДС EN<br>622-5                    |                                                                                                             |                                                 |                                  |                                                            |                                               |
| OSB плоскост<br><sup>(4)</sup> , <sup>(5)</sup>                                                                         | БДС EN<br>300                      |                                                                                                             |                                                 |                                  |                                                            |                                               |

| Продукт                                                                         | БДС EN<br>стандарт на<br>продукта | Състояние след<br>завършване <sup>(6)</sup>                           | Минимал-<br>на плът-<br>ност, kg/m <sup>3</sup> | Минимал-<br>на дебели-<br>на, mm | Клас по реакция<br>на огън (с изклю-<br>чение на настилки) | Клас по реак-<br>ция на огън<br>(за настилки) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Шперплат <sup>(4), (5)</sup>                                                    | БДС EN<br>636                     | Със затворе-<br>на въздушна<br>междина зад<br>дървената плос-<br>кост | 400                                             | 15                               | D-s2, d1                                                   | D <sub>FL</sub> -s1                           |
| Плоскост от ма-<br>сивно дърво <sup>(4),(5)</sup>                               | БДС EN<br>13353                   |                                                                       |                                                 |                                  | D-s2, d0                                                   |                                               |
| Лененовлакнеста<br>плоскост <sup>(4), (5)</sup>                                 | БДС EN<br>15197                   | Със затворе-<br>на въздушна<br>междина зад<br>дървената плос-<br>кост | 450                                             | 15                               | D-s2, d0                                                   | D <sub>FL</sub> -s1                           |
| Плоча от дървени<br>частици <sup>(4), (5)</sup>                                 | БДС EN<br>312                     | С отворена<br>въздушна меж-<br>дина зад дърве-<br>ната плоскост       | 600                                             | 18                               | D-s2, d0                                                   | D <sub>FL</sub> -s1                           |
| Дървесновлак-<br>неста плоскост<br>със средна твър-<br>дост <sup>(4), (5)</sup> | БДС EN<br>622-3                   |                                                                       |                                                 |                                  |                                                            |                                               |
| MDF плоскост<br><sup>(4),(5)</sup>                                              | БДС EN<br>622-5                   |                                                                       |                                                 |                                  |                                                            |                                               |
| OSB плоскост<br><sup>(4), (5)</sup>                                             | БДС EN<br>300                     |                                                                       |                                                 |                                  |                                                            |                                               |
| Шперплат <sup>(4), (5)</sup>                                                    | БДС EN<br>636                     | С отворена въз-<br>душна междина<br>зад дървената<br>плоскост         | 400                                             | 18                               | D-s2, d0                                                   | D <sub>FL</sub> -s1                           |
| Плоскост от ма-<br>сивно дърво <sup>(4),(5)</sup>                               | БДС EN<br>13353                   |                                                                       |                                                 |                                  |                                                            |                                               |
| Лененовлакнеста<br>плоскост <sup>(4), (5)</sup>                                 | БДС EN<br>15197                   | С отворена въз-<br>душна междина<br>зад дървената<br>плоскост         | 450                                             | 18                               | D-s2, d0                                                   | D <sub>FL</sub> -s1                           |
| Плоча от дървени<br>частици <sup>(5)</sup>                                      | БДС EN<br>312                     | Състояния от<br>всякакъв вид                                          | 600                                             | 3                                | E                                                          |                                               |
| OSB плоскост <sup>(5)</sup>                                                     | БДС EN<br>300                     |                                                                       |                                                 |                                  |                                                            |                                               |
| MDF плоскост <sup>(5)</sup>                                                     | БДС EN<br>622-5                   | Състояния от<br>всякакъв вид                                          | 400                                             | 3                                | E                                                          | E <sub>FL</sub>                               |
|                                                                                 |                                   |                                                                       | 250                                             | 9                                | E                                                          | E <sub>FL</sub>                               |
| Шперплат <sup>(5)</sup>                                                         | БДС EN<br>636                     | Състояния от<br>всякакъв вид                                          | 400                                             | 3                                | E                                                          | E <sub>FL</sub>                               |
| Дървесновлак-<br>неста плоскост<br>твърда <sup>(5)</sup>                        | БДС EN<br>622-2                   | Състояния от<br>всякакъв вид                                          | 900                                             | 3                                | E                                                          | E <sub>FL</sub>                               |
| Дървесновлак-<br>неста плоскост<br>със средна твър-<br>дост <sup>(5)</sup>      | БДС EN<br>622-3                   | Състояния от<br>всякакъв вид                                          | 400                                             | 9                                | E                                                          | E <sub>FL</sub>                               |
| Дървесновлак-<br>неста плоскост<br>мека                                         | БДС EN<br>622-4                   | Състояния от<br>всякакъв вид                                          | 250                                             | 9                                | E                                                          |                                               |

<sup>(1)</sup> Продуктът е монтиран без въздушна междина върху продукти с клас по реакция на огън A1 или A2-s1, d0 и с минимална плътност 10 kg/m<sup>3</sup> или върху продукти най-малко с клас по реакция на огън D-s2, d2 и с минимална плътност 400 kg/m<sup>3</sup>.

<sup>(2)</sup> Може да бъде изпълнена подложка за изолация на продукта от целулоза най-малко с клас по реакция на огън E, при условие че е монтирана върху дървената плоскост (това не се отнася за случаите, когато продуктът се използва за настилки).

<sup>(3)</sup> Продуктът е монтиран върху продукт с клас по реакция на огън най-малко A2-s1, d0 и с минимална плътност 10 kg/m<sup>3</sup> клас, като между продуктите е оставена въздушна междина.

<sup>(4)</sup> Продуктът е монтиран върху продукт с клас по реакция на огън най-малко D-s2, d2 и с минимална плътност 400 kg/m<sup>3</sup>, като между продуктите е оставена въздушна междина.

<sup>(5)</sup> В т.ч. фурнирни панели и панели на основата на фенол и меланин (с изключение на случаите, когато продуктите се използват за настилки).

<sup>(6)</sup> Парна бариера с дебелина до 0,4 mm и с маса до 200 g/m<sup>2</sup> може да бъде монтирана между дървената плоскост и подложката, ако между тях няма въздушна междина.

Таблица 8

Стоманени плоскости с покритие от пластизол от клас по реакция на огън С

| Продукт <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Номинална дебелина „t“ на стоманена плоскост с метално покритие (mm) | Описание на комплекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Клас по реакция на огън |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Стоманена плоскост с метално покритие, профилирана или плоска, с номинална дебелина t (mm), с изложена на огън повърхност, върху която е нанесено покритие от пластизол с максимална номинална дебелина 200 µm, с маса на покритието ≤ 300 g/m <sup>2</sup> и ОТП ≤ 7,0 MJ/m <sup>2</sup> .<br>Неизложената на огън повърхност на стоманената плоскост може да има органично покритие, при условие че дебелината му е ≤ 15 µm и че ОТП ≤ 0,7 MJ/m <sup>2</sup> . | 0,55 ≤ t ≤ 1,00                                                      | Плосък или профилиран продукт, използван като единствена облицовка (без вътрешна изолация) или с подложка от минерална вата като част от сглобен комплект (който може да бъде и с двойна облицовка). Ако продуктът е профилиран, лицето на профилираната (гофрираната) повърхнина не може да надвишава повече от два пъти цялата (покривна) повърхнина на продукта.<br>Минералната вата трябва да бъде най-малко с клас A2-s1, d0. Минералната вата трябва да има дебелина поне 100 mm, освен ако материалът (ако има такъв) непосредствено зад минералната вата – включително всякаква противокондензационна мембрана – е поне от клас A2-s1, d0.<br>Подпорната структура трябва да бъде най-малко от клас A2-s1, d0. | C-s3, d0                |

Използвано съкращение: ОТП = общ топлинен потенциал.  
(1) Допустимите отклонения от номиналната дебелина трябва да бъдат съобразени със съответните стандарти, посочени в БДС EN 14782 и БДС EN 14783.

Таблица 9

Подови настилки от дървесина от класове по реакция на огън С и D

| Продукт <sup>(1), (2)</sup>           | Описание на продукта <sup>(3)</sup>                                                                              | Минимална средна плътност <sup>(4)</sup> , kg/m <sup>3</sup>                          | Минимална обща дебелина, mm | Условия на крайна употреба          | Клас по реакция на огън за подовите настилки |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Подова настилка и паркет от дървесина | Подова настилка от масивна букова или дъбова дървесина с продукт за повърхностно покритие                        | 680 – за букова дървесина<br>650 – за дъбова дървесина                                | 8                           | Залепен към основата <sup>(6)</sup> | C <sub>FL</sub> -s1                          |  |
|                                       | Подова настилка от масивна букова, дъбова или смърчова дървесина с продукт за повърхностно покритие              | 680 – за букова дървесина<br>650 – за дъбова дървесина<br>450 – за дървесина от смърч | 20                          | Със или без въздушна междина отдолу | D <sub>FL</sub> -s1                          |  |
|                                       | Непосочена по-горе подова настилка от масивна дървесина с продукт за повърхностно покритие                       | 390                                                                                   | 8                           | Без въздушна междина отдолу         |                                              |  |
|                                       |                                                                                                                  |                                                                                       | 20                          | Със или без въздушна междина отдолу |                                              |  |
| Паркет от дървесина                   | Многослоен паркет с горен износващ се слой от дъб с дебелина най-малко 5 mm и с продукт за повърхностно покритие | 650<br>(с горен износващ се слой)                                                     | 10                          | Залепен към основата <sup>(5)</sup> | C <sub>FL</sub> -s1                          |  |
|                                       |                                                                                                                  |                                                                                       | 14 <sup>(6)</sup>           | Със или без въздушна междина отдолу |                                              |  |
|                                       | Непосочен по-горе многослоен паркет с продукт за повърхностно покритие                                           | 500                                                                                   | 8                           | Залепен към основата                | D <sub>FL</sub> -s1                          |  |
|                                       |                                                                                                                  |                                                                                       | 10                          | Без въздушна междина отдолу         |                                              |  |
|                                       |                                                                                                                  |                                                                                       | 14 <sup>(6)</sup>           | Без въздушна междина отдолу         |                                              |  |
|                                       |                                                                                                                  |                                                                                       |                             |                                     |                                              |  |

| Продукт <sup>(1)</sup> , <sup>(2)</sup> | Описание на продукта <sup>(3)</sup>                                      | Минимална средна плътност <sup>(4)</sup> , kg/m <sup>3</sup> | Минимална обща дебелина, mm | Условия на крайна употреба  | Клас по реакция на огън за подовите настилки |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Подови покрития от фурнирна дървесина   | Подови покрития от фурнирна дървесина с продукт за повърхностно покритие | 800                                                          | 6 <sup>(6)</sup>            | Без въздушна междина отдолу | D <sub>FL</sub> -s1                          |

<sup>(1)</sup> Монтиран съгласно БДС EN ISO 9239-1 върху основа с клас по реакция на огън най-малко D-s2, d0 и с минимална плътност 400 kg/m<sup>3</sup> или с въздушна междина отдолу.

<sup>(2)</sup> Използва се за стъпала на стълбища.

<sup>(3)</sup> За повърхностно покритие се използват акрил, полиуретан или сапун в количество 50 – 100 g/m<sup>2</sup>, както и течно масло – 20 – 60 g/m<sup>2</sup>.

<sup>(4)</sup> Опаковане съгласно БДС EN 13238 (50 % RH 23 °C).

<sup>(5)</sup> Основа с клас най-малко A2-s1, d0.

<sup>(6)</sup> Може да бъде включен междинен слой с клас по реакция на огън най-малко E и с максимална дебелина 3 mm, когато за паркетни с дебелина, равна или надвишаваща 14 mm, и за подови покрития от фурнирна дървесина се изпълнява без въздушна междина.

Таблица 10

Декоративни ламинати под високо налягане от клас по реакция на огън D

| Декоративни ламинати под високо налягане <sup>(1)</sup>                                                          | Описание на продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Минимална плътност, kg/m <sup>3</sup>                                     | Минимална обща дебелина, mm                                                      | Клас по реакция на огън (с изключение на настилките) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Неогнеустойчиви пресовани ламинати под високо налягане за вътрешно приложение <sup>(2)</sup>                     | Пресовани ламинати под високо налягане, съответстващи на изискванията на БДС EN 438-4 (тип CGS)                                                                                                                                                                                                                                                     | 1350                                                                      | 6                                                                                | D-s2, d0                                             |
| Неогнеустойчиви композитни ламинати под високо налягане с дървени подложки за вътрешно приложение <sup>(2)</sup> | Композитни плоскости, вкл. неогнеустойчиви ламинати под високо налягане, съответстващи на изискванията на БДС EN 438-3, залепени от двете страни с неогнеустойчива дървесна сърцевина с минимална дебелина 12 mm в съответствие с БДС EN 13986 с използването на поливинилацетат или термореактивно лепило при разход от 60 до 120 g/m <sup>2</sup> | 600 – за дървесна сърцевина<br>350 – за ламинат под високо налягане (ЛВН) | 12 за дървесна сърцевина с ЛВН, ≥0,5 mm, залепен към двете страни на сърцевината | D-s2, d0                                             |

<sup>(1)</sup> Директно закрепени (т.е. без въздушна междина) към материал с клас по реакция на огън най-малко A2-s1, d0 и с плътност най-малко 600 kg/m<sup>3</sup> или монтирани върху дървена или метална квадратна носеща рама с невентилирана въздушна междина най-малко 30 mm (т.е. кухня, отворена само отгоре), като така образуваната стена на кухнята е с клас по реакция на огън най-малко A2-s1, d0.

<sup>(2)</sup> В съответствие с БДС EN 438-7.

Таблица 11

Строителна дървесина <sup>(1)</sup> от клас по реакция на огън D

| Описание на продукта                                                                                                                                                         | Минимална средна плътност <sup>(2)</sup> , kg/m <sup>3</sup> | Минимална обща дебелина, mm | Клас по реакция на огън (с изключение на настилките) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Визуално и машинно сортирана строителна дървесина с напречни правоъгълни сечения, оформени чрез отрязване или рендосване, или по други начини, или с напречни кръгли сечения | 350                                                          | 22                          | D-s2, d0                                             |

<sup>(1)</sup> Отнася се за всички видове, обхванати от стандартите за строителни продукти.

<sup>(2)</sup> Съгласно БДС EN 13238.

Таблица 12

Продукти от слепен слоест дървен материал и продукти от строителен дървен материал с клиновидни зъби от клас по реакция на огън D

| Продукти <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                     | Минимална средна плътност <sup>(2)</sup><br>(в kg/m³) | Минимална обща дебелина<br>(в mm) | Клас по реакция на огън |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Продукти от слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизирания стандарт БДС EN 14080, и продукти от строителен дървен материал с клиновидни зъби, обхванати от хармонизирания стандарт БДС EN 15497 | 380                                                   | 22                                | D-s2, d0                |


<sup>(1)</sup> Прилага се за всички видове и лепила, обхванати от продуктовете стандарти.  
<sup>(2)</sup> При условията в съответствие със стандарт БДС EN 13238.

Таблица 13


Ламперии и външни стенни покрития от масивна дървесина от клас по реакция на огън D

| Продукт <sup>(1)</sup>                           | Описание на продукта <sup>(2)</sup>                                                            | Минимална средна плътност <sup>(3)</sup> , kg/m³ | Минимални дебелини, обща/минимална <sup>(4)</sup> , mm | Условия на крайна употреба <sup>(5)</sup>                               | Клас по реакция на огън |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ламперия и външно стенно покритие <sup>(6)</sup> | Части от необработена дървесина със или без пера и нутове и със или без профилирана повърхност | 390                                              | 9/6                                                    | Без междина или със затворена въздушна междина отзад                    | D-s2, d2                |
|                                                  |                                                                                                |                                                  | 12/8                                                   |                                                                         | D-s2, d0                |
| Ламперия и външно стенно покритие <sup>(7)</sup> | Части от необработена дървесина със или без пера и нутове и със или без профилирана повърхност | 390                                              | 9/6                                                    | Със свободна въздушна междина ≤ 20 mm отзад                             | D-s2, d0                |
|                                                  |                                                                                                |                                                  | 18/12                                                  | Без междина или със свободна въздушна междина отзад                     |                         |
| Лентовидни елементи от дървесина <sup>(8)</sup>  | Части от необработена дървесина, монтирани върху носеща рамка <sup>(9)</sup>                   | 390                                              | 18                                                     | Елементи, обградени от всички страни с въздушна междина <sup>(10)</sup> | D-s2, d0                |

<sup>(1)</sup> Прилага се също за стъпала на стълбища.  
<sup>(2)</sup> Съединителните връзки могат да бъдат от всякакъв тип, например челни с квадратно или правоъгълно сечение и връзки с нутове и пера. Необработената дървесина е дървен материал, който няма покритие и не е бил подложен на друг вид обработка освен сушене в пещ (физическа, химическа или друга обработка или импрегниране).  
<sup>(3)</sup> Опаковане съгласно БДС EN 13238.  
<sup>(4)</sup> Както това е показано на фигура „а“ по-долу. Профилирана повърхност откъм изложената страна на плоскостта, ненадвишаваща 20 % от равната повърхност или 25 %, ако се измерва едновременно откъм изложената страна и неизложената страна на плоскостта. За челни връзки с квадратно или правоъгълно сечение най-голямата дебелина се прилага към междината на фугата.  
<sup>(5)</sup> Свободната въздушна междина дава възможност за проветряване зад продукта, докато затворената въздушна междина не позволява проветряване. Основата, която се намира под въздушната междина, е с клас по реакция на огън най-малко A2-s1, d0 и с плътност най-малко 10 kg/m³. Зад затворена въздушна междина с максимален размер 20 mm и с вертикални части от дървесина основата трябва да бъде с клас по реакция на огън най-малко D-s2, d0.  
<sup>(6)</sup> Монтиран механично върху носеща рамка от летви от дървесина със затворена въздушна междина или запълнена с основа с клас по реакция на огън най-малко A2-s1, d0 и с минимална плътност 10 kg/m³ или запълнен с подложка от изолационен материал от целулоза с клас най-малко E и със или без преграда срещу проникване на влага отзад. Продуктът от дървесина се монтира без отворени фуги.  
<sup>(7)</sup> Монтиран механично върху носеща рамка от летви от дървесина със или без свободна въздушна междина отзад. Продуктът от дървесина се монтира без отворени фуги.  
<sup>(8)</sup> Правоъгълни дървени части със или без заоблени ъгли, монтирани хоризонтално или вертикално върху носеща рамка и обградени от всички страни с въздушна междина, за вътрешно и външно приложение в непосредствена близост до други строителни елементи.  
<sup>(9)</sup> Максималната изложена повърхност (всички страни на правоъгълните дървени части и носещата дървена рамка) не надвишава 110 % от цялата плоска повърхност, виж фигура „б“ по-долу.  
<sup>(10)</sup> Другите строителни елементи в зависимост от отстоянието им от лентовидния елемент от дървесина (с изключение на носещата му рамка) са с класове по реакция на огън, както следва: с клас най-малко A2-s1, d0 – при отстояние, по-малко от 100 mm, с клас най-малко B-s1, d0 – при отстояние от 100 – 300 mm, и с клас най-малко D-s2, d0 – при отстояние, по-голямо от 300 mm.



Фиг. „а“ – профили за ламперия и външно стенно покритие от масивна дървесина



n = брой елементи от дървесина на метър  
t = дебелина на всеки елемент от дървесина в метри  
w = ширина на всеки елемент от дървесина в метри  
a = изложена повърхност на носещата рамка от дървесина (при необходимост) в m<sup>2</sup> на m<sup>2</sup> лентовиден елемент от дървесина

Фиг. „б“ – максимална изложена повърхност на лентовиден елемент от дървесина

$2n(t + w) + a \leq 1,10$

Таблица 14

Продукти от напречно слепен слоест дървен материал и продукти от дървен материал от слепен фурнир от клас по реакция на огън D

| Продукт <sup>(1)</sup>                                                                              | Данни за продукта                         | Минимална средна плътност <sup>(2)</sup> (kg/m <sup>3</sup> ) | Минимална обща дебелина (mm) | Клас по реакция на огън |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Продукти от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 16351 | Минимална дебелина на слоя 18 mm          | 350                                                           | 54                           | D-s2, d0 <sup>(3)</sup> |
| Продукти от дървен материал от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 14374       | Минимална дебелина на фурнирния лист 3 mm | 400                                                           | 18                           | D-s2, d0 <sup>(3)</sup> |

<sup>(1)</sup> Прилага се за всички видове и лепила, обхванати от продуктовете стандарти.  
<sup>(2)</sup> При условията в съответствие със стандарт БДС EN 13238.  
<sup>(3)</sup> Клас, валиден за всяка подложка или въздушна междина зад продукта.

Таблица 15

Декоративни стенни облицовки под формата на роли и пана от клас по реакция на огън D

| Продукт <sup>(1)</sup>                                                                                       | Максимална маса на единица площ (g/m <sup>2</sup> ) | Максимална дебелина (mm) | Клас по реакция на огън |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Стенни облицовки на основата на целулозни влакна                                                             | 190                                                 | 0,9                      | D-s3, d2                |
| Стенни облицовки на основата на целулозни влакна и с полимерно покритие или напечатани                       | 470                                                 | 0,7                      |                         |
| Стенни облицовки на основата на смес от целулозни и полиестерни влакна                                       | 160                                                 | 0,3                      |                         |
| Стенни облицовки на основата на смес от целулозни и полиестерни влакна и с полимерно покритие или напечатани | 410                                                 | 0,5                      |                         |
| Стенни облицовки на основата на плат с полимерно покритие                                                    | 510                                                 | 0,7                      |                         |
| Стенни облицовки от тъкан с подложка, състояща се от целулозни влакна или от целулозни и полиестерни влакна  | 450                                                 | 0,8                      |                         |

| Продукт <sup>(1)</sup>                                                                                                        | Максимална маса на единица площ (g/m²) | Максимална дебелина (mm) | Клас по реакция на огън |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Стенни облицовки от пяна от поливинилхлорид с подложка, състояща се от целулозни влакна или от целулозни и полиестерни влакна | 310                                    | 1,8                      |                         |

<sup>(1)</sup> Продукти в съответствие с БДС EN 15102, нанесени върху долен пласт, който е от най-малко клас A2-s1, d0, с минимална дебелина 12 mm и с минимална плътност 800 kg/m³, с използване на лепило на основата на нишесте или на нишесте/поливинилхлорид, или на целулоза/поливинилхлорид при максимум 200 g/m².

Таблица 16

Продукти от напречно слепен слоест дървен материал и продукти от дървен материал от слепен фурнир за подови покрития от клас по реакция на огън D

| Продукт <sup>(1)</sup>                                                                              | Данни за продукта                                                       | Минимална средна плътност <sup>(2)</sup> (kg/m³) | Минимална обща дебелина (mm) | Клас по реакция на огън за подови покрития |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Продукти от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 16351 | минимална дебелина на слоя от 18 mm и с външен слой от бор              | 430                                              | 54                           | D <sub>FL</sub> -s1 <sup>(3)</sup>         |
| Продукти от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 16351 | минимална дебелина на слоя от 18 mm и с външен слой от смърч            | 400                                              | 54                           | D <sub>FL</sub> -s1 <sup>(3)</sup>         |
| Продукти от дървен материал от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 14374       | с минимална дебелина на фурнирния лист от 3 mm и с външен слой от бор   | 480                                              | 15                           | D <sub>FL</sub> -s1 <sup>(3)</sup>         |
| Продукти от дървен материал от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 14374       | с минимална дебелина на фурнирния лист от 3 mm и с външен слой от бор   | 430                                              | 20                           | D <sub>FL</sub> -s1 <sup>(3)</sup>         |
| Продукти от дървен материал от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 14374       | с минимална дебелина на фурнирния лист от 3 mm и с външен слой от смърч | 400                                              | 15                           | D <sub>FL</sub> -s1 <sup>(3)</sup>         |

<sup>(1)</sup> Отнася се също за стъпалата на стълбища.  
<sup>(2)</sup> При условията в съответствие със стандарт БДС EN 13238.  
<sup>(3)</sup> Клас, валиден за всяка подложка или въздушна междина зад продукта.

Таблица 17

Подови настилки от дървесина по стандарт БДС EN 14342 без покритие от класове по реакция на огън D и E

| Продукт <sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup> | Подробни данни за продукта <sup>(3)</sup>                                       | Средна минимална плътност <sup>(4)</sup> (kg/m³) | Минимална обща дебелина (mm) | Състояние при употреба                | Клас по реакция на огън |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Подова настилка от дървесина          | Подова настилка от масивна борова или смърчова дървесина                        | Бор: 480<br>Смърч: 400                           | 14                           | Без долна въздушна междина            | D <sub>FL</sub> -s1     |
| Подова настилка от дървесина          | Подова настилка от масивна букова, дъбова, борова или смърчова дървесина        | Бук: 700<br>Дъб: 700<br>Бор: 430<br>Смърч: 400   | 20                           | Със или без долна въздушна междина    | D <sub>FL</sub> -s1     |
| Паркет от дървесина                   | Паркет (еднослоен) от масивна орехова дървесина                                 | 650                                              | 8                            | Залепване към основата <sup>(5)</sup> | D <sub>FL</sub> -s1     |
| Паркет от дървесина                   | Паркет (еднослоен) от масивна дъбова, яворова или ясенова дървесина             | Ясен: 650<br>Явор: 650<br>Дъб: 720               | 8                            | Залепване към основата <sup>(5)</sup> | D <sub>FL</sub> -s1     |
| Паркет от дървесина                   | Многослоен паркет с външен слой от дъбова дървесина с минимална дебелина 3,5 mm | 550                                              | 15 <sup>(2)</sup>            | Без долна въздушна междина            | D <sub>FL</sub> -s1     |

| Продукт <sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup> | Подробни данни за продукта <sup>(3)</sup>                                   | Средна минимална плътност <sup>(4)</sup><br>(kg/m <sup>3</sup> ) | Минимална обща дебелина (mm) | Състояние при употреба | Клас по реакция на огън |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Подова настилка и паркет от дървесина | Подова настилка и паркет от масивна дървесина, които не са посочени по-горе | 400                                                              | 6                            | Всички                 | E <sub>FL</sub>         |

Таблица 18

Метални летви и профили за шпакловки, метални летви и профили за мазилки и метални обрамчващи и допълнителни профили от клас по реакция на огън E

| Продукт                                                                                   | Данни за продукта                                                  | Клас по реакция на огън |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| метални летви и профили за шпакловки, обхванати в хармонизиран стандарт БДС EN 13658-1    | с изложена на въздействие повърхност, съдържаща органичен материал | E                       |
| метални летви и профили за мазилки, обхванати в хармонизиран стандарт БДС EN 13658-2      |                                                                    |                         |
| метални обрамчващи и допълнителни профили, обхванати в хармонизиран стандарт БДС EN 14353 |                                                                    |                         |

Таблица 19

Лепила за керамични плочки от клас по реакция на огън E

| Продукт <sup>(1)</sup>                                  | Съдържание на органични вещества (тегловни %) | Максимална дебелина на слоя (mm) | Клас по реакция на огън |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Циментово лепило в съответствие с БДС EN 12004          | < 20                                          | 20                               | E                       |
| Дисперсно лепило в съответствие с БДС EN 12004          | < 40                                          | 5                                |                         |
| Лепила от реактивни смоли в съответствие с БДС EN 12004 | < 50                                          | 5                                |                         |

<sup>(1)</sup> Нанесени върху долен пласт, който е от най-малко клас D-s2, d0, и с минимална плътност ≥ 680 kg/m<sup>3</sup>.

Таблица 20

Циментови замазки, замазки от калциев сулфат и подови замазки от синтетична смола от клас по реакция на огън E

| Продукт <sup>(1)</sup>                                  | Максимална дебелина на слоя (mm) | Съдържание на органични вещества (тегловни %) | Клас по реакция на огън <sup>(2)</sup> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Циментови замазки в съответствие с БДС EN 13813         | 30                               | < 20                                          | E                                      |
| Замазки от калциев сулфат в съответствие с БДС EN 13813 |                                  |                                               |                                        |

<sup>(1)</sup> Положена върху долен пласт от клас най-малко D-s2, d0 с минимална дебелина 12 mm и минимална плътност 680 kg/m<sup>3</sup>.

<sup>(2)</sup> Клас E, когато замазката се използва за основа.

Таблица 21

Подови замазки от синтетична смола от клас по реакция на огън E

| Продукт <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                             | Максимална дебелина на слоя (mm) | Съдържание на органични вещества (тегловни %) | Клас по реакция на огън <sup>(2)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Подови замазки от синтетична смола без пълнител, със свързващо вещество от епоксидна смола, полиуретанова смола, полиметилметакрилатна смола или винилестерна смола в съответствие с БДС EN 13813                                  | 4                                | 100                                           | E или E <sub>FL</sub>                  |
| Подови замазки от синтетична смола с пълнител, със свързващо вещество от епоксидна смола, полиуретанова смола, полиметилметакрилатна смола или винилестерна смола и с пълнител от минерални агрегати в съответствие с БДС EN 13813 | 10                               | < 75                                          |                                        |

| Продукт <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Максимална дебелина на слоя (mm) | Съдържание на органични вещества (тегловни %) | Клас по реакция на огън <sup>(2)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Подови замазки от синтетична смола с пълнител и добавен кварцов пясък, със свързващо вещество от епоксидна смола, полиуретанова смола, полиметилметакрилатна смола или винилестерна смола и с пълнител от минерални агрегати в съответствие с БДС EN 13813 | 10                               | < 75                                          | Е или E <sub>FL</sub>                  |

<sup>(1)</sup> Положена върху долен пласт от клас най-малко A2-s1, d0 с минимална дебелина 6 mm и минимална плътност 1800 kg/m<sup>3</sup>.  
<sup>(2)</sup> Клас Е, когато замазката се използва за основа, или клас E<sub>FL</sub>, когато замазката се използва за покритие.

Таблица 22

Ламинирани подови покрития от клас по реакция на огън Е

| Тип на подовото покритие <sup>(1)</sup> | Описание на продукта                                                       | Минимална плътност, kg/m <sup>3</sup> | Минимална обща дебелина, mm | Клас по реакция на огън на подовото покритие |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Ламинирано подово покритие              | Ламинирани подови покрития, произведени в съответствие с БДС EN 13329:2000 | 800                                   | 6,5                         | E <sub>FL</sub>                              |

<sup>(1)</sup> Подово покритие, свободно положено върху подложка на дървена основа с клас по реакция на огън ≥ D-s2, d0 или върху друг тип подложка с клас A2-s1, d0.

Таблица 23

Еластични подови покрития от клас по реакция на огън Е

| Тип на подовото покритие <sup>(1)</sup>                                  | Стандарт EN      | Минимална маса, g/m <sup>2</sup> | Максимална маса, g/m <sup>2</sup> | Минимална обща дебелина, mm | Клас по реакция на огън на подовото покритие |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Обикновен и декоративен линолеум                                         | БДС EN ISO 24011 | 2300                             | 4900                              | 2                           | E <sub>FL</sub>                              |
| Подови покрития от хомогенен и хетерогенен поливинилхлорид               | БДС EN ISO 10581 | 2300                             | 3900                              | 1,5                         | E <sub>FL</sub>                              |
| Подови покрития от поливинилхлорид със слой пяна                         | БДС EN ISO 11638 | 1700                             | 5400                              | 2                           | E <sub>FL</sub>                              |
| Подови покрития от поливинилхлорид с подложка на коркова основа          | БДС EN 652       | 3400                             | 3700                              | 3,2                         | E <sub>FL</sub>                              |
| Подови покрития от поливинилхлорид ламинирани                            | БДС EN ISO 26986 | 1000                             | 2800                              | 1,1                         | E <sub>FL</sub>                              |
| Полугъвкави плочки от поливинилхлорид                                    | БДС EN ISO 10595 | 4200                             | 5000                              | 2                           | E <sub>FL</sub>                              |
| Линолеум на коркова основа                                               | БДС EN 687       | 2900                             | 5300                              | 2,5                         | E <sub>FL</sub>                              |
| Хомогенни и хетерогенни гладки подови покрития, гумени, с основа от пяна | БДС EN 1816      | 3400                             | 4300                              | 4                           | E <sub>FL</sub>                              |
| Хомогенни и хетерогенни гладки подови покрития гумени                    | БДС EN 1817      | 3000                             | 6000                              | 1,8                         | E <sub>FL</sub>                              |
| Хомогенни и хетерогенни гладки подови покрития, гумени                   | БДС EN 12199     | 4600                             | 6700                              | 2,5                         | E <sub>FL</sub>                              |

<sup>(1)</sup> Подово покритие, свободно положено върху подложка на дървена основа с клас по реакция на огън ≥ D-s2, d0 или върху друг тип подложка с клас A2-s1, d0.

Таблица 24

Текстилни подови покрития от клас по реакция на огън Е

| Тип на подовото покритие <sup>(1)</sup>                                                                                      | Стандарт    | Клас по реакция на огън на подовото покритие |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Килимен текстил, машинно тъкан, който се поставя от стена до стена <sup>(2)</sup> , и килимени плочки без ретардер на горене | БДС EN 1307 | E <sub>FL</sub>                              |

| Тип на подовото покритие <sup>(1)</sup>                                       | Стандарт    | Клас по реакция на огън на подовото покритие |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Текстилни подови покрития <sup>(2)</sup> , безкосмени, без ретардер на горене | БДС EN 1307 | E <sub>FL</sub>                              |
| Текстилни подови покрития <sup>(2)</sup> , безкосмени, с ретардер на горене   | БДС EN 1307 | E <sub>FL</sub>                              |

<sup>(1)</sup> Подово покритие, свободно положено върху подложка с клас по реакция на огън A2-s1, d0.

<sup>(2)</sup> Текстилни подови покрития с обща маса не по-голяма от 4800 g/m<sup>2</sup>, с минимална дебелина 1,8 mm (ISO 1766) и с повърхност от:

- 100 % вълна;
- 80 % вълна или повече – 20 % полиамид или по-малко;
- 80 % вълна или повече – 20 % полиамид/полиестер или по-малко;
- 100 % полиамид;
- 100 % полипропилен, а ако е съединен със слой от пяна SBR, обща маса > 780 g/m<sup>2</sup>.

Забележка. Не се отнася за полипропиленови килими на други пенни основи.

Таблица 25

Продукти и/или материали за покривни покрития, за които може да се смята, че отговарят на експлоатационната характеристика „поведение при външен огън“, и за които не се изисква изпитване, при спазване на съответните национални <sup>(1)</sup> разпоредби за проектиране и изпълнение на видовете работи

| Продукт/материал за покривни покрития                                                                                                                                                                                         | Специфични изисквания                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плочи за покрив: натурални плочи, каменни плочи                                                                                                                                                                               | Отговарят на разпоредбите на Решение 96/603/ЕО на Комисията                                                                                                                                                                                                                |
| Керемиди: каменни, бетонни, глинени, керамични или стоманени керемиди за покрив                                                                                                                                               | Отговарят на разпоредбите на Решение 96/603/ЕО на Комисията<br>Евентуалните външни покрития трябва да са неорганични или да са с PCS ≤ 4,0 MJ/m <sup>2</sup> или маса ≤ 200 g/m <sup>2</sup>                                                                               |
| Цимент, армиран с влакна:<br>– плоски и профилни плочи<br>– плочи за покрив                                                                                                                                                   | Отговарят на разпоредбите на Решение 96/603/ЕО на Комисията или са с PCS ≤ 3,0 MJ/kg                                                                                                                                                                                       |
| Профилни метални плоскости от: алуминий, алуминиеви сплави, мед, медни сплави, цинк, цинкови сплави, стомана, неръждаема стомана, галванизирана стомана, стоманени влакна, стомана с гланцов емайл                            | Дебелина ≥ 0,4 mm<br>Евентуалните външни покрития трябва да са неорганични или да са с PCS ≤ 4,0 MJ/m <sup>2</sup> или маса ≤ 200 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                         |
| Листови метални плоскости от: алуминий, алуминиеви сплави, мед, медни сплави, цинк, цинкови сплави, неимпрегнирана стомана, неръждаема стомана, галванизирана стомана, стоманени импрегнирани влакна, стомана с гланцов емайл | Дебелина ≥ 0,4 mm<br>Евентуалните външни покрития трябва да са неорганични или да са с PCS ≤ 4,0 MJ/m <sup>2</sup> или маса ≤ 200 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                         |
| Продукти с неорганични покрития, които при нормална употреба са покрити изцяло                                                                                                                                                | Насипан чакъл с дебелина най-малко 50 mm или с маса ≥ 80 g/m <sup>2</sup> , с минимален и максимален размер на фракцията съответно 4 и 32 mm.<br>Насипан пясък/цимент с дебелина най-малко 30 mm.<br>Подреждане на плочи от камък или минерали с дебелина най-малко 40 mm. |

<sup>(1)</sup> В някои държави – членки на Европейския съюз, се изисква поставяне на негорим долен слой с определена дебелина, за да се предотврати директният контакт на металните листове с носещата структура. Металните листове, които в тези страни се използват с други видове основен слой, трябва да бъдат изпитани, за да се докаже съответствието им с националните разпоредби за проектиране и изпълнение на видовете работи.

Забележка. PCS е горна топлина на изгаряне.

Таблица 26

Панели тип „сандвич“ с двустранно метално покритие от клас при излагане на въздействие на външен огън B<sub>ROOF</sub>

| Продукт <sup>(1)</sup>                                                      | Описание на продукта                         | Материал, от който е изработена сърцевината, с минимална плътност, kg/m <sup>3</sup> | Клас <sup>(2)</sup>                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Панели тип „сандвич“ с покритие от стомана, неръждаема стомана или алуминий | В съответствие с БДС EN 14509 <sup>(1)</sup> | PUR – 35<br>MW (ламели) – 80<br>MW (наковки с цяла широчина) – 110 kg/m <sup>3</sup> | B <sub>ROOF</sub> (t1)<br>B <sub>ROOF</sub> (t2)<br>B <sub>ROOF</sub> (t3) |

- (<sup>1</sup>) Панели с профилирана външна метална облицовка:
- с минимална дебелина 0,4 mm – за облицовки от стомана и неръждаема стомана;
  - с минимална дебелина 0,9 mm – за облицовки от алуминий;
  - при всяка надлъжна сглобка между два панела се оставя припокриване на външната метална облицовка, която се простира през свода, и най-малко 15 mm по обратното лице на свода, или метален капак, който напълно скрива свода на сглобката, или повдигната метална греда по протежението на сглобката;
  - при всяка напречна сглобка между два панела се оставя припокриване на външната метална облицовка най-малко 75 mm;
  - покритие за защита срещу неблагоприятни атмосферни условия от PVC боя; нанася се в течно състояние, като максималната дебелина на полученото сухо покритие е 0,200 mm, ОТП – не повече от 8,0 MJ/m<sup>2</sup>, и максималната маса в сухо състояние – 300 g/m<sup>2</sup>, или друг вид фино покритие от боя с по-малка дебелина;
  - с клас по реакция на огън най-малко D-s3, d0, без защита на ръба съгласно БДС EN 13501-1.
- (<sup>2</sup>) Клас според даденото в таблицата в приложението към Решение 2001/671/ЕО.
- Забележка.* PUR е полиуретан; mW – минерална вата; PVC – поливинилхлорид; ОТП – общ топлинен потенциал.

Таблица 27

Продукти и/или материали от листова ламарина с пластизолово покритие от клас при излагане на въздействие на външен огън  $B_{ROOF}$

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Клас ( <sup>1</sup> )                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Листова стоманена ламарина с пластмасово покритие, както е посочено по-долу. и при монтиране в единствен пласт или монтирана покривна система, както е описано подробно по-долу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $B_{ROOF}$ (t1)<br>$B_{ROOF}$ (t2)<br>$B_{ROOF}$ (t3) |
| <p>Листови елементи за покриви в съответствие с БДС EN 14782 и БДС EN 14783, състоящи се от профилирани листове стоманена ламарина, листове плоска стоманена ламарина или галванизирани листова стоманена ламарина с кангалово покритие или галванизирани листова стоманена ламарина с покритие от алуминиево-цинков сплав с дебелина на метала <math>\geq 0,40</math> mm с органично външно покритие (изложено на атмосферните условия) и по избор, с обратно (от вътрешната страна) органично покритие. Външното покритие се състои от нанесена в течно състояние пластизолова боя с максимална номинална дебелина на сухия филм 0,200 mm, с PCS не повече от 8,0 MJ/m<sup>2</sup> и максимална суха маса 330 g/m<sup>2</sup>. Органичното покритие откъм обратната страна (при наличие на такова) е с PCS не повече от 4,0 MJ/m<sup>2</sup> и максимална суха маса 200 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Еднопластова покривна система, състояща се от един пласт неизолирани покривни плоскости на поддържаща структура (непрекъснати или дискретни поддържащи релси) с класификация по реакция на огън A2-s1, d0 или по-добра.</p> <p>Монтирана покривна система, при която стоманените покривни листове с пластизолово покритие оформят външния пласт в монтираната конструкция, при която поддържащата структура е с класификация по реакция на огън A2-s1, d0 или по-добра и при която непосредствено под стоманените покривни листове с пластизолово покритие има изолиращ пласт с класификация по реакция на огън A2-s1, d0 или по-добра. Тази изолация се състои от безлицева минерална вата, отговаряща на БДС EN 13162 и представлява ватирана материя от стъквени влакна с минимална плътност 10 kg/m<sup>3</sup> (при максимално номинално каучуково съдържание 5 тегловни процента) и дебелина <math>\geq 80</math> mm, или минерална вата с минимална плътност 25 kg/m<sup>3</sup> (при максимално номинално каучуково съдържание 3,5 тегловни процента) и дебелина <math>\geq 80</math> mm.</p> <p>Съединенията по местата, където ламаринената обшивка включва съединения, са, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– трапецовидна профилирана листова ламарина – странични подгъви за поемане на припокриването с поне един ръб/край, където краищата следва да бъдат минимум 100 mm;</li> <li>– синусоидално гофриран листов материал – странични подгъви за поемане на припокриването с поне 1,5 широчина на гънката, където краищата следва да бъдат минимум 100 mm;</li> <li>– плоски листа/панели – страничните подгъви и краищата следва да бъдат минимум 100 mm;</li> <li>– системи вертикално изправени шевове – съединенията на страничните подгъви включват вертикално изправени подгънати или капсулирани шевове, достатъчни да осигурят непрекъснат близък контакт между листовите и да обезпечат водонепроницаемо съединение, а там, където е възможно, подгънатите краища следва да бъдат с подгъв минимум 100 mm.</li> </ul> <p>Уплътнителните материали са от бутилов мастик с номинална плътност от 1500 до 1700 kg/m<sup>3</sup> и се полагат като непрекъснат подгъв на мястото на подгъва на съединението при разход приблизително 45 g/m дължина.</p> <p>Фиксинги – там, където листовият материал за покрива се фиксира за поддържащата конструкция с помощта на метални механични фиксинги, подходящи за осигуряване на структурна стабилност на покривната конструкция с допълнителни метални механични фиксинги, които се използват за осигуряване на непрекъснат непосредствен контакт между листовите и за обезпечаване на водонепроницаемост на съединенията.</p> |                                                       |

(<sup>1</sup>) Клас според даденото в таблицата в приложението към Решение 2001/671/ЕО.“

§ 316. В приложение № 7 към чл. 14, ал. 9 се правят следните изменения:

1. Навсякъде в приложението означението „EN“ се заменя с „БДС EN“.

2. Таблица 5 се изменя така:

„Таблица 5

Класове по реакция на огън на покриви и покривни покрития

| Метод на изпитване            | Клас                   | Критерии за класифициране <sup>(32)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СД CEN/TS 1187:2012<br>тест 1 | B <sub>ROOF</sub> (t1) | Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени:<br>– външно и вътрешно разрастване на огъня нагоре < 0,700 m<br>– външно и вътрешно разрастване на огъня надолу < 0,600 m<br>– максимум изгоряла дължина външно и вътрешно < 0,800 m<br>– липса на горящ материал (капчици или отломки), падащ от изложената страна<br>– липса на горящи/тлеещи частици, проникващи в покривната конструкция<br>– липса на изцяло пробити отвори > 2,5 x 10 <sup>-5</sup> m <sup>2</sup><br>– обща сума на изцяло пробити отвори < 4,5 x 10 <sup>-3</sup> m <sup>2</sup><br>– надлъжното разпространение на огъня не достига до ръбовете на измерваната зона<br>– няма вътрешно тлеещо горене<br>– максимален радиус на разпространение на огъня на „хоризонтални“ покриви, вътрешно и външно < 0,200 m. |
|                               | F <sub>ROOF</sub> (t1) | Няма определени характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| СД CEN/TS 1187:2012<br>тест 2 | B <sub>ROOF</sub> (t2) | За двете серии от тестове при скорост на вятъра 2 m/s и 4 m/s:<br>– средна увредена дължина на покривното покритие и подложката ≤ 0,550 m<br>– максимум увредена дължина на покривното покритие и подложката ≤ 0,800 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | F <sub>ROOF</sub> (t2) | Няма определени характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| СД CEN/TS 1187:2012<br>тест 3 | B <sub>ROOF</sub> (t3) | T <sub>E</sub> ≥ 30 min и T <sub>p</sub> ≥ 30 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | C <sub>ROOF</sub> (t3) | T <sub>E</sub> ≥ 10 min и T <sub>p</sub> ≥ 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | D <sub>ROOF</sub> (t3) | T <sub>p</sub> > 5 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | F <sub>ROOF</sub> (t3) | Няма определени характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| СД CEN/TS 1187:2012<br>тест 4 | B <sub>ROOF</sub> (t4) | Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени:<br>– липса на проникване в покривната конструкция в продължение на 1 h<br>– в предварителния тест, след оттегляне на тестовия пламък, мострите горят < 5 min<br>– в предварителния тест пламъкът се разпространява < 0,38 m през района на горене                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                               | C <sub>ROOF</sub> (t4) | Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени:<br>– липса на проникване в покривната конструкция в продължение на 30 min<br>– в предварителния тест, след оттегляне на тестовия пламък, мострите горят < 5 min<br>– в предварителния тест пламъкът се разпространява < 0,38 m през района на горене                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | D <sub>ROOF</sub> (t4) | Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени.<br>– в рамките на 30 min е налице проникване в покривната система, но няма проникване при предварителния тест<br>– в предварителния тест, след оттегляне на тестовия пламък, мострите горят < 5 min<br>– в предварителния тест пламъкът се разпространява < 0,38 m през района на горене                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | E <sub>ROOF</sub> (t4) | Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени:<br>– в рамките на 30 min е налице проникване в покривната система, но няма проникване при предварителния тест<br>– разпространението на пламъците не се контролира                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | F <sub>ROOF</sub> (t4) | Няма определени характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

(32) Трябва да се обърне внимание на овлажняването от вътрешната страна на образца, на каквито и да е механични увреждания и на образуването на каквито и да е отвори, като се добави суфиксът „х“ към обозначението, за да се укаже, че едно или повече от тези обстоятелства е/са възникнало/и по време на изпитването. В допълнение, в зависимост от наклоняването на продукта по време на изпитването се добавят буквите EXT.F, за да се укаже „равен или хоризонтален“, или буквите EXT.S, за да се укаже „наклонен“.


3. Думите „Забележка. В приложението са цитирани европейските стандарти (EN) с оглед ползване и съпоставяне от потребители на наредбата от всички страни членки на Европейския съюз. За национална употреба се прилагат съответните EN, въведени в БДС.“ се заличават.

§ 317. Създава се приложение № 8 към чл. 12, ал. 8, чл. 14, ал. 31 и 32, чл. 16, ал. 11, чл. 19, ал. 3, т. 4 и чл. 330, ал. 5:

„Приложение № 8  
към чл. 12, ал. 8, чл. 14, ал. 31 и 32,  
чл. 16, ал. 11, чл. 19, ал. 3, т. 4 и чл. 330, ал. 5

1. Мерки за предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар в сградите от I до IV степен на огнеустойчивост:

1.1. Разделяне посредством огнеустойчив елемент при връзката на фасадата с междуетажните преградни конструкции на сградата – огнеустойчивият елемент се проектира по един от начините, показани на фиг. 1.



- Позиции 1 и 2 – разделяне посредством междуетажната преградна конструкция, с участък с ширина  $a \geq 0,60$  m с минимална огнеустойчивост EI 30 и минимален клас по реакция на огън A2 при сгради от I и II степен на огнеустойчивост, с минимална огнеустойчивост EI 15 и минимален клас по реакция на огън C при сгради от III степен на огнеустойчивост и с минимална огнеустойчивост EI 15 без ограничение на класа по реакция на огън при сгради от IV степен на огнеустойчивост;


- Позиции 3-12 – разделяне посредством елемент, включващ комбинация от междуетажната преградна конструкция (с дебелина „d“), приобщен към нея елемент (с ширина „a“, минимална огнеустойчивост EI 30 и минимален клас по реакция на огън A2 при сгради от I и II степен на огнеустойчивост, минимална огнеустойчивост EI 15 и минимален клас по реакция на огън C при сгради от III степен на огнеустойчивост и минимална огнеустойчивост EI 15 без ограничение на класа по реакция на огън при сгради от IV степен на огнеустойчивост) и фасадни елементи (с височина „b“, минимална огнеустойчивост EI 30 (o → i) и минимален клас по реакция на огън A2 при сгради от I и II степен на огнеустойчивост, минимална огнеустойчивост EI 15 (o → i) и минимален клас по реакция на огън C при сгради от III степен на огнеустойчивост и минимална огнеустойчивост EI 15 (i → o) без ограничение на класа по реакция на огън при сгради от IV степен на огнеустойчивост), при спазване на условието:  $a+b+c+d \geq 1,0$  m. Всеки от размерите „a“, „b“ и „c“ може да бъде със стойност 0.

При окачени фасади, в допълнение към горепосочените изисквания, уплътнителят по периметъра между междуетажната преградна конструкция и окачената фасада се предвижда с минимална огнеустойчивост EI 30 при сгради от I и II степен на огнеустойчивост и EI 15 при сгради от III и IV степен на огнеустойчивост.

Фиг. 1

1.2. Осигуряване на автоматична пожарогасителна инсталация с вода (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация), обхващаща цялата сграда. В този случай разстоянието от спринклерите/дюзите до фасадата на сградата на всички етажи не трябва да надвишава 1,5 m.

2. Мерки за пожарна безопасност при проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасади в сгради от I до IV степен на огнеустойчивост и наличие на две остъкления (двойна фасада) – предвижда се разделяне съгласно фиг. 2 с плътни прегради с клас по реакция на огън не по-нисък от A2. За ограждащите стени от вътрешната страна на фасадата се предвижда една от мерките за предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар съгласно т. 1.



Фиг. 2

3. Мерки за пожарна безопасност при проектиране на сгради с вентилируеми фасади – изпълняват се всички определени по-долу мерки:

3.1. Теплоизолацията между вътрешния и външния слой на фасадата (когато се предвижда такава теплоизолация) е с минимален клас по реакция на огън A2.


3.2. Външният слой на фасадата е с минимален клас по реакция на огън A2 при сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост. Допуска се за сгради от същата степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m при дебелина на външния слой на фасадата до 8 mm същият да бъде с клас по реакция на огън не по-нисък от C.

3.3. За ограждащите стени от вътрешната страна на фасадата се предвижда една от мерките за предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар съгласно т. 1.

4. Мерки за предотвратяване на разпространението на горенето при пожар между пожарните сектори, разположени един над друг или един до друг:

4.1. Разделяне на пожарните сектори посредством огнеустойчив елемент при връзката на фасадата с хоризонталните и вертикалните прегради на пожарния сектор

4.1.1. Огнеустойчивият елемент се проектира по отношение на хоризонталните прегради на пожарния сектор по един от начините, показани на фиг. 3.




- Позиции 1 и 2 – разделяне посредством хоризонталната преграда на пожарния сектор, с участък  $a \geq 0,60$  m с минимална огнеустойчивост EI 120 и минимален клас по реакция на огън A2;

- Позиции 3-12 – разделяне посредством елемент, включващ комбинация от хоризонталната преграда на пожарния сектор (с дебелина „d“), приобшен към нея елемент (с широчина „a“, минимална огнеустойчивост EI 120 и минимален клас по реакция на огън A2 и фасадни елементи (с височина „b“, минимална огнеустойчивост EI 120 (o → i) и минимален клас по реакция на огън A2 и с височина „c“, минимална огнеустойчивост EI 120 (i → o) и минимален клас по реакция на огън A2), при спазване на условието:  $a+b+c+d \geq 1,0$  m. Всеки от размерите „a“, „b“ и „c“ може да бъде със стойност 0.

При окачени фасади, в допълнение към горепосочените изисквания, уплътнителят по периметъра между хоризонталната преграда на пожарния сектор и окачената фасада се предвижда с минимална огнеустойчивост EI 120.

Фиг. 3

4.1.2. Огнеустойчивият елемент се проектира по отношение на вертикалните прегради на пожарния сектор по един от начините, показани на фиг. 4 (хоризонтален разрез).



- Позиции 1 и 2 – разделяне посредством вертикален фасаден елемент с минимална огнеустойчивост EI 120 (i→o) и минимален клас по реакция на огън A2, при спазване на условието:  $b1+b2+a \geq 1,0 \text{ m}$ ;

- Позиции 3 – разделяне посредством вертикалната преграда на пожарния сектор с минимална огнеустойчивост EI 120 и минимален клас по реакция на огън A2, при спазване на условието:  $b1+b2+a \geq 1,0 \text{ m}$ ;


- Позиции 4 – разделяне посредством вертикалната преграда на пожарния сектор с минимална огнеустойчивост EI 120 и минимален клас по реакция на огън A2, при спазване на условието:  $b1+b2+a \geq 1,0 \text{ m}$ ;

- Позиции 5 – комбинация от позиции 1-4, като вертикалният фасаден елемент е с минимална огнеустойчивост EI 120 (i→o) и минимален клас по реакция на огън A2, и е спазено условието:  $b1+b2+a \geq 1,0 \text{ m}$ .

Фиг. 4

#### 4.2. Разделяне посредством огнеустойчиви фасади

4.2.1. Огнеустойчивите фасади на пожарните сектори, които са разположени един над друг, се проектират по един от начините, показани на фиг. 5.



- Позиция 1 – фасадата на граничните етажи в участъка на контакт на съседните пожарни сектори е с минимална огнеустойчивост E 60 (i→o);


- Позиция 2 – фасадата на един от граничните етажи в участъка на контакт на съседните пожарни сектори е с минимална огнеустойчивост E 120 (i→o).

Фиг. 5

4.2.2. Огнеустойчивите фасади на пожарните сектори, които са разположени един до друг, се проектират по следния начин:

Фасадите в участъците съгласно фиг. 4 се предвиждат с минимална огнеустойчивост EI 60 ( $i \leftrightarrow o$ ). Вертикалното уплътнение на съединителната фуга между вертикалната преграда на пожарния сектор и фасадата се предвижда с минимална огнеустойчивост EI 60.

5. Мерки за предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар в сградите с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m – предвижда се разделяне посредством огнеустойчив елемент при връзката на фасадата с междуетажните преградни конструкции на сградата. Огнеустойчивият елемент се проектира по един от начините, показани на фиг. 6.



- Позиции 1 и 2 – разделяне посредством междуетажната преградна конструкция, с участък с ширина  $a \geq 0,60$  m с минимална огнеустойчивост EI 90 и минимален клас по реакция на огън A2;

- Позиции 3-12 – разделяне посредством елемент, включващ комбинация от междуетажната преградна конструкция (с дебелина „d“, приобщен към нея елемент (с ширина „a“, минимална огнеустойчивост EI 90 и минимален клас по реакция на огън A2) и фасадни елементи (с височина „b“, минимална огнеустойчивост EI 90 ( $o \rightarrow i$ ) и минимален клас по реакция на огън A2, и с височина „c“, минимална огнеустойчивост EI 90 ( $i \rightarrow o$ ) и минимален клас по реакция на огън A2), при спазване на условиято:  $a+b+c+d \geq 1,0$  m. Всеки от размерите „a“, „b“ и „c“ може да бъде със стойност 0.

При окачени фасади, в допълнение към горепосочените изисквания, уплътнителят по периметъра между междуетажната преградна конструкция и окачената фасада се предвижда с минимална огнеустойчивост EI 90.

Фиг. 6“

§ 318. Създава се приложение № 8а към чл. 58, ал. 2:

„Приложение № 8а  
към чл. 58, ал. 2

### Определяне на изчислителното време за евакуация

#### I. Общи положения

1. При определяне на изчислителното време за евакуация по метода „дължина на евакуационния път“ ( $\tau_{EB}^L$ ) и изчислителното време за евакуация по метода „специфична пропускателна способност на участъците от евакуационния път“ ( $\tau_{EB}^q$ ) се изчислява времето за евакуация на най-неблагоприятно разположения човек, което се формира или от най-дългия евакуационен път, или от пътя, който се изминава при най-висока плътност на потока (съответно с най-ниска скорост – например при междинни етажи с по-висока населеност). При многоетажни сгради с различна населеност на етажите се правят изчисления за времето за евакуация на

най-отдалечения човек, което се формира от най-дългия евакуационен път (от последния етаж), и за времето за евакуация на най-отдалечения човек, което се формира от пътя, който се изминава при най-висока плътност на потока (от най-населения етаж), като за изчислително време за евакуация се приема по-голямата стойност.

2. При определяне на изчислителното време за евакуация целият евакуационен път се разделя на участъци (проход, пътека, коридор, врата, стълбище, преддверие и др.) и същите се номерират. Начален участък, в който се формира движението на хората, обикновено са пътеките (проходите) между работните места (местоположенията), между редиците от столове в залите, оборудването и други. Предходният участък приключва и започва нов, когато е изпълнено едно от следните условия:

а) настъпи промяна в броя на хората ( $N_i$ ), участващи в човешки поток;

б) промени се широчината на евакуационния път (разширение или стеснение);

в) промени се видът на евакуационния път – от хоризонтален в наклонен или обратно;

г) достигне се до врата/отвор.

3. Стълбищата не се подразделят на наклонен участък (стълбищно рамо) и хоризонтален участък (площадка), а се отчитат изцяло като движение по стълбище (надолу или нагоре).

4. Всеки участък е с определена изчислителна дължина ( $\ell_i$ ) и изчислителна широчина ( $\delta_i$ ). Площта на участъка ( $A_i$ ) се определя въз основа на неговата изчислителна дължина и изчислителна широчина.

5. Вратите, които са предвидени в стени с дебелина до 0,7 m, се приемат с изчислителна дължина 0. При врати, предвидени в стени с дебелина 0,7 m и повече, се определят скоростта и времето за преминаване през участъка. Към вратите се приравняват и отворите за преминаване и други стеснения на евакуационния път, образувани от архитектурните или технологичните изпъкналости в неговите ограждения.

6. Изчислителната дължина на участъка (наричана по-нататък „дължина на участъка“) е равна на геометричната дължина, измерена по осовата линия на евакуационния път в участъка.

7. Дължината на евакуационния път в стълбище (дължината на участък в стълбище) в рамките на един етаж може да бъде определена по следните формули:


а) за двураменно стълбище (фиг. 1, позиция 1):

$$\ell = \frac{2\ell'}{\cos \alpha} + 4 \cdot b,$$

където:

$b$  е широчината на стълбищното рамо и стълбищната площадка;

$\alpha$  – ъгълът на наклона на стълбищното рамо.



Фиг. 1


б) За трираменно стълбище (фигура 1, позиция 2):

$$\ell = \frac{2\ell'}{\cos \alpha} + \frac{\ell''}{\cos \alpha} + \ell''' + 4 \cdot b.$$

8. Допуска се за двураменно стълбище дължината на евакуационния път в стълбището да бъде определена, като се утрои височината му.

9. Изчислителната широчина на участъка е равна на неговата светла геометрична широчина. За коридори с врати, които се отварят по посоката на движение при евакуация, остават в отворено положение и са перпендикулярни на плоскостта на отвора, се отчита стеснение на коридора, както следва:

а) при едностранно разположени врати – широчината на коридора  $\delta_K$  се намалява с половината от широчината на крилото на вратата  $\delta_{BP}$ , т.е.:  $\delta_i = \delta_K - 0,5 \cdot \delta_{BP}$ , [m] – фиг. 2, позиция 1:



Фиг. 2

б) при двустранно разположени врати – широчината на коридора  $\delta_K$  се намалява с широчината на крилото на вратата  $\delta_{BP}$ , т.е.:  $\delta_i = \delta_K - \delta_{BP}$ , [m] – фиг. 2, позиция 2; при разлика в широчините на вратите широчината на коридора се намалява с широчината на крилото на по-широката врата.

10. При определяне на броя на хората в помещението/сградата се отчита възможният

максимален брой хора, които може да пребивават едновременно в помещението/сградата.

11. При определяне на плътността на човешкия поток  $Da_i$  [чов./m<sup>2</sup>] в участък от евакуационния път се отчита максималният брой хора, които се намират в участъка, като не се отчитат хората, успели да напуснат участъка до неговото запълване.

II. Определяне на изчислителното време за евакуация по метод „дължина на евакуационния път“

1. За най-неблагоприятно разположения човек (съгласно т. I.1) се определят участъците, през които ще премине.

2. За всеки от участъците се определят плътността на човешкия поток  $Da_i$  [чов./m<sup>2</sup>] съгласно чл. 63, ал. 3 и дължината на участъка  $\ell_i$  [m].

3. При междинни стойности на плътността на човешкия поток в участъка се приема най-близката по-висока стойност на  $Da_i$  от табл. 11. За стойности на  $Da_i$  над граничните се приема граничната стойност на плътността на човешкия поток.

4. Определя се скоростта на движение на хората  $v_i$  [m/min] при евакуация във всеки от участъците – отчита се от табл. 11, в съответствие с определената плътност на човешки поток.

5. Изчислява се времето за евакуация  $\tau_i$  [min] от всеки участък по формулата:

$$\tau_i = \frac{\ell_i}{v_i}.$$

6. Изчислителното време за евакуация  $\tau_{EB}^L$  [min] се определя по формулата:

$$\tau_{EB}^L = \sum \tau_i = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \tau_4 + \dots + \tau_n.$$

III. Определяне на изчислителното време за евакуация по метод „специфична пропускателна способност на участъците от евакуационния път“

1. За най-неблагоприятно разположения човек (съгласно т. I.1) се определят участъците, през които ще премине. При симетрични пътища за евакуация в помещения и сгради е допустимо изчислителното време за евакуация да се определя за една от идентично натоварените части. При различия в параметрите на евакуационните пътища изчисленията се извършват за най-натоварения/натоварените от тях.

2. За началните участъци (в които се формира движението на хората) се определя плътността на човешкия поток  $Da_i$  [чов./m<sup>2</sup>] съгласно чл. 63, ал. 3. При междинни стойности на плътността на човешкия поток в участъка се приема най-близката по-висока стойност на  $Da_i$  от табл. 11. За стойности на

$Da_i$  над граничните се приема граничната стойност на плътността на човешкия поток.

3. За началните участъци от табл. 11 се определя скоростта на движение на хората  $v_i$  [m/min] и специфичната пропускателна способност  $q_i$  [чов./m.min].

4. Определя се времето за преминаване през началните участъци  $\tau_i$  [min] по формулата:

$$\tau_i = \frac{\ell_i}{v_i}.$$

5. Специфичната пропускателна способност  $q_i$  за следващите участъци от евакуационния път се определя във функция на специфичната пропускателна способност, получена за предходните участъци  $q_{i-1}$  [чов./m.min] по формулата:

$$q_i = \frac{\delta_{i-1} \cdot q_{i-1}}{\delta_i},$$

където:


$\delta_i$  е изчислителна широчина на участък  $i$ , [m];

$\delta_{i-1}$  – изчислителната широчина на предходния участък, [m].

Когато има сливане на няколко човешки потока от предходни участъци, специфичната пропускателна способност се определя по формулата:

$$q_i = \frac{\sum \delta_{i-1} \cdot q_{i-1}}{\delta_i}.$$

Пример за сливане на човешки потоци от предходни участъци е показан на фиг. 3. В показания пример,  $\sum \delta_{i-1} \cdot q_{i-1} = \delta_1 \cdot q_1 + \delta_2 \cdot q_2 + \delta_3 \cdot q_3$ .



Фиг. 3

След всяко получаване на текущата специфична пропускателна способност  $q_i$  стойността ѝ се сравнява с максимално възможната за дадения вид път ( $q_{max}$ ), посочена в табл. 11 или чл. 63, ал. 5 (например за хоризонтални участъци максимално възможната стойност на специфичната пропускателна способност

е 164,2 чов./m.min, за врати максимално възможната стойност на специфичната пропускателна способност е 199,1 чов./m.min и т.н.). Възможни са два случая:

а) получената стойност на  $q_i$  е по-малка или равна на  $q_{max}$ , при което се счита, че няма задръжки в участъка от пътя, движението е физически възможно и неговата скорост се отчита по табл. 11 в зависимост от получената стойност на  $q_i$ ; при междинни стойности на специфичната пропускателна способност в участъка от табл. 11 се приема най-близката стойност на специфичната пропускателна способност, съответстваща на по-високата плътност на човешкия поток, след което се определя скоростта на движение на хората.

Времето  $\tau_i$  [min] за преминаване през участък без задръжка се определя от дължината на участъка и отчетената от табл. 11 скорост по формулата:

$$\tau_i = \frac{\ell_i}{v_i};$$

б) получената стойност на  $q_i$  е по-голяма от  $q_{max}$ , при което се счита, че в участъка ще се образува задръжка и движението ще се извършва при гранична плътност на човешкия поток, с присъщите ѝ параметри – гранична скорост ( $v_{гран}$ ) и гранична специфична пропускателна способност ( $q_{гран}$ ) за съответния вид на участъка (хоризонтален, стълбище нагоре, стълбище надолу или врата).

Времето  $\tau_i$  [min] за преминаване през участък със задръжка се определя по формулата:

$$\tau_i = \frac{\ell_i}{v_{гран}} + N_i \cdot \left[ \frac{1}{q_{гран} \cdot \delta_i} - \frac{1}{\sum \delta_{i-1} \cdot q_{i-1}} \right],$$

където:

$N_i$  е брой на хората в участък  $i$ .

Когато в даден участък е имало задръжка в движението, при пресмятане на специфичната пропускателна способност за следващия участък за  $q_{i-1}$  се приемат граничните стойности (например за хоризонтални участъци граничната специфична пропускателна способност е 135 чов./m.min, за движение по стълбище надолу граничната специфична пропускателна способност е 60,4 чов./m.min и т.н.), а не текущите изчислени стойности, които физически не са възможни.

6. Вратите/отворите за преминаване се считат за отделни участъци. Възможни са два случая:

а) врати/отвори с широчина до 1,6 m – специфичната пропускателна способност за участъка се изчислява съгласно т. 5; когато се получи специфична пропускателна способност над максимално възможната (която е 199,1 чов./m.min), времето за преминаване през участъка се изчислява съгласно т. 5, буква „б“; ако в участъка няма задръжка и

вратата/отворът е в стена с дебелина до 0,7 m, време за преминаване през участъка не се изчислява, тъй като дължината на участъка (по посока на движението) се приема 0; ако вратата/отворът е в стена с дебелина 0,7 m и повече, се определя скоростта на движение на хората (чрез интерполация със стойностите за скоростта при гранична плътност на човешкия поток съгласно табл. 12), след което се определя времето за преминаване през участъка;

б) врати/отвори с широчина 1,6 m и по-голяма – специфичната пропускателна способност за участъка се изчислява съгласно т. 5. Когато се получи специфична пропускателна способност над максимално възможната (която е 199,1 чов./m.min), времето за преминаване през участъка се изчислява съгласно т. 5, буква „б“. Ако в участъка няма задръжка и вратата/отворът е в стена с дебелина до 0,7 m, време за преминаване през участъка не се изчислява, тъй като дължината на участъка (по посока на движението) се приема 0. Ако вратата/отворът е в стена с дебелина 0,7 m и повече, се определя скоростта на движение на хората (съгласно табл. 11, като при междинни стойности на специфичната пропускателна способност в участъка се приема най-близката стойност на специфичната пропускателна способност, съответстваща на по-високата плътност на човешкия поток, въз основа на която се определя скоростта), след което се определя времето за преминаване през участъка.

7. Изчисленията се извършват до краен евакуационен изход. Изчислителното време за евакуация  $\tau_{ев}^q$  [min] е сумата от времената на преминаване през всички участъци (без и със задръжки), както следва:

$$\tau_{ев}^q = \sum \tau_i = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \tau_4 + \dots + \tau_n.$$

§ 319. Приложение № 9 към чл. 123, ал. 4 се изменя така:

„Приложение № 9  
към чл. 123, ал. 4

Плътност на топлинното натоварване в помещенията  $Q$ , kW.h/m<sup>2</sup>, в зависимост от тяхното предназначение

| № по ред              | Предназначение на помещенията | Q, kW.h/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1                     | 2                             | 3                      |
| 1. Складови помещения |                               |                        |
| 1.1.                  | Автомобилни гуми              | 530                    |
| 1.2.                  | Акумулатори                   | 240                    |
| 1.3.                  | Аптекарски продукти           | 110                    |
| 1.4.                  | Архиви                        | 420                    |
| 1.5.                  | Асфалт                        | 960                    |
| 1.6.                  | Битови прибори (бяла техника) | 96                     |

| № по ред | Предназначение на помещенията                     | Q, kW.h/m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 1        | 2                                                 | 3                      |
| 1.7.     | Битум                                             | 960                    |
| 1.8.     | Брашно в чували или пакети                        | 2400                   |
| 1.9.     | Велпапе                                           | 360                    |
| 1.10.    | Восък                                             | 960                    |
| 1.11.    | Врати (дървени и PVC)                             | 500                    |
| 1.12.    | Въглища                                           | 3000                   |
| 1.13.    | Въжени изделия                                    | 180                    |
| 1.14.    | Гумени изделия                                    | 1440                   |
| 1.15.    | Декори                                            | 300                    |
| 1.16.    | Дограма (дървена и PVC)                           | 100                    |
| 1.17.    | Дрехи, бельо, трикотажни изделия                  | 180                    |
| 1.18.    | Дунапрен                                          | 300                    |
| 1.19.    | Дърва (за отопление), необработен дървен материал | 960                    |
| 1.20.    | Дървени макари за кабели                          | 144                    |
| 1.21.    | Дървени палети                                    | 360                    |
| 1.22.    | Дървени сандъци                                   | 180                    |
| 1.23.    | Дървесни изделия                                  | 360                    |
| 1.24.    | Дървесни плоскости                                | 1920                   |
| 1.25.    | Ел. кабел                                         | 180                    |
| 1.26.    | Електрическо оборудване                           | 100                    |
| 1.27.    | Зъболекарски препарати и инструменти              | 100                    |
| 1.28.    | Зърно (в чували)                                  | 1920                   |
| 1.29.    | Играчки                                           | 240                    |
| 1.30.    | Изделия от восък                                  | 600                    |
| 1.31.    | Изделия от камъшит и тръстика                     | 60                     |
| 1.32.    | Изделия от картон                                 | 120                    |
| 1.33.    | Изделия от синтетични продукти                    | 250                    |
| 1.34.    | Изделия от стъкло и керамика без горима опаковка  | 0                      |
| 1.35.    | Изделия от хартия                                 | 300                    |
| 1.36.    | Изкуствена кожа                                   | 500                    |
| 1.37.    | Изкуствена коприна                                | 480                    |
| 1.38.    | Изкуствени цветя                                  | 50                     |
| 1.39.    | Инструменти                                       | 30                     |
| 1.40.    | Канцеларски принадлежности                        | 240                    |
| 1.41.    | Картон на листа опакован                          | 1200                   |
| 1.42.    | Кафе                                              | 840                    |
| 1.43.    | Кибрит                                            | 240                    |
| 1.44.    | Килими                                            | 500                    |
| 1.45.    | Книги                                             | 600                    |
| 1.46.    | Книжни чували                                     | 3600                   |
| 1.47.    | Кожа, кожени изделия                              | 480                    |
| 1.48.    | Козметика                                         | 150                    |
| 1.49.    | Конопени изделия                                  | 360                    |
| 1.50.    | Конци                                             | 480                    |
| 1.51.    | Кошници                                           | 48                     |

| № по ред | Предназначение на помещенията                | Q, kW.h/m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------------------|------------------------|
| 1        | 2                                            | 3                      |
| 1.52.    | Лен                                          | 360                    |
| 1.53.    | Ленено платно                                | 360                    |
| 1.54.    | Лепило                                       | 960                    |
| 1.55.    | Луминесцентни лампи без горима опаковка      | 0                      |
| 1.56.    | Малц за бира                                 | 4000                   |
| 1.57.    | Мас                                          | 5400                   |
| 1.58.    | Масло                                        | 5400                   |
| 1.59.    | Материали за чистене на обувки               | 500                    |
| 1.60.    | Матраци                                      | 240                    |
| 1.61.    | Мебели                                       | 240                    |
| 1.62.    | Медикаменти                                  | 110                    |
| 1.63.    | Мляко на прах                                | 3000                   |
| 1.64.    | Мушама                                       | 360                    |
| 1.65.    | Обувки                                       | 350                    |
| 1.66.    | Олио                                         | 1200                   |
| 1.67.    | Опаковъчен материал                          | 300                    |
| 1.68.    | Органични разтворители                       | 1000                   |
| 1.69.    | Очила във футляри или кутии                  | 12                     |
| 1.70.    | Памук (бали)                                 | 360                    |
| 1.71.    | Паркетин                                     | 1440                   |
| 1.72.    | Перилни прахове                              | 10                     |
| 1.73.    | Печатни изделия в палети                     | 960                    |
| 1.74.    | Печатни изделия на стелажи                   | 480                    |
| 1.75.    | Плат                                         | 500                    |
| 1.76.    | Полиграфическа боя в бидони                  | 120                    |
| 1.77.    | Пореста гума в блокове                       | 720                    |
| 1.78.    | Пореста гума на рула                         | 360                    |
| 1.79.    | Превързочни продукти                         | 240                    |
| 1.80.    | Растителни влакна                            | 300                    |
| 1.81.    | Резервни части за автомобили                 | 48                     |
| 1.82.    | Селитра                                      | 30                     |
| 1.83.    | Семена                                       | 240                    |
| 1.84.    | Сено на бали                                 | 300                    |
| 1.85.    | Синтетична смола в съдове                    | 1200                   |
| 1.86.    | Синтетични продукти (суровина)               | 1680                   |
| 1.87.    | Слама                                        | 240                    |
| 1.88.    | Смазочни масла                               | 5400                   |
| 1.89.    | Спиртни напитки                              | 250                    |
| 1.90.    | Суров каучук                                 | 8160                   |
| 1.91.    | Сухар, галета, сладки                        | 240                    |
| 1.92.    | Съдове от синтетичен материал                | 220                    |
| 1.93.    | Текстилни, хартиени, кожени отпадъци         | 960                    |
| 1.94.    | Талаш                                        | 600                    |
| 1.95.    | Тапи                                         | 260                    |
| 1.96.    | Телевизори, компютри и друга подобна техника | 200                    |
| 1.97.    | Торове изкуствени                            | 50                     |

| № по ред                 | Предназначение на помещенията                           | Q, kW.h/m <sup>2</sup> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                        | 2                                                       | 3                      |
| 1.98.                    | Тютюн                                                   | 480                    |
| 1.99.                    | Тютюневи изделия                                        | 600                    |
| 1.100.                   | Фазер                                                   | 1200                   |
| 1.101.                   | Фасониран дървен материал                               | 1200                   |
| 1.102.                   | Форми за производство на обувки                         | 480                    |
| 1.103.                   | Фураж                                                   | 960                    |
| 1.104.                   | Хартия на рула                                          | 2880                   |
| 1.105.                   | Хидроизолационна хартия на рула                         | 600                    |
| 1.106.                   | Хмел                                                    | 480                    |
| 1.107.                   | Хранителни продукти                                     | 240                    |
| 1.108.                   | Целулоид                                                | 960                    |
| 1.109.                   | Цимент в торби                                          | 6                      |
| 1.110.                   | Чаршафи                                                 | 140                    |
| 1.111.                   | Четки (за зъби, за дрехи и др.)                         | 240                    |
| 1.112.                   | Четки, метли и др.                                      | 120                    |
| 1.113.                   | Чували от синтетични продукти                           | 7200                   |
| 1.114.                   | Шоколад                                                 | 960                    |
| 1.115.                   | Юта                                                     | 400                    |
| 1.116.                   | Яйца                                                    | 48                     |
| 2. Производствени сгради |                                                         |                        |
| 2.1.                     | Апретурa на платове                                     | 60                     |
| 2.2.                     | Апретурa на хартия                                      | 200                    |
| 2.3.                     | Бижутерийно производство                                | 50                     |
| 2.4.                     | Бояджийни помещения                                     | 480                    |
| 2.5.                     | Боядисване на стъкла                                    | 70                     |
| 2.6.                     | Винарни изби                                            | 25                     |
| 2.7.                     | Дървообработка                                          | 200                    |
| 2.8.                     | Електропромишленост                                     | 180                    |
| 2.9.                     | Изпитвателни стендове                                   | 80                     |
| 2.10.                    | Картонажна фабрика                                      | 240                    |
| 2.11.                    | Кланица                                                 | 12                     |
| 2.12.                    | Корабостроителница                                      | 180                    |
| 2.13.                    | Металургично производство                               | 30                     |
| 2.14.                    | Механичен цех                                           | 50                     |
| 2.15.                    | Обработка на алуминий                                   | 48                     |
| 2.16.                    | Обработка на изделия от синтетични продукти и материали | 180                    |
| 2.17.                    | Обработка на хартия                                     | 240                    |
| 2.18.                    | Опаковка на горими материали                            | 180                    |
| 2.19.                    | Опаковка на медикаменти                                 | 100                    |
| 2.20.                    | Опаковка на негорими материали и изделия                | 120                    |
| 2.21.                    | Опаковка на печатна продукция                           | 480                    |
| 2.22.                    | Опаковка на текстилни изделия                           | 180                    |
| 2.23.                    | Опаковка на хранителни суровини                         | 240                    |
| 2.24.                    | Опаковка на шоколад                                     | 144                    |
| 2.25.                    | Пивоварен завод                                         | 30                     |

| № по ред | Предназначение на помещенията         | Q, kW.h/m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------------|------------------------|
| 1        | 2                                     | 3                      |
| 2.26.    | Предачници                            | 100                    |
| 2.27.    | Преработка на какао                   | 240                    |
| 2.28.    | Производство за трансформатори        | 170                    |
| 2.29.    | Производство на автомобилен интериор  | 200                    |
| 2.30.    | Производство на автомобилни гуми      | 200                    |
| 2.31.    | Производство на акумулатори и батерии | 120                    |
| 2.32.    | Производство на алуминий              | 12                     |
| 2.33.    | Производство на безалкохолни напитки  | 24                     |
| 2.34.    | Производство на битови изделия        | 100                    |
| 2.35.    | Производство на битови хладилници     | 280                    |
| 2.36.    | Производство на битум                 | 240                    |
| 2.37.    | Производство на бои                   | 200                    |
| 2.38.    | Производство на бонбони               | 200                    |
| 2.39.    | Производство на брашно                | 500                    |
| 2.40.    | Производство на брезент               | 100                    |
| 2.41.    | Производство на велпапе               | 480                    |
| 2.42.    | Производство на газирани напитки      | 0                      |
| 2.43.    | Производство на гумени изделия        | 180                    |
| 2.44.    | Производство на дограма               | 290                    |
| 2.45.    | Производство на дървесни плоскости    | 200                    |
| 2.46.    | Производство на ел. намотки           | 100                    |
| 2.47.    | Производство на електромотори         | 50                     |
| 2.48.    | Производство на изделия от восък      | 380                    |
| 2.49.    | Производство на изделия от цимент     | 24                     |
| 2.50.    | Производство на изкуствена кожа       | 280                    |
| 2.51.    | Производство на изкуствени влакна     | 100                    |
| 2.52.    | Производство на кабели                | 100                    |
| 2.53.    | Производство на кантари               | 100                    |
| 2.54.    | Производство на каучук                | 180                    |
| 2.55.    | Производство на кафе                  | 167                    |
| 2.56.    | Производство на кибрит                | 100                    |
| 2.57.    | Производство на килими                | 160                    |
| 2.58.    | Производство на кожени изделия        | 160                    |
| 2.59.    | Производство на козметика             | 100                    |
| 2.60.    | Производство на консерви              | 12                     |
| 2.61.    | Производство на лагери                | 50                     |
| 2.62.    | Производство на лепило                | 360                    |
| 2.63.    | Производство на луминесцентни лампи   | 100                    |
| 2.64.    | Производство на матраци               | 150                    |
| 2.65.    | Производство на мебели                | 290                    |

| № по ред | Предназначение на помещенията                   | Q, kW.h/m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 1        | 2                                               | 3                      |
| 2.66.    | Производство на медикаменти                     | 50                     |
| 2.67.    | Производство на мотоциклети                     | 50                     |
| 2.68.    | Производство на МПС                             | 100                    |
| 2.69.    | Производство на нетъкани продукти               | 150                    |
| 2.70.    | Производство на обувки                          | 150                    |
| 2.71.    | Производство на огледала                        | 30                     |
| 2.72.    | Производство на одеяла                          | 150                    |
| 2.73.    | Производство на олио                            | 200                    |
| 2.74.    | Производство на оръжие                          | 72                     |
| 2.75.    | Производство на стъкло                          | 190                    |
| 2.76.    | Производство на паркет                          | 480                    |
| 2.77.    | Производство на паркетин                        | 480                    |
| 2.78.    | Производство на парфюмерийни изделия            | 120                    |
| 2.79.    | Производство на перални                         | 70                     |
| 2.80.    | Производство на перилни прахове                 | 10                     |
| 2.81.    | Производство на порцелан                        | 50                     |
| 2.82.    | Производство на превързочни материали           | 120                    |
| 2.83.    | Производство на санитарно-хигиенно оборудване   | 40                     |
| 2.84.    | Производство на сапун                           | 50                     |
| 2.85.    | Производство на синтетични плоскости            | 240                    |
| 2.86.    | Производство на синтетични продукти и материали | 480                    |
| 2.87.    | Производство на синтетични смоли                | 1000                   |
| 2.88.    | Производство на ски                             | 240                    |
| 2.89.    | Производство на спиртни напитки                 | 50                     |
| 2.90.    | Производство на телефонни апарати               | 120                    |
| 2.91.    | Производство на трактори                        | 100                    |
| 2.92.    | Производство на тухли                           | 0                      |
| 2.93.    | Производство на тютюн                           | 72                     |
| 2.94.    | Производство на фазер                           | 240                    |
| 2.95.    | Производство на фотоапарати                     | 100                    |
| 2.96.    | Производство на фураж                           | 480                    |
| 2.97.    | Производство на хартия                          | 50                     |
| 2.98.    | Производство на химични торове                  | 50                     |
| 2.99.    | Производство на хладилни камери                 | 480                    |
| 2.100.   | Производство на хранителни продукти             | 240                    |
| 2.101.   | Производство на целулоид                        | 240                    |
| 2.102.   | Производство на чадъри                          | 100                    |
| 2.103.   | Производство на четки                           | 200                    |
| 2.104.   | Производство на чували                          | 150                    |

| № по ред                                            | Предназначение на помещенията                                                    | Q, kW.h/m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                   | 2                                                                                | 3                      |
| 2.105.                                              | Производство на шапки                                                            | 150                    |
| 2.106.                                              | Производство на шевни машини                                                     | 72                     |
| 2.107.                                              | Производство на шоколад                                                          | 333                    |
| 2.108.                                              | Разкрояване на текстил                                                           | 150                    |
| 2.109.                                              | Ремонт на автомобили                                                             | 100                    |
| 2.110.                                              | Ремонт на самолети                                                               | 50                     |
| 2.111.                                              | Рентгенови лаборатории                                                           | 50                     |
| 2.112.                                              | Сушене на плодове                                                                | 310                    |
| 2.113.                                              | Сушилни за дървесина                                                             | 240                    |
| 2.114.                                              | Тапицерско ателие                                                                | 150                    |
| 2.115.                                              | Тъкачно производство                                                             | 70                     |
| 2.116.                                              | Фабрика за сладкарски изделия                                                    | 100                    |
| 2.117.                                              | Химическо чистене                                                                | 72                     |
| 2.118.                                              | Хлебопекарни                                                                     | 60                     |
| 2.119.                                              | Цигарено производство                                                            | 50                     |
| 2.120.                                              | Шивашко производство                                                             | 150                    |
| 2.121.                                              | Шлосерска работилница                                                            | 50                     |
| 3. Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване |                                                                                  |                        |
| 3.1.                                                | Автомобилен салон                                                                | 72                     |
| 3.2.                                                | Антикварен магазин                                                               | 200                    |
| 3.3.                                                | Аптека                                                                           | 300                    |
| 3.4.                                                | Археологически музей                                                             | 20                     |
| 3.5.                                                | Банка (зала за банкови операции)                                                 | 100                    |
| 3.6.                                                | Банки (служебни помещения)                                                       | 100                    |
| 3.7.                                                | Библиотека                                                                       | 420                    |
| 3.8.                                                | Бижутериен магазин                                                               | 50                     |
| 3.9.                                                | Бръснарница                                                                      | 80                     |
| 3.10.                                               | Детски градини и ясли                                                            | 120                    |
| 3.11.                                               | Дискотеки                                                                        | 80                     |
| 3.12.                                               | Дом за стари хора, домове за деца, хоспис, домове за възрастни хора с увреждания | 65                     |
| 3.13.                                               | Закусвалня                                                                       | 100                    |
| 3.14.                                               | Зали с места за сядане, спортни сгради с трибуни                                 | 70                     |
| 3.15.                                               | Зоомагазин                                                                       | 50                     |
| 3.16.                                               | Изложбена зала за картини                                                        | 24                     |
| 3.17.                                               | Изложбена зала за мебели, панайрна палата                                        | 140                    |
| 3.18.                                               | Кина, театри и читалища                                                          | 85                     |
| 3.19.                                               | Книжарница, магазин за вестници и списания                                       | 340                    |
| 3.20.                                               | Лечебно заведение                                                                | 65                     |
| 3.21.                                               | Магазин за битови прибори                                                        | 100                    |
| 3.22.                                               | Магазин за бои и лакове                                                          | 370                    |
| 3.23.                                               | Магазин за гумени изделия                                                        | 240                    |
| 3.24.                                               | Магазин за детски играчки                                                        | 140                    |
| 3.25.                                               | Магазин за дрехи                                                                 | 170                    |

| № по ред | Предназначение на помещенията                                                                            | Q, kW.h/m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1        | 2                                                                                                        | 3                      |
| 3.26.    | Магазин за канцеларски продукти                                                                          | 192                    |
| 3.27.    | Магазин за кожени изделия                                                                                | 192                    |
| 3.28.    | Магазин за подови настилки                                                                               | 360                    |
| 3.29.    | Магазин за спиртни напитки                                                                               | 192                    |
| 3.30.    | Магазин за спортни стоки                                                                                 | 220                    |
| 3.31.    | Магазин за телевизори, компютри и друга подобна техника                                                  | 120                    |
| 3.32.    | Магазин за хранителни стоки                                                                              | 100                    |
| 3.33.    | Месарница                                                                                                | 12                     |
| 3.34.    | Музей                                                                                                    | 80                     |
| 3.35.    | Обувен магазин                                                                                           | 192                    |
| 3.36.    | Общежитие, почивен дом                                                                                   | 100                    |
| 3.37.    | Обществена столова                                                                                       | 72                     |
| 3.38.    | Обществени бани, сауни, басейни                                                                          | 15                     |
| 3.39.    | Оръжеен магазин                                                                                          | 100                    |
| 3.40.    | Офиси, помещения в сгради за административно обслужване                                                  | 117                    |
| 3.41.    | Помещения в сгради за битови услуги                                                                      | 170                    |
| 3.42.    | Помещения в сгради за граждански ритуали без места за сядане, танцови и спортни зали без места за сядане | 20                     |
| 3.43.    | Пощенски клон                                                                                            | 90                     |
| 3.44.    | Приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, станции на въжени линии       | 75                     |
| 3.45.    | Ресторант, казино                                                                                        | 100                    |
| 3.46.    | Селскостопански магазин                                                                                  | 190                    |
| 3.47.    | Складове към жилища в жилищни сгради                                                                     | 250                    |
| 3.48.    | Сладкарница                                                                                              | 120                    |
| 3.49.    | Тавански помещения                                                                                       | 170                    |
| 3.50.    | Театрални сцени                                                                                          | 220                    |
| 3.51.    | Телевизионно студио, киностудио                                                                          | 100                    |
| 3.52.    | Универсален магазин                                                                                      | 170                    |
| 3.53.    | Учебни помещения                                                                                         | 80                     |
| 3.54.    | Хотел, мотел                                                                                             | 86                     |
| 3.55.    | Цветарски магазин                                                                                        | 24                     |
| 3.56.    | Църкви, помещения за посетители в сгради с религиозно и култово предназначение                           | 50                     |
| 3.57.    | Строителен хипермаркет                                                                                   | 100                    |

Забележки:

1. За помещения с друго функционално предназначение се приема топлинният потенциал на помещение със сходно предназначение.
2. За складове и магазини с височина на складиране/съхраняване на продукти над 4 m топлинният потенциал се увеличава

пропорционално на всеки започнати 4 m от височината на складиране/съхраняване на продуктите, като не се допуска интерполация. Това изискване не се прилага за случаите, когато е проектирана защита със спринклерна пожарогасителна инсталация с вътрешностелажни спринклери или с ESFR спринклери.

3. За помещения, които не са дадени в таблицата и които имат зони с различно предназначение, плътността на топлинното натоварване (Q) се изчислява като среднопотеглена стойност, както следва:

$$Q = \frac{F_1 \cdot Q_1 + F_2 \cdot Q_2 + \dots + F_n \cdot Q_n}{F},$$

където:  
F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub>,..., F<sub>n</sub> е площта на зона с определено функционално предназначение, m<sup>2</sup>;  
Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub>,..., Q<sub>n</sub> – плътността на топлинното натоварване в съответната зона, kW.h/m<sup>2</sup>;  
F – площта на помещението, m<sup>2</sup>.

4. Плътността на топлинното натоварване в складове към магазини се приема както тази в магазина.
5. Не се изисква отвеждане на дима и топлината от помещения на хладилни камери с температура по-ниска или равна на 5 °C.“
- § 320. В приложение № 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „съгласно БДС EN 60529+A1:2004“ се заменят със „съгласно БДС EN 60529 „Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код)“.
2. Изображението се изменя така:




3. В таблица 1, колона 3, номер по ред 1 и 2 след думата „достатъчно“ се добавя „изолационно“.
4. В таблица 3:  
а) в колона 3, номер по ред 7 и 8 изречението „Да не навлиза вода в количества.“ се заличава.  
б) създава се номер по ред 9:


|   |                                                          |                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Защита срещу водна струя с високо налягане и температура | Водата, подавана с високо налягане и висока температура върху обвивката от всяка посока, не трябва да оказва вредно въздействие. |
|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

§ 321. Приложение № 11 към чл. 308, ал. 2 се изменя така:


„Приложение № 11  
към чл. 308, ал. 2




**Фиг. 1.** Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф4 и Ф5; атриум с височина до 18 m, отворен или затворен към съседните етажи: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m<sup>2</sup>, или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – конструкция с огнеустойчивост Е 30 със защита на отворите до огнеустойчивост Е 30; 3 – отворени и/или затворени етажи към обема на атриума; 4 – горимо натоварване в основата на атриума, сравнимо с това по съседните на атриума етажи; 5 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); 6 – димен резервоар с височина, равна на височината на последния съседен на атриума етаж; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране




**Фиг. 2.** Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф4 и Ф5; атриум с височина над 18 до 30 m включително, отворен или затворен към съседните етажи: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m<sup>2</sup>, или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – конструкция с огнеустойчивост Е 30 със защита на отворите до огнеустойчивост Е 30; 3 – отворени и/или затворени етажи към обема на атриума; 4 – горимо натоварване в основата на атриума, сравнимо с това по съседните на атриума етажи; 5 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); 6 – димен резервоар с височина, равна на височината на последните два съседни на атриума етажи; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране




**Фиг. 3.** Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф4 и Ф5; атриум с неограничена височина, отворен към съседните етажи: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством смукателна принудителна вентилация на всеки етаж, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на етажа плюс обема на атриума; 2 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s; 3 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m<sup>2</sup>, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране




**Фиг. 4.** Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф4 и Ф5; атриум с неограничена височина, затворен към съседните етажи с конструкция с огнеустойчивост Е 30: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – конструкция с огнеустойчивост Е 30 със защита на отворите до огнеустойчивост Е 30; 3 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m<sup>2</sup>, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 4 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране




**Фиг. 5.** Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с височина до 18 m включително, отворен към съседните етажи: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m<sup>2</sup>, или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m<sup>2</sup>, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 3 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране



**Фиг. 6.** Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с височина до 18 m включително, затворен към съседните етажи с конструкция с огнеустойчивост EI 30: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m<sup>2</sup>, или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 30; 3 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m<sup>2</sup>, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 4 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране




**Фиг. 7.** Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с височина до 30 m включително, затворен към съседните етажи: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m<sup>2</sup>, или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 30; 3 – затворени етажи към обема на атриума посредством плътна конструкция (като вратите и капациите в конструкцията се предвиждат самозатварящи се димоуплътнени), за която няма изисквания за огнеустойчивост; 4 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се решава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m<sup>2</sup>, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 5 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране




**Фиг. 8.** Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с неограничена височина, отворен към съседните етажи: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством смукателна принудителна вентилация на всеки етаж, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на етажа плюс обема на атриума; 2 – приточна принудителна






**Фиг. 10.** Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4, както и общежития и пансиони от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.2; атриум с височина до 18 m включително; евакуацията от всяко от помещенията се осъществява през евакуационен път, който няма връзка с атриума: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m<sup>2</sup>, или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – защитен евакуационен път без връзка с атриума или открит към околната среда евакуационен път (достигащ до нивото на терена) без връзка с атриума; 3 – конструкция с огнеустойчивост EI 60 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 60 (като вратите и капачите, служещи за защита на отворите, освен с посочената огнеустойчивост се предвиждат и самозатварящи се димоуплътнени); 4 – без балкони или с отворени към атриума балкони; 5 – не се ограничава горимото натоварване в основата на атриума; 6 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); СГС – система за гласово сигнализиране (ако се изисква за еквивалентна сграда без атриум)




**Фиг. 11.** Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4, както и общежития и пансиони от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.2; атриум с височина

до 18 m включително; евакуацията се осъществява през евакуационен път, отворен към атриума: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m<sup>2</sup>, или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – осигурени два евакуационни пътя от помещение, през открити към атриума балкони, към две евакуационни стълбища/крайни евакуационни изходи; 3 – конструкция с огнеустойчивост EI 60 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 60 (като вратите и капачите, служещи за защита на отворите, освен с посочената огнеустойчивост се предвиждат и самозатварящи се димоуплътнени); 4 – отворени към атриума балкони; 5 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m<sup>2</sup>, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 6 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); 7 – евакуационно стълбище/краен евакуационен изход; 8 – отворен към атриума балкон; 9 – атриум; 10 – евакуационен коридор, защитен със стени с огнеустойчивост EI 60 и самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 60; 11 – максимална дължина 18 m на евакуационния път (който от двата е по-къс) през отворен към атриума балкон; 12 – апартамент/спално помещение; автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране (ако се изисква за еквивалентна сграда без атриум)




**Фиг. 12.** Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4, както и общежития и пансиони от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.2; атриум с височина до 18 m включително; евакуацията се осъществява през евакуационен път, затворен към атриума с конструкция с огнеустойчивост EI 60: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m<sup>2</sup>, или посредством смукателна


принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – осигурени два евакуационни пътя от помещение, през затворени към атриума балкони, към две евакуационни стълбища/крайни евакуационни изходи; 3 – конструкция с огнеустойчивост EI 60 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 60 (като вратите и капачите, служещи за защита на отворите, освен с посочената огнеустойчивост се предвиждат и самозатварящи се димоуплътнени); 4 – балкони, затворени към атриума с конструкция с огнеустойчивост EI 60 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 60; 5 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m<sup>2</sup>, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 6 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); 7 – евакуационно стълбище/краен евакуационен изход; 8 – затворен към атриума балкон; 9 – атриум; 10 – евакуационен коридор, защитен към помещенията със стени с огнеустойчивост EI 60 и самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 60; 11 – максимална дължина 18 m на евакуационния път (който от двата е по-къс) през затворен към атриума балкон; 12 – апартамент/спално помещение; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране (ако се изисква за еквивалентна сграда без атриум)



**Фиг. 13.** Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Φ1.1 и Φ1.2 (с изключение на общежития и пансионати); атриум с височина до 30 m включително; евакуацията от всяко от помещенията се осъществява през евакуационен път, който няма връзка с атриума: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m<sup>2</sup>, или със смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – евакуационен път без връзка с атриума; 3 – конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 30; 4 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m<sup>2</sup>, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 5 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране



**Фиг. 14.** Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност  $\Phi 1.1$  и  $\Phi 1.2$  (с изключение на общежития и пансиони); атриум с височина над 30 m; евакуацията от всяко от помещенията се осъществява през евакуационен път, който няма връзка с атриума: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – евакуационен път без връзка с атриума; 3 – конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 30; 4 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m<sup>2</sup>, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 5 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране



**Фиг. 15.** Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност  $\Phi 1.1$  и  $\Phi 1.2$  (с изключение на общежития и пансиони); атриум с неограничена височина; евакуацията се осъществява

през евакуационен път, отворен към атриума: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – осигурени два евакуационни пътя от помещение, през открити към атриума балкони, към две евакуационни стълбища/крайни евакуационни изходи; 3 – конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до EI 30 (като вратите и капачите, служещи за защита на отворите, освен с посочената огнеустойчивост се предвиждат и самозатварящи се димоуплътнени); 4 – отворени към атриума балкони; 5 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m<sup>2</sup>, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 6 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s; 7 – евакуационно стълбище/краен евакуационен изход; 8 – отворен към атриума балкон; 9 – атриум; 10 – евакуационен коридор, защитен със стени с огнеустойчивост EI 60 и самозатварящи се димоуплътнени врати

с огнеустойчивост EI 60; 11 – максимална дължина 18 m на евакуационния път (който от двата е по-къс) през отворен към атриума балкон; 12 – хотелска стая/апартамент/спално помещение; автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране.“

#### **Преходни и заключителни разпоредби**

**§ 322.** (1) Започнатите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж до влизането в сила на тази наредба се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

**§ 323.** Наредбата влиза в сила два месеца след обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Министър на вътрешните работи:

**Атанас Илков**

Министър на регионалното развитие  
и благоустройството:

**Виолета Коритарова-Касабова**